

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nomenclatura :	AS-SM-29-2024-C.G.R.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar la potencia y/o modelo de los grupos electrógenos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
En el numeral 5.1 - Alcances - Cuadro N° 01, de los términos de referencia se indican: las marcas, modelos, potencias y tensión de trabajo de cada grupo eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En lo indicado de mantenimiento preventivo, de encontrarse en mal estado algún componente a revisar, ¿se considera cambio o se indica en las observaciones del entregable? Ej. Las fajas y/o correas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
En el numeral 5.6 - Entregable - Cuadro N° 03, de los terminos de referencia, se indica que: el informe técnico debe contener entre otros, Recomendaciones y detalle para ejecutar correctivos, se ser así. se debe incluir la relación de insumos con las características técnicas y físicas a requerir reemplazo y registro fotográfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿El cebador de combustible es para el filtro de combustible o para la bomba de inyección?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
En el numeral 5.2.3 - I) Mantenimiento correctivo de grupo electrógeno de Casona, de los terminos de referencia, se indica entre otros, Suministro y cambio de base cebador de combustible Perkins.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar el diámetro de las mangueras SAEG J20R3.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
En el numeral 5.2.3 - l) Mantenimiento correctivo de grupo electrógeno de Casona, de los terminos de referencia se indica: entre otros, Suministro y cambio de calentador de agua (1000W - 220V, entrada y salida de 5/8") y cambio de manguera SAEG J20R3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura :AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar el modelo del alternador del grupo electrógeno de Cusipata.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
Por el estado de conservación de la carcasa del alternador, no se aprecia el modelo requerido; sin embargo, se indica en el numeral 5.1 - Alcances - Cuadro N° 01, de los terminos de referencia: la marca, el modelo, la potencia y tension de trabajo del grupo eléctrico de la sede Cusipata.

Asimismo, de acuerdo al inciso d) del numeral 5.4 de los terminos de referencia, el participante podra realizar una vista técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Indicar las dimensiones del guarda de seguridad del ventilador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
Las dimensiones de la guarda del ventilador son de aproximadamente: 6cm de ancho X 54cm de alto X 54cm de largo .

Asimismo, de acuerdo al inciso d) del numeral 5.4 de los terminos de referencia, el participante podra realizar una vista técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó el tercer acapite del inciso II), numeral 5.2.3 de los terminos de referencia, quedando redactado como sigue:

- Suministro instalación de guarda de seguridad de ventilador de aproximadamente: 6cm de ancho X 54cm de alto X 54cm de largo.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El fusible para el grupo electrógeno de Escuela nacional de control ¿debe ser tipo encapsulado o de cuchillas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
Corresponden al tipo encapsulado.

Asimismo, de acuerdo al inciso d) del numeral 5.4 de los terminos de referencia, el participante podrá realizar una vista técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó el segundo acapite del inciso III), numeral 5.2.3 de los terminos de referencia, quedando redactado como sigue:

- Reemplazo de fusible de 10amp., tipo encapsulado

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar el horario de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
Se modificó el inciso b) del numeral 5.5 - Obligaciones del Proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó el inciso b) del numeral 5.5 de los terminos de referencia, quedando redactado como sigue:

El proveedor realizará la ejecución del servicio en coordinación con el personal designado por la Entidad, quien hará las veces de supervisor de la Entidad; en el horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 12:30h y de 13:30 hasta las 16:30h.

Entidad convocante :CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura :AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar los permisos necesarios para el ingreso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:
En el numeral 5.5 - Obligaciones del proveedor - de los terminos de referencia, se indica: la documentación que el proveedor beneficiario de la buena pro, deberá presentar para las gestiones de la autorizacipon de ingreso de su personal a las instlaciones de la Entidad, incisos c), d), e), f) y g).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	20:48:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor de incluir dentro de la formación académica del personal clave, la carrera de Ingeniería Eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa, según lo informado por el área usuaria:

En el numeral 4 - Objetivo de la contratación es: Contratar una persona natural o juridica para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos de las sedes de Lima Metropolitana de la CGR; actividad o mantenimiento que corresponde al campo de la Ingenieria Mecánica; sin embargo a fin de que exista pluralidad de proveedores, se consideró tambien la profesión de Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Mecánico de Fluidos; en ese sentido no es factible considerar la profesión de Ingeniero Electricista o Eléctrica como formación académica del supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null