

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMPERIMETROS DIGITALES PARA TABLEROS ELECTRICOS DEL GRUPO FRANCIS CENTRAL
HIDROELECTRICA MACHUPICCHU

Ruc/código :	20504203531	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION INDUSTAGRI S.A.C.	Hora de envío :	15:27:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el requisito de Experiencia del postor en la especialidad, solicitamos considerar como experiencia de ventas : la venta o suministro de repuestos para sistemas de control, esto con tal de dar mayor pluralidad de participacion de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En:
7. Requisitos y recursos del proveedor, 7.2. De la experiencia del proveedor en la especialidad y
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
se agregará
"Similares: equipos y/o repuestos para sistemas de control "

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EGEMSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMPERIMETROS DIGITALES PARA TABLEROS ELECTRICOS DEL GRUPO FRANCIS CENTRAL
HIDROELECTRICA MACHUPICCHU

Ruc/código : 20611868465	Fecha de envío : 02/04/2024
Nombre o Razón social : GENSOL S.A.C.	Hora de envío : 16:11:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

6.2 Características técnicas:

Consulta: ¿Los equipos requeridos son monofasicos o trifasicos ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 6.2

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se efectuará la precisión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En:

6.2 Características técnicas

- Descripción

Modificar:

Amperímetros monofasico digitales con display de visualización; todos los amperímetros cuentan con transformadores de corriente, cuyo lado secundario es de 1A. Tensión de alimentación de los equipos es de 110 Vdc.

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EGEMSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMPERIMETROS DIGITALES PARA TABLEROS ELECTRICOS DEL GRUPO FRANCIS CENTRAL
HIDROELECTRICA MACHUPICCHU

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	16:11:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

6.2 Características técnicas

Tendrían fotos referenciales de los equipos que tienen actualmente .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 6.2

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una imagen referencial de los equipos existentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega un Anexo con una imagen referencial de los equipos existentes

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EGEMSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMPERIMETROS DIGITALES PARA TABLEROS ELECTRICOS DEL GRUPO FRANCIS CENTRAL
HIDROELECTRICA MACHUPICCHU

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Consulta: ¿ Se aceptan controladores como experiencia , se solicita ampliar la misma tambien a modulos de comunicacion y control ya que este ultimo es un equipo mas complejo y con mayor dificultad con el fin de ampliar el rango de postores?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B **Página: 26**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En:
7. Requisitos y recursos del proveedor, 7.2. De la experiencia del proveedor en la especialidad y
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

se agregará
"Similares: y/o equipos y/o repuestos de comunicación y control "

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EGEMSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMPERIMETROS DIGITALES PARA TABLEROS ELECTRICOS DEL GRUPO FRANCIS CENTRAL
HIDROELECTRICA MACHUPICCHU

Ruc/código :	20600539362	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	NAKAMA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAKAMA SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:53:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PARA MAYOR PLURALIDAD EN EL PRESENTE CONCURSO SOLITAMOS SE PUEDA CONSIDERAR COMO VENTA DE BIENES SIMILARES EQUIPOS DE COMUNICACION (SWITCH), VENTA DE MEDIDORES MULTIFUNCION Y RELES DE PROTECCION

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En:
7. Requisitos y recursos del proveedor, 7.2. De la experiencia del proveedor en la especialidad y
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

se agregará
"Similares: y/o medidores multifuncionales"

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EGEMSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMPERIMETROS DIGITALES PARA TABLEROS ELECTRICOS DEL GRUPO FRANCIS CENTRAL
HIDROELECTRICA MACHUPICCHU

Ruc/código :	20600539362	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	NAKAMA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAKAMA SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:53:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE LA MEDIDA DE LOS AMPERIMETROS ES DE 45 X 45 X 72 MM Y QUE ES LA UNICA MEDIDA A PROPONER

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El dato y/o información de las medidas solicitadas en las bases son únicas; ya que, los tableros eléctricos fueron diseñados en base a esas medidas, las mismas que no se pueden modificar por ser equipos que están en funcionamiento los 365 días del año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null