

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20602884172	Fecha de envío :	31/05/2025
Nombre o Razón social :	SG MONTE SINAI & JYDOLIB INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR: SE PODRIA CONSIDERAR DE ACUERDO A LEY, EL 25% DEL MONTO REFERENCIAL, PARA LAS MYPES. YA QUE SE TRATA DE UN SERVICIO, Y FACILMENTE CON ESTE REQUISITO, SE TENDRIA UNA MEJOR PLURALIDAD DE POSTORES. PEDIMOS PARA EL ITEM N° 02

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** C **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, BENEFICIOS A LAS MYPES.

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que de conformidad con el Artículo 49.6. Cuando en los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en general se incluya el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, la experiencia exigida a los postores que acrediten tener la condición de micro y pequeña empresa, o los consorcios conformados en su totalidad por estas, no podrá superar el 25% del valor estimado, siempre que el procedimiento de selección o ítem respectivo, por su cuantía, corresponda a una Adjudicación Simplificada.¿

En el presente caso, ninguno de los ítems tiene una cuantía que corresponda a una Adjudicación Simplificada. Se precisa que la convocatoria deriva de un Concurso Público declarado parcialmente desierto.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:31:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

FORMACION ACADEMICA

ITEM 2 SISTEMA ELECTROMECHANICO

SOLICITAMOS AMPLIAR LA FORMACION ACADEMICA DEL SUPERVISOR DE CAMPO A ING. MECANICO DE FLUIDOS, EN ARAS DEL PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1.1 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se señala que no es una observación lo indicado por el participante; más bien es una consulta. Por lo cual, se responderá como tal.

Se acepta lo solicitado.

Se adicionará al Ing. Mecánico de Fluidos como Supervisor de Campo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:

Ítem N° 2: Sistema Electromecánico

01 Supervisor de Campo:

Título profesional de Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o Electromecánico o Electrónico o Mecatrónico o Mecánico o Mecánico de Fluidos, con colegiatura habilitada por el Colegio de Ingenieros del Perú.

"

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:31:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del Personal Clave

Item 1

Solicitamos se pueda considerar dentro de la experiencia del personal clave: Actividades de Instalacion y/o Acondicionamiento y/o Mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas supresion de incendios por agentes limpios y/o alarmas y deteccion de incendios, ya que dentro de los componentes del servicio se encuentran dichas actividades.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado.
Se adicionará Actividades de Instalacion y/o Acondicionamiento y/o Mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas supresion de incendios por agentes limpios y/o alarmas y deteccion de incendios."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:

Ítem N° 1: Sistema de Seguridad Electrónica

01 Supervisor de Campo:
Como mínimo tres (3) años de experiencia laboral en actividades de gestión y/o coordinación de proyectos de instalación o mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas de seguridad electrónica en Centros de Computo o Data Center y/o Actividades de Instalacion y/o Acondicionamiento y/o Mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas supresion de incendios por agentes limpios y/o alarmas y deteccion de incendios.

"

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:31:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Solicitamos se pueda considerar dentro de la experiencia del potior en la especialiad: servicios similares de Instalacion y/o Acondicionamiento y/o Mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas supresion de incendios por agentes limpios y/o alarmas y deteccion de incendios, ya que dentro de los componentes del servicio se encuentran dichas actividades.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado.
Instalacion y/o Acondicionamiento y/o Mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas supresion de incendios por agentes limpios y/o alarmas y deteccion de incendios"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:

Se consideran servicios similares a lo siguiente:
Diseño y/o instalación o montaje y/o mantenimiento o reparación en equipos de control de accesos o sistemas de alarmas en Centros de Computo o Data Center o implementación de sistema de seguridad electrónica y/o sistema de cámaras de vigilancia o video vigilancia y/o central de monitoreo o Instalacion y/o Acondicionamiento y/o Mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas supresion de incendios por agentes limpios y/o alarmas y deteccion de incendios.

"

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20106641103	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	SISTELEC SERVICIOS S.A.C	Hora de envío :	15:41:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Formación Academica el personal clave
Se solicita a la entidad confirmar que la colegiatura será presentada al inicio de la prestación efectiva del servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Requisitos Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la colegiatura se presentará al inicio de la prestación efectiva del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20106641103	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	SISTELEC SERVICIOS S.A.C	Hora de envío :	15:41:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Capacitación.
Teniendo en cuenta que las Bases estándar aprobadas por OSCE no contemplan límite de antigüedad de las capacitaciones.
Se solicita a la entidad confirmar que se podrán aceptar capacitación que superen la antigüedad indicada.
Razón por la cual se deberá eliminar la antigüedad solicitada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Requisitos Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado.
Se retirará el límite de antigüedad solicitada."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:
Ítem N° 1: Sistema de Seguridad Electrónica
01 Supervisor de Campo:
Como mínimo de cuarenta (40) horas lectivas de capacitación en operación y/o mantenimiento y/o instalación en equipos o dispositivos de Sistema contra incendios y detección temprana, CCTV.
Ítem N° 2: Sistema Electromecánico
01 Supervisor de Campo:
Como mínimo de cuarenta (40) horas lectivas de capacitación en operación y/o mantenimiento y/o instalación en equipos de Aire Acondicionado de Precisión o Presurización."

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20106641103	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	SISTELEC SERVICIOS S.A.C	Hora de envío :	15:41:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Experiencia del Personal Clave
Teniendo en cuenta que las Bases estandar aprobadas por OSCE no contemplan que la experiencia tenga colegiatura minima ni que la experiencia sea consecutiva.

Es más las mismas bases estandar consideran aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Se solicita a la entidad confirmar que se retirará el requisito que la experiencia sea consecutiva y que tenga la colegiatura mínima solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Requisitos Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo solicitado.
Se retirará el requisito colegiatura mínima y la experiencia consecutiva."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:
Ítem N° 1: Sistema de Seguridad Electrónica
01 Supervisor de Campo:
Como mínimo tres (3) años de experiencia laboral en actividades de gestión y/o coordinación de proyectos de instalación o mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas de seguridad electrónica en Centros de Computo o Data Center y/o Actividades de Instalacion y/o Acondicionamiento y/o Mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas supresion de incendios por agentes limpios y/o alarmas y deteccion de incendios.
Ítem N° 2: Sistema Electromecánico
01 Supervisor de Campo:
Como mínimo tres (3) años de experiencia laboral en actividades de gestión y/o coordinación de proyectos de instalación o mantenimiento preventivo y/o correctivo en equipos de Aire Acondicionado de Precisión y/o Presurización en Centros de Computo o Data Center.
"

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20106641103	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	SISTELEC SERVICIOS S.A.C	Hora de envío :	15:41:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Experiencia del Personal Clave
Ítem N° 2 - Sistema Electromecanico
01 Supervisor de Campo
indican como mínimo cinco (3) años¿

Se solicita a la entidad confirmar tiempo mínimo de experiencia requerido, toda vez que existe un error de digitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Requisitos Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, en atención a su consulta, se indica que efectivamente hay un error de digitación, razón por la cual se procederá con la actualización del TDRs, en lo que corresponde.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:
Ítem N° 2: Sistema Electromecánico
01 Supervisor de Campo:
Como mínimo tres (3) años de experiencia laboral en actividades de gestión y/o coordinación de proyectos de instalación o mantenimiento preventivo y/o correctivo en equipos de Aire Acondicionado de Precisión y/o Presurización en Centros de Computo o Data Center.
."

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20106641103	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	SISTELEC SERVICIOS S.A.C	Hora de envío :	17:11:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿en el caso de pequeña empresa se puede acreditar un monto facturado acumulado menor al indicado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que de conformidad con el Artículo 49.6. Cuando en los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en general se incluya el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, la experiencia exigida a los postores que acrediten tener la condición de micro y pequeña empresa, o los consorcios conformados en su totalidad por estas, no podrá superar el 25% del valor estimado, siempre que el procedimiento de selección o ítem respectivo, por su cuantía, corresponda a una Adjudicación Simplificada.¿

En el presente caso, ninguno de los ítems tiene una cuantía que corresponda a una Adjudicación Simplificada.
Se precisa que la convocatoria deriva de un Concurso Público declarado parcialmente desierto.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si no va ser OLBLIGATORIO un supervisor SSOMA para los trabajos .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se confirma, que no será OBLIGATORIO un supervisor SSOMA para los trabaajos.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:29:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Durante el tiempo que dure el contrato, se asignará un área para poder dejar nuestras herramientas y/ o materiales?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa, se asignará un área para las herramientas y/o materiales.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:30:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

con la finalidad poder proyectar los posibles correctivos, se solicita nos puedan Indicar si los sistemas presentan fallas de operatividad. De haberlos, detallarlos por cada sistema .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que para la estimación de los posibles correctivos deberá tener en cuenta en la información indicada en el Anexo N° 3 de los terminos de referencia.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:31:11

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solita brindar mayor detalle (metrados) en la especialidad de estructura metálica, especificante en "otros"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa, que el area es del CDAD correspondiente a la estructura metálica.
es 80 m2
Para mayor detalle el postor podrá realizar una visita técnica, tal como indica en el numeral 9.1.1 de los TDRs a fin de realizar el reconocimiento y levantamiento de información en el Centro de Datos.

Se adecuará el numeral 9.1.1 de los TDRs."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"(...)
Los proveedores, podrán solicitar a la Sección Operaciones de la Infraestructura Tecnológica de la Subgerencia Producción del BN, por única vez, una visita técnica a fin de realizar el reconocimiento y levantamiento de información en los Centros de Datos, para una mejor identificación de las condiciones de instalación de los equipos a instalar como parte del servicio, el plazo para realizar la visita técnica será hasta un día antes de la presentación de ofertas establecido en las Bases publicadas en el SEACE para este servicio. La visita tendrá una duración máxima de 2 horas y se realizará en horario laboral (de 08:00 horas a 16:30 horas) y respetando los protocolos de bioseguridad, teniendo en consideración la situación actual.
(...)
"

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:31:42

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Que tipo de pintura (marca y color) se deberá considerar para el pintado de las columnas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa, que no se solicita una marca específica para la pintura. Asimismo, el color de la pintura es blanco humo.

Por otro lado, el tipo de pintura es epóxica de protección a la intemperie, la cual deberá consistir en una base epóxica y acabado esmalte epóxico con textura de acabado lizo.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:32:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Cuales serán los tiempos máximos que se manejaran para las respuestas a las averías "urgente" y "critico"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que las respuestas en relación a la atención de Avería Crítica y Urgente se encuentran indicadas en las Bases (pág. 52 y 53).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:32:55

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Es parte del alcance la prueba de DOOR FAN TEST para las áreas protegidas con agente limpio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa, que no está contemplado dentro del alcance delo servicio las pruebas DOOR FAN TEST.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:33:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Es parte del alcance los correctivos la recarga de los tanques de agente limpio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa, que la recarga de los tanques de agente limpio se encuentran como parte del mantenimiento correctivo, indicado en el Anexo N°3 (pág. 56) de las Bases.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Por favor Indicar las alturas máximas de trabajo, esto con la finalidad de para poder evaluar el uso de andamios y/o escaleras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa, que para los trabajos correpondiente al sistema electromecánico, la altura no supera los 5 metros (mantenimiento de estructura metálica)

Correspondiente al sistema de seguridad electrónica la altura para los trbajos no supera los 2.5 metros.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20608034111	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	WATCHMEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:34:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De ser necesario el uso de andamios, favor de indicar si se podrá utilizar andamios certificados (no necesariamente normados)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 89 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa, que el postor podrá utilizar andamios certificados y no necesariamente normados.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:17:58

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

TERMINOS DE REFERENCIA

Se observa que en las bases administrativas las cuales se publicaron por medio del SEACE, que por tratarse de una contratación de servicio, se requiere la publicación de los planos en nativo (AUTOCAD). Los cuales son esenciales para un metrado correcto para el costeo del mantenimiento preventivo.

Solicitamos publicar los planos en Autocad, para una mejor visualizacion, costeo y metrados del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se señala, que no es una observación lo indicado por el participante; más bien es una consulta. Por lo cual, se responderá como tal.

Se precisa que la documentación solicitada tiene caracter reservado y será entregado al postor ganador

Para mayor detalle el postor podrá realizar una visita técnica, tal como indica en el numeral 9.1.1 de los TDRs a fin de realizar el reconocimiento y levantamiento de información en el Centro de Datos.

Se adecuará el numeral 9.1.1 de los TDRs."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"(...)

Los proveedores, podrán solicitar a la Sección Operaciones de la Infraestructura Tecnológica de la Subgerencia Producción del BN, por única vez, una visita técnica a fin de realizar el reconocimiento y levantamiento de información en los Centros de Datos, para una mejor identificación de las condiciones de instalación de los equipos a instalar como parte del servicio, el plazo para realizar la visita técnica será hasta un día antes de la presentación de ofertas establecido en las Bases publicadas en el SEACE para este servicio. La visita tendrá una duración máxima de 2 horas y se realizará en horario laboral (de 08:00 horas a 16:30 horas) y respetando los protocolos de bioseguridad, teniendo en consideración la situación actual.

(...)

"

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:17:58

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

TERMINOS DE REFERENCIA

Según la revisión de las bases administrativas publicadas, en los terminos de referencia. Los elementos de detección corresponden a la marca instalada EDWARDS.

Consultamos si en caso de encontrar algun dispositivo dañado. Si por temas de falta de stock o comercialización en general se puede ofrecer una marca de igual o mejores características técnicas como cambio correctivo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

Se acepta lo solicitado, se puede ofrecer una marca de igual o mejores características técnicas como cambio correctivo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	22:17:58

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Consultamos si se puede realizar una vísitca técnica pre envío de oferta para un mejor costeo y metrados del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que :
Para mayor detalle el postor podrá realizar una visita técnica, tal como indica en el numeral 9.1.1 de los TDRs a fin de realizar el reconocimiento y levantamiento de información en el Centro de Datos.

Se adecuará el numeral 9.1.1 de los TDRs."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"(...)
Los proveedores, podrán solicitar a la Sección Operaciones de la Infraestructura Tecnológica de la Subgerencia Producción del BN, por única vez, una visita técnica a fin de realizar el reconocimiento y levantamiento de información en los Centros de Datos, para una mejor identificación de las condiciones de instalación de los equipos a instalar como parte del servicio, el plazo para realizar la visita técnica será hasta un día antes de la presentación de ofertas establecido en las Bases publicadas en el SEACE para este servicio. La visita tendrá una duración máxima de 2 horas y se realizará en horario laboral (de 08:00 horas a 16:30 horas) y respetando los protocolos de bioseguridad, teniendo en consideración la situación actual.
(...)
"

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20612588342	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	CIA.INDUSTRIAL PROJECT S.A.C.	Hora de envío :	22:55:02

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Por la descripción del trabajo del ítem 2 se observa que el monto de experiencia solicitado es desproporcionado con el trabajo solicitado(el ítem 1 es mayor trabajo y piden 400 mil soles), por tal motivo solicito al comité se baje dicho monto a S/ 400,000.00 (igual que el ítem 1) para no vulnerar el artículo 2, principios que rigen las contrataciones: incisos a) libertad de concurrencia, b) igualdad de trato, e) competencia, f) eficiencia y eficacia de la LCE.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2,incisos a, b y e.

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se señala, que no es una observación lo indicado por el participante; más bien es una consulta. Por lo cual, se responderá como tal.

Se precisa que el monto establecido para la experiencia esta acorde con los parametros establecidos en la Normativa de Contrataciones.

Se señala, que los equipos de aire acondicionado de precisión son equipamientos más costosos en la infraestructura física de un Centro de Datos, por ende el monto de experiencia indicado. Sin embargo, con la finalidad de tener mayor pluralidad en los postores se acepta el monto facturado acumulado equivalente a S/ 400.000.00 (Cuatrocientos Mil con 00/100 Soles) para el Ítem 1 e Ítem 2

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:

Ítem N° 2: Sistema Electromecánico

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400.000.00 (Cuatrocientos Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda."

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20612588342	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	CIA.INDUSTRIAL PROJECT S.A.C.	Hora de envío :	22:55:02

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se observa que la experiencia solicitada está dirigida a la instalación de equipos pero no se esta considerando el suministro de los mismos y de acuerdo a la forma contractual de dichos procesos de selección, es inusual que solo contraten para la instalación de equipos y mucho menos que se pueda precisar solo el monto de la instalación dentro de dichos contratos, por tal motivo, pido que se incluya el suministro e instalación de aires acondicionados mayor a 5 toneladas y aires de precisión de centros de datos (este ultimo es parte de los trabajos solicitados), de no aceptar mi observación se estaría vulnerando el artículo 2, principios que rigen las contrataciones: incisos a) libertad de concurrencia, b) igualdad de trato, e) competencia, f) eficiencia y eficacia de la LCE.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** c **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 incisos a, b, e y f

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se señala, que no es una observación lo indicado por el participante; más bien es una consulta. Por lo cual, se responderá como tal.
Se acepta parcialmente,

Se adecuará el requisito de calificación.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:
Ítem N° 2: Sistema Electromecánico
El postor debe acreditar¿¿.

Se consideran servicios similares a lo siguiente:
Diseño y/o instalación o montaje y/o mantenimiento o reparación y/o Suministro e Instalación en equipos de aire acondicionado confort con capacidades iguales o mayores a 5 Toneladas de Refrigeración en Centros de Cómputo o Data Center y/o equipos de aires de precisión para Centros de Computo o Data Center."

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CPDRAD - CHICLAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Ruc/código :	20601857601	Fecha de envío :	03/06/2025
Nombre o Razón social :	IXPERY SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	23:16:57

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Observo el monto de experiencia solicitado por no guardar proporción con el trabajo a realizar. El ítem 1 es mayor trabajo y solo piden 400 mil soles y el ítem 2 que es menor el trabajo piden 800 mil soles de experiencia. Solicito al comité de selección baje el monto a 400 mil soles. También solicito se incluya el suministro como parte del monto ya que las empresas y entidades no solicitan la instalación aparte del suministro (y en la experiencia si incluyen la instalación), en los contratos y ordenes de compra no se suele poner por separado ambas cosas, es decir, no se puede identificar el monto de instalación del monto de suministro. Solicito al comité se acepte mi observación para que pueda haber pluralidad de postores y no vulnerar la libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se señala, que no es una observación lo indicado por el participante; más bien es una consulta. Por lo cual, se responderá como tal.

Se acepta, se acepta el monto facturado acumulado equivalente a S/ 400.000.00 (Cuatrocientos Mil con 00/100 Soles) para el Ítem 1 e Ítem 2

Se adecuará el requisito de calificación.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Debe decir:

Ítem N° 2: Sistema Electromecánico
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400.000.00 (Cuatrocientos Mil con 00/100 Soles)...

Se consideran servicios similares a lo siguiente:
Diseño y/o instalación o montaje y/o mantenimiento o reparación y/o Suministro e Instalación en equipos de aire acondicionado confort con capacidades iguales o mayores a 5 Toneladas de Refrigeración en Centros de Cómputo o Data Center y/o equipos de aires de precisión para Centros de Computo o Data Center."