

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE DE REGULACION DIGITAL, INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 12/12/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

¿Se cuenta con un tablero de control de la bomba dosificadora? En el requerimiento no se menciona el ítem, solicitamos aclaración.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El presente procedimiento de selección es bajo la modalidad de Ejecución de LLAVE EN MANO, es decir incluye la instalación y puesta en funcionamiento de las bombas dosificadoras.

Ahora, respecto a la consulta planteada, indicar que, no se cuenta con un tablero específico para las bombas dosificadoras, el postor deberá incluir en su oferta la entrega e instalación del tablero de control para las bombas dosificadoras, especificando y garantizando el consumo energético para el correcto funcionamiento de estas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE DE REGULACION DIGITAL, INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:06:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Cuál es la distancia desde el punto de succión hasta el punto de dosificación? Esto para considerar la longitud de la manguera, evaluación de integridad de componentes actuales y consideraciones derivadas del suministro, solicitamos aclaración.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La succión se realiza de dos tanques (02 Rotoplas de 2500 lts. ubicado a 2.5 m de las bombas y 4.5 m aprox.) y para la otra bomba dosificadora sera de un tanque de 4000 lts. ubicado a 3 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE DE REGULACION DIGITAL, INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:06:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Se reutilizarán los componentes asociados a las bombas dosificadoras? Ejemplo, tanque de preparación de producto químico, soportes, canalizaciones, etc, solicitamos aclaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantendran los tanques dosificadores, sin embargo en el servicio de instalación se deberá de proveer el sistema hidráulico que alimenta la bomba, el soporte para las bombas y sus accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE DE REGULACION DIGITAL, INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

---

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 12/12/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita remisión de planos de estructuras referentes al área a intervenir, con la finalidad de tener claridad de puntos para la elaboración de la propuesta económica y no se genere cierta inexactitud.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Para la integración de bases se adjuntara los planos correspondientes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null