

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE
Nomenclatura :	LP-SM-2-2024-EO-AC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	16:24:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria. Con respecto a la experiencia : Se solicita considerar como bienes similares a la Venta y/o montaje Transformadores y/o Celdas de Media tension en 10 y 22,9 KV ,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente: La Presente Consulta califica como Observacion por lo que se ACOGE, y con la finalidad de contar con mayor pluralidad de postores se modificara las bases incluyendo como servicios similares: Venta y/o montaje Transformadores y/o Celdas de Media tension en 10 y 22,9 KV y/o equipos de sistemas eléctricos de potencia y/o servicios de montaje y puesta en operación de equipos de sistemas eléctricos de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se incluira como servicios similares a los siguientes: Venta y/o montaje de Transformadores y/o Celdas de Media tension en 10 y 22,9 KV y/o equipos de sistemas eléctricos de potencia y/o servicios de montaje y puesta en operación de equipos de sistemas eléctricos de potencia.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	17:10:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor de aclarar que la experiencia mínima de(02)años será en montaje y/o pruebas y/o puesta en servicio de equipos de sistemas eléctricos de potencia, del personal clave requerido como responsable del servicio. Hacemos la consulta, ya que, el texto indicado en las bases no es preciso y puede generar confusión

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: C Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:
Se ACLARA y asu vez se incluire la experiencia minima de dos (02) años en servicios de montaje y/o pruebas y/o puesta en servicio de equipos de sistemas eléctricos de potencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se incluire para el Personal Clave, experiencia minima de dos (02) años en servicios de montaje y/o pruebas y/o puesta en servicio de equipos de sistemas eléctricos de potencia

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan realizar las siguientes pruebas en campo:

*Medida de las pérdidas y de la corriente de vacío.

*Medida de la resistencia del Neutro.

Al respecto se aclara que estas pruebas solo se pueden realizan en laboratorio, por lo tanto, solicitamos que retire como requerimiento del Ítem 5.1.6.3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.6.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:
La consulta se configura como Observacion por lo que se ACOGE y con la finalidad de promover la mayor participacion de postores se modificara las bases suprimriendose las siguientes pruebas: Medida de las pérdidas y de la corriente de vacío.
y Medición de la resistencia del neutro."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con motivo de integracion de bases se suprimira las pruebas Medida de las pérdidas y de la corriente de vacío.
y Medición de la resistencia del neutro."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	COMPañIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan realizar la siguiente prueba en campo:

*Medida de la tensión de Cortocircuito.

Al respecto se aclara que esta prueba NO APLICA para los transformadores en conexión ZIG-ZAG. Solicitamos retirar de la lista de pruebas de rutina y prueba en campo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.6.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:

La consulta se configura como Observacion por lo que se ACOGE y con la finalidad de promover la mayor participación de postores se modificara las bases suprimiéndose la prueba: Medición de la tensión de cortocircuito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se suprimira la prueba Medición de la tensión de cortocircuito.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Entendemos que, por parte de la concesionaria, tienen instalaciones con equipamiento similar a lo solicitado, por lo tanto, solicitamos que envíen un diagrama unifilar preliminar de la instalación de los equipos, la misma que ayudara a determinar el precio para la cotización.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que se adjuntara lo solicitado en la integracion de bases para mayor entendimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	COMPañIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con la finalidad de obtener mejores precios para el presente proyecto, solicitamos que primeramente se cotice la Elaboración de la ingeniería básica para la instalación y puesta en operación de los transformadores en conexión Zigzag, Resistencia de tierra y recloser; donde se detalle la parte civil, montaje y conexonado de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:
Se ACLARA que el postor en su oferta debe incluir la ingenieria basica y en detalle para poder cumplir con el objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita nos envíen la tablas técnica y los anexos en formato editable para la presentación del concurso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.1 y 3.1 Literal: 2.1 y 3.1 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:
Se adjuntara la tabla de datos tecnicos en la integracion de bases y respecto a los anexos se encuentran en las bases para ser descargados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:15:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Debido a la situación logística y cadena de suministro actual mundial. Las importaciones de equipos eléctricos se ven afectadas por la escasez de materia prima y congestión en los puertos internacionales. Es así que, para una mayor participación de postores donde se beneficiaría a la Entidad porque se ampliaría las propuestas para una mejor selección, solicitamos al comité modificar y ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario: entrega de los bienes a los 70 días calendarios, el servicio de montaje, instalación y puesta en funcionamiento a los 50 días calendario. Y de esta manera se promueva la mayor pluralidad de postores con mejores condiciones de plazo y oportunidad en beneficio a la Entidad, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios que rigen las Contrataciones del Estado, como son: Principio de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad y Trato Justo e Igualitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el área usuaria precisa lo siguiente:
Se ACLARA que el plazo establecido es de 90 dias calendario, por lo que se considera un plazo razonable, lo que va a permitir la pronta atención del objeto del procedimiento siendo una necesidad urgente de la entidad; asimismo, en la etapa de indagación de mercado se obtuvo que existen proveedores que cumple con el requerimiento; por lo tanto, NO SE ADMITE CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

se pide ampliar el plazo del proyecto a 110 días debido a que resistencia de puesta a tierra son productos de importación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:
Se ACLARA que el plazo establecido es de 90 dias calendario por lo que se considera un plazo razonable, lo que va a permitir la pronta atencion del objeto del procedimiento siendo una necesidad urgente de la entidad, asimismo en la etapa de indagacion de mercado se obtuvo que existen proveedores que cumple con el requerimiento, por lo tanto no se admite la CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se requiere el valor del la impedancia secuencia Zero. sin esto no se podría cotizar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que se requiere un valor de 19.25 ± 10% ohm a 25°C por lo que se incluire en la integracion de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se incluire en el numeral 5.1.6 controles y pruebas

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Confirmar si es necesario considerar el relé de presión súbita, debido a que tiene es un producto de importación y alarga el plazo de entrega

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Este colegiado en coordinacion con el area usuaria Confirma que si es necesario considerar el rele de presion subita

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Hay contradicción entre las especificaciones técnicas y la tabla de datos técnicos, la consulta es: ¿el termómetro y la valvula de sobrepresión son con contacto o sin contacto, indicar la rspuesta dentro de la TDT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que se requiere Termometro sin contactos y el Rele de Presión con dos contactos, por lo que se excluire de la tabla los contactos indicados para el termometro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se excluire del literal f) equipos de proteccion, señalizacion, medida y accesorios (de la tabla)

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Aclarar si el transformador de corriente tiene la relación de 300/1 A para el transformador ZIG ZAG, porque existe una contradicción entre la TDT (indica 600-300/1 A) y las especificaciones técnicas (Indica 300/1 A).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria ACLARA que el Transformador de CoRriente es de 300 /1 A, por lo que excluire de la tablas de datos tecnicos el valor indicado de 600-300/1A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se excluire del numeral 5.1.10 tabla de datos tecnicos - equipada con transformador de corriente

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
La tapa de transformador será convencional es decir no tendrá ventanillas de inspección dado que es un transformador pequeño.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria consultado

afirma lo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se aclara que para la protección 50/51 la celda donde se conectara las señales del relé, debe ser una celda con interruptor para que pueda abrir la corriente de corto circuito al ocurrir una falla.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que el Rele del Recloser servira para detectar estas fallas. Es decir el recloser tendra la función de Interruptor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

El tablero de proteccion del transformador Zig Zag sera autosoportado o adosado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que el tablero de proteccion del transformador sera Adosado, por lo que se incluirea en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se incluirea en el numeral 5.1.4 Tablero de proteccion del Trnasformador Zigzag

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se aclara que para la protección 50/51 la celda donde se conectara las señales del relé, debe ser una celda con interruptor para que pueda abrir la corriente de corto circuito al ocurrir una falla. favor confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que el Rele del Recloser servira para detectar estas fallas. Es decir el recloser tendra la función de Interruptor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Respecto a los relés para esta solución basta con el relé monitoreo de falla a tierra; el relé de protección 50/51 y 50N/51N estaría sobrando, es decir no sería necesario sería suficiente con el relé de falla a tierra. favor confirmar que no es necesario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA son dos relees : uno de Sobrecorrientes y el otro de Monitoreo del Valor de la Resistencia de Puesta a Tirerra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Se indica en bases que el contratista es el responsable de "Obras civiles para base de transformador"
Favor de detallar el alcance de las obras civiles, dimensiones, espesor, características, etc.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que el postor sera responsable de determinar la parte de la Ingenieria de Detalle que cumpla con la finalidad del objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de enviar planos detalles para la ejecución de las obras civiles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que el postor sera responsable de determinar la parte de la Ingenieria de Detalle que cumpla con la finalidad del objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se indica en bases "Conexionado entre el tablero de protección, el Recloser y el transformador Zigzag suministrado". Favor de indicar distancias aproximadas entre equipos, para poder calcular la cantidad de cable necesario a suministrar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que la distancia entre le Recloser y Celda 10 kV son 50 metros, por lo que se incorporara en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se incluirea en el numeral 5.1.8. Montaje Electromecanico

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se indica en bases "Cableado de todos los equipos".

Favor de especificar partida, indicando detalles de distancia del cableado y que equipos específicos se requiere cablear.

Si es posibles enviar un diagrama a mano alzada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que el postor sera responsable de determinar la parte de la Ingenieria de Detalle que cumpla con la finalidad del objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:25:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se indica en bases "Ajustes de los Relés y Medidores".

Confirmar si Electro Oriente, cuenta con el estudio de coordinación de protecciones para realizar los Ajustes a los Relés.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que si cuenta con el estudio para realizar ajustes a los Reles y Medidores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600039335	Fecha de envío :	06/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ALEMI'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:21:51

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

se observa la incongruencia de lo solicito en el TDR pag. 39 donde se solicita como requisito de calificacion la formacion academica y experiencia laboral para el personal clave requerido, sim embargo para este tipo de adquisiciones cuando se considera personal clave, solo se debe requerir la experiencia laboral.

Por lo que se solicita se detalle de manera precisa y clara con la finalidad de no limitar la libre concurrencia y transparencia del debido proceso, toda vez que se estaria pretendiendo direccionar el presente procedimiento de seleccion. asimismo se solicita precisar si la formacion academica sera un requisito al momento del perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley de Contrataciones del EStado, principio a) y c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:
Se ACOGE la observacion por lo que la fomacion academica del personal clave sera presentada para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integracion de bases se incluiara en el numeral 5.5 tabla del personal clave, la formacion academica se presentara para la firma de contrato

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	06/08/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	23:01:10

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En cuanto a los bienes similares que se consideran como experiencia, confirmar que los Equipos de sistemas eléctricos de potencia, se refiere Interruptores de Potencia, Seccionadores y entre otros equipos de potencia de subestaciones eléctricas de tensión mayor o igual a 60 kV.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que se consideraran dichos equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	06/08/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	23:01:10

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:
Cuantos Cortes de Energía para la Puesta en Servicio, se debe considera para las dos instalaciones de los dos Sistemas Zig Zag en Jaén y Bagua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.8 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA que el corte del servicio sera maximo 16 horas considerandose 8 horas para cada subestacion de Jaen y Bagua, debiendo el contratista programar oportunamente sus actividades, por lo que se modificara en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de integracion de bases se incluirea en el numeral 5.1.11 El numero total maximo de horas acumuladas de corte sera de 16 horas siendo 8 horas para cada subestacion de Bagua y Jaen

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES ZIGZAG, DOS RECLOSERS Y DOS RESISTENCIAS DE NEUTRO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	06/08/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	23:01:10

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se pide confirmar que se puede considerar la Caja de Control y protección del recloser y, aparte la Caja de protección de la Resistencia de Puesta a Tierra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria confirma lo consultado por el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna