

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS Y DE POZO A TIERRA DEL TAMBO: NUEVO ANDOAS Y CAÑAVERAL UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO

Ruc/código :	20602623051	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA ELECTROMECHANICO THOR E.I.R.L.	Hora de envío :	21:57:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según la muestra fotográfica del pararrayo del Tambo Nuevo Andoas correspondería a un pararrayo del tipo radiactivo. Confirmar el tipo de pararrayo existente, que se aprecia que no sería del tipo convencional franklin.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: 01.01 Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000977-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoge la consulta, debido a que el pararrayos instalado en Nuevo Andoas no es Radioactivo y debe de ser removido, asi mismo se indica que se instalara un pararrayos del tipo PDC según los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null