



ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°46-2024 EPS. SEDACUSCO S.A.-3, DERIVA DE LA L.P. N°03-2024. - "ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBAS DOSIFICADORAS, MOTORES AGITADORES VERTICALES, SENSORES, TABLEROS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA SALA DE DOSIFICACIÓN INC. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE PIURAY, DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

En la ciudad del Cusco siendo las 10:00 horas del día 16 de octubre de 2024 en las instalaciones de la Gerencia de Ingeniería – Oficina de Supervisión de Obras de la EPS. SEDACUSCO S.A. sito en la Av. Anselmo Álvarez N° 364 Wánchaq Cusco, contando con la presencia del Comité Designado mediante Resolución N° 097-2024-GG-EPS. SEDACUSCO S.A de fecha 08 de abril del 2024, conformada por:

Presidente	ING. EFRAÍN SILVA CANAL
Miembro 1	ING. ABELARDO LOVON FERNÁNDEZ
Miembro 2	BACH. CRISTIAN FRED SOSA ZARATE

El presidente del Comité a continuación procede a verificar el registro electrónico de participantes en el SEACE y es como sigue:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON	2024-07-15 22:04:21.0	Válido
2	10420349772	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	2024-10-07 11:25:35.0	Válido
3	20101009174	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	2024-07-16 08:01:51.0	Válido
4	20343877294	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	2024-07-16 16:02:19.0	Válido
5	20489966558	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	2024-10-04 23:03:07.0	Válido
6	20546959181	HIDROLED S.A.C.	2024-07-15 09:04:09.0	Válido
7	20563417570	SERVICLORO PERU S.A.C.	2024-07-16 08:38:25.0	Válido
8	20600628144	QH GROUP SERVICE S.A.C.	2024-07-15 18:32:35.0	Válido
9	20601602262	COESGA S.A.C	2024-07-18 11:44:58.0	Válido
10	20609575035	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	2024-10-05 19:40:10.0	Válido
11	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	2024-07-14 17:47:27.0	Válido

Acto seguido se procedió a la verificación y presentación de ofertas electrónicamente por parte de los postores y es como sigue:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20563417570	SERVICLORO PERU S.A.C.	09/10/2024	Válido

El Comité procede a revisar la documentación de presentación obligatoria para la admisión:

Ítem	POSTOR	Anexo 01	Anexo 02	Anexo 03	Literal e)	Anexo 04	Anexo 05	Anexo 06
1	SERVICLORO PERU S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	No corresponde	Si presenta

De conformidad con el numeral 73.2 del Art. 73° del RLCE se procede con la revisión de las Oferta Técnica del mencionado postor, a fin de determinar si la oferta responde a las condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las Bases, cuyo resultado es como sigue:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	EETT.	Admisión
1	20563417570	SERVICLORO PERU S.A.C.	No Cumple	No Admitido

No admitido, no cumple de acuerdo a lo establecido en las bases integradas CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta Literal e) FICHAS TECNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS O SIMILARES, emitido por el fabricante, para acreditar lo siguiente:

BOMBA DOSIFICADORA ELÉCTRICA DE SULFATO DE COBRE:

- 5.03 Altura de Operación msnm m 3700: SIN DATO
- 6.03 Concentración del Químico (Sulfato de Cobre/Agua) % Mínimo 50: SIN DATO
- 6.06 Protocolo de Comunicación Modbus TCP: SIN DATO
- 6.07 Señal de entrada mA 4-20mA: SIN DATO
- 6.08 Líquido a Impulsar Agua con Sulfato de Cobre al 50%: SIN DATO

6.09 Tipo de servicio (IEC - 60034-1) S1 (Trabajo Continuo): SIN DATO

ELEMENTO: BOMBA DOSIFICADORA ELÉCTRICA DE POLÍMERO ANIÓNICO:

5.03 Altura de Operación msnm m 3700: SIN DATO

6.03 Concentración del Químico (Sulfato de Cobre/Agua) % Mínimo 50: SIN DATO

6.04 Temperatura de agua °C -8°C - 50°C: SIN DATO

6.08 Líquido a Impulsar Agua con Polímero Aniónico: SIN DATO

6.09 Tipo de servicio (IEC - 60034-1) S1 (Trabajo Continuo): SIN DATO

6.1 Factor de servicio 1.15: SIN DATO

6.11 Eficiencia de la Bomba % mínimo 80: SIN DATO

6.12 Eficiencia del Motor (IEC - 60034-30) IE3: SIN DATO

MOTORES AGITADORES VERTICALES PARA SOLUCIÓN DE SULFATO DE COBRE:

2 código del Fabricante: SIN DATO, 3 Designación Técnica: SIN DATO, 4 Normas de Fabricación: SIN DATO, 5.01 Nivel de Tensión V 3 ~ 440: SIN DATO, 5.02 Frecuencia Hz 60: SIN DATO, 5.03 Potencia KW Max 1.5: SIN DATO, 5.04 Eficiencia del Motor IE3: SIN DATO, 5.05 Altura de Operación msnm m 3700: SIN DATO, 6.01 Fluido a ser Agitado Agua con Sulfato de Cobre: SIN DATO, 6.02 Densidad Kg/dm3 1.2: SIN DATO 6.03 Viscosidad CP 1: SIN DATO, 6.05 Volumen de agitación m3 2: SIN DATO.

MOTORES AGITADORES VERTICALES P/ SOLUCIÓN DE POLÍMERO ANIÓNICO

2 código del Fabricante: SIN DATO, 3 Designación Técnica: SIN DATO, 4 Normas de Fabricación: SIN DATO, 5.01 Nivel de Tensión V 3 ~ 440: SIN DATO, 5.02 Frecuencia Hz 60, SIN DATO, 5.03 Potencia KW Max 2.2: SIN DATO 5.04 Eficiencia del Motor IE3: SIN DATO, 5.05 Altura de Operación msnm m 3700: SIN DATO, 6.01 Fluido Agua con Polímero Aniónico: SIN DATO, 6.02 Densidad Kg/dm3 1: SIN DATO 6.03 Viscosidad CP 500: SIN DATO.


MEDIDOR DE PRESIÓN (RANGO DE 0 A 10 BAR INC/ PANTALLA DISPLAY, TRANSMISORES Y ACCESORIOS:


1.02 Código del Fabricante: SIN DATO, 1.03 Normas de Fabricación: SIN DATO, 1.07 Altura de Operación msnm m 3700: SIN DATO, 1.09 Fluido Agua con Sulfato de Cobre/ Agua con Polímero Aniónico: SIN DATO, 1.11 Tolerancia de medición bar ± 0.05 SIN DATO

De acuerdo al numeral 65.1 del Art. 65 Declaración de desierto "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no existe una oferta valida (...)"

Continuando con el procedimiento, culminada la etapa de admisión en el Proceso de **Selección Adjudicación Simplificada N° 46-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-1 deriva DE LA L.P. N°03-2024**, el comité de selección procede a declarar **DESIERTO** al no contar con una oferta valida, de conformidad al Art. 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Concluye este proceso siendo las 14:30 horas del 16 de octubre 2024, extendiéndose el acta en hojas sueltas que se adhieren al libro de Procesos de Selección de la institución legalizado por Notaria Publica de Cusco Mercedes Salazar Puente de la Vega en fecha 22 de octubre de 2021 bajo el número 523-2021. El acta se adhiere a fojas 598 y 599.


ING. EFRAÍN SILVA CANAL
Presidente


ING. ABELARDO LOVON FERNÁNDEZ
Miembro 1


BACH. CRISTIAN FRED SOSA ZARATE
Miembro 2