

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-OEC/MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:04:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

para los ítem 45,46,47 solicitan cable AFIRENAS-L HO7Z1-K clase 5, la denominación AFIRENAS corresponde a una marca específica de producción española. A fin de garantizar la pluralidad de postores, se solicita Aceptar cable LSOH+90 clase 2. Estos productos se vienen instalando en las obras emblemáticas del País.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, SE REALIZARÁ EL CAMBIO CON EL CABLE TIPO LSOH-90 CLASE 5 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRA EN LAS BASES, SECCIÓN ESPECÍFICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EL CAMBIO CON EL CABLE DE TIPO LSOH-90 CLASE 5 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:04:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

para los ítem 48,49,50,51 solicitan cable AFIRENAS-L HO7Z1-K clase 5, la denominación AFIRENAS corresponde a una marca específica de producción española. Afin de garantizar la pluralidad de postores, se solicita Aceptar cable LSOH+90 clase 2. Estos productos se vienen instalando en las obras emblemáticas del País.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, SE REALIZARA EL CAMBIO CON CABLE TIPO LSOH-90 CLASE 5 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRA EN LAS BASES, SECCION ESPECIFICA - ESPECIFICACIONES TECNICAS EL CAMBIO CON CABLE TIPO LSOH-90 CLASE 5 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:04:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

para los ítem 52,53,54 solicitan cable AFIRENAS RZ1-K clase 5, la denominación AFIRENAS corresponde a una 54marca específica de producción española. Afín de garantizar la pluralidad de postores , se solicita Aceptar cable N2XOH-90 clase 2. Esta nomenclatura es usada por los principales fabricantes de conductores eléctricos y cumple los estándares de calidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, SE REALIZARA EL CAMBIO CON EL CABLE TIPO N2XOH-90 CLASE 5 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRA EN LAS BASES, SECCION ESPECIFICA - ESPECIFICACIONES TECNICAS EL CAMBIO CON EL CALE TIPO N2XOH-90 CLASE 5, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:04:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

para los ítem 57,58,59,60 solicitan cable RZ1-K clase 5,Esta nomenclatura corresponde a estándares europeos . Afín de garantizar la pluralidad de postores , se solicita Aceptar cable N2XOH-90 clase 2. Esta nomenclatura es usada por los principales fabricantes de conductores eléctricos y cumple los estándares de calidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, SE REALIZARÁ EL CAMBIO CON EL CABLE TIPO N2XOH-90 CLASE 5 PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRA EN LAS BASES, SECCION ESPECIFICA - ESPECIFICACIONES TECNICAS EL CAMBIO CON EL CALE TIPO N2XOH-90 CLASE 5, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:04:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ítem 21 indica Protocolo de conectividad :wifi, requieren un tipo de interruptor que sea SMART? o es error de redacción. por favor ACLARAR.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL POSTOR POR ERROR DE REDACCION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:04:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
En el ítem 26 indica tomacorriente bipolar doble estabilizado, sin embargo el color que piden es blanco, por favor confirmar si es el color blanco o es otro color.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA AL POSTOR QUE SERA DE COLOR ROJO O ANARANJADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:04:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ítem 33, indican espesor 1.0,1.2,1.5mm por favor aclarar cual es el espesor requerido. asi tambien si es para tuberia de 1/2" o 3/4" SAP los troqueles.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL POSTOR QUE EL ESPESOR REQUERIDO ES DE 1.5 DE 3/4" SAP LOS TROQUELES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null