

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-BNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Ruc/código : 20513909463

Fecha de envío : 16/11/2023

Nombre o Razón social : KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.

Hora de envío : 13:04:17

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se precisa la instalación de 30 tableros debajo del existente pero no se indica como se alimentará la llave principal que solicitan de manera independiente.

Consulta: Indicar como se alimentará la llave principal?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 6

**Literal:** b)

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

los tableros electricos que se intervendran según los TDR seran alimentados por un tablero autosoportado con la misma cantidad de circuitos electricos, este tablero autosoportado sera alimentado desde otro Tablero electrico, ubicado a no mas de 50 metros aproximadamente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-BNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	13:04:17

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Aclarar si los Tableros Eléctricos solicitados deben ser empotrados o adosados.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** b)      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el TDR se detalla cuales son los tableros electricos adosados y cuales son para empotrar, los tableros electricos empotrados cambiaran de tamaño por lo tanto se requiere picar para empotrarlos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-BNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

---

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	13:04:17

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Consideraciones Generales: Luego de la instalación de los Tableros, indicar si el proveedor de ser necesario también tendría que pintar la pared?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6      Literal: d)      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Totalmente cierto se tiene que resanar y pintar toda la pared, no solo los bordes del tablero por que quedaria veteado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-BNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	13:04:17

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Experiencia del Postor: Para mayor participación de postores y debido a que el objeto de la convocatoria hace referencia a servicios de temas de energía y electricidad. Solicitamos que también se considere como experiencia lo sgte:

- Servicio de instalación, configuración o puesto a punto de UPS, Transformadores o Estabilizadores.
- Servicio de Cableado Eléctrico en General
- Instalación de Grupos Electrógenos.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** C      **Página:** 79

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge la Observacion, toda ves que el servicio es especializado en tableros electricos, por lo mismo aceptar la experiencia solicitada por el participante no seria congruente con el objeto de la contratacion.

Asimismo, el tipo de amperaje, instalacion, mediion de la corriente alterna, la conjucion de circuitos es diferente a una instalacion de otro equipo, teniendo en cuenta la infraestructura y el tipo de instalacion electrica con la que cuenta la ENTIDAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-BNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

---

Ruc/código :	20513909463	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	KONFIDI TECHNOLOGIES S.A.	Hora de envío :	13:04:17

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Indicar si la presentación de constancias, certificados de capacitación o títulos profesionales/técnicos se deben presentar con la propuesta o al momento de firmar el contrato con el postor ganador.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3    **Página:** 77-8

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se deben presentar con la propuesta, por que eso nos garantiza los conocimientos y la experiencia laboral del personal que realizara la ejecución del servicio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-BNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

---

Ruc/código :	20492576787	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PRINCIPE Y ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:13:44

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

En el requisito de calificación de FORMACIÓN ACADÉMICA, se solicita aceptar la carrera de ingeniería industrial como SUPERVISOR.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.3.1      **Página:** 76

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Para el supervisor se ha solicitado que sea Ingeniero Electricista y/o Electromecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electronico, para la parte electrica.

Toda vez que el personal con este perfil cuenta con la expertiz para la ejecución del servicio e objeto de la contratación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-BNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Ruc/código :	20492576787	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PRINCIPE Y ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:13:44

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

En EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita se confirme si se aceptará como servicios similares: (1) mantenimiento de instalaciones eléctricas, (2) mantenimiento de sistemas de iluminación

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** C      **Página:** 79

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que no aceptara lo solicitado, toda vez que el servicio es especializado en tableros electricos, por lo mismo aceptar la experiencia solicitada por el participante no seria congruente con el objeto de la contratacion.

Asimismo, el tipo de amperaje, instalacion, mediion de la corriente alterna, la conjucion de circuitos es diferente a una instalacion de otro equipo, teniendo en cuenta la infraestructura y el tipo de instalacion electrica con la que cuenta la ENTIDAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null