

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 17:05:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Etapas:Doble etapa con control y circuito independiente o doble etapa de flujo variable.

CONSULTA: Por favor, confirmar que aceptarán equipo con dos circuitos de refrigeración con compresor de una etapa... o un circuito de refrigeración con dos compresores variables.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que lo solicitado es lo técnicamente viable y analizado por la parte técnica especializada de la institución; por lo cual NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	17:05:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

IEER: 17 COMO MÍNIMO.

Al solicitar un IEER:17. estan condicionando la tecnología a unidades INVERTER,se tendria que evaluar un IEER:14 (como minimo) que es la minima eficiencia segun la ASHRAE 90.1 y poder ofertar la opción de unidades ON-OFF?

La característica solicitada se encuentra muy direccionada a una marca específica. Con el fin de garantizar, la pluralidad de postores y marcas por favor, aceptar equipos con SEER 16 o IEER mínimo 14.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que lo solicitado respecto al IEER 17 esta dentro de lo técnicamente viable y accesible, dado que este es un factor importante para el ahorro energético, ya que actualmente estos tipos de equipos mantiene un consumo mínimo durante su operatividad, permitiendo que sus componentes brinden un mejor rendimiento energético, caso contrario a los equipos ON-OFF que en sus picos de encendido eleva el consumo energético; por lo cual NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	17:05:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
CONFIRMAR QUE ACEPTARÁN EQUIPOS ON/OFF con un IEER de 14 o superior, lo cual según ASHRAE 90.1 es la eficiencia mínima para unidades del tipo paquete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que no se aceptaran equipos ON-OFF, por que estos tipos de equipos no generan ahorro energético, dado que por cada encendido y apagado que el equipo genera, el consumo energético es elevado, por lo cual NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	17:05:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Diametro 15X15"

Confirmar que el diámetro solicitado es mínimo y podrán aceptar diámetros superiores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que las medidas de diámetro son las mínimas, pudiendo ser a la vez un equivalente (superior) como se describe en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	17:05:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
TRANSMISION DE CORREA Y POLEA DE FÁCIL AJUSTE CON VARIADOR DE FRECUENCIA...

Con el fin de garantizar la puralidad de postores, por favor aceptar equipos sin variador de frecuencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
NO SE ACOGE lo solicitado, toda vez que la instalación de un variador es de vital importancia técnica, dado que con dicho componente como es el variador podremos regular los caudales, debido a las longitudes de los ductos y a la barrera de los filtros de aire, cuyo caudal adecuado deberá de llegar al área a climatizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	17:05:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
PERSONAL CLAVE.

Con el fin de garantizar la pluralidad de postores, confirmar aceptarán ING ELECTRICISTA Y/O ING ELECTRÓNICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: J Literal: 1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que el perfil técnico de los ingenieros solicitados son los mas idóneos y los que mas se asemejan a experiencias en instalaciones de equipos de aire acondicionado, por lo cual NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:07:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

-Se solicita plano actual y del nuevo proyecto,donde figure el recorrido de la ducteria,parte electrica.Ubicacion de equipo y termostato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 24 **Literal:** III **Página:** III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se acepta lo solicitado, y producto de la integración de bases se adjuntará el plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:07:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

-En características del equipo no mencionan la caída de presión para la selección del motor,solo se indica en lineas generales de 3.5 HP o superior.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que la caída de presión deberá ser calculada por el postor, de acuerdo a la longitud de los ductos y la batería de filtros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:07:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los TDR No indica el caudal de aire del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que el caudal será a lo que indique el fabricante de acuerdo a la capacidad del equipo. Al tener variador de frecuencia será regulable el caudal dentro de los parámetros del equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 17:07:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

-El equipo y demás cosas a desmontar donde serán entregados o es por cuenta del contratista la eliminación de todo.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que el equipo existente, será desmontado por el contratista y será ubicado en un área dentro de nuestras instalaciones, cabe precisar, que la Unidad Funcional de Control Patrimonial de nuestra Institución INEN será la encargada de definir el punto destino del bien desmontado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:07:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Enviar fotos para ver el izaje a cuantos pisos van a ser para la selección de la grua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que el equipo actual y el cual será reemplazado se encuentra ubicado en el primer piso de nuestra institución, se sugiere a los participantes realizar una visita in situ para resolver alguna duda respecto al izaje de los equipos, para lo cual podrían solicitar una visita mediante correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:07:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

-Se usará el mismo cableado eléctrico o deberá realizar el cambio desde el tablero o deberá suministrar un nuevo tablero.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
SE PRECISA que se instalara un nuevo tablero (se cambiara el del equipo existente) y se deberá de instalar el nuevo cableado desde el nuevo tablero hacia el equipo nuevo a instalar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:07:46

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

-Las luces UV deben venir instaladas de fabrica o pueden ser adaptadas localmente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que las respectivas luces UV podrían ser adaptadas localmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	21:57:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se requiere plano de distribución de los ductos para metrarlos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se acepta lo solicitado, y producto de la integración de bases se adjuntará el plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	21:57:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se requiere realizar una visita técnica para ver la ubicación de los equipos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa, que de requerir una visita técnica, esta la podrían solicitar al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	21:57:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita precisar la ubicación del termostato y humidistato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que el termostato y el humidistato deberá estar ubicado cercano a los difusores dado que los mismos cuentan con sensores que detectaran la carga térmica y activaran el equipo de aire acondicionado para que emita el flujo del aire aire frio, la ubicación deberá estar a la par ubicado en un lugar accesible para los usuarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	21:57:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita indicar a que distancia se tomaran los puntos electricos.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que la distancia del punto eléctrico a tomar será aproximada de 20 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	21:57:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto a la instalacion de FCR se requiere precisar que solo se instalara el FCR, mas otras instalaciones como luminarias, deteccion, camaras, etc no estaran incluidas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que solo se instalará el FCR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	21:57:12

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto al acceso al área donde se instalaran los ductos, se requiere precisar si esta libre, se coordinara para que la liberen o se trabajara en horarios nocturnos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que actualmente el ambiente se encuentra siendo usado; sin embargo, el contratista podrá realizar las respectivas coordinaciones con el área usuaria, a fin de contar con la disponibilidad del área, para lo cual se le brindará todas las facilidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	21:57:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor en la especialidad se requiere aclarar si tambien esta considerado la INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACION MECANICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que en la experiencia del postor en la especialidad no se considera la INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACION MECANICA; sino la venta de bienes de Equipo de Aire Acondicionado tipo Industrial o Ventilación Mecánica (Inyector y Extractor de Aire) y/o Aire Acondicionado y/o Equipos Electromecánicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:46:32

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

La especificación EER 17 normalmente los traen los Equipos tipo INVERTER.
Y los Equipos tipo Paquete con R410A vienen por lo general con la especificación de EER 11.1
En ese sentido Solicitamos que la Especificación sea de EER 11.1
Este pedido lo hacemos con el objeto de Fomentar y Promover Mayor Participación de Postores.
Por consiguiente solicitamos se sirvan aceptar que la Especificación sea : EER 11.1 como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que lo solicitado respecto al IEER 17 esta dentro de lo técnicamente viable y accesible, dado que este un factor importante para el ahorro energético, ya que actualmente estos tipos de equipos mantiene un consumo mínimo durante su operatividad, permitiendo que sus componentes brinden un mejor rendimiento energético, caso contrario a los equipos ON-OFF que en sus picos de encendido eleva el consumo energético, por lo cual NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:46:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos Visita Técnica guiada, en ese sentido sírvanse facilitarnos el nombre, correo y celular de la persona encargada para la coordinación.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: G **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa, que de requerir una visita técnica, esta la podrían solicitar al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:55:40

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Según los TDR el plazo de 60 días calendarios es muy corto y reducido teniendo en cuenta que éstas capacidades normalmente no hay en el Mercado Local y pudieran haber uno que otro éstos se pueden vender de un día para otro. Por tanto se tiene que hacer Importación Directa que demora de 12 a 14 semanas. Por consiguiente Solicitamos que el Plazo se Amplíe a : 90 días calendarios. Esperamos que nuestra petición sea acogida por ser justo y de acuerdo a la realidad de la propia coyuntura.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: H Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que debido a la importancia y a la urgencia de contar con el referido equipo de aire acondicionado, no es factible ampliar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas, por lo cual NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20504753795	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.	Hora de envío :	23:36:01

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Indicar si la capacidad a considerar para el equipo Paquete es de 15TR o 180,000Btu/h, considerar que en muchas marcas no se cumple que 15TR es igual a 180,000Btu/h por lo que se pide indicar el valor que será considerado como la capacidad nominal del equipo y que será admitido por la entidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que la capacidad nominal del equipo de aire acondicionado que será admitida deberá de ser de 15TR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20504753795	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.	Hora de envío :	23:36:01

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

La eficiencia solicitada para el equipo es muy alta (IEER=17), lo que hace que no sea común en el mercado, por lo que 60 días calendarios no es un tiempo viable para la entrega, y solo una marca puede traer a Perú el equipo en ese tiempo, nosotros que conocemos todas las marcas del mercado sabemos eso, por tal motivo se solicita ampliar el tiempo de entrega al menos hasta 100 días calendarios para permitir la participación de al menos dos marcas mas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que debido a la importancia y a la urgencia de contar con el referido equipo de aire acondicionado, no es factible ampliar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas, por lo cual NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20504753795	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.	Hora de envío :	23:36:01

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se pide retirar de la especificación el diámetro que indica 15"x15" o equivalente, porque cada marca tiene sus propias características y dimensiones por lo que no necesariamente tendrá el diámetro referenciado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que las medidas de diámetro son las mínimas, pudiendo ser a la vez un equivalente (superior o menor) como se describe en las especificaciones técnicas, de acuerdo a la marca del equipo a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 180000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20504753795	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.	Hora de envío :	23:36:01

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita una visita técnica para ver in situ los detalles de instalación y demás requerimientos de los términos de referencia.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa, que de requerir una visita técnica, esta la podrían solicitar al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA