

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-AGRORURAL/UZHVC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZOS) DEL PP068 PARA LA UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA

Ruc/código : 20519318408

Fecha de envío : 07/03/2025

Nombre o Razón social : SERVICIOS GENERALES RUMI S.R.L.

Hora de envío : 16:17:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El tubo negro Ø 1 1/2" ISO 65 - SAE 1010 no existe en espesor 2.0mm, solo se encuentra en el mercado peruano en espesores 2.9mm, 3.25mm y 4.5mm. Confirmar si se puede usar el de 2.9mm que es el inmediato mas cercano.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 4.2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA FORMULADA, NO SE PUEDE USAR EL TUBO NEGRO DE 2.9MM, DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS (ESPESOR DEL TUBO NEGRO) QUE SE REQUIERE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXISTEN EN EL MERCADO NACIONAL Y ES UN MATERIAL CON EL QUE SE HA TRABAJADO Y SOLICITADO AÑOS ANTERIORES SIN MAYORES INCONVENIENTES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2025-AGRORURAL/UZHVC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZOS) DEL PP068 PARA LA UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA

Ruc/código :	20519318408	Fecha de envío :	07/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES RUMI S.R.L.	Hora de envío :	16:17:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
El tubo cuadrado 3"x3"x2.0mm no es comercial, se propone usar el mas cercano 75x75x2.0mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA FORMULADA, NO SE PUEDE USAR EL TUBO CUADRADO DE 3"x3"x2mm, DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS (ESPESOR DEL TUBO CUADRADO) QUE SE REQUIERE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXISTEN EN EL MERCADO NACIONAL Y ES UN MATERIAL CON EL QUE SE HA TRABAJADO Y SOLICITADO AÑOS ANTERIORES SIN MAYORES INCONVENIENTES.

ADEMÁS, CUALQUIER MODIFICACIÓN TECNICA PODRÍA COMPROMETER LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2025-AGRORURAL/UZHVC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZOS) DEL PP068 PARA LA UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA

Ruc/código :	20519318408	Fecha de envío :	07/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES RUMI S.R.L.	Hora de envío :	16:17:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Se requiere el diametro y longitudes de las cerraduras horizontales y verticales. Detalle (PM1) y (PM2)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
RESPECTO A LA CONSULTA FORMULADA, LOS DETALLES (PM1) y (PM2) SOLICITADOS, SE ESTARÁN ALCANZANDO EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-AGRORURAL/UZHVC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZOS) DEL PP068 PARA LA UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA

Ruc/código :	20519318408	Fecha de envío :	07/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES RUMI S.R.L.	Hora de envío :	16:17:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se propone colocar un marco adicional de platina o barra en el perímetro de las puertas para garantizar la correcta instalación de la malla olímpica.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OBSERVACION FORMULADA NO SE ACOGE; NUESTRA DECISIÓN SE BASA EN QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS ESTAN ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN (AREA USUARIA - TECNICA) A TRAVES DE UN EXPEDIENTE Y/O FICHA TECNICA APROBADA; EN LA CUAL EVALUARON LOS COSTOS, EL TIEMPO DE FABRICACIÓN DEL MISMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura :AS-SM-5-2025-AGRORURAL/UZHVC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZOS) DEL PP068 PARA LA UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA

Ruc/código :	20519318408	Fecha de envío :	07/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES RUMI S.R.L.	Hora de envío :	16:17:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
Confirmar si la malla olímpica ira pintada o quedara con su color de fabrica (zincado)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN PRINCIPIO ESTA OBSERVACION DEBIO SER UNA CONSULTA; SE ACLARA QUE LA MALLA OLIMPICA NO NECESITA SER PINTADA, POR SU ACABADO ZINCADO, SIN EMBARGO SI ES PINTADA LA MALLA O NO; ESTE NO SERA MOTIVO DE RECHAZO DE LAS PUERTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null