


ANEXO N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe			COMPRE-SM-1-2023-GRA-DIRESA/OEC-1
		Fecha de informe			21-07-2023
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PORTATIL DE 6.5 KW PARA IMPLEMENTAR BIENES DE FACIL DESPLAZAMIENTO Y OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA HUMANITARIA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.		
3	Antecedentes <p>Mediante el INFORME N° 87-2023-GRA-GG-GRDS/DIRESA-DEIS-DEPCED-CPCED es proveído a esta Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para la adquisición de grupo electrógeno portátil de 6.5 kw a fin de implementar bienes de fácil desplazamiento y optimizar las acciones de asistencia humanitaria ante emergencias y desastres, por lo que se realiza la indagación de mercado en cuanto al cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado por lo que se procede a realizar el estudio de mercado para calcular el valor estimado, las mismas que se encuentran adjunto en el expediente de contratación.</p> <p>Cabe recalcar que el tipo de procedimiento de selección es COMPARACION DE PRECIOS, por lo que se procederá a realizar dicho trámite para posteriormente publicarlo por el SEACE.</p>				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata			X	
	Los grupos electrógenos de 6.5 KW son comercializados por diversas empresas, no requiriéndose adecuación alguna para su instalación y uso por tanto esta condición cumple.				
	b. Fáciles de obtener en el mercado				
	Se advierte que los grupos electrógenos de 6.5 kw son ofrecidos por diversas tiendas de equipos menores por cuanto cumple esta condición de fácil acceso en el mercado.				
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado				
	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado				
	d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante				
	Los grupos electrógenos de 6.5 kw cumplen con las especificaciones técnicas requeridas se encuentran disponibles en el mercado y son comercializados por diversos proveedores.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
6	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Ing. KELERA CHAGUA TUOTO DIRECTOR </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 2

Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-1-2023-GRA-DIRESA/OEC-1			
		Fecha	18-07-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO – DIRESA			
		RUC	20181079968			
		Dirección	Av. Indeoendencia N° 355 – Huamanga – Ayacucho – Ayacuhco			
		Teléfono(s)	987332007			
		Correo electrónico	logistica@saludayacucho.gob.pe			
		Persona de contacto	Wilber Cisneros Gómez			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.			
		RUC	20608573128			
		Dirección	MZA. D LOTE. 11 APV. QUIJANO MENDIVIL AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO			
		Teléfono(s)	955915992			
		Correo electrónico	Badajos.eirl@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	SUELDO BADAJOZ YEYSIRA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PORTATIL DE 6.5 KW PARA IMPLEMENTAR BIENES DE FACIL DESPLAZAMIENTO Y OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA HUMANITARIA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>Ing. Keler A. CHAGUA TUCTO DIRECTOR</p> </div>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 2

Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-1-2023-GRA-DIRESA/OEC-1		
		Fecha	18-07-2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO – DIRESA		
		RUC	20181079968		
		Dirección	Av. Indeoendencia N° 355 – Huamanga – Ayacucho – Ayacuhco		
		Teléfono(s)	987332007		
		Correo electrónico	logistica@saludayacucho.gob.pe		
		Persona de contacto	Wilber Cisneros Gómez		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CONSULTORIOS PACHECO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A.C.		
		RUC	20606047585		
		Dirección	OTR.ASOC. JOSE MARIA ARGUEDAS MZA. N LOTE. 04 (A UNA CUADRA DE TRANSITO) AYACUCHO - HUAMANGA -		
		Teléfono(s)	953663361		
		Correo electrónico	LHUCY25@OUTLLOK.COM		
		Representante o persona de contacto	PACHECO TENORIO LUZ VIVIANA		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PORTATIL DE 6.5 KW PARA IMPLEMENTAR BIENES DE FACIL DESPLAZAMIENTO Y OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA HUMANITARIA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div align="center">  Ing. KELER A. CHAGUA TUCTO DIRECTOR </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-1-2023-GRA-DIRESA/OEC-1			
		Fecha	18-07-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO – DIRESA			
		RUC	20181079968			
		Dirección	Av. Indeoendencia N° 355 – Huamanga – Ayacucho – Ayacuhco			
		Teléfono(s)	987332007			
		Correo electrónico	logistica@saludayacucho.gob.pe			
		Persona de contacto	Wilber Cisneros Gómez			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CH & R. ASESORES CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.			
		RUC	20607904864			
		Dirección	OTR.QUIJANO MENDIVIL MZA. D LOTE. 16 URB. ASOCIACION AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO			
		Teléfono(s)	953537722			
		Correo electrónico	CHRASESORESEJECUTORESEIRL@GMAIL.COM			
		Representante o persona de contacto	CHOQUE ESCRIBA JACINTO DIOMEDES			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PORTATIL DE 6.5 KW PARA IMPLEMENTAR BIENES DE FACIL DESPLAZAMIENTO Y OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA HUMANITARIA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p align="center">   Ing. KELY A. CHAGUA TUOTO DIRECTOR </p>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE GRUPO ELECTROGENO PORTÁTIL

GRUPO ELECTROGENO PORTÁTIL IGUAL O MAYOR A 6.5 KW

GRUPO ELECTROGENO PORTÁTIL

A	A1	AÑO DE FABRICACION	:	2022 EN ADELANTE.
	A2	GARANTÍA	:	NO MENOR A UN (01) AÑO
	A3	CANTIDAD	:	06 EQUIPOS
	A4	NIVEL DE RUIDO A 7 M	:	80 DBA A 100 DBA MÁXIMO.
B	POTENCIA			
	B1	POTENCIA MAXIMA	:	5.5 KVA A 6500 KVA
	B2	POTENCIA NOMINAL	:	5.0 KVA A 6000 KVA
	B3	VOLTAJE	:	220 V
	B4	MOTOR	:	11HP A MÁS
	B5	COMBISTIBLE	:	GASOLINA 90
C	CAPACIDAD			
	C1	CAPACIDAD DE TANQUE	:	24,0 L A MÁS
	C2	CAPACIDAD DE TANQUE DE ACEITE	:	1,1 L A MÁS
	C3	HORA DE OPERACION	:	8.1 HS A MÁS
D	SISTEMA			
	D1	SISTEMA DE ENCENDIDO	:	CDI DIGITAL O TRANSISTORIZADO
	D2	SISTEMA DE REFRIGERACION	:	POR AIRE
	D3	TIPO DE MOTOR	:	MONOCILÍNDRICO
E	MOTOR			
	E1	TIPO DE MOTOR	:	4 TIEMPOS
	E2	GARANTÍA	:	NO MENOR A UN (01) AÑO
	E3	CILINDRADA	:	389 CM3
	E4	POTENCIA NETA	:	11,7 HP MINIMO (8.7 KW) A 3600 RPM
	E5	REFRIGERACIÓN	:	AIRE Y/O AGUA Y/O REFRIGERANTE
	E6	SISTEMA DE ARRANQUE	:	ARRANQUE ELECTRONICO
F	OTRAS ESPECIFICACIONES			
	F1	CAPACIDAD DE COMBUST.	:	24 LTS A MÁS
	F2	CONS. ESP. DE COMBUST.	:	MENOR A 3,5 LTS/HS A 3600 RPM
	F3	CAPACIDAD DE ACEITE	:	1,1 LTS
	F4	IND. DE NIVEL DE COMBUST.	:	SI
	F5	ALERTA DE ACEITE	:	SI
	F6	SALIDA C.C	:	SI
	F7	REGULADOR DE VOLTAJE	:	D-AVR U OTRO
	F8	VOLTIMETRO	:	SI
	F9	INTERRUPTOR TERMICO C.A.	:	SI
	F10	INTERRUPTOR TERMICO C.C.	:	SI



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO
DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Obst. *Clessenia Del Pilar Rodríguez Gozme*
Coord. Regional del Laboratorio de Referencia y Control de Emergencias y Desastres

PANEL DE PROTECCION Y CONTROL - COMPUESTO POR

G	G1	SISTEMA DE ARRANQUE	:	ELECTRICO Y MANUAL
	G2	SISTEMA DE MEDICIONES	:	LECTURA DIGITAL COMO MÍNIMO INDICADOR DE COMBUSTIBLE MEDIDOR DE VOLTAJE MEDIDOR DE CORRIENTE
	G3	SISTEMA DE PROTECCION	:	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 20ª MÍNIMO PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA
H	BASE Y PROTECCION MECANICA			
	H1	TANQUE COMBUSTIBLE INCORPORADO	:	24 LITROS (COMO MÍNIMO)
	H2	SISTEMA DE ANTI VIBRATORIO	:	AISLADORES DE VIBRACION PARA EL MOTOR Y ALTERNADOR
I	H3	NIVEL SONORO	:	100 DBA MÁXIMO
	SISTEMA ELECTRICO			
	I1	INTERRUPTOR AUTOMATICO	:	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 20A MÍNIMO
	I2	KIT DE BATERIAS	:	INCLUIDO
	I3	CARGADOR DE BATERIA	:	ALTERNADOR PARA CARGA DE BATERIA INCLUIDO
		MOTOR DE ARRANQUE	:	INCLUIDO
J		TOMAS DE CONEXIÓN ELECTRICA	:	INCLUIDO 02 TOMAS COMO MÍNIMO (20 A)
	INCLUYE			
	J1	KITS DE 2 RUEDAS	:	REQUERIDO
	J2	KIT DE HERRAMIENTAS	:	SI
	J3	FILTRO DE ACEITE	:	SI
	J4	ACCESORIOS DE FACIL TRANSPORTE Y MANIOBRA	:	SI, PARA SU TRASLADO
	J5	MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	:	SI (IDIOMA ESPAÑOL)
	J6	GARANTIA	:	NO MENOR A UN AÑO CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FÁBRICA
	J7	ENTREGA	:	LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN EL ALMECÉN DE LA DIRESA AYACUCHO, PREVIA REVISION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: - ENSAYO EN VACÍO. - ENSAYO DE PLENA CARGA (REACTIVA). - ENSAYO EN CARGA DE STAND BY (REACTIVA). - PRUEBA DE PROTECCIONES. INSUMOS PARA EL PRIMER CAMBIO DE ACEITE, SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE.
	J8	CAPACITACION	:	SE REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOS 06 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FORTALECIDOS, LA EMPRESA REALIZARÁ LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACION.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO
DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Obst. Jessenia Del Pilar Rodríguez Goñe
Coord. Regional del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres