

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA META 130 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUINASI Y CHUYMAY, DISTRITO DE TOTOS Y CANGALLO - AYACUCHO

Ruc/código : 20605661671

Fecha de envío : 11/07/2023

Nombre o Razón social : MULTISERVICIOS EMILY A & R S.A.C.

Hora de envío : 17:03:05

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 5 REQUISITOS DEL PROVEEDOR, de las especificaciones técnicas para la adquisición de ladrillos, el Área Usuaria indica CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. Al respecto este documento debe ser presentada o acreditada, en la etapa de la entrega de los bienes, en vista que las empresas productoras o las fabricas otorgan este certificado una vez adquirida el bien. Por lo que en la integración de bases debe ser precisada o aclarada, para no generar diversas interpretaciones al momento de la calificación y evaluación de las ofertas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** .    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, literal c) Transparencia y d) Publicidad.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que el certificado de calidad de producción será presentado a la entrega del bien

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA META 130 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUINASI Y CHUYMAY, DISTRITO DE TOTOS Y CANGALLO - AYACUCHO

Ruc/código :	20605661671	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS EMILY A & R S.A.C.	Hora de envío :	17:03:05

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 2.6 de las bases, pág. 21, FORMA DE PAGO, dice:

1er pago: a los 05 días calendario luego de realizado la primera entrega.

2do pago: a los 15 días calendario luego de realizado la segunda entrega.. 25, FORMA DE PAGO, dice:

1er pago: a los 03 días calendario luego de realizado la primera entrega.

2do pago: a los 05 días calendario luego de realizado la segunda entrega.

En ese contexto, con cual de los enunciados la Entidad estará realizando efectivo los pagos.

Se solicita estandarizar entre las bases y las especificaciones técnicas, en la integración de bases.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.6    **Literal:** .    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA CONSULTA, la forma será como lo indicado:

1er pago: a los 05 días calendario luego de realizado la primera entrega.

2do pago: a los 05 días calendario luego de realizado la segunda entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA LA CONSULTA, la forma será como lo indicado:

1er pago: a los 05 días calendario luego de realizado la primera entrega.

2do pago: a los 05 días calendario luego de realizado la segunda entrega.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA META 130 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUINASI Y CHUYMAY, DISTRITO DE TOTOS Y CANGALLO - AYACUCHO

Ruc/código :	10409631253	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	NOLE BENITES ROSMERY LISBETH	Hora de envío :	23:51:49

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA EL EXTREMO RELACIONADO A LA FICAH TECNICA, LAS MISMAS QUE NO CONTIENE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUISITOS QUIMICOS, PRUEBAS Y/O ENSAYOS; POR LO QUE SE OBSERVA QUE AL NO TENER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O MEDIDAS Y DEMAS CONDICIONES QUE TENGA UN LADRILLO DE MARCA RECONOCIDA Y/O CALIDAD SE CORRE EL RIESGO DE QUE SE PRESENTE CUALQUIER TIPO DE LADRILLO QUE NO SE VA UTILIZAR EN LA OBRA YA QUE EL LADRILLO DE 18 HUECOS VIENE EN TIPO IV Y TIPO V POR LO QUE SOLICITA ACLARAR QUE TIPO DE LADRILLO SE REQUIERES PARA LA OBRA

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1.    **Literal:** F    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, el tipo de ladrillo para muro es el Tipo IV de 9cmx13cmx23cm de 18 huecos cuyo requisitos minimos deben cumplir los indicados en la NTP 399.613, NTP 331.017, RNE E.070

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Adicionar en la Ficha Técnica "el ladrillo para muro es de 9cmx13cmx23cm de tipo IV de 18 huecos de resistencia a la compresión minima f'c=130 kg/cm2"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA META 130 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUINASI Y CHUYMAY, DISTRITO DE TOTOS Y CANGALLO - AYACUCHO

Ruc/código : 10409631253

Nombre o Razón social : NOLE BENITES ROSMERY LISBETH

Fecha de envío : 12/07/2023

Hora de envío : 23:54:44

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA EL EXTREMO RELACIONADO A LA FICAH TECNICA, LAS MISMAS QUE NO CONTIENE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUISITOS QUIMICOS, PRUEBAS Y/O ENSAYOS; POR LO QUE SE OBSERVA QUE AL NO TENER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O MEDIDAS Y DEMAS CONDICIONES QUE TENGA UN LADRILLO DE MARCA RECONOCIDA Y/O CALIDAD SE CORRE EL RIESGO DE QUE SE PRESENTE CUALQUIER TIPO DE LADRILLO QUE NO SE VA UTILIZAR EN LA OBRA YA QUE EL LADRILLO DE 18 HUECOS VIENE EN TIPO IV Y TIPO V POR LO QUE SOLICITA ACLARAR QUE TIPO DE LADRILLO SE REQUIERE PARA LA OBRA; ADEMAS SE SOLICITA ESPECIFICAR CLARAMENTE LAS CARACTERISTICAS DE LOS LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO ARCILLA

9cmx13cmx23cm DE 18 HUECOS

LADRILLO PARA TECHO

15cmx30cmx30cm

YA QUE CON ESTOAS CARACTERISTICAS SE CORRE EL RIESGO DE QUE SE ENTREGUE CUALQUIER LADRILLO MENOS LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COMO ES EL CASO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1.

Literal: F

Página: 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, el tipo de ladrillo para muro es el Tipo IV de 9cmx13cmx23cm de 18 huecos cuyo requisitos minimos deben cumplir los indicados en la NTP 399.613, NTP 331.017, RNE E.070, el ladrillo para techo es de 15cmx30cmx30cm cuyo requisitos minimos deben cumplir los indicados en la NTP 399.613:2005 - 339.604 - 399.604, el ladrillo pastelero para cobertura es de 24cmx24cmx3cm cuyo requisitos minimos deben cumplir los indicados en la NTP 399.613, NTP 331.041

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Adicionar en la Ficha Técnica "el ladrillo para muro es de 9cmx13cmx23cm de tipo IV de 18 huecos de resistencia a la compresión mínima  $f'c=130$  kg/cm<sup>2</sup>, el ladrillo de techo es 15cmx30cmx30cm de resistencia a la flexo-tracción mínima  $=2.04$  kg/cm<sup>2</sup>, el ladrillo pastelero es de 24cmx24cmx3cm de resistencia a la carga de rotura por unidad de ancho mínimo 7.5kg/cm"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA META 130 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUIÑASI Y CHUYMAY, DISTRITO DE TOTOS Y CANGALLO - AYACUCHO

Ruc/código :	10409631253	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	NOLE BENITES ROSMERY LISBETH	Hora de envío :	23:55:46

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SE OBSSERVA ACLARAR SI ES EN UN SOLO PAGO O PAGOS PARCIALES

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Página:**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, la forma de pago es de acuerdo a las entregas de bienes realizadas :

1er pago: a los 05 días calendario luego de realizado la primera entrega.

2do pago: a los 05 días calendario luego de realizado la segunda entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, la forma de pago es de acuerdo a las entregas de bienes realizadas :

1er pago: a los 05 días calendario luego de realizado la primera entrega.

2do pago: a los 05 días calendario luego de realizado la segunda entrega.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA META 130 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUIÑASI Y CHUYMAY, DISTRITO DE TOTOS Y CANGALLO - AYACUCHO

Ruc/código :	10409631253	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	NOLE BENITES ROSMERY LISBETH	Hora de envío :	23:57:56

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SOBRE LA ENTREGA DEL BIEN SE SOLICITA ACLARAR SI AL LUGAR DE ENTREGA LLEGA CAMIONES TRAILERS, EL ANCHO DE LA CARRETERA, O ES NECESARIO QUE SE LLEVE EL LADRILLO EN VEHICULOS PEQUEÑOS O TAL VES NO EXISTE ACCESO AL LUGAR DE ENTREGA A FIN DE EVITAR CONFUSIONES A LOS POSTORES, O EN SU DEFECTO SI INGRESA O NO VEHICULOS AL LUGAR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, la via de acceso al lugar es traves de una carretera de tipo trocha carrozable de 5m aprox de ancho, al lugar de entrega llega volquetes de 15m3 de capacidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, la via de acceso al lugar es traves de una carretera de tipo trocha carrozable de 5m aprox de ancho, al lugar de entrega llega volquetes de 15m3 de capacidad.