

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL - JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MIDAGRI-PEJSIB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE RIEGO TECNIFICADO, PARA LA INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS, EN LA EJECUCIÓN DEL PIP VALLE GANADERO.

Ruc/código :	20600086651	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	HAAIFI INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES Y DE SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:30:17

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

DICE: Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø2" 63mm, mientras que en plano adjunto (pág. 22) señala para el rebose TUBERÍA PVC 4" SAL

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1      **Literal:** ITEM 15      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observación. En la página 21 de las bases, en el numeral V:CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES, 5.1: DESCRIPCIÓN, en el ÍTEM 15, debe decir: Tubería de PVC 4" SAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas, en el En la página 21 de las bases, en el numeral V:CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES, 5.1: DESCRIPCIÓN, en el ÍTEM 15, debe decir: Tubería de PVC 4" SAL