

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código : 20216907834

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO SRL

Hora de envío : 12:42:42

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

En los alcances del servicio no se especifica quien será responsable de la distribución de la tubería en el trayecto de la lineal a montar. Si sera parte de la entidad o parte del contratista.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5

**Literal:** 5.2

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que el area usuaria considera que el responsable de la distribución de la tubería en el trayecto de la lineal a montar estara a cargo del residente de obra.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el responsable de la distribución de la tubería en el trayecto de la lineal a montar estara a cargo del residente de obra

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20216907834	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO SRL	Hora de envío :	12:42:42

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En los alcances indica instalación de accesorios y pruebas hidráulicas. En caso estas sean parte de las actividades del contratista. Favor aclarar que tipo de accesorios y cuantos son para considerar en la propuesta. Asi mismo si las pruebas hidrostáticas son parte del contratista, confirmar si el suministro de agua también será responsabilidad del contratista o de la entidad

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, que el area usuaria considera que el contratista esta obligado a asumir el suministro de accesorios necesarios y realizar pruebas hibraulicas cada 500 metros por el contratista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

el contratista esta obligado a asumir el suministro de accesorios necesarios y realizar pruebas hibraulicas cada 500 metros por el contratista

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20216907834	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO SRL	Hora de envío :	12:42:42

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Cual es el estado de las obras civiles en todo el trayecto de la lineal? , Hay acceso para un camión que pueda distribuir el material? .

Toda la linea se entregará con la Zanja lista par poder instalar? o la tubería pegada se dejara a pie de zanja?. Favor indicar las responsabilidades

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, que el area usuaria considera que las obras civiles se encuentra en ejecucion en toda la trayectoria, solo el 90% hay acceso para transporte adecuado, en toda la trayectoria la zanja estara lista (excavada), en coordinacion del residente de obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20216907834	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO SRL	Hora de envío :	12:42:42

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Con respecto al personal Clave , se menciona que deberá ser un operario gasfitero. Para el rubro de termofusion la denominacion de los especialistas es " Operador termofusionista " , "Operador de termofusion a tope " Para lo cual es requisito que sean certificados por una empresa especialista o una marca de equipos de termofusion. Se solicita este requisito sea cambiado ya que no existe el termino de operario gasfitero en el rubro de geo sintéticos o termofusión, así mismo no guarda relación con la especialidad de termofusión.

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 10      Literal: 10.0      Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, el area usuaria precisa considerar los dos tipos de especialista en operador termofusionista y operador termofusion a tope; siempre cuando pueda realizar los controles de calidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
considerar los dos tipos de especialista en operador termofusionista y operador termofusion a tope

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20216907834	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO SRL	Hora de envío :	12:42:42

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Sobre la experiencia del postor, en consideración de bienes similares, se mencionan "material de ferretería, gasfitería, tubería de agua desague, accesorios y conexiones y regadio. " .

Se observa esta experiencia, ya que ninguna guarda relación con la especialidad de ventas y soldadura por termofusión. Las experiencias mas comunes para este tipo de procesos son: Trabajos e instalación de tubería de HDPE , Venta de tubería y accesorios HDPE , Trabajos en termofusion de tubería de polietileno y otros.

Se solicita corregir estos detalles puesto que deja abierta la posibilidad que una empresa no especialista en el rubro pueda ganar el concurso y no de seguridad en la instalación del proyecto y se presta a suspicacia en direccionamiento de la licitación.

Acápite de las bases :    Sección: General                      Numeral: 0                      Literal: 0                      Página: 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, el area usuaria precisa considerar los Trabajos e instalación de tubería de HDPE , Venta de tubería y accesorios HDPE , Trabajos en termofusion de tubería de polietileno y otros

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

considerar los Trabajos e instalación de tubería de HDPE , Venta de tubería y accesorios HDPE , Trabajos en termofusion de tubería de polietileno y otros

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	18:56:49

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

PAGINA 26

11.0 del personal clave

En donde se solicita contar con un (01) operador gasfitero. Para la instalación de las tuberías con termofusion con experiencia de (01) año de dicho servicio.

Como observación indicamos que el profesional que realiza o ejecuta la soldadura o unión de tuberías hdpe se denomina (técnico de termofusion u operador de maquina termofusion) debido a que este tiene varios procesos para lograr una fusión adecuada y de calidad que garantice la vida útil de la tubería y la fusión realizada en beneficio del área usuaria, por tal razón solicitamos que se modifique los términos y requerimiento del personal clave y que sea remplazado con el siguiente.

Contar con (01) técnico termofusionista u operador de maquina termofusion con experiencia de (01) año como termofusionista u operador de maquina termofusion, que deben estar acreditado con (copia de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados)

**Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.2      Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE el area usuaria precisa solo debera de cumplir los controles de calidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

precisa solo debera de cumplir los controles de calidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	18:56:49

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

PAGINA 31

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En donde dice.

Se consideran bienes similares a los siguiente material de ferretería, gasfitería, tubería de agua desagüe, accesorios y conexiones y regadío.

Claramente se ve que estos bienes considerados como experiencia del postor en la especialidad NO corresponde a la venta de bienes o servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. Ya que según AS N°001-2023-MDL la entidad requiere la (CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA)

Por lo que solicitamos que se modifique y se deberá considere como experiencia del postor en la especialidad lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes ventas de tuberías hdpe, mangueras hdpe, termofusion de tubería hdpe, instalación de tubería hdpe.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, y el area usuaria precisa considerar en experiencia del postor la ventas de tuberías hdpe, mangueras hdpe, termofusion de tubería hdpe, instalación de tubería hdpe

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

precisa considerar en experiencia del postor la ventas de tuberías hdpe, mangueras hdpe, termofusion de tubería hdpe, instalación de tubería hdpe

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Solicitan un Plazo de Entrega de 7 días de firmado el contrato

**OBSERVAMOS**

El plazo de entrega es muy corto: deben de considerar que estos tubos por sus EETT se tienen que fabricar y trasladar a la zona; con esta exigencia se pone en riesgo un adecuado abastecimiento a la obra de tubos de calidad.

Por lo, cual solicitamos a ustedes que el plazo de entrega de tubería sea de 15 (QUINCE DIAS) a partir de la firma de contrato, lo cual traerá también pluralidad de postores y la entidad podrá tener mejores ofertas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1.7.0    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY- -PARA SUS PRINCIPIOS: \*LIBERTAD DE CONCURRENCIA \*TRANSPARENCIA \*EFICACIA Y

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN

Un PLAZO DE REPOSICION de Bienes defectuosos de 3 días.

OBSERVAMOS

Según lo indicado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que ustedes consignan indica: Recepción y conformidad, párrafo 4, menciona que: De existir observaciones el contratista tiene un plazo para la subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio, que no podrá ser menor de dos (2) días ni mayor de diez (10) días calendarios. Por lo tanto, la entidad está contraviniendo la normativa de contrataciones, al considerar como un requerimiento técnico mínimo al dar un plazo de 3 días para la reposición/subsanación del bien defectuoso, incumpliendo así el plazo establecido en el reglamento.

Es por ello que, tratándose de una disposición establecida en la norma de contrataciones, que deberá cumplirse de todas maneras, el Comité Especial deberá de suprimir el numeral 3.8 Reposición de bienes defectuosos y adecuarse a lo reglamentado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.8.0      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 176 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

SOLICTAN

Tubería con un espesor de: 6.20 ¿ 9.60mm

OBSERVAMOS

Según la NTP ISO 4427 en la Tabla No. 2 de Espesores, Pág. 10 indican un Espesor Mínimo de: 9.6mm y Máximo de: 10.7, para un Tubos SDR 21 ¿ PN 8 x 200mm.

SOLICITAMOS:

La corrección de los valores indicados en sus RTM y se ajusten a lo indicado por la NTP ISO 4427-2

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.5.1.1.5    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY- -PARA SUS PRINCIPIOS: \*EFICACIA Y EFICIENCIA \*EQUIDAD \*VIGENCIA TECNOLÓGICA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, el area usuaria precisa considerar en experiencia del postor la ventas de tuberías hdpe, mangueras hdpe, termofusion de tubería hdpe, instalación de tubería hdpe

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

considerar en experiencia del postor la ventas de tuberías hdpe, mangueras hdpe, termofusion de tubería hdpe, instalación de tubería hdpe

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Considerando que la zona a instalar es bastante accidentada, se considera proveer tubos de 6m., que son mas maniobrables.

En ese sentido y teniendo en cuenta que el rendimiento de TERMOFUSION de tubos solicitados para las condiciones de altitud, clima y topografía y según la experiencia para esas condiciones y el tamaño de la tubería (6m), el rendimiento es 9 PEGAS POR DIA por día, lo que implica que el plazo de instalación debe ser mínimo de 20 días calendario y esto trabajando sábados y domingos y sin tener en cuenta imprevistos.

Por lo que solicitamos al comité de selección modificar y señalar como PLAZO DE INSTALACION : 25 DIAS CALENDARIO.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1.12.0      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY- -PARA SUS PRINCIPIOS: \*EFICACIA Y EFICIENCIA \*EQUIDAD \*VIGENCIA TECNOLÓGICA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, el área usuaria precisa que el lugar no es muy accidentado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

INDICAN UBICACION:

Aclarar:

Indicar dirección exacta donde se entregará producto y confirmar si pueden ingresar y salir Semy Trailer de más de 18m de longitud, a dicha lugar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.4.0      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, el area usuaria indica que la entrega sera en almacen de obra, si entra todo tipo de vehiculos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

la entrega sera en almacen de obra, si entra todo tipo de vehiculos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

INDICAN FORMA DE PAGO: 100% A LA ENTREGA DE TUBOS INSTALADOS Y PROBADOS EN OBRA  
CONSULTAMOS

Al ser un proceso, que este compuesto por 2 variables: Abastecimiento de tubería e Instalación de tubería, solicitamos, que los pagos también se puedan fraccionar:

1er. PAGO DEL 70%: A la entrega total de Tubos en los plazos establecidos.

2do.PAGO DEL 30%: A la entrega de Tubos Instalados y previa conformidad del área Correspondiente.

Esto se solicita en base a que el proceso de instalación estará supeditado a la entrega de terreno por parte de entidad, con las respectivas zanjas realizadas, para la instalación de tubos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.14.0      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

INDICAN: Plazo de instalación 15 días de firmada acta de entrega de terreno.

OBSERVAMOS FALTA DE CLARIDAD:

- 1-. Que tiempo se prevé se entrega terreno de entregada el 100% de tubería?
- 2-. ¿De no entregarse el Terreno en los Plazos previstos por Ley de Contrataciones del Estado, en qué forma se compensará al ejecutor?
- 3-. ¿La no entrega de terreno en los plazos previstos, será causal de rescisión de contrato por incumplimiento de Entidad?
- 4-. La entidad en caso de incumplimiento resarcirá al Postor Contratado, los gastos que ocasione este incumplimiento
- 5-. Todos estos puntos se deberían de señalar en Contrato de Buena Pro, para una mayor claridad de proceso.

**Acápito de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.12.0      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY- -PARA SUS PRINCIPIOS: \*LIBERTAD DE CONCURRENCIA \*TRANSPARENCIA \*EFICACIA Y

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, area usuaria precisa 1.- debera de coordinar con el residente, 2.- de acuerdo a ley, 3.- sera en coodinacion de la entidad y el contratista, 4.- no se acoje, 5.- la entidad se siente claro con la convocatoria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

precisa 1.- debera de coordinar con el residente, 2.- de acuerdo a ley, 3.- sera en coodinacion de la entidad y el contratista, 4.- no se acoje, 5.- la entidad se siente claro con la convocatoria.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	19:42:21

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

INDICAN:

**PRODUCTOS ESPERADOS DEL SERVICIO**  
**\*INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA**

Debe precisarse que el termino ¿ instalación¿ de la tubería HDPE, corresponde al SERVICIO DE TERMOFUSION de las tuberías a suministrar , labor a cargo de 01 tecnico especialista de parte del Postor, con el apoyo del personal de obra a cargo de la entidad, quienes haran el traslado de tuberías a pie de zanja, alineamiento y bajada de la tubería soldada al fondo de la zanja, para lo que sera necesarios 04 peones.

Asi mismo la prueba hidraulica (funcionamiento del sistema) tambien es una labor a cargo del personal de obra de la entidad. El postor a través de su tecnico especialista, brinda la asistencia tecnica durante estas pruebas.

Por lo que SOLICITAMOS al comité de selección INCLUIR estas consideraciones, PARA CLARIDAD DEL PROCESO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.9.0      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA señirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:58:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que los documentos que sustentan la calidad de los materiales y servicios serán presentados a la entrega del bien y a la culminación de la ejecución del servicio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, area usuaria precisa que se realizara respectivamente a cada entrega de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

precisa que se realizara respectivamente a cada entrega de trabajo



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:58:58

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Se solicita como personal clave 1 operador gasfitero, solicitamos confirmar que el operador fusionista en tubería soldadura por termofusion también sera valido ya que ese es el perfil acorde a lo solicitado en las bases.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 11      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, area usuaria precisa que si sera considerado perfil de soldadura por termofusion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

sera considerado perfil de soldadura por termofusion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:58:58

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Se solicita para acreditar experiencia del postor en la especialidad: ferretería, gasfitería, tubería de agua desagüe, accesorios y conexiones y regadío, solicitamos confirmar que las tuberías HDPE incluido el servicio de termofusion también se considera como valido ya que son acordes a lo solicitado en los TDR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** B      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, que si sera considerado el servicio de termofusion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

considerado el servicio de termofusion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE E=200MM PN 8, PE-100 SDR 9 MEJORAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL ESTANQUE EN EL SECTOR TOMALLIHUAPAMPA DE LA CAMPIÑA AGRICOLA DE LARI-DISTRITO DE LARI'PROVINCIA DE CAYLLOMA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	21:55:13

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

DEL PERSONAL CLAVE.

Según lo verificado, en personal clave están solicitando (01) operador gasfitero para la instalación de las tuberías; siendo esta una solicitud incongruente con el objeto de la convocatoria, puesto que el personal adecuado para este tipo de trabajo es un técnico especialista en instalación de tuberías HDPE, quien si es un personal capacitado en temas de extrusión y termofusión de tuberías de HDPE y garantizaría la correcta ejecución de la instalación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 11.0      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, area usuaria precisa que si sera considerado el técnico especialista en instalación de tuberías HDPE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

considerado el técnico especialista en instalación de tuberías HDPE