

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-46-2024-GRAP-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE BIENES DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULCUISA-DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS-APURIMAC"		

Ruc/código :	20573809859	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:28:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a las bases administrativas en LITERAL 6 "PLAZO DE ENTREGA" se contempla 25 días calendarios. De acuerdo a los proveedores que venden este tipo de válvulas indican que son de importación por ende se solicita que se amplíe el plazo de entrega a 30 días calendarios ya que el stock de estas varía y realizar un nuevo pedido demora aproximadamente dicho tiempo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta no es posible la ampliación de plazo de entrega debido a que se trabaja con un cronograma de ejecución de obra y una programación de actividades para el cumplimiento de las partidas programadas y así no afectar la ruta crítica de la programación de obra.

Asimismo, revisado el expediente de contratación se tiene que en la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-46-2024-GRAP-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BIENES DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULCUISA-DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS-APURIMAC"

Ruc/código :	20573809859	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:54

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ITEM 5 del cuadro de "DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE BIENES" se solicita PERNOS CROMADOS sin embargo en la pagina 30 se solicita para este ITEM "PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 AISI 316". Se solicita aclarar ello.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación y con la finalidad de contar con potenciales postores, por error de digitación se consigno en el ITEM 5 VÁLVULA COMPUERTA C/VOLANTE BRIDADA DE HIERRO DÚCTIL DE 4 ¨ (PARA TUBERÍA DN 110 MM) , PN 16, INCLUYE ADAPTADOR BRIDADO DE AMPLIO RANGO DE HºDº , EMPAQUES Y PERNOS CROMADOS, se hace las correcciones es las en los términos de referencia del ITEM 5. VÁLVULA COMPUERTA C/VOLANTE BRIDADA DE HIERRO DÚCTIL DE 4 ¨ (PARA TUBERÍA DN 110 MM) , PN 16, INCLUYE ADAPTADOR BRIDADO DE AMPLIO RANGO DE HºDº , EMPAQUES Y PERNOS DE ACERO INOXIDABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corrige en las especificaciones técnicas numeral

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, numeral 5.1. 5.1 Descripción y cantidad de los bienes,

ITEM 5 VÁLVULA COMPUERTA C/VOLANTE BRIDADA DE HIERRO DÚCTIL DE 4 ¨ (PARA TUBERÍA DN 110 MM) , PN 16, INCLUYE ADAPTADOR BRIDADO DE AMPLIO RANGO DE HºDº , EMPAQUES Y PERNOS DE ACERO INOXIDABLE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULCUISA-DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS-APURIMAC"

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:26:42

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Se solicita precisar los accesos adecuados al lugar, así como señalar el tipo de unidades de transporte que pueden ingresar al lugar de entrega del bien.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con referencia a la la consulta se detalla claramente en el numeral 6 6. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, literal a) Lugar de entrega. Sobre los accesos al lugar de entrega. Ver cuadro de vías de acceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULCUISA-DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS-APURIMAC"

Ruc/código :	10285985728	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	LEON ROJAS PAULINA LUZMER	Hora de envío :	20:53:02

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Estimado Comité de Selección.

Solicito atentamente que, al evaluar la experiencia, no solo se consideren las ventas de bienes iguales o similares, sino que también se incluyan los servicios relacionados con válvulas y bienes afines. Esto se debe a que dichos servicios suelen realizarse a todo costo, lo que incluye la compra de los bienes mencionados. Lo cual incrementará la concurrencia de postores.

Agradezco su atención y consideración.

**Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: III                    Literal: 3.2                    Página: 40**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a esta observación el área usurara indica lo siguiente:

No se acepta ya que el objeto de la contratación es compra y no de servicio, por cuanto no se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-46-2024-GRAP-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BIENES DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULCUISA-DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS-APURIMAC"

Ruc/código :	20610690417	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	COMPANY AZUD PLAST S.A.C	Hora de envío :	20:59:21

**Observación: Nro. 5**  
**Consulta/Observación:**  
Previas verificaciones de las bases se observan en CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases VALVULA ESFERICA ROSCADA DE 1 1/2" y de 1" requerido. Material: latón cromado y accionamiento de palanca de acero. Lo cual resulta evidente la vulneración el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones y Artículo 16. Requerimiento.

Las Válvula esfera de latón de PN-25, paso total. Se fabrican en latón según DIN 17660 3. Extremos roscados NPT hembra hembra. Accionamiento mediante palancade hierro.  
según la ley de contrataciones del estado la parte usuaria debe formular las especificaciones técnicas del requerimiento con la descripción objetiva y precisa de las características técnicas.  
por lo antes expuesto Se exige corregir las características técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 y 9 Página: 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
art. 16 art. 02

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge parcialmente a la observación y con la finalidad de contar con mayor participación de potenciales postores, se aclara en las especificaciones técnicas lo siguiente:  
Ítem 08: Válvula esférica roscada de 1 ½". Características técnicas  
Material laton DIN 17660 3. Cromado.  
Extremos roscados NPT hembra - hembra.  
De acuerdo a las fichas técnicas de diferentes marcas el área usuaria se ratifica que las válvulas deben ser con accionamiento mediante palanca de acero.  
Ítem 09: Válvula esférica roscada de 1". Características técnicas  
Material laton DIN 17660 3. Cromado.  
Extremos roscados NPT hembra - hembra.  
De acuerdo a las fichas técnicas de diferentes marcas el área usuaria se ratifica que las válvulas deben ser con accionamiento mediante palanca de acero.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se modifica en las especificaciones técnicas lo siguiente:  
ITEM: 08  
¿ Material latón DIN 17660 3. cromado  
¿ Extremos roscados NPT hembra - hembra  
ITEM 09  
¿ Material latón DIN 17660 3. cromado  
¿ Extremos roscados NPT hembra - hembra