

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-ABR-7-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20503016649

Fecha de envío : 08/06/2025

Nombre o Razón social : VILLA INGENIEROS E.I.R.L

Hora de envío : 19:06:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comite corregir el metrado de los item 02.01.01.01 placa de fibrocemento dice 183.24, segun el plano es mas de 290m2, tambien el item 02.01.02.01 pisos de cemento pulido dice 102.49, segun el plano es mas de 200m2, a fin de transparentar el proceso pido al comite enviar los planos de estructuras de techo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las contrataciones

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE COGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION POR LO TANTO EN LA INTEGRACION DE BASES SE MODIFICA METRADOS EN LOS ITEMS 02.01.01.02 Y 02.01.02.01, RESPECTO A LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE PLANO DE LA SECCION A DETALLE DE ESTRUCTURAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACION SE MODIFICARA LO SIGUIENTE: METRADOS DE LAS PARTIDAS 02.01.01.02 Y 02.01.02.01 Y SE ADJUNTA PLANO DT-01