

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2 CON CEMENTO PORTLAND TIPO IP, BOMBEABLE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO A/C 0.45, H7, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	24/04/2023
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:24:47

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Respecto al cemento a utilizar en la elaboración del concreto, solicitamos sirvan confirmar el tipo de cemento, ya que hacen referencia a la norma ASTM C 595 (cemento Tipo IP) y en Normas a Adecuarse a la norma NTP 334.009 (cemento Tipo I)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: s/l      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el pronunciamiento del Área Usuaria: ACLARA A LA CONSULTA que El tipo de cemento a utilizar es TIPO IP de referencia normativa ASTM C 595 y NTP 334.090

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2 CON CEMENTO PORTLAND TIPO IP, BOMBEABLE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO A/C 0.45, H7, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA

Ruc/código : 20392965191

Nombre o Razón social : CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.

Fecha de envío : 24/04/2023

Hora de envío : 17:35:57

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

¿ corresponden a las especificaciones de agregados para concreto. Las normas correctas son la ASTM C33 y NTP 400.037

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.2    **Literal:** s/l    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"De conformidad con el pronunciamiento del Área Usuaria: ACLARA A LA OBSERVACION

\*Los ensayos mencionados en las tablas SI corresponden a la ASTM C33 como requisito de control de calidad para concreto.

\*En la tabla de requisitos de agregados para concreto se hace mención ensayos que no están en la ASTM C 33 pero con requisito para el reglamento de nacional de edificaciones E-060 CONCRETO ARMADO"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE MODIFICA LAS BASES INTEGRADAS