

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código : 10240067400

Fecha de envío : 25/04/2024

Nombre o Razón social : LUNA TORRES JUAN CARLOS

Hora de envío : 20:46:03

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Con respecto a la DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para el Transformador de distribución eléctrica, como obligatorio para admisión de oferta:

-Tabla de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenada, firmada y sellada, por el fabricante y el postor para los transformadores de

distribución. Esto con el fin de garantizar que los productos sean de calidad, nuevos y no reciclados y/o repotenciados. Solicitamos que se incluya como documentacion de presentacion obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: II

Literal: 2.2

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, deciden no acoger la observación porque bastará con la firma del postor de conformidad a la norma técnica IEC 60076 y NTP 370.002.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:46:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para el transformador de distribución eléctrica, como obligatorio para admisión de oferta:

-Catálogos y/o fichas técnicas del Transformador de Distribución Eléctrica. Esto con el fin de garantizar que los productos sean de optima calidad. Solicitamos que se incluya como documentación de presentación obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, deciden acoger parcialmente la observación debiendo considerar como documento obligatorio el catálogo y ficha técnica del Transformador de Distribución Eléctrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:46:03

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para el transformador de distribución eléctrica, como obligatorio para admisión de oferta:

-Pérdidas en el hierro y en el cobre para evaluación económica de los transformadores. Esto con el fin de garantizar que los productos sean de optima calidad, nuevos y no reciclados o repotenciados. Solicitamos que se incluya como documentación de presentación obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: 2.2      Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que dicha información se verificará en el catalogo y ficha técnica del Transformador de Distribución Eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:46:03

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para el transformador de distribución eléctrica, como obligatorio para admisión de oferta:

-Planos de diseño del transformador. Esto con el fin de garantizar que los productos sean de optima calidad, nuevos y no reciclados o repotenciados. Solicitamos que se incluya como documentación de presentación obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que dicha información será verificado en el catalogo y ficha técnica del Transformador de Distribución Eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:46:03

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a la DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para el transformador de distribución eléctrica, como obligatorio para admisión de oferta:

- Curvas tiempo corriente (límite térmico) típicas de transformadores similares a los ofertados.
- Curvas de los niveles de sostenimiento eléctrico del transformador. Esto con el fin de garantizar que los productos sean de optima calidad, nuevos y no reciclados o repotenciados. Ademas todo Transformador que esta fabricado cumpliendo las normas nacionales e internacionales, posee todo lo requerido. Solicitamos que se incluya como documentación de presentación obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: 2.2      Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que esta información es otorgado por ELSE en el protocolo de pruebas, en ese sentido esta información es proporcionada en la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:46:03

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto a la DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para el transformador de distribución eléctrica, como obligatorio para admisión de oferta:

- Especificaciones técnicas y detalles del bushing de alta tensión y sus accesorios de fijación: línea de fuga, sostenimiento eléctrico al impulso y frecuencia industrial, dimensiones, etc.
- Especificaciones técnicas y detalles de las válvulas de vaciado y purga.
- Especificaciones y detalles del conmutador.

Esto con el fin de garantizar que los productos sean de optima calidad, nuevos y no reciclados o repotenciados. Además todo Transformador que esta fabricado cumpliendo las normas nacionales e internacionales, posee todo lo requerido. Solicitamos que se incluya como documentación de presentación obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: 2.2      Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que dicha información será verificado en el catalogo y ficha técnica del Transformador de Distribución Eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:31

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relacion a la Documentación de presentación obligatoria, solicito se incluya lo siguiente:

- + Que las Tabla de datos técnicos garantizados, estén debidamente, llenadas y firmadas por el postor y el fabricante.
- + La presentación de catálogos y/o fichas técnicas que corroboren detalladamente con lo declarado en la tabla de datos técnicos.

Esto con el fin de garantizar la buena calidad de los productos ofertados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, deciden acoger parcialmente la observación debiendo considerar Catálogo y ficha técnica del Transformador de Distribución Eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:31

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En relacion a la Documentación de presentación obligatoria, solicito se incluya lo siguiente:  
+ Las Perdidas en el cobre y en el hierro.  
Esto con el fin de garantizar la buena calidad de los productos ofertados y que no sean reciclados o en su defecto repotenciados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que dicha información será verificado en el catalogo y ficha técnica del Transformador de Distribución Eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:31

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relacion a la Documentación de presentación obligatoria, solicito se incluya lo siguiente:  
+ Especificaciones del devaneo (Alambre o platina), presentar certificados del material que sea cobre electrolítico al 99.99%.  
Esto con el fin de garantizar la buena calidad de los productos ofertados y que no sean reciclados o repotenciados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que dicha información será verificado en el catalogo y ficha técnica del Transformador de Distribución Eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:31

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En relacion a la Documentación de presentación obligatoria, solicito se incluya lo siguiente:  
+ Sistemas de protección y niveles de sobrecarga recomendados para los transformadores ofertados.  
+ Recomendaciones y experiencias para el buen funcionamiento de los suministros.  
Esto con el fin de garantizar la buena calidad de los productos ofertados y que no sean reciclados o repotenciados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que el postor se limite a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:31

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En relacion al MEDIDOR TOTALIZADOR monofasico, solicitamos considerar lo siguiente:

- + Tensión nominal = 220v,
- + Numero de Hilos = 02 hilos
- + Sistema = 220V

Esto es porque en el mercado no se comercializa un medidor totalizador que sea monofásico de 3 hilos, 440v.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la observación debiendo precisarse en las bases integradas de la siguiente forma:

- Tensión Nominal del medidor : 220 V
- Número de Sistemas : 220V
- Número de Hilos : 02

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la observación debiendo precisarse en las bases integradas de la siguiente forma:

- Tensión Nominal del medidor : 220 V
- Número de Sistemas : 220V
- Número de Hilos : 02

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:31

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relacion a la FOTOCELDA, solicitamos considerar lo siguiente:  
+ RETARDO = 3-1.5 S  
+ RELACION DE ENCENDIDO/APAGADO = ON 3S Y OFF 1,5 S.  
Esto con la finalidad de que haya pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la observación debiendo precisarse en las bases integradas de la siguiente forma:  
RETARDO DE APAGADO: 3 -1.5 S  
RELACIÓN DE ENCENDIDO / APAGADO: ON 3S Y OFF 1,5 S

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la observación debiendo precisarse en las bases integradas de la siguiente forma:  
RETARDO DE APAGADO: 3 -1.5 S  
RELACIÓN DE ENCENDIDO / APAGADO: ON 3S Y OFF 1,5 S

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:31:33

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En relacion a la Documentacion de presentacion obligatoria solicito se incluya lo siguiente:  
+ Certificado de Libre de PCB para el transformador.  
Ya que el PCB esta prohibido por que es nocivo para la salud y el medio ambiente y el certificado libre de PCB es la prueba que el producto ofertado cumple con los estándares nacionales. Según norma ASTM D-4059.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Según norma ASTM D-4059.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la observación parcialmente debiendo presentar como documento obligatorio el Certificado de Libre de PCB para el transformador de conformidad con la ASTM D-4059.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la observación parcialmente debiendo presentar como documento obligatorio el Certificado de Libre de PCB para el transformador de conformidad con la ASTM D-4059.