

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20562698605
Nombre o Razón social : CARTOL S. A. C

Fecha de envío : 18/09/2024
Hora de envío : 11:32:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PÁG. 13

NUMERAL 1.9.

PLAZO DE ENTREGA.

DICE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS CALENDARIOS, CONTABILIZADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN, DISGREGADO EN:
¿ PRIMER ENTREGABLE: HASTA 35 DÍAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS MARCOS DE PERFILERÍA DE ALUMINIO (SEGÚN PLANOS), CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE FIRMADO EL CONTRATO Y DE SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE BIENES: PERFILERÍA DE ALUMINIO.

¿ SEGUNDO ENTREGABLE: HASTA 90 DÍAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS VIDRIOS TEMPLADOS EN SU UBICACIÓN FINAL (SEGÚN PLANOS), CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE Y DE SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE BIENES: VIDRIOS TEMPLADOS.

EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

SRES. ÁREA USUARIA.

SI SE TOMA EN CONSIDERACIÓN, QUE EL SEGUNDO ENTREGABLE ES, HASTA 90 DÍAS CALENDARIO CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE; SE ESTARÍA CONTABILIZANDO UN TOTAL DE 125 DÍAS CALENDARIO.

SÍRVANSE ACLARAR, SI EL PLAZO MÁXIMO ES DE 90 O 125 DÍAS CALENDARIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9.

Literal: 1.9

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 TUO LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

S E A C O G E L A O B S E R V A C I Ó N :

De acuerdo con el plazo de ejecución establecido por el área usuaria, y tras la evaluación realizada, se considera un total de noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de la prestación entre el contratista y la entidad. Este plazo se desglosa de la siguiente manera:

Primer entregable: Hasta 35 días calendario para la entrega e instalación de los marcos de perfiles de aluminio (según planos). Este plazo se computa desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de la prestación.

Segundo entregable: Hasta 90 días calendario para la entrega e instalación de los vidrios templados en su ubicación final (según planos), también contados desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de la prestación.

Se aclara a los participantes que tanto el primer como el segundo entregable se computan desde el día siguiente a la suscripción del acta de inicio de la prestación entre la entidad y el contratista, sumando un total de noventa (90) días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

10. PLAZO DE EJECUCIÓN (90 DIAS CALENDARIOS)

El plazo de ejecución del contrato será en un plazo máximo de 90 días calendarios, contados a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de la prestación entre el contratista y la entidad. Este plazo se desglosa de la siguiente manera:

¿ Primer entregable: Hasta 35 días calendarios para la entrega e instalación de los marcos de perfilería de aluminio (según planos). Este plazo se computa desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de la

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

prestación.

¿ Segundo entregable: Hasta 90 días calendarios para la entrega e instalación de los vidrios templados en su ubicación final (según planos). Este plazo se computa desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de la prestación.

Absolución 01

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20562698605	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CARTOL S. A. C	Hora de envío :	11:32:36

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PÁG. 15

NUMERAL 2.2.1.1.

LITERAL e)

EN EL REQUISITO, DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, LITERAL e), SOLICITAN FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, LAS MISMAS QUE DEBERÁN SER EMITIDAS POR EL FABRICANTE, RESALTANDO LA MARCA OFERTADA. DE SER EL CASO QUE, EN LOS FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O FICHA TÉCNICA, NO SE DETALLE EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PODRÁN PRESENTAR CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, EN EL QUE PRECISE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA, CON EL FIN DE SUSTENTARLAS.

SRES. ÁREA USUARIA.

EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, DETALLADO EN EL ART. 2 DEL TEO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MANIFIESTA QUE LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACIÓN CLARA Y COHERENTE CON EL FIN DE QUE TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN SEAN COMPRENDIDAS POR LOS PROVEEDORES, GARANTIZANDO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, Y QUE LA CONTRATACIÓN SE DESARROLLE BAJO CONDICIONES DE IGUALDAD DE TRATO, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD.

ES POR ELLO QUE SOLICITO,

SE SIRVAN PRECISAR SI SOLO BASTARA, CON PRESENTAR LO DESCRITO EN EL NUMERAL 26 (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A EVALUAR DURANTE LA ETAPA DE ADMISIÓN DE OFERTAS) DE LAS PÁGINAS 59 Y 60 DE LAS BASES O HABRÁ QUE PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS DE OTROS BIENES Y/O MATERIALES A UTILIZARSE EN OBRA.

DE SER ASÍ, SÍRVANSE DETALLAR LOS BIENES Y/O MATERIALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 TEO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Respecto a la consulta formulada por el participante, con fines de acreditar los Documentos para la admisión de la oferta, bastará con presentar lo descrito en el literal e), para acreditar lo descrito en el numeral 26. Características técnicas a evaluar durante la etapa de admisión de ofertas:

teniendo en cuenta que la forma de acreditar las características técnicas del punto 26. es mediante FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, las mismas que deberán ser emitidas por el fabricante, resaltando la marca ofertada. De ser el caso que, en los folletos, instructivos, catálogos o ficha técnica, no se detalle el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, podrán presentar Carta emitida por el fabricante, en el que precise el cumplimiento de la especificación técnica requerida, con el fin de sustentarla.

En consecuencia en el caso de que no pueda acreditar alguna de las especificaciones técnicas puede presentar una Carta emitida por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20562698605	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CARTOL S. A. C	Hora de envío :	11:32:36

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

PÁG. 65

LITERAL C.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

RESPONSABLE DE CAMPO Y CONTROL DE SEGURIDAD

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, CON (03) AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO¿ <¿>, CON CAPACITACIÓN EN OBRAS DE EDIFICACIONES POR UN MÍNIMO DE CIENTO VEINTE (120) HORAS ACADÉMICAS.

SRES. ÁREA USUARIA.

APELANDO AL PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DESCRITO EN EL ART. 2 DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUE DICE: ¿EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN EN SU EJECUCIÓN DEBEN ORIENTARSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES, METAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD, PRIORIZANDO

ESTOS SOBRE LA REALIZACIÓN DE FORMALIDADES NO ESENCIALES, GARANTIZANDO LA EFECTIVA Y OPORTUNA SATISFACCIÓN DE LOS FINES PÚBLICOS ¿> Y CON EL OBJETO DE BUSCAR LA CONCURRENCIA DE MUCHOS MÁS POSTORES.

SOLICITO

QUE COMO CAPACITACIÓN DEL INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, RESPONSABLE DE CAMPO Y CONTROL DE SEGURIDAD, TAMBIÉN SE TOME EN CONSIDERACIÓN LA ESPECIALIDAD DE SUPERVISIÓN ¿ RESIDENTE DE OBRAS.

DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR DE OBRA ES UNA FIGURA PROFESIONAL, ELEGIDA POR EL PROPIETARIO DE UNA EDIFICACIÓN DE OBRA, PARA QUE LO REPRESENTA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA ENCARGADA A UN CONSTRUCTOR O EMPRESA CONSTRUCTORA Y EL RESIDENTE DE OBRAS, DENTRO DE SUS FUNCIONES ESTÁ CAPACITADO PARA PLANIFICAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

S E A C O G E L A O B S E R V A C I Ó N P A R C I A L M E N T E :

Respecto a la observación formulada por el participante, el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección acepta la observación parcialmente. Por lo que se precisa que, la Entidad no requerirá capacitación del personal clave: Responsable de campo y control de calidad y Técnico en seguridad y/o prevencionista de riesgos, conforme a lo señalado en la Observación N°7 y en cumplimiento a las Bases estandarizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2 7 . R E Q U I S I T O S D E C A L I F I C A C I Ó N

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Requisitos:

Un (01) Responsable de Campo y Control de Calidad.

Tres (03) años de Experiencia mínima como responsable y/o residente y/o supervisor y/o inspector en: fabricación y/o montaje y/o instalación de ventanas y/o puertas y/o mamparas y/o muros cortinas de vidrio templado con marco de aluminio y/o vidrios.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Requisitos:

Un (01) Técnico en seguridad y/o prevencionista de riesgos.

Dos (02) años como especialista en seguridad y salud en el tra

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20562698605	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CARTOL S. A. C	Hora de envío :	11:32:36

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

PÁG. 67

LITERAL B

CON RELACIÓN A LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS, LAS BASES EXPRESAN:

EVALUACIÓN:

SE EVALUARÁ EN FUNCIÓN A LA COBERTURA DE CONCESIONARIOS Y/O TALLERES AUTORIZADOS CON CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE OFERTE EL POSTOR EN MOQUEGUA Y/O TACNA, POR UN PERÍODO DE 24 MESES.

LOCALIDAD 1: CIUDAD DE MOQUEGUA ¿ DISTRITO DE MOQUEGUA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA; OTORGA 7 PUNTOS

LOCALIDAD 2: CIUDAD DE TACNA ¿ DISTRITO DE TACNA ¿ PROVINCIA DE TACNA ¿ DEPARTAMENTO DE TACNA; OTORGA 3 PUNTOS

Y REQUIEREN QUE LA ACREDITACIÓN SEA:

MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA, ADEMÁS DE ELLO DEBE ADJUNTAR LA FICHA RUC Y/O RNP QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO.

SEÑORES U.N. DE MOQUEGUA;

ESTE REQUERIMIENTO, VA EN CONTRA DE LAS EMPRESAS QUE NO SOMOS DE LA ZONA Y/O REGIÓN, OTORGANDO A LAS EMPRESAS DE LA ZONA Y/O REGIÓN 10 PUNTOS DE VENTAJA EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN.

A LAS EMPRESAS QUE NO SOMOS DE LA ZONA Y/O REGIÓN, SE NOS DIFICULTA CONSEGUIR LA FICHA RUC Y AUTORIZACIÓN DE LOS CONCESIONARIOS POR NO SER CLIENTES Y OPERAR COMERCIALMENTE EN OTRAS REGIONES.

SEÑORES ÁREA USUARIA;

LA DEMANDA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS, COMO FACTOR DE EVALUACIÓN VIOLA VARIOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL ART. 2 DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

VIOLA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, ¿ SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES.

VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO, TODOS LOS PROVEEDORES DEBEN DISPONER DE LAS MISMAS OPORTUNIDADES

PARA FORMULAR SUS OFERTAS, ENCONTRÁNDOSE PROHIBIDA LA EXISTENCIA DE PRIVILEGIOS O VENTAJAS Y, EN CONSECUENCIA, EL TRATO DISCRIMINATORIO MANIFIESTO O ENCUBIERTO.

VIOLA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACIÓN CLARA Y COHERENTE CON EL FIN DE QUE TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN SEAN COMPRENDIDAS POR LOS PROVEEDORES, GARANTIZANDO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, Y QUE LA CONTRATACIÓN SE DESARROLLE BAJO CONDICIONES DE IGUALDAD DE TRATO, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD.

ETC.

POR ELLO, SEÑORES ÁREA USUARIA; SOLICITO:

DE MANERA MUY ATENTA, QUE EL FACTOR DE EVALUACIÓN: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS, SEA ANULADA Y QUE LA EVALUACIÓN SEA SOBRE EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6).

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: B Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN: De conformidad con las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225, Versión N° 15 de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, aprobada con

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Específico	B	B	67
------------	---	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., En el contexto de la Licitación Pública para la contratación de bienes, ha considerado como factor de evaluación la disponibilidad de servicios y repuestos.
Para el presente Procedimiento de Selección este factor se evaluará en función de la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados que puedan suministrar los repuestos ofertados por el postor. Es importante destacar que la presentación de este factor de evaluación no es obligatoria, ya que se trata de un puntaje adicional que se suma al precio ofertado.
La disponibilidad de servicios y repuestos es esencial para asegurar la operación continua de los bienes adquiridos. La capacidad del postor para ofrecer este soporte influye directamente en la calidad del servicio y la satisfacción del usuario final.
Por lo tanto, se acoge parcialmente la observación del participante. además se pone de conocimiento a los participantes que la acreditación de este factor se realizará mediante la presentación de una declaración jurada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20514635448	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JORGE MALCA SOTO Y ASOCIADOS SAC	Hora de envío :	11:49:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

) : literal B) del CAPÍTULO IV: FACTORES DE EVALUACIÓN ANTECEDENTES/SUSTENTO

En el acápite de Factores de Evaluación se ha incorporado una puntuación adicional a la necesidad que se dé cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor en MOQUEGUA Y/O TACNA, por un período de 24 MESES, con una antigüedad mínima de un año.

Consideramos que este factor vulnera el principio de libre concurrencia o competencia, porque esto impide gravemente la participación de más postores. Sobre todo por que considera una condición preexistente a la convocatoria, con lo que impide la participación de postores que no cuenten previamente con este requisito.

Adicionalmente, de la revisión de las Bases Integradas del presente proceso en su anterior convocatoria, no se ha incluido este factor de evaluación.

Incluir esta limitación restringe la pluralidad de concurrencia de postores vulnerando de esta forma el principio de libertad de concurrencia en virtud del cual las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; así como, el principio de competencia, en virtud del cual los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia, principios que se encuentran previsto en el literal c) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones limitaría la concurrencia, competencia e igualdad de trato de los postores.

OBSERVACIÓN

Consideramos que el Comité de Selección debe eliminar este factor de evaluación, no solo por ser restrictivo de la competencia al considerar que los postores contemos concesionarios y talleres autorizados en las localidades de Moquegua y Tacna, sino que al considerar que cuenten con una antigüedad mínima de un año. Es decir, previamente a esta convocatoria. Lo cual condiciona y direcciona el proceso de selección a proveedores preexistentes.

Solicitamos se sirva acoger la presente observación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 67 Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN: De conformidad con las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225, Versión N° 15 de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, aprobada con Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., En el contexto de la Licitación Pública para la contratación de bienes, ha considerado como factor de evaluación la disponibilidad de servicios y repuestos.

Para el presente Procedimiento de Selección este factor se evaluará en función de la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados que puedan suministrar los repuestos ofertados por el postor. Es importante destacar que la presentación de este factor de evaluación no es obligatoria, ya que se trata de un puntaje adicional que se suma al precio ofertado.

La disponibilidad de servicios y repuestos es esencial para asegurar la operación continua de los bienes adquiridos. La capacidad del postor para ofrecer este soporte influye directamente en la calidad del servicio y la satisfacción del usuario final.

Por lo tanto, se acoge parcialmente la observación del participante. además se pone de conocimiento a los participantes que la acreditación de este factor se realizará mediante la presentación de una declaración jurada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20514635448	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JORGE MALCA SOTO Y ASOCIADOS SAC	Hora de envío :	11:49:20

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

) : literal e) del numeral 2.1.1.1 Documentos para la admisión de la oferta

ANTECEDENTES/SUSTENTO

En el literal e) FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, se menciona que ¿(¿) las mismas que deberán ser emitidas por el fabricante, resaltando la marca ofertada. De ser el caso que, en los folletos, instructivos, catálogos o ficha técnica, no se detalle el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, podrán presentar Carta emitida por el fabricante, en el que precise el cumplimiento de la especificación técnica requerida, con el fin de sustentarlas.¿

OBSERVACIÓN

Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en el armado son a medida, y que estos materiales son adquiridos a proveedores reconocidos en el mercado que fabrican las ventanas, divisiones, mamparas, y puertas de vidrio templado, ¿bastaría una carta de garantía del proveedor?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** E **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:

Respecto a la observación formulada por el participante, el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública de la contratación.

La forma de acreditar las características técnicas del punto 26. es mediante FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, las mismas que deberán ser emitidas por el fabricante, resaltando la marca ofertada. De ser el caso que, en los folletos, instructivos, catálogos o ficha técnica, no se detalle el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, podrán presentar Carta emitida por el fabricante, en el que precise el cumplimiento de la especificación técnica requerida, con el fin de sustentarlas.

En consecuencia en el caso de que no pueda acreditar alguna de las especificaciones técnicas puede presentar una Carta emitida por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20612350877	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ZURITA S.A.C.	Hora de envío :	17:37:02

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ¿ RESPONSABLE DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD, SE OBSERVA QUE SE ESTAN VULNERANDO LAS BASES ESTANDARIZADAS DEL OSCE, AL EXIGIR O INCLUIR EXIGENCIA NO CONTEMPLADAS EN LAS MISMAS, POR EJEMPLO:
SE ESTA INCLUYENDO GRADO ACADEMICO DE INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, ASI COMO CAPACITACION EN OBRAS DE EDIFICACIONES POR UN MINIMO DE CIENTO VEINTE HORAS ACADEMICAS.
SOBRE EL PARTICULAR SE DEBE INDICAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE EN LAS BASES ESTANDARIZADAS ESTABLECE:
Requisitos:

[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACIÓN DE LA POSICIÓN QUE OCUPARÁ EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO].

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS BASES ESTANDARIZAS SOLO SE PUEDE MODIFICAR O INDICAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA Y LOS TRABAJO O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA, MAS NO SE PUEDE SOLICITAR GRADO ACADEMICO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO), NI CAPACITACION (CAPACITACION EN OBRAS DE EDIFICACIONES POR UN MINIMO DE CIENTO VEINTE HORAS ACADEMICAS), DICHAS EXIGENCIAS VULNERAN LAS BASES ESTANDARIZADAS Y EVIDENCIA UNA CLARA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. POR LO QUE SOLICITAMOS EXCLUIR EL GRADO ACADEMICO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO) Y LA CAPACITACION (CAPACITACION EN OBRAS DE EDIFICACIONES POR UN MINIMO DE CIENTO VEINTE HORAS ACADEMICAS), EN CASO DE NO ACOGER NUESTRA OBSERVACION SE PODRA DE CONOCIMIENTO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y AL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES PARA QUE SE DECLARE NULO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C1 **Página:** 65
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDARIZADAS DEL OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: POR LO QUE LA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

Requisitos:
Un (01) Responsable de Campo y Control de Calidad.
Tres (03) años de Experiencia mínima como responsable y/o residente y/o supervisor y/o inspector en: fabricación y/o montaje y/o instalación de ventanas y/o puertas y/o mamparas y/o muros cortinas de vidrio templado con marco de aluminio y/o vidrios.
Acreditación:
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Requisitos:
Un (01) Técnico en seguridad y/o prevencionista de riesgos
Dos (02) años como especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o prevencionista de riesgo.
Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:	
27. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	B.1
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Requisitos:
Un (01) Responsable de Campo y Control de Calidad.	
Tres (03) años de Experiencia mínima como responsable y/o residente y/o supervisor y/o inspector en: fabricación y/o montaje y/o instalación de ventanas y/o puertas y/o mamparas y/o muros cortinas de vidrio templado con marco de aluminio y/o vidrios.	
Acreditación:	
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.	
Requisitos:	
Un (01) Técnico en seguridad y/o prevencionista de riesgos.	
Dos (02) años como especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o prevencionist	

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20612350877	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ZURITA S.A.C.	Hora de envío :	17:37:02

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA SUMATORIA TOTAL DEL PUNTAJE NO ES 100 PUNTOS, POR CUANTO EL PUNTAJE DE LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS ES SOLO 7 PUNTOS, CUANDO LO CORRECTO DEBERÍA SER 10 PUNTOS, ELLO CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR EL PUNTAJE MAXIMO, SE SOLICITA ADECUAR EL PUNTAJE A FIN DE NO CONTRAVENIR LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se
acoge la observación y se establece lo siguiente: si el postor solo ofrece disponibilidad de servicios y repuestos en la Localidad 1, se le asignarán diez (10) puntos. Si, en cambio, solo ofrece disponibilidad de servicios en la Localidad 2, se le asignarán tres (3) puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20612350877	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ZURITA S.A.C.	Hora de envío :	17:37:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, RESPECTO AL TERMINO DE CONCESIONARIO Y/O TALLER AUTORIZADO, SI BIEN SE OTORGA PUNTAJE A LOS PARTICIPANTES DE LA LOCALIDAD 1 Y 2, NO SE TIENE CLARO SI LOS PARTICIPANTES TIENEN QUE SER CONCESIONARIOS O TALLERES AUTORIZADOS DE TODOS LOS INSUMOS O SOLO DEL BIEN PRINCIPAL (VIDRIO), SE SOLICITA ACLARAR DICHO EXTREMO A FIN DE NO INCURRIR EN EVALUACIONES SUBJETIVAS, QUE PUDIERAN OCASIONAR UNA POSIBLE NULIDAD DEL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: V Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Se informa al participante que, en caso de ofrecer disponibilidad de servicios y repuestos, deberá contar con los insumos principales, como vidrios y aluminio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20612350877	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ZURITA S.A.C.	Hora de envío :	17:37:02

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE ESTAN VULNERANDO LAS BASES ESTANDARIZADAS DEL OSCE, AL EXIGIR O INCLUIR EXIGENCIA NO CONTEMPLADAS EN LAS MISMAS, POR EJEMPLO:
SE ESTA SOLICITANDO QUE SE ACREDITE EL FACTOR DE EVALUACION DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS, CON LA FICHA RUC Y/O RNP, SOBRE EL PARTICULAR SE DEBE DE PONER DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE EN LAS BASES ESTANDARIZADAS SOLO SE EXIGE LA PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA, POR LO QUE EXIGIR OTRA DOCUMENTACION VULNERA LAS BSAES ESTANDARIZADAS, LO QUE OCASIONARIA UNA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. EN CASO DE NO ACOGER NUESTRA OBSERVACION SE PODRA DE CONOCIMIENTO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y AL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES PARA QUE SE DECLARE NULO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación conforme a lo señalado en la Observación N°5, en donde se pone de conocimiento a los participantes que la acreditación de este factor se realizará mediante la presentación de una declaración jurada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20612350877	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ZURITA S.A.C.	Hora de envío :	17:37:02

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE NO SE HA PRECISADO QUE CARACTERISTICAS SE DEBEN ACREDITAR LAS FICHAS TECNICAS O INSTRUCTIVOS O FOLLETOS O CATALOGOS O CERTIFICADOS DE CALIDAD.

COMO LO ESTABLECEN LAS BASES ESTANDARIZADAS DEL OSCE:

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal:

a) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general.

COMO SE OBSERVA LA ENTIDAD ESTA VULNERANDO LAS BASES ESTANDARIZADAS DEL OSCE AL NO ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUE ASPECTOS DE LAS CARACTERISTICAS SERAN ACREDITADOS ON LA DOCUMENTACION REQUERIDA DE LOS BIENES SOLICITADOS.

POR LO QUE SE SOLICITA PRECISAR CARACTERISTICAS A ACREDITAR Y DE QUE BIENES. EN CASO DE NO ACOGER NUESTRA OBSERVACION SE PODRA DE CONOCIMIENTO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y AL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES PARA QUE SE DECLARE NULE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2.1.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDARIZADAS DEL OSCE, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación conforme a lo señalado en la Observación N°6 y N°7.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los TDR indica que en las mamparas M-1 y M2 se debe utilizar el aluminio color natural, sin embrago en los anexos (planos) indica que el color de aluminio es color negro.

CONSULTA: ¿Qué color de aluminio se debe considerar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 7.4.4 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Respecto a la consulta formulada por el participante, el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección aclara que, para las mamparas M-1 y M-2 se deberá utilizar perfiles de aluminio color negro acabado mate.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En los planos AD1, en las mamparas M-1 y M-2, se considera una franja horizontal de 0.30

CONSULTA: ¿Qué elemento es? ¿Qué características tiene?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Respecto a la consulta formulada por el participante, el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección aclara que, el plano AD-01 muestra el diseño de las puertas M-01 y M-02, en donde se grafica un travesaño horizontal y sus medidas, estan indicados en los cortes, dicho elemento horizontal refuerza el armado de las puertas de eje pivotante, no habiendo otro elemento horizontal que se se exprese en los códigos mencionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los planos AD2, en las mamparas M-6, M-7 y M-8se considera una franja horizontal de 0.30
CONSULTA: ¿Qué elemento es? ¿Qué características tiene?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD2 Literal: 1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Respecto a la consulta formulada por el participante, el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección aclara que, el plano AD-02 muestra el diseño de las mamparas M-06 - M-07 y M-08, en donde se grafica un travesaño horizontal y sus medidas, estan indicados en los cortes, dicho elemento horizntal refuerza el armado de las puertas de eje pivotante, no habiendo otro elemento horizontal que se se exprese en los códigos mencionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En los planos AD5, en la división DIV-20, el ancho de la puerta corrediza indica 1.70m de ancho
OBSERVACION: Se recomienda que el ancho de la puerta corrediza sea máximo de 1.20m, para fácil manejo, mejor funcionamiento y evitar una hoja corrediza pesada y difícil de manipular.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD5 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En los planos AD8, en las ventanas V-1, y V-3, se indica que sean sistema corredizo, pero se está indicando el uso de placas de fijación

OBSERVACION: Se recomienda eliminar de los planos el uso de las placas de fijación, indicar el uso de riel, y perfiles de hermeticidad. También colocar parantes verticales de muro a techo, ya que el ancho de la ventana impedirá el correcto funcionamiento de la ventana.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD8 Literal: 1 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, por lo que se suprimirán las placas de fijación del eje de ventanas corredizas y en su lugar deberá colocarse elementos para sistema corredizo a traves de riel y perfiles de hermeticidad. Indicar tambien que los parantes verticales de aluminio serán continuos para garantizar la estabilidad del elemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En los planos AD9, en las ventanas V-8, V-10, V11 y V-12, se indica que sean sistema corredizo, pero se está indicando el uso de placas de fijación

OBSERVACION: Se recomienda eliminar de los planos el uso de las placas de fijación, indicar el uso de riel, y perfiles de hermeticidad. También colocar parantes verticales de muro a techo, ya que el ancho de la ventana impedirá el correcto funcionamiento de la ventana.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD9 Literal: 1 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, por lo que se suprimirán las placas de fijación del eje de ventanas corredizas y en su lugar deberá colocarse elementos para sistema corredizo a traves de riel y perfiles de hermeticidad. Indicar tambien que los parantes verticales de aluminio serán continuos para garantizar la estabilidad del elemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En los planos AD10, en las ventanas V-1, V-2, V-3, V-6, se indica que sean sistema corredizo, pero se está indicando el uso de placas de fijación.

OBSERVACION: Se recomienda eliminar de los planos el uso de las placas de fijación, indicar el uso de riel, y perfiles de hermeticidad. También colocar parantes verticales de muro a techo, ya que el ancho de la ventana impedirá el correcto funcionamiento de la ventana

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD10 Literal: 1 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, por lo que se suprimirán las placas de fijación del eje de ventanas corredizas y en su lugar deberá colocarse elementos para sistema corredizo a traves de riel y perfiles de hermeticidad. Indicar tambien que los parantes verticales de aluminio serán continuos para garantizar la estabilidad del elemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En los planos AD11, en las ventanas V-8, V-9, V-10, V-11, V12 y V-14, se indica que sean sistema corredizo, pero se está indicando el uso de placas de fijación

OBSERVACION: Se recomienda eliminar de los planos el uso de las placas de fijación, indicar el uso de riel, y perfiles de hermeticidad. También colocar parantes verticales de muro a techo, ya que el ancho de la ventana impedirá el correcto funcionamiento de la ventana.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD11 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, por lo que se suprimirán las placas de fijación del eje de ventanas corredizas y en su lugar deberá colocarse elementos para sistema corredizo a traves de riel y perfiles de hermeticidad. Indicar tambien que los parantes verticales de aluminio serán continuos para garantizar la estabilidad del elemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En los planos AD12, en las ventanas V-1, V-2, V-3 se indica que sean sistema corredizo, pero se está indicando el uso de placas de fijación

OBSERVACION: Se recomienda eliminar de los planos el uso de las placas de fijación, indicar el uso de riel, y perfiles de hermeticidad. También colocar parantes verticales de muro a techo, ya que el ancho de la ventana impedirá el correcto funcionamiento de la ventana.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD12 Literal: 1 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, por lo que se suprimirán las placas de fijación del eje de ventanas corredizas y en su lugar deberá colocarse elementos para sistema corredizo a traves de riel y perfiles de hermeticidad. Indicar tambien que los parantes verticales de aluminio serán continuos para garantizar la estabilidad del elemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En los planos AD13, en las ventanas V-6, V-8, V-10 y V-11 se indica que sean sistema corredizo, pero se está indicando el uso de placas de fijación

OBSERVACION: Se recomienda eliminar de los planos el uso de las placas de fijación, indicar el uso de riel, y perfiles de hermeticidad. También colocar parantes verticales de muro a techo, ya que el ancho de la ventana impedirá el correcto funcionamiento de la ventana.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD13 Literal: 1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, por lo que se suprimirán las placas de fijación del eje de ventanas corredizas y en su lugar deberá colocarse elementos para sistema corredizo a traves de riel y perfiles de hermeticidad. Indicar tambien que los parantes verticales de aluminio serán continuos para garantizar la estabilidad del elemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En los planos AD14, en las ventanas V-6, V-8, V-12 y V-14 se indica que sean sistema corredizo, pero se está indicando el uso de placas de fijación

OBSERVACION: Se recomienda eliminar de los planos el uso de las placas de fijación, indicar el uso de riel, y perfiles de hermeticidad. También colocar parantes verticales de muro a techo, ya que el ancho de la ventana impedirá el correcto funcionamiento de la ventana.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD14 Literal: 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, por lo que se suprimirán las placas de fijación del eje de ventanas corredizas y en su lugar deberá colocarse elementos para sistema corredizo a traves de riel y perfiles de hermeticidad. Indicar tambien que los parantes verticales de aluminio serán continuos para garantizar la estabilidad del elemento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

En los planos AD17, en los cortes 14,15,16,17,1819,20,21,22,23 y 24 se indica el uso de vidrio laminado de 8mm

OBSERVACION: Se solicita corregir este término, ya que el requerimiento es vidrio templado y no laminado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la
observación, por lo que se rectifican los cortes de detalle mencionados, especificando el tipo de vidrio requerido que es "templado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

En los planos AD17, en los cortes 14,15,16,17,1819,20,21,22,23 y 24 se indica el uso de vidrio laminado de 8mm

OBSERVACION: Se solicita corregir este término, ya que el requerimiento es vidrio templado y no laminado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:
observación conforme a lo señalado en la Observación N° 25

Se acepta la

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

En los planos AD17, en los cortes 1,2 y 3 se indica el uso de placas de fijación
OBSERVACION: Se solicita corregir ya que el sistema corredizo no utiliza las placas de fijación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Indicarle al participante
que los cortes mencionados 1, 2 y 3 del plano AD-17, no refieren a las ventanas corredizas, los cortes detallan la tabiquería divisoria modular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

En los planos AD17, en los cortes horizontales 7,8 y 9 se indica el uso de perfil para mampara de 51mm x 25.5mm x 1.3mm

OBSERVACION: Se solicita corregir ya que el perfil a usar debe ser el perfil marco de 42mm x32.70mm y junquillo de 26.60mm x 19.60mm, para su correcto funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, y se rectifica lo descrito en los cortes 7, 8 y 9, precisando el perfil y junquillo para mampara mencionados, especificando las medidas de los elementos correctos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En los planos AD17, en los cortes donde se indica el uso de PERFIL MARCO DE LA Marca PFK 20-8655 y PFK 7200 CONSULTA: ¿Cuál es la medida de estos perfiles? , eliminar la marca

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación, y se indica que los perfiles marco mencionados, son de las siguientes medidas: perfil marco 82.55 X 38.10 X 2.29mm ó similar, y perfil marco 28.57 X 15.87 X 1.58mm ó similar. Indicar que los cortes han sido rectificad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

En los planos AD17, se hace referencia al TUBO RECTANGULAR DE 101.6 X 44.45 X 2.34mm y al TUBO RECTANGULAR DE 101.6 X 38.10 X 1.70mm

OBSERVACION: Entendiendo que estos dos perfiles van a estar unidos se recomienda usar una sola medida para que la unión sea pareja, es decir que la estructura solo sea con TUBO RECTANGULAR DE 101.6X44.45X2.34mm, para su correcto ensamblaje y un posterior correcto funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Indicarle al participante
que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En los planos AD17, se hace referencia en varios cortes la MARCA PFK, con su respectivo código.

OBSERVACION: Solicitamos que se suprima ese código y se indique la medida del perfil solicitado

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Respecto a la observación formulada por el participante, el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección acepta la observación, y se indica que el plano AD-17 ha sido rectificado, se han suprimido códigos y se ha precisado las medidas de los perfiles en todos los cortes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:15:20

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

En los planos AD17, En el corte 8 se indica que la chapa ira al piso, pero en los detalles de los planos se indica que la cerradura será a un metro de altura aprox.
CONSULTA: Donde se fijara la cerradura? ¿al piso o a media altura?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: AD17 Literal: 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Respecto a la observación formulada por el participante, el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección acepta la observación, y se precisa que la cerradura será a un metro de altura aprox. fijada a hoja de puerta, por lo tanto el corte en mención ha sido rectificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS QUE LOS PLANOS SEAN EN AUTOCAD YA EXISTE PARTES DE LOS PLANOS EN PDF QUE NO SON CLAROS Y NO SE PUEDE ESPECULAR SOBRE EL METRADO O DETALLES YA QUE ESTO PODRIA PERJUDICAR LA EJECUCION DE DICHO PROYECTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
SEGUN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:
toma en cuenta la observación; los planos serán adjuntados en el formato solicitado en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Se

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE EL COMITE ESTA CALIFICANDO CON PUNTAJE EL PUNTO B. DE LA PAG. 76 DE LAS BASES DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS INDICANDO EN FUNCION A LA COBERTURA DE CONCESIONARIOS Y/O TALLERES AUTORIZADOS DENTRO DE MARISCAL NIETO Y TACNA LO CUAL NO SOLO NO TIENE CONGRUENCIA CON EL PROCESO DE SELECCION SINO QUE AL PONER ESTOS TERMINOS PARECIERA QUE SE ESTA DIRECCIONANDO POR ERROR A ALGUN POSTOR EN ESPECIFICO ES POR ESTO QUE SOLICITAMOS AL COMITE ELIMINE DE LAS BASES INTEGRADAS DICHO REQUISITO PARA EVITAR NULIDADES POR REQUISITOS QUE NO CORRESPONDEN AL PROCESO DE SELECCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

SEGUN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se

acepta la observación según lo indicado en las Observaciones N°5 y N°9.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:
OBSERVAMOS EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE YA QUE ES ALGO EXCESIVO Y LIMITANTE PARA LAS MYPES CON EL FIN DE QUE SE PONGA EN PRACTICA LO ESTIPULADO POR LA LEY DE CONTRATACIONES QUE CLARAMENTE INDICA QUE LAS ENTIDADES DEBEN PERMITIR LA LIBRE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
SEGUN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:
N O S E A C O G E L A O B S E R V A C I Ó N :
No se acepta la observación según lo indicado en la Observación N°7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE SE ESTA PIDIENDO DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE CAPACITACION EN OBRAS DE EDIFICACIONES LO CUAL NO SOLO ES RESTRICTIVO SINO QUE PARECIERA POR ERROR DIRECCIONADO A ALGUN SOLO POSTOR, ADEMAS AL TRATARSE DE UNA LICITACION PUBLICA NO DEBERIA SOLICITARSE CAPACITACIONES SEGUN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES ES POR ESTO QUE SOLICITAMOS SE SUPRIMA DICHO REQUISITO DE LAS BASES INTEGRADAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

según el art. 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se

acepta la observación según lo indicado en la Observación N°7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

SOBRE EL TAPAJUNTA DE 44.45X1.98MM A QUE PERFIL SE REFIERE O QUE CODIGO TIENE YA QUE NO ES CLARO ES POR ESTO QUE SOLICITAMOS AL AREA CORRESPONDIENTE NOS ACLARE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

SEGUN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se acepta la observación y se indica que se solicita perfil Tapajunta o perfil de hermeticidad, pudiendo ser de código 042256 ó similar, en cumplimiento de la medida expresada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD ESTA SOLICITANDO FICHAS TECNICAS Y/O CATALOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD SIENDO QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLO SE ENTREGAN UNA VEZ HECHA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS, ASI MISMO SOLICITAMOS ACLARAR DE QUE PRODUCTOS EXACTAMENTE DEBEN DE SER LAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

SEGUN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

N O S E A C O G E L A O B S E R V A C I Ó N :
No se acepta la observación según lo indicado en la Observación N°6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS CONSIDERAR INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA IMPLEMENTANDO LOS SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001 Y EL ISO 37001-2026 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS POSTORES SUPEREN LOS REQUISITOS COMO FACTOR DE EVALUACION Y CUMPLAN CON LA CALIDAD DE LOS BIENES A INSTALAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

SEGUN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

N O S E A C O G E L A O B S E R V A C I Ó N :
El comité de selección decide no acoger la observación para promover la pluralidad de postores, ya que esta limitación podría restringir la libre concurrencia de proveedores en el rubro de la contratación. Fomentar la participación de diversos proveedores asegura un proceso más competitivo y transparente, beneficiando así la calidad y eficiencia del servicio o producto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

observamos el plazo de entrega ya que existen incongruencias en el, lo cual podría ser causa de nulidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

SEGUN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: Se

acepta la observación según lo indicado en la Observación N°1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	19:36:19

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

se observa que el comite esta solicitando herramientas de trabajo al proveedor que postule es decir a los postores siendo que este equipamiento debe ser acreditado para el inicio de la ejecución de los trabajos mas no para la calificación de ofertas, y al estipular el proveedor que postule se da a malas interpretaciones es por esto que solicitamos suprimir o aclarar en las bases integradas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

según el art. 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

N O S E A C O G E L A O B S E R V A C I Ó N :
SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE DICHA DOCUMENTACIÓN SERÁ ACREDITADO PARA LA FIRMA DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	23:36:39

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

SE OBSERVA ESTE FACTOR DE EVALUACION AL SER DISCRIMINATORIO, DIRECCIONANTE Y NO CONSIDERA OTRAS REGIONES CERCANAS COMO AREQUIPA, DONDE EL MERCADO ES MAS AMPLIO, POR LO QUE SE SOLICITA ELIMINAR ESTE FACTOR DE EVALUACION POR QUE VULNERA LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO O AMPLIAR A OTROS LUGARES CERCANOS COMO AREQUIPA, ILO, ENTRE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

N O S E A C O G E L A O B S E R V A C I Ó N : El comité de selección ha considerado el factor de evaluación de acuerdo a la distancia donde se ejecutará la prestación, por lo que se considerará el factor estipulado en las Bases integradas. Este aspecto es fundamental, ya que la ubicación no solo influye en los costos logísticos, sino también en la eficiencia y efectividad de la ejecución del objeto de contratación. en ese aspecto permitirá una mejor gestión de recursos y tiempos. Además, respuesta ágil y oportuna, en consonancia con las necesidades del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null