

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : AADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN INCLUIDO INSTALACIÓN PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA"

|                         |                             |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20543783600                 | Fecha de envío : | 06/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION FUKUPARK S.A.C. | Hora de envío :  | 11:41:06   |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados señores del comité, En el Ítems 5 y 6 se deben considerar la ficha de homologación del ministerio de energía y minas existente, el cual detalla exactamente las características técnicas que debe tener los fluorescentes LED. Se entiende que esta ficha de homologación debería de ser requisito de compra para las entidades del estado. Así mismo deseo resaltar que la potencia de 14.7W no cumple con ser reemplazo de un fluorescente convencional DE 36W . NO existe ninguna evidencia técnica. Por ello existe las fichas de homologación que si son evidencia técnica que validad dicha homologación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

FICHAS DE HOMOLOGACION DE TUBOS LED

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, los productos observados no cuentan con ficha homogada, por lo cual se ha determinado las especificaciones técnicas, según la infraestructura instalada y existente en el mercado. Sin embargo, con la finalidad de promover la participación de mayor cantidad de postores y con marcas de productos, realizados en el estudio de mercado, se efectuará los ajustes en las especificaciones en los productos de ítem 5 y 6 de siguiente manera:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Tecnología LED: Tubo LED T5 Tapa y base G5: Código de color 865 Luz de día; Flujo luminoso > o igual 1000lm; Color de luz:6500k-Luz de día; IRC:> o igual 80; Potencia (8-10)W Forma Exacta: T5; reemplaza al de 14W convencional; paquete de 10 luminarias.
- Tecnología LED: Potencia Nominal;(16.5-20)W; flojo luminoso >o igual 2500lm;Tono de luz 865;Temperatura de color 6500K;Tono de luz: Luz natural fría;G5;Ra>o igual80; reemplaza al de 28W convencional; paquete de 10 luminarias