

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-IMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS INSONORIZADOS DE EMERGENCIA PARA EL LABORATORIO COSTERO DE HUACHO Y EL LABORATORIO COSTERO DE SANTA ROSA DEL IMARPE

Ruc/código : 20536758675

Nombre o Razón social : C & M INTECH S.A.

Fecha de envío : 14/11/2024

Hora de envío : 12:56:57

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

La acreditación con ficha técnica o cuadro de cumplimiento técnico emitido por el fabricante será para acreditar las especificaciones del cuadro adjunto o todo lo indicado en el numeral 5.2 al 5.3

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** h      **Página:** 17

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTOS DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el documento solicitado en el CAPÍTULO II - 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: h) Presentar ficha (s) técnica (s) o catalogo (s) o manual (es) o cuadro de cumplimiento técnico emitido por el representante autorizado de la marca en el país, en idioma español; servirá para acreditar las características detalladas en el cuadro adjunto en la pagina 17 de las bases del presente proceso de selección.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-IMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS INSONORIZADOS DE EMERGENCIA PARA EL LABORATORIO COSTERO DE HUACHO Y EL LABORATORIO COSTERO DE SANTA ROSA DEL IMARPE

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	12:56:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica sistema de fuerza interruptor motorizado a la vez se indica conmutador motorizado. Solicito confirmar cual era el tipo de fuerza interruptor o conmutador motorizado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: d Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara lo siguiente: El sistema de fuerza será conmutador motorizado con certificación UL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-IMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS INSONORIZADOS DE EMERGENCIA PARA EL LABORATORIO COSTERO DE HUACHO Y EL LABORATORIO COSTERO DE SANTA ROSA DEL IMARPE

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	12:56:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan tipo de sistema de excitación PMG. La entidad puede aceptar sistema de excitación tipo Shunt. De no ser aceptado solicito indicar el modo de acreditación del sistema de excitación PMG en la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.3 Literal: b Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el sistema de excitación solicitado es PMG (Imanes permanentes) el mismo que será acreditado con ficha técnica (solicitada a a través de Documentos para la admisión de la oferta: h) Presentar ficha (s) técnica (s) o catalogo (s) o manual (es) o cuadro de cumplimiento técnico emitido por el representante autorizado de la marca en el país, en idioma español; servirá para acreditar las características detalladas en el cuadro adjunto en la pagina 17 de las bases del presente proceso de selección) y su compatibilidad con la tarjeta AVR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-IMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) GRUPOS ELECTROGENOS INSONORIZADOS DE EMERGENCIA PARA EL LABORATORIO COSTERO DE HUACHO Y EL LABORATORIO COSTERO DE SANTA ROSA DEL IMARPE

Ruc/código :	20536758675	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	C & M INTECH S.A.	Hora de envío :	12:56:57

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se observa que no solicitan que el personal clave tenga alguna capacitación relacionado a los trabajos a realizar. Se recomienda considerar como mínimo que tenga 100 horas en curso de riesgos eléctricos y sistema eléctrico de potencia

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C.1    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO VIGENTE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge observación, el personal clave solicitado según las bases del presente proceso de selección debe cumplir en función de lo solicitado. Es opcional que cuente con cursos de riesgos eléctricos y sistema eléctrico de potencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null