

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA DEL EP. CAJAMARCA

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 15:25:43

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Indicar modelo del modulo de transferencia de los Grupos Electrónico

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** VI **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

1. IVECO AIFO 56 KW modelo N° GE.806112505

2. IVECO AIFO 216 KW modelo N° GE.82105R12500

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA DEL EP. CAJAMARCA

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 15:25:43

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Indicar Diagrama de tableros TTA n°1 y TTA n°2

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** V/

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ver fotos adjuntas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA DEL EP. CAJAMARCA

---

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 15:25:43

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

No se considera un equipo de respaldo cuando se hace el mantenimiento, ¿se deberá considerar?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V/      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los grupos electrogenos se encienden solo cuando se va el fluido electrico de la empresa prestadora del servicio, por lo que no es necesario un equipo de respaldo durante el mantenimiento de los grupos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA DEL EP. CAJAMARCA

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 15:25:43

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

¿Se tiene el espacio para realizar los mantenimientos en sus instalaciones?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** V|

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CLARO QUE SE TIENE ESPACIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA DEL EP. CAJAMARCA

---

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 15:25:43

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Indicar horario de trabajo

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** V/

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considera el horario de 08:00 h hasta las 18:00 h de lunes a sabado para realizar los trabajos de mantenimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA DEL EP. CAJAMARCA

Ruc/código :	20604044694	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	RODULF DIESEL S.A.C.	Hora de envío :	23:30:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

con referencia al Sistema de Fuerza:

Compuesto por:

¿ 02 interruptores Termomagnéticos motorizado (mando 220VAC) regulable, con bobina de enganche y cierre y enclavado mecánica y eléctricamente. se puede considerar un conmutador motorizado de 1-0-2.(mando 220vac)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLO CAMBIAR LOS 02 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA DEL EP. CAJAMARCA

Ruc/código :	20604044694	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	RODULF DIESEL S.A.C.	Hora de envío :	23:58:21

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

con referencia al ingeniero asignado por el logístico. el ingeniero estará supervisando solo la prestación principal o tambien las prestaciones accesoria. para considerar el presupuesto de pago. se entiende que el logistico va contratar al ingeniero y el contratista va pagar el servicio del ingeniero nos interesa saber el valor referencial del costo del servicio del ingeniero, para considerar en nuestra propuesta económica

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.11.2.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se entiende que el servicio de supervision cubre las prestaciones principal y accesorias del mantenimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-