PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO Y BRUÑADO PARA PISO,

GRADAS Y RAMPA A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DEL DISTRITO DE

PICHARI ¿ LA CONVE

 Ruc/código :
 20604374881
 Fecha de envío :
 07/05/2024

Nombre o Razón social : BUILDER'S COMPANY R & R S.A.C. Hora de envío : 22:13:20

Observación: Nro. 1 Consulta/Observación:

- 1.- En proceso constructivo dice: nivelar con capa de espesor variable de mortero 1:3, especificar el espesor aproximado para poder hallar un presupuesto especifico.
- 2.- En proceso constructivo dice: empotrar y soldar malla n14, especificar y adjuntar los detalles del las distancias que se requiere para poder soldar y empotrar.
- 3.- En proceso constructivo dice; dilatador de bronce max cada 2 mts sobre la malla, adjuntar los planos mostrando el detalle y las especificaciones tecnicas del dilatador de bronce.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ Se aclara, que dicha información se encuentra precisado en las bases: El mortero 1:3 se refiere a la dosificación de los insumos a utilizar con el granito. Y el espesor es de 1.5 cm NPT; En el proceso constructivo se usará malla Nª 14 a una altura de 0.05 cm de piso de cada paño de granito limitado con juntas de dilatación; Uso de juntas de dilatación de bronce de 3mm espesor x 1.5cm según diseño del proyecto, adjunto imágenes del diseño, los planos ya se entregarán en la ejecución del servicio en coordinación con el residente y supervisor de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-57-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO Y BRUÑADO PARA PISO,

GRADAS Y RAMPA A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DEL DISTRITO DE

PICHARI ¿ LA CONVE

Ruc/código : 20604374881 Fecha de envío : 07/05/2024

Nombre o Razón social : BUILDER'S COMPANY R & R S.A.C. Hora de envío : 22:13:20

Consulta: Nro. 2 Consulta/Observación:

RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA:

PARA LA ACREDITACION PIDEN: COPIA DE DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA PROPIEDAD, LA POSESION, EL COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA REQUERIDA.

SE SOLICITA QUE TAMBIEN SEA ADMISIBLE UNA DECLARACION JURADA EN CASO DE SER BENEFICIADO CON LA BUENA PRO ALQUILAR UN ALMACEN EN LA LOCALIDAD EN DONDE SE EJECUTARA EL SERVICIO, YA QUE HAY POSTORES QUE ESTAN FUERA DE PICHARI Y QUE AL MOMENTO DE TENER LOS RESULTADOS POSITIVOS RECIEN SE PROGRAMA UN VIAJE PARA EL PLANEAMIENTO DEL SERVICIO Y AHI RECIEN SE GENERA EL ALQUILER DEL LOCAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge: como área usuaria mencionamos que; como el servicio se realizara en el distrito de Pichari, este debe tener una oficina o local de coordinación en la capital del distrito de Pichari; lo que se sustentara con documentos que sustenten la propiedad, tal como se menciona en las bases estandarizadas de la convocatoria y no con declaraciones juradas que menciona; es así, que este debe presentarse antes del otorgamiento de la buena pro. Dicho esto, no se está vulnerando ningún principio de la LCE, ya que se esta cumpliendo con el termino de referencia del área usuaria indicado en el Art. 29 y numeral 29.1-29.8 del RLCE, precisando e indicado en las bases estandarizadas de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-57-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria :

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO Y BRUÑADO PARA PISO,

GRADAS Y RAMPA A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DEL DISTRITO DE

PICHARI ¿ LA CONVE

Ruc/código : 20604374881 Fecha de envío : 07/05/2024

Nombre o Razón social : BUILDER'S COMPANY R & R S.A.C. Hora de envío : 22:13:20

Consulta: Nro. 3
Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS CURSOS Y/O CAPACITACIONES

DICE: SUPERVISION, RESIDENCIA, PROYECTOS Y EVALUACION DE OBRAS.

CONSULTA SI DEBE DECIR: SUPERVISION Y RESIDENCIA Y/O PROYECTOS Y EVALUACION DE OBRAS.

OTRO DICE: COLOCACION DE ESTAMPADO Y GRANITOS EN OBRAS.

CONSULTA SI DEBE DECIR: PREPARACION E INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO Y/O PREPARACION E

INSTALACION DE TERRAZO EN OBRAS.

OTRO DICE: MANTENIMIENTO DE PISOS ESTAMPADO.

CONSULTA SI DEBE DECIR: MANTENIMIENTO DE PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO Y/O MANTENIMIENTO DE

PISOS DE TERRAZO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, los cursos y/o capacitaciones son tal cual según solicitado: Curso y/o capacitación en supervisión, residencia, proyectos y evaluación de obras, con un mínimo de 40 horas lectivas; Curso y/o capacitación en pavimento rígido y flexible, con un mínimo de 60 horas lectivas; Curso y/o capacitación en colocación de estampado y granitos en obras, con un mínimo de 80 horas lectivas; Curso y/o capacitación en mantenimiento de pisos estampados, con un mínimo de 120 horas lectivas; por tanto, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-57-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO Y BRUÑADO PARA PISO,

GRADAS Y RAMPA A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DEL DISTRITO DE

PICHARI ¿ LA CONVE

Ruc/código : 20604374881 Fecha de envío : 07/05/2024

Nombre o Razón social : BUILDER'S COMPANY R & R S.A.C. Hora de envío : 22:13:20

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:

RESPECTO AL JEFE DE PROYECTOS, EL PROFESIONAL TAMBIEN PUEDE TENER EXPERIENCIA COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA, Y CON RESPECTO A LAS OBRAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS LA EXPERIENCIA TAMBIEN DEBE SER EN PISTAS Y VEREDAS.

RESPECTO AL OPERADOR LA EXPERIENCIA TAMBIEN DEBE SER COMO MAESTRO EN INSTALACION DE GRANITO O TERRAZO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Claramente se precisa, la experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector de obras públicas y/o privadas en concreto estampado y/o pavimento de suelos, puesto que, dicha experiencia solicitada suficientemente se encuentra de manera abierto para los postores participante; por tanto, No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : AS-SM-57-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO Y BRUÑADO PARA PISO,

GRADAS Y RAMPA A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DEL DISTRITO DE

PICHARI ¿ LA CONVE

Ruc/código : 20604374881 Fecha de envío : 07/05/2024

Nombre o Razón social : BUILDER'S COMPANY R & R S.A.C. Hora de envío : 22:13:20

Consulta: Nro. 5 Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR TAMBIEN DEBE SER CONSIDERADA EN LA VENTA DE TERRAZO PRE MEZCLADO, VENTA Y/O INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3,2 Literal: C Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la experiencia del postor en la especialidad considerado es similar al objeto de la convocatoria "Servicio de instalación y/o colocación y/o acabado de pisos de concreto estampado y/o granitos"; mientras la experiencia sugerida por el participante no es similar al objeto de la convocatoria, además, la convocatoria es un servicio, mas no una compra; por tanto, No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: