

**ACTA DE ADMISIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1**

En la Unidad Funciona de Logística, Almacén y Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi-Urcos, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, siendo las ocho horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1, CONTRATACION DE BIENES BIODIGESTOR, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA DE REGISTRO DE LODOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO, consta el presente documento a fin de efectuar la apertura de ofertas, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento y las Bases Integradas del procedimiento de selección.

PRIMERO. - El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento, se registraron de forma electrónica mediante el SEACE los siguientes proveedores:


Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20604174989	BIODEGRADABLE PERU S.A.C.	04/03/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	20490020099	CORPORACION FERRETERA MEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CORFEMA E.I.R.L.	04/03/2025	Válido
3	Proveedor con RUC	20610968423	TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/03/2025	Válido
4	Proveedor con RUC	20610775161	PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/03/2025	Válido
5	Proveedor con RUC	20611768436	GRUPO JHAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/03/2025	Válido
6	Proveedor con RUC	10421428641	DAZA MAMANI CESAR	05/03/2025	Válido
7	Proveedor con RUC	10406562200	BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO	05/03/2025	Válido
8	Proveedor con RUC	10252150906	CURASI TACO JUAN	05/03/2025	Válido
9	Proveedor con RUC	20607957534	BIM VERSE E.I.R.L.	05/03/2025	Válido
10	Proveedor con RUC	20376113443	EUROTUBO S.A.C.	05/03/2025	Válido
11	Proveedor con RUC	20563738023	EUROTUBO LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EUROTUBO LIMA S.A.C.	05/03/2025	Válido
12	Proveedor con RUC	10407696111	ANDRADE AMES RAFAEL BENJAMIN	05/03/2025	Válido
13	Proveedor con RUC	20563136562	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	05/03/2025	Válido
14	Proveedor con RUC	20541386794	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	06/03/2025	Válido
15	Proveedor con RUC	20491146720	AYALA PROVEEDORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/03/2025	Válido
16	Proveedor con RUC	10409975734	RIVEROS RAYMUNDO LUZ MARIA	07/03/2025	Válido
17	Proveedor con RUC	20604255423	TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C.	07/03/2025	Válido
18	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	08/03/2025	Válido
19	Proveedor con RUC	20400084387	INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS EIRL	08/03/2025	Válido
20	Proveedor con RUC	10702435558	ALVAREZ TAPIA LEIBNIZT	09/03/2025	Válido



21	Proveedor con RUC	20564334813	GRUPO DELZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DELZAR S.A.C.	10/03/2025	Válido
22	Proveedor con RUC	20605631062	INVERSIONES AROTAIPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/03/2025	Válido
23	Proveedor con RUC	20603645007	ECHEVARRÍA & CO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/03/2025	Válido
24	Proveedor con RUC	20608729381	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS AGROINDUSTRIALES APU AUSANGATE E.I.R.L.	10/03/2025	Válido
25	Proveedor con RUC	10443685621	MAXI CCALLE SILVIA	10/03/2025	Válido
26	Proveedor con RUC	20609186471	INVERSIONES GENERALES ROJAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/03/2025	Válido
27	Proveedor con RUC	20603100264	GRUPO DGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/03/2025	Válido
28	Proveedor con RUC	20612321672	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	11/03/2025	Válido
29	Proveedor con RUC	20609510618	ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	11/03/2025	Válido
30	Proveedor con RUC	20612573621	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	11/03/2025	Válido
31	Proveedor con RUC	20602124895	GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.	12/03/2025	Válido
32	Proveedor con RUC	20392529374	JN VIRDCO S.A.C	12/03/2025	Válido
33	Proveedor con RUC	10482745283	ZERON TACURI YONATHAN	12/03/2025	Válido
34	Proveedor con RUC	10435225883	MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO	13/03/2025	Válido
35	Proveedor con RUC	10468707581	HUANAN JAVIER SHARMELY	13/03/2025	Válido
36	Proveedor con RUC	20544585097	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	15/03/2025	Válido
37	Proveedor con RUC	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	16/03/2025	Válido
38	Proveedor con RUC	10249943571	MEZA TORRES JUAN CARLOS	17/03/2025	Válido
39	Proveedor con RUC	10442420934	CELIS HERNANDEZ MARIA RENE	17/03/2025	Válido

SEGUNDO. - Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento, los participantes que registraron su oferta de forma electrónica mediante el SEACE son los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20610968423	TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/03/2025	20:43:02	20610968423	19/03/2025	20:43:55	Enviado	Valido
2	20490020099	CORPORACION FERRETERA MEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CORFEMA E.I.R.L.	19/03/2025	18:19:32	20490020099	19/03/2025	18:22:42	Enviado	Valido
3	20610775161	PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/03/2025	17:44:48	20610775161	19/03/2025	18:09:17	Enviado	Valido
4	10421428641	DAZA MAMANI CESAR	19/03/2025	23:19:57	10421428641	19/03/2025	23:22:19	Enviado	Valido
5	10252150906	CURASI TACO JUAN	19/03/2025	21:03:16	10252150906	19/03/2025	21:03:58	Enviado	Valido
6	20607957534	BIM VERSE E.I.R.L.	19/03/2025	22:35:12	20607957534	19/03/2025	22:35:54	Enviado	Valido
7	20376113443	EUROTUBO S.A.C.	19/03/2025	17:52:15	20376113443	19/03/2025	17:54:52	Enviado	Valido
8	20541386794	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	19/03/2025	19:07:17	20541386794	19/03/2025	19:08:52	Enviado	Valido
9	20604255423	TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C.	19/03/2025	17:07:54	20604255423	19/03/2025	17:08:41	Enviado	Valido
10	20609510618	ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	19/03/2025	23:39:04	20609510618	19/03/2025	23:39:26	Enviado	Valido
11	20602124895	GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.	19/03/2025	18:17:36	20602124895	19/03/2025	18:18:06	Enviado	Valido
12	10435225883	MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO	19/03/2025	20:13:51	10435225883	19/03/2025	20:16:47	Enviado	Valido
13	20544585097	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	19/03/2025	21:55:43	20544585097	19/03/2025	21:55:58	Enviado	Valido
14	10249943571	MEZA TORRES JUAN CARLOS	19/03/2025	20:37:27	10249943571	19/03/2025	20:39:14	Enviado	Valido



TERCERO. - El órgano a cargo del procedimiento de selección, procede con la apertura electrónica de las ofertas, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases, conforme los documentos para la admisión:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ESTADO
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Ficha Técnica	
EUROTUBO S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (1)
PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (2)
DAZA MAMANI CESAR	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (3)
GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (4)
MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (5)
TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (6)
MEZA TORRES JUAN CARLOS	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (7)
TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EIRLTA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (8)
CORPORACION FERRETERA MEGA E.I.R.L.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (9)
BIM VERSE E.I.R.L.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (10)
GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (11)
ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (12)
TECH CONSTRUCTION JFE S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (13)
CURASI TACO JUAN	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (14)

1. EUROTUBO S.A.C.

Para el caso de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS la dimensión requerida para la PROFUNDIDAD es de 0.75 m, +/- 0.15 m.

El postor en el folio 41 de la oferta presenta la ficha técnica de CAJA DE REGISTRO DE LODOS, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min - Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Caja de registro de lodos	Profundidad	0.75 m, +/- 0.15 m	0.60 m - 0.90 m	1.05 m	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir la PROFUNDIDAD exceden la variación aceptable permitida, la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS según la oferta es de 1.05 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (0.60 m a 0.90 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida de la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS.

Es más, para el BIODIGESTOR en el folio 51 el postor oferta el ANCHO de 0.88 m y en el folio 50 en el detalle medidas de biodigestor de 600 l, donde el detalle "A" que corresponde al ancho del biodigestor establece la medida de 0.86 m con tolerancia de +/- 3 cm (0.83 m - 0.89 m), donde el rango mínimo ofertado estaría fuera del rango permitido, además se evidencia incongruencia de medidas ofertadas en la ficha técnica.

De igual forma, para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS en el folio 41 el postor oferta el PROFUNDIDAD de 1.05 m y en el folio 42 en el detalle dimensiones, donde el detalle "B" que corresponde a la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS establece la medida de 107 cm con tolerancia de +/- 2 cm (1.05 m - 1.09 m), donde se evidencia una incongruencia de medida ofertada en la ficha técnica.

En tanto, el postor no cumple con la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas como el ANCHO del BIODIGESTOR y la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS, el las oferta no cumple con las especificaciones técnicas requeridas y se tiene la oferta como no admitida.

2. PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para el ANCHO es de 0.90 m, +/- 0.02 m.

El postor en el folio 10, 13 y 29 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min - Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Ancho	0.90 m, +/- 0.02 m	0.88 m - 0.92 m	0.88 m, +/- 2 cm (0.86 m - 0.90 m)	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ANCHO del BIODIGESTOR está por debajo de la variación aceptable permitida o aceptable, el ANCHO del BIODIGESTOR según la oferta es Min. 0.86 m - Max. 0.90 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 0.88 m - Max. 0.92 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida del ANCHO del BIODIGESTOR.

Es más, para el BIODIGESTOR en el folio 29 el postor oferta el TIEMPO DE VIDA UTIL de 35 años y en el folio 37 oferta el TIEMPO DE VIDA UTIL de 30 años, donde se evidencia una incongruencia del tiempo de vida útil ofertada.

De igual forma, para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS en el folio 12 el postor oferta la PROFUNDIDAD "D" de 70 cm +/- 2 cm y el DIAMETRO "A" de 54 cm +/- 1 cm; por otro lado, en el folio 16 oferta la PROFUNDIDAD "C" de 66.5 +/- 4 cm, DIAMETRO "A" de 54 cm, donde se evidencia una incongruencia de dimensiones ofertadas en las fichas técnicas.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor no cumple con el ANCHO del BIODIGESTOR requerido y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas como las dimensiones de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS y la VIDA UTIL para el BIODIGESTOR, que no permite tener certeza del alcance de la oferta, se tiene la oferta como no admitida.

3. DAZA MAMANI CESAR

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 21 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 23 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de



una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

Aun mas los documentos presentados para la admisión en la oferta están con firmas pegadas, incluido el Anexo N° 6 Precio de la oferta, caso que no es subsanable, por lo tanto, no es válido para acreditar los documentos de presentación obligatorio para la admisión.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, y presenta los documentos de admisión de oferta con firmas pegadas incluido el anexo de la oferta económica, en consecuencia, la oferta no es admitida.

4. GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C.

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para el ANCHO es de 0.90 m, +/- 0.02 m.

El postor en el folio 41 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min – Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Ancho	0.90 m, +/- 0.02 m	0.88 m – 0.92 m	0.88 m, +/- 2 cm (0.86 m – 0.90 m)	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ANCHO del BIODIGESTOR está por debajo de la variación aceptable permitida o aceptable, el ANCHO del BIODIGESTOR según la oferta es Min. 0.86 m – Max. 0.90 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 0.88 m – Max. 0.92 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida del ANCHO del BIODIGESTOR.

Es más, en el folio 39 declara ofertar para el BIODIGESTOR de ANCHO 0.90 m, +/- 0.02 m y para la PROFUNDIDAD declara oferta de 1.60 m, +/- 0.10m; cuando en el catálogo folio 41 para el ANCHO del BIODIGESTOR oferta 0.88 m, +/- 2cm, y para PROFUNDIDAD oferta de 163 m, +/- 2cm, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor.

Además, en el folio 38 declara ofertar para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS de DIAMETRO de 0.55 m, +/- 0.05 m y para la PROFUNDIDAD declara oferta de 0.75 m, +/- 0.15 m; cuando en el catálogo folio 40 para el DIAMETRO de CAJA DE REGISTRO DE LODOS oferta 54 cm, +/- 1 cm y para la PROFUNDIDAD oferta de oferta de 70 cm, +/- 2 cm, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.



En tanto, el postor no cumple el ANCHO del BIODIGESTOR, presenta información contradictorio referente el ANCHO y la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR, de igual forma para el DIAMETRO y la PROFUNDIDAD de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS, donde datos incongruencias en las dimensiones ofertadas, el cual resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, en consecuencia, se tiene la oferta como no admitida.

5. MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 7 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 9 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, el mismo que se menciona también en el folio 10 de la oferta, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Es así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, en consecuencia, la oferta no es admitida.

6. TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para la PROFUNDIDAD es de 1.60 m, +/- 0.10 m; y para CAJA DE REGISTRO DE LODOS la PROFUNDIDAD es de 0.75 m, +/- 0.15 m.

El postor en el folio 26 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, y en el folio 40 para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min – Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Profundidad	1.60 m, +/- 0.10 m	1.50 m – 1.70 m	1.49 m	No cumple
Caja de registro de lodos	Profundidad	0.75 m, +/- 0.15 m	0.60 m – 0.90 m	0.93 m	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, en el caso del BIODIGESTOR la PROFUNDIDAD está por debajo de la variación aceptable permitida según lo requerido, según la oferta es de 1.49 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 1.50 m – Max 1.70 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida de la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR.

De igual forma, la dimensión ofertada de la PROFUNDIDAD de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS excede la dimensión de la variación aceptable permitida, según la oferta es de 0.93 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (0.60 m a 0.90 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida de la PROFUNDIDAD de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS.

En tanto, el postor no cumple con las especificaciones técnicas de la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS y con la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR, se tiene la oferta como no admitida.



7. MEZA TORRES JUAN CARLOS

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.






En el caso del BIODIGESTOR en la página 3 del archivo de catálogos el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m, en la página 5 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m y en la página 11 en la DIMENSIONES del Biodigestor Farplast de 600 litros hace referencia a la profundidad de 1.56 m (1,560 mm), donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, es decir, no se tendría certeza, si oferta la dimensión de la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR es de 1.55 m o es de 1.60 m; caso que no podemos soslayar la referida incongruencia. Criterio que es compartida como referencia la Resolución N° 4406-2023-TCE-S3 y la Resolución N° 04271-2023-TCE-S6.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

Por otro lado, revisado el archivo de los catálogos se tiene que, los catálogos esta suscrito por el Gerente General Víctor M. Castañeda del Castillo de la empresa Far Plast SAC, sin embargo, se evidencia que las referidas firmas no han sido suscritas por el Gerente General Víctor M. Castañeda del Castillo de la empresa Far Plast SAC, es decir, han sido insertadas "pegadas" sus firmas en todos los catálogos presentados, como se evidencia:

 <p>8. Tubería de PVC 2" para salida de agua residual (Tubo Liviano PVC 2" de 370 mm.)</p> <p>9. Filtro biológico.</p> <p>ventas@farplast.pe</p> <p>FAR-PLAST S.A.C. RUC: 20553081280 Victor Manuel Castañeda del Castillo GERENTE GENERAL</p> <p>Página 3</p>	 <p>FAR-PLAST S.A.C. RUC: 20553081280 Victor Manuel Castañeda del Castillo GERENTE GENERAL</p> <p>Tel. (01) 739 0535</p> <p>Página 8</p>													
 <p>FAR-PLAST S.A.C. RUC: 20553081280 Victor M. Castañeda del Castillo GERENTE GENERAL</p> <p>Página 4</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>usuario</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.00</td> <td>Niple de 2"</td> <td>Ni</td> </tr> </tbody> </table>  <p>FAR-PLAST S.A.C. RUC: 20553081280 Victor M. Castañeda del Castillo GERENTE GENERAL</p> <p>Página 6</p>	usuario			15.00	Niple de 2"	Ni	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0.75m +/- 0.15m</th> <th>Farplast 0.88m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  <p>FAR-PLAST S.A.C. RUC: 20553081280 Victor M. Castañeda del Castillo GERENTE GENERAL</p> <p>Página 9</p>		0.75m +/- 0.15m	Farplast 0.88m			
usuario														
15.00	Niple de 2"	Ni												
	0.75m +/- 0.15m	Farplast 0.88m												



Donde es evidente, las imágenes superpuestas de la firma sobre el documento original, además lo trazos de la firma es la misma en todos los extremos.

Se podría concluir, que las firmas del Gerente General Víctor M. Castañeda del Castillo de la empresa Far Plast SAC, no son firmas manuscritas "auténticas", al contrario, has sido insertadas "adulteradas"; es más, los cuadros de cumplimiento de las especificaciones técnicas has sido elaboradas por el mismo Gerente Víctor M. Castañeda del Castillo de la empresa Far Plast SAC, sin embargo, la firmas son pegadas como se puede ver en la pagina 6 y 9 de la oferta. Por lo tanto, los documentos presentados carecen de valor y conforme el literal j) del artículo 2 la Ley de Contrataciones del Estado, se ha trasgredido el principio de integridad, donde declara que, la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida. Por lo que, la Entidad, deberá actuar conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y otras normas aplicables.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, y además el postor presenta los catálogos con firmas insertadas del Gerente General Víctor M. Castañeda del Castillo de la empresa Far Plast SAC, donde se ha trasgredido el principio de integridad, incumpliendo así la formalidad requerida establecido en las bases, en consecuencia, la oferta no es admitida.

8. TRIPLEDONBLE INVERSIONES EIRLTD

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 38 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 36 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, el mismo que se menciona también en el folio 35 de la oferta, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

Aun mas los documentos presentados para la admisión no están firmadas conforme a los anexos de las bases integradas, es decir, los anexos firmados deben evidencia los siguientes datos "Firma y Nombres y Apellidos del Postor o Representante Legal o Común, según corresponda", revisado los anexos presentados postor se evidencia solo la firma, mas no especifica los datos del Representante Legal, como así lo establece las bases integradas.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, y además el postor no suscribe los anexos de los documentos de presentación obligatoria para la admisión, conforme a los parámetros establecidos en las bases integradas (incluido el anexo del precio de la oferta), incumpliendo así la formalidad requerida establecido en las bases, en consecuencia la oferta no es admitida.

9. CORPORACION FERRETERA MEGA E.I.R.L.

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para el ANCHO es de 0.90 m, +/- 0.02 m.

El postor en el folio 10 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:



DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min - Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Ancho	0.90 m, +/- 0.02 m	0.88 m - 0.92 m	0.94 m	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ANCHO del BIODIGESTOR excede la variación aceptable permitida o aceptable, el ANCHO del BIODIGESTOR según la oferta es de 0.94 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 0.88 m - Max. 0.92 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida del ANCHO del BIODIGESTOR.

En los documentos presentados para la admisión en la oferta, en específico el Anexo N° 4 Declaración jurada de plazo de entrega, el postor debía consignar el plazo de entrega de los bienes, de acuerdo a lo descrito en las bases integradas, donde se prevé que el plazo de entrega de los bienes es de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Por lo cual, los postores podían considerar tal condición en su Anexo N.º 4.

No obstante, de la revisión del documento que presentó el Adjudicatario en el folio 24 de la oferta, se aprecia que, si bien este consideró los quince días calendario, fijó un hito diferente para el inicio de dicho cómputo: de la suscripción del contrato.

En esa línea, se evidencia que el postor ha ofrecido un plazo distinto al previsto en las bases integradas, pues si bien, ha respetado el espacio de quince días calendario, no ha seguido el punto a partir del cual estos se computan; ya que en las reglas del procedimiento se estableció que el plazo de entrega se cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, mientras que en el Anexo N.º 4 del postor, se señala que es desde la suscripción del contrato, cabe resaltar que la suscripción del contrato y la notificación (perfeccionamiento) de la orden de compra no necesariamente suceden en la misma fecha, correspondería declarar no admitida la oferta, por ofrecer un plazo distinto al previsto en las bases integradas.

En tanto, el postor no cumple las especificaciones técnicas del ANCHO del BIODIGESTOR, y ofrece un plazo de entrega distinto al previsto en las bases integradas, se tiene la oferta como no admitida.

10. BIM VERSE E.I.R.L.

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 53 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.54 m, en el folio 46 oferta la "altura" de 1.55 m, y en el folio 44 en el cuadro medidas características para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

Por otro lado, en los documentos presentados para la admisión en la oferta, en específico el Anexo N° 4 Declaración jurada de plazo de entrega, el postor debía consignar el plazo de entrega de los bienes, de acuerdo a lo descrito en las bases integradas, donde se prevé que el plazo de entrega de los bienes es de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Por lo cual, los postores podían considerar tal condición en su Anexo N.º 4.

No obstante, de la revisión del documento que presentó el Adjudicatario en el folio 13 de la oferta, se aprecia que, si bien este consideró los quince días calendario, fijó un hito diferente para el inicio de dicho cómputo: desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o firma del contrato, donde no es posible determinar la condición de inicio del plazo de entrega.



En esa línea, se evidencia que el postor ha ofrecido un plazo distinto al previsto en las bases integradas, pues si bien, ha respetado el espacio de quince días calendario, no ha seguido el punto a partir del cual estos se computan; ya que en las reglas del procedimiento se estableció que el plazo de entrega se cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, mientras que en el Anexo N.º 4 del postor, se señala que es desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o firma del contrato, cabe resaltar que la suscripción del contrato y la notificación (perfeccionamiento) de la orden de compra no necesariamente suceden en la misma fecha, correspondería declarar no admitida la oferta, por ofrecer un plazo distinto al previsto en las bases integradas.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR con información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, y ofrecer un plazo de entrega distinto al previsto en las bases integradas, se tiene la oferta como no admitida.

11. GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 16 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 18 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, el mismo que se menciona también en el folio 19 de la oferta, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, en consecuencia, la oferta no es admitida.

12. ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 16 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.85 m, y la PROFUNDIDAD "B" de 1.64 m; y en el folio 22 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.88, +/- 2 cm; y la PROFUNDIDAD "B" de 163 m, +/- 2 cm, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor. Es más, en ANCHO del BIODIGESTOR estarían por debajo del valor requerido aceptable de ambos catálogos ya sea 0.85 m o el 0.88 m, +/- 2 cm (Min 0.86 m), el requerido mínimo para el ANCHO del BIODIGESTOR es de 0.88 m.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.



Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor no cumple con acreditar con claridad el ANCHO y la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR requerido y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas, el cual resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, en consecuencia, se tiene la oferta como no admitida.

13. TECH CONSTRUCTION JFE S.A.C.

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 7 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.88 m, +/- 2 cm, y la PROFUNDIDAD "B" de 163 m, +/- 2 cm; y en el folio 10 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.85 m; y la PROFUNDIDAD "B" de 1.64 m, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor. Es más, en ANCHO del BIODIGESTOR estarían por debajo del valor requerido aceptable de ambos catálogos ya sea 0.85 m o el 0.88 m, +/- 2 cm (Min 0.86 m), el requerido mínimo aceptable para el ANCHO del BIODIGESTOR es de 0.88 m.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor no cumple con acreditar con claridad el ANCHO y la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR requerido y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas, el cual resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, en consecuencia, se tiene la oferta como no admitida.

14. CURASI TACO JUAN

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 086-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 50 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 46 oferta en el cuadro Características para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "altura" 1.52 m, el mismo que se menciona también en el folio 44 de la oferta "altura (m)" de 1.55, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.



Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, en consecuencia, la oferta no es admitida.

CUARTO. – En tanto no se tiene ninguna oferta valida, se procede con la declaratoria de desierto del procedimiento de selección:

DECLARATORIA DE DESIERTO

Por falta de ofertas validas.

Sin otro que tratar se da por concluido el presente acto, el mismo día siendo las catorce horas, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


LIC. Adm. Melquiades Paccha Mirano
CLAD. 02673

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE QUISPICANCHI**

**GERENCIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA**

*Quispicanchi, progreso
para todos!*



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N.º 086-2025-JLSQ/RO/UFEI/MPQ-U

A : ING. JHON GREGORY ZANABRIA QUISPE.
Jefe(e) de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura

CC : ING. ZENAIDA ZAVALA USCCACHI.
Inspector de Obra.


DE : ING. JORGE LUIS SALLO QUISPE.
Residente de Obra.

**Asunto : VERIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS OFERTAS
PRESENTADAS EN LA AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1**

Atención : UND. FUNCIONAL DE LOGISTICA, ALMACEN Y PATRIMONIO

Referencia : INFORME N.º 008-2025-UFLAP/MPQ/U-HBP

Fecha : Urcos, 09 de mayo del 2025.



Por intermedio del presente tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de remitir LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS OFERTAS PROPUESTA, presentadas por los participantes al procedimiento de selección Adjudicación simplificada AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1 a la contratación de BIENES BIODIGESTOR, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA DE REGISTRO DE LODOS para el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO"**.

Se adjunta:

- Cuadro detallado de verificación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas.

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente

Ing. Jorge Luis Sallo Quispe
CIP: 167412
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Zenaida Zavala Uscachi
CIP: 162890
INSPECTOR DE OBRA

CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS			OFERTAS PRESENTADAS					
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	CESAR DAZA MAMANI		ELIZZA CONSULTORES Y CONST. SAC		EUROTUBO S.A.C		
		CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Marca	FARPLAST	SI	ROTOPLAS	SI	EUROTUBO	SI	
	Procedencia	PERUANA	SI			PERUANA	SI	
	Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno 100 % VIRGEN	SI	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	
	Capacidad	600 LTS	SI	600 LTS	SI	600 LTS	SI	
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m	SI	Folio 16 (0.85 m), en folio 22 (0.88 m, +/- 2 cm), información contradictorio.	No cumple	Folio 51 (0.88 m), folio 50 (0.86 m) contradictorio	No cumple	
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m	No cumple	Folio 16 (1.64 m), en folio 22 (1.63 m, +/- 2 cm), información contradictorio.	No cumple	1.60 m	SI	
	Garantía	Mínima 10 años	SI	10 años	SI	10 años	SI	
	Vida útil	Mínima 30 años	SI	35 años	SI	30 años	SI	
	COMPONENTES							
	1. Tubería PVC de 4" para entrada de aguas negras		Tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	Tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (**)	BIODIGESTOR							
	2. Filtro biológico con aros de plástico (peps)		Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico	SI
	3. Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.		Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración	SI
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados		Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI
	5. Tubería de 2" para evacuación de lodos		Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético		Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI
	7. Base cónica para acumulación de lodos		Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI
	8. Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario		Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI		-	Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno	SI
	ACCESORIOS			SI				
	Tapa click de 18"		Tapa click de 18, Filtro Biológico con aros de plástico PETS	SI	Tapa click de 18, Filtro Biológico con aros de plástico PETS	SI	Tapa click de 18, Filtro Biológico con aros de plástico PETS	SI
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Válvula esférica	Tapon con rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, lapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, lapon rosca de 2"	SI	
	Accesorios internos	Niple de 2"	SI	Tubería pvc sap: de 2"	SI	Accesorios internos, Niple de 2"	SI	
	Niple de 2"	Aros pets incluidos en el biodigestor	SI	Tubería pvc sap: de 2" aros de plástico PETS	SI	Niple de 2", aros de plástico PEPS	SI	
	Otros	De corresponder	-		-		-	
	Marca	Indicar	SI	ROTOPLAS	SI	EUROTUBO	SI	
	Procedencia	Indicar	SI	PERUANA	SI	PERUANA	SI	
	Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI	Poliétileno de alta densidad (hdpe)	SI	
	Diámetro	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	0.54 m	SI	0.60 m	SI	
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	0.665 m +/- 4 cm	SI	1.05 m	No cumple	
	OTROS							
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (**)	De una sola pieza.		Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI	SI	
	Con tapa de 18" de cierre hermético		Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"	SI	SI	
	Otros		De corresponder	-		-	-	
	RESULTADO		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	

NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la presentación de otras características o condiciones en la oferta, es de evaluación obligatoria e integral por el hecho de ser presentado (**), el mismo se detalla en el presente cuadro.

NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la presentación de otras características o condiciones en la oferta, es de evaluación obligatoria e integral por el hecho de ser presentado (**), el mismo se detalla en el presente cuadro.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPACANCHI - URCOS

Ing. Jorge Luis Sallo Quispe
CIP: 167412
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPACANCHI - URCOS

Ing. Zenaida Zavala Uscacachi
CIP: 162890
INSPECTOR DE OBRA

CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS		OFERTAS PRESENTADAS			
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C		GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	
		CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Marca	FARPLAST	SI	ROTOPLAS	SI
	Procedencia	PERUANA	SI	PERUANA	SI
	MATERIAL	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de alta densidad 100 % VIRGEN	SI
	Capacidad	600 litros	SI	600 LTS	SI
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m	SI	0.88 m +/- 2 cm (0.86 m - 0.90 m)	No cumple
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m	No cumple	Folio 41 (163 m, +/- 2 cm), folio 39 (1.60 m, +/- 0.10 m) información contradictorio	No cumple
	Garantía	Mínima 10 años	SI	10 años	SI
	Vida útil	Mínima 30 años	SI	35 años	SI
	COMPONENTES				
	1. Tubería PVC de 4" para entrada de aguas negras	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (**)	2. Filtro biológico con aros de plástico (péps)	Filtro biológico con aros de plástico (péps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (péps)	SI
	3. Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI
	5. Tubería de 2" para evacuación de lodos	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI
	7. Base cónica para acumulación de lodos	Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI
	8. Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario	Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI	Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI
	ACCESORIOS				
	Tapa click de 18"	tapa click de 18" Filtro Biológico con aros de plástico PETS	SI	tapa click de 18" Filtro Biológico con aros de plástico PETS	SI
	Válvula esférica	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Accesorios internos	Niple de 2"	SI	Niple de 2" tubería de 30 cm	SI
	Niple de 2"	Aros péps incluidos en el biodigestor	SI	Tubería pvc sap de 2"	SI
	Otros	De corresponder	-	aros de plástico PETS	-
	Marca	FARPLAST	SI	ROTOPLAS	SI
	Procedencia	PERUANA	SI	PERUANA	SI
	MATERIAL	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de alta densidad (hdpe)	SI
	Díámetro	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	Folio 38 (0.55 m, +/- 0.05m), folio 40 (54 cm, +/- 1 cm) información contradictorio	No cumple
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	Folio 38 (0.75 m, +/- 0.15m), folio 40 (70 cm, +/- 2 cm) información contradictorio	No cumple
	OTROS				
	De una sola pieza.	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR PRESENTADO (**)	Con tapa de 18" de cierre hermético	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI
	Otros	De corresponder	-	-	-
	RESULTADO		NO CUMPLE		
	NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación para BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo la presentación de otras características o condiciones en la oferta, el mismo se detalla en el presente.		NO CUMPLE		
	CAJA DE REGISTRO DE LODOS		NO CUMPLE		
	Marca	FARPLAST	SI	ROTOPLAS	SI
	Procedencia	PERUANA	SI	PERUANA	SI
	MATERIAL	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI
	Díámetro	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	Folio 38 (0.55 m, +/- 0.05m), folio 40 (54 cm, +/- 1 cm) información contradictorio	No cumple
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	Folio 38 (0.75 m, +/- 0.15m), folio 40 (70 cm, +/- 2 cm) información contradictorio	No cumple
	OTROS		NO CUMPLE		
	De una sola pieza.	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI
	Con tapa de 18" de cierre hermético	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI
	Otros	De corresponder	-	-	-
	RESULTADO		NO CUMPLE		
	NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación para BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo la presentación de otras características o condiciones en la oferta, el mismo se detalla en el presente.		NO CUMPLE		

NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación para BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo la presentación de otras características o condiciones en la oferta, el mismo se detalla en el presente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCS

Ing. Zoraida Zavala Uscacachi
CIP: 1628390
INSTRUCTORA DE OBRA



Ing. Jorge Luis Sallo Quispe
CIP: 167412
RESIDENTE DE OBRA

CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS					OFERTAS PRESENTADAS					
DESCRIPCION		CARACTERISTICA REQUERIDA		MARCO ANTONIO MIRANDA ALVAREZ		PROCON PERU SAC		TECH CONSTRUCTION JFE S.A.C		
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Marca	Indicar		FARPLAST	CONDICION	ROTOPLAS	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	
	Procedencia	Indicar		PERUANA	SI	PERUANA	PERUANA-NACIONAL	SI	ROTOPLAS	
	Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)			SI	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)	SI	PERUANA-NACIONAL	
	Caracidad	600 litros			SI	SI	600 LTS	SI	Polietileno de alta densidad 100% VIRGEN + hojuelas de polietileno	
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m			SI	SI	0.88 m +/- 2 cm (0.86 m - 0.90 m)	SI	600 LTS	
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m			No cumple	No cumple	1.63 m	No cumple	Folio 7 (0.88 m, +/- 2cm), folio 10 (0.85 m) informacion contradictorio	
	Garantia	Minima 10 años			SI	SI	10 años	SI	Folio 7 (163 m, +/- 2cm), folio 10 (1 64 m) informacion contradictorio	
	Vida util	Minima 30 años			SI	SI	Folio 29 (35 años), folio (30 años) informacion contradictorio	SI	10 años	
	COMPONENTES							No cumple	35 años	
	BIODIGESTOR									
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (**)	1. Tuberia PVC de 4" para entrada de aguas negras			tuberia pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tuberia pvc de 4" para entrada de aguas negras		SI	tuberia pvc de 4" para entrada de aguas negras	
	2. Filtro biológico con aros de plástico (pets)			Filtro biológico con aros de plástico (paps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (paps)		SI	Filtro biológico con aros de plástico (paps)	
	3. Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.			Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas		SI	Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados			Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos		SI	Válvula esférica para extracción de lodos	
	5. Tuberia de 2" para evacuación de lodos			Tuberia de 2" para evacuación de lodos	SI	Tuberia de 2" para evacuación de lodos		SI	Tuberia de 2" para evacuación de lodos	
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético			Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético		SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	
	7. Base cónica para acumulación de lodos			Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos		SI	Base cónica para acumulación de lodos	
	8. Tuberia de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario			Tuberia o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desobstr	SI	-		-	-	
	ACCESORIOS									
	Tapa click de 18"	Filtro biológico			tapa click de 18" Filtro Biológico con aros de plastico PETS	SI	Tapa click de 18" Filtro Biológico con aros de plastico PETS		SI	Tapa click de 18" Filtro Biológico con aros de plastico PETS
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Válvula esférica	Tapon con rosca de 2"		Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"		SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	
	Accesorios internos	Niple de 2"		Niple de 2" tubería de 30 cm	SI	Tuberia pvc sap de 2"		SI	Tuberia pvc sap de 2"	
	Niple de 2"	Aros pets incluidos en el biodigestor		niple de 2" de 37 cm, bolsa de aros pets.	SI	aros de plastico PETS		SI	aros de plastico PETS	
	Otros	De corresponder			-	-		-	-	
	CAJA DE REGISTRO DE LODOS									
	Marca	Indicar			FARPLAST	SI	ROTOPLAS		SI	ROTOPLAS
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (***)	Procedencia	Indicar		PERUANA	SI	PERUANA		SI	PERUANA	
	Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)			SI	Polietileno de grado industrial (hdpe)		SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)	
	Diámetro	De 0.55 m +/- 0.05 m			0.54 m	SI	Folio 12 (54 cm, +/- 1 cm), folio 16 (54 cm) informacion contradictorio	No cumple	54 cm, +/- 1 cm	SI
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m			0.88 m	SI	Folio 12 (70 cm, +/- 2 cm), folio 16 (66.5 cm, +/- 4 cm) informacion contradictorio	No cumple	70 cm, +/- 2 cm	SI
	OTROS									
	De una sola pieza.				Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza		SI	Fabricado de una sola pieza
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (***)	Con tapa de 18" de cierre hermético			Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"		SI	Tapa clic de 18"	SI
	Otros	De corresponder			-	-		-	-	-
RESULTADO					NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	

NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y procedimiento, para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la presentación de otras características o condiciones en la oferta, es una obligación obligatoria e integral por el hecho de ser presentado (**), el mismo se detalla en el presente cuadro.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUICHAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUICHAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUICHAS

CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS			OFERTAS PRESENTADAS			
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C		TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		CORFEMA E.I.R.L
		CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	
INFORMACION DE OBLIGATORIA (*) PRESENTACION	Marca	ETERNIT	SI	FARPLAST	SI	NICOLL
	Procedencia	PERUANA	SI	PERUANA	SI	PERUANA
	MATERIAL	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de alta densidad 100% VIRGEN	SI	Poliétileno 100 % VIRGEN
	Capacidad	600 litros	SI	600 LTS	SI	600 LTS
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m	SI	0.90 m	SI	0.94 m
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m	No cumple	Folio 38 (1.55 m), folio 38 (1.60 m) informacion contradictoria	No cumple	1.60 m
	Garantia	Mínima 10 años	SI	10 años	SI	10 años
	Vida útil	Mínima 30 años	SI	35 años	SI	30 años
	COMPONENTES					
	1. Tubería PVC de 4" para entrada de aguas negras	tubería pvc de 4" para ingreso de agua residual	SI	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	Tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	2. Filtro biológico con aros de plástico (peps)	Filtro biológico; anillos pet	SI	Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico
	3. Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas a pozo de percolacion	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltracion
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos
	5. Tubería de 2" para evacuación de lodos	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético
	7. Base cónica para acumulación de lodos	Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos
	8. Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario	Tubería de PVC de 2" para limpieza y desaloro	SI	Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desaloro	SI	Tee PVC de 4" de acceso directo para desaloro.
	ACCESORIOS		SI			
	Tapa click de 18"	tapa de cierre hermético de 18.Filtro anaerobico	SI	tapa click de 18.Filtro Biológico con aros de plastico PETS	SI	Tapa click de 18.Filtro Biológico con aros de plastico PETS
	Válvula esférica	Válvula esférica 2" para extracción de lodos.	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"
INFORMACION DE OBLIGATORIA (*) PRESENTACION	Accesorios internos	Niple de 2"	SI	Niple de 2" tubería de 30 cm	SI	Accesorios internos, Niple de 2"
	Niple de 2"	niple de 2" , anillos pets.	SI	niple de 2" de 37 cm, bolsa de aros pets.	SI	Niple de 2" , aros de plastico PEPS
	Otros	De corresponder	-		-	-
	Marca	ETERNIT	SI	FARPLAST	SI	NICOLL
	Procedencia	PERUANA	SI	PERUANA	SI	PERUANA
	MATERIAL	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI	Poliétileno de alta densidad (hdpe) 100 % virgen
	Diametro	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	0.54 m	SI	0.55 m
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	No cumple	0.88 m	SI	0.90 m
	OTROS					
	De una sola pieza.	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	Con tapa de 18" de cierre hermético	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"
	Otros	De corresponder	-		-	-
	RESULTADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la presentación de otras características o condiciones en la oferta, es de evaluación obligatoria e integral por el hecho de ser presentado (**), el mismo se detalla en el presente cuadro.					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCOS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCOS

Ing. Zenaida Zavala Uscacchi
CIP: 162890
INSPECTOR DE OBRA

Ing. Jorge Luis Sallo Quispe

CIP: 167412

RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCOS

Ing. Zenaida Zavala Uscacchi

CIP: 162890

INSPECTOR DE OBRA

Ing. Jorge Luis Sallo Quispe

CIP: 167412

RESIDENTE DE OBRA

CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS				OFERTAS PRESENTADAS			
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	CARACTERISTICA REQUERIDA		BIM VERSE E.I.R.L		JUAN CURASI TACO		CONDICION
	DESCRIPCION		CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (**)	Marca	Indicar	FARPLAST	SI	FARPLAST	SI	SI
	Procedencia	Indicar	PERUANA	SI	PERUANA	SI	SI
	MATERIAL	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno 100% VIRGEN	SI	SI
	Capacidad	600 litros	600 LTS	SI	600 LTS	SI	SI
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m	0.90 m	SI	0.90 m	SI	SI
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m	Folio 53 (1.54 m), folio 46 (1.55 m), folio 44 (1.60 m) Información contradictoria	No cumple	Folio 50 (1.55 m), folio (1.52 m), folio 44 (1.55 m)	No cumple	No cumple
	Garantía	Mínima 10 años	10 años	SI	10 años	SI	SI
	Vida útil	Mínima 30 años	35 años	SI	30 años	SI	SI
	COMPONENTES						
	1. Tubería PVC de 4" para entrada de aguas negras		tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (***)	2. Filtro biológico con aros de plástico (peps)		Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	SI
	3. Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.		Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	SI
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados		Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	SI
	5. Tubería de 2" para evacuación de lodos		Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	SI
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético		Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	SI
	7. Base cónica para acumulación de lodos		Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI	SI
	8. Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario		Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI	Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI	SI
	ACCESORIOS						
	Tapa click de 18"	Filtro biológico	tapa click de 18, Filtro Biológico con aros de plástico PE/TS	SI	tapa click de 18, Filtro Biológico con aros de plástico PE/TS	SI	SI
	Válvula esférica	Tapon con rosca de 2"	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	SI
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Accesorios internos	Niple de 2"	Niple de 2" tubería de 30 cm	SI	Niple de 2" tubería de 30 cm	SI	SI
	Niple de 2"	Aros peps incluidos en el biodigestor	niple de 2" tubería de 37 cm, bolsa de aros peps.	SI	niple de 2" de 37 cm, bolsa de aros peps.	SI	SI
	Otros	De corresponder					
	Marca	Indicar	FARPLAST	SI	FARPLAST	SI	SI
	Procedencia	Indicar	PERUANA	SI	PERUANA	SI	SI
	MATERIAL	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI	Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI	SI
	Diámetro	De 0.55 m +/- 0.05 m	0.55 m	SI	0.55 m	SI	SI
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	0.88 m	SI	0.88 m	SI	SI
	OTROS						
	De una sola pieza.		Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (***)	Con tapa de 18" de cierre hermético		Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	SI
	Otros	De corresponder					
RESULTADO				NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	

NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la presentación de otras características o condiciones en la oferta, es de evaluación obligatoria e integral por el hecho de ser presentado (**), el mismo se detalla en el presente cuadro.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCOS
Ing. Jorge Luis Sallo Quispe
 CIP 167412
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCOS
Ing. Zenaída Zavala Uscocachi
 CIP: 162890
 INSPECTOR DE OBRA