

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-42-2025-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION - CUARTO DE FUERZA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	18:42:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

según requerido en las bases se entiende que se deberá presentar TDTs, catálogos, folletos, fichas técnicas de la totalidad del suministro de materiales que involucra la instalación del sistema de utilización, sírvase aclarar dicho requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** e **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, COMO DICE EL ITEM EN LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTAR FICHAS TECNICAS, CATALOGOS U OTROS QUE DEMUESTREN QUE LOS EQUIPOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL POSTOR (RED PRIMARIA, INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO, CELDAS DE LLEGADA Y PROTECCIÓN) CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SOLICITADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-42-2025-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION - CUARTO DE FUERZA (A TODO COSTO)PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	18:42:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa las bases en vista que incluye los tramites ante Else s.a.a. el plazo de entrega es demasiado corto, el tramite de Plan de monitoreo Arqueológico tiene un tiempo estimado de 1a días hábiles para su aprobación de informe inicial y otros 10 días hábiles para la emisión de resolución de informe final, adicional a dicho tramite se debe tomar en cuenta los plazos establecidos en la RD 018 MEM-DGE que para sistemas de utilización computan plazos, así mismo en el expediente aprobado por Else el plazo de ejecución indica 90 dias calendario, por lo que solicitamos ampliar el plazo de prestación del servicio a 90 dias calendarios en concordancia al expediente probado por Electro Sur Este S.A.A.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: a Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 60 DIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-42-2025-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION - CUARTO DE FUERZA (A TODO COSTO)PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	18:42:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección con la finalidad de tener mayor flujo económico del proveedor considerar el pago periódico en 2 etapas en vista que el proceso incluye suministro de equipamiento eléctrico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: a Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-42-2025-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION - CUARTO DE FUERZA (A TODO COSTO)PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	18:42:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de seleccion que el requerimiento de CABLE DE ATERRAMIENTO TEMPORAL TRES FASES PARA MEDIA TENSIÓN. tambien se puede sustentar como puesta a tierra temporal

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, TAMBIEN SE SUSTENTA COMO TIERRA TEMPORAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-42-2025-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION - CUARTO DE FUERZA (A TODO COSTO)PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	21/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	18:42:48

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

se observa las bases en vista que esta contraviniendo a lo establecido en la normativa de contrataciones del estado donde solicitan que el proveedor realizara mantenimiento preventivo cada 6 meses dentro de los 6 años de garantía, este requerimiento no se ajusta al objeto de la convocatoria ya que ese tipo de requerimientos se debería convocar para mantenimientos periódicos por lo que solicitamos suprimir dicho requerimiento bajo apercibimiento de declarar nulo el proceso e informar al OECE y al Tribunal de Contrataciones del Estado bajo responsabilidad del funcionario competente

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5Literal: 13.5Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE RETIRA EL CHECK "EL PROVEEDOR REALIZARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 6 MESES DENTRO DE LOS 6 AÑOS DE GARANTIA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-42-2025-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION - CUARTO DE FUERZA (A TODO COSTO)PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:43:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor, se consideran servicios similares los siguientes:

- MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN.
- INSTALACION DE SUBESTACIONES TIPO CASETA.
- INSTALACIÓN DE SUBESTACIONES COMPACTO PEDESTAL.

Se solicita consideras similares tambien los servicios siguientes, debido a su afinidad con el servicio y para contribuir a la pluralidad de postores.

- Suministro y montaje de transformadores en Media tensión para un sistema de Utilización
- Montaje de Equipamiento en media tensión para Subestaciones
- Montaje e instalación de equipos de protección y maniobra en media tensión, pararrayos en media tensión y sistemas de puesta a tierra. Que corresponden a un sistema de Utilización.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, SE CONSIDERARÁ SERVICIOS SIMILARES:

- SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIONES TIPO CASETA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIONES COMPACTO PEDESTAL.
- MONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN MEDIA TENSIÓN PARA SUBESTACIONES.
- MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN MEDIA TENSIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null