

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar que los Transformadores a Intervenir que cuentan con los conmutadores son en total 8 Transformadores y todos están operativos actualmente?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que en total son 8 los conmutadores considerados en el presente servicio y que todos se encuentran operativos actualmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que para el cambio de repuestos en un OLTC se exige que esté presente el especialista del FABRICANTE, de MR ya que con esa premisa, el fabricante brinda la GARANTÍA.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que HIDRANDINA realizará la gestión con el fabricante para que este presente su especilista o autorice en el cambio de repuestos en un OLTC para no perder la garantía de ser el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que el Cambio de aceite de los OLTC será con bomba de aceite, considerando que se suministrará aceite previamente tratado en la Fábrica. No se llevara un máquina de Tratamiento a campo?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el llenado del aceite de los OLTC se realizará con una bomba de aceite. El aceite deberá estar previamente tratado y el contratista deberá proporcionar los protocolos de prueba del aceite para verificar su buen estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si el suministro del aceite para el cambio en el OLTC está dentro del alcance.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el suministro del aceite dieléctrico se encuentra dentro del alcance del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:  
Confirmar si los Trabajos en Campo se harán en forma consecutivamente en dias o en fechas muy distantes, diferentes? Solo Domingos o dias de Lunes a Viernes? enviar cronogram de intervenciones tentativo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria confirma que los trabajos en campo se realizarán en cortes de energía programados en diferentes fechas (un CBC por corte de energía) y que no se realizarán de manera consecutiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Confirmar si HiDRANDINA brindará el punto de energía y en qué nivel de tensión trifásica o monofásica?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria confirma que Hidrandina no brindará puntos de energía. Los trabajos se realizarán en cortes de energía totales. El contratista debe considerar en su oferta un grupo electrógeno de capacidad apropiada para sus actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Se está considerando que estos servicios de mantenimiento de CBC , tienen que ser ejecutados por personal especializado de la fábrica MR o ABB?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que se está considerando que este servicio será ejecutado por personal especialista en CBC que cuente con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar el mantenimiento de CBC de la marca MR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para los trabajos por Conmutador se requerirá 10 horas de corte de energía efectivas por dia en las subestaciones confirmar que se brindara esa cantidad de tiempo por transformador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta.  
En el Capitulo III - REQUERIMIENTO, numeral 9, subtítulo "PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA" (pag. 21), se modifican las horas del corte a 10 horas efectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
Confirmar si es posible que el Supervisor de servicios, tenga experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia, ya que el conmutador es un elemento del Transformador?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge.  
El supervisor del servicio, debe contar con experiencia en servicios de Mantenimiento de CBC para garantizar la calidad de los trabajos. No se acepta experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si el especialista de conmutadores bajo carga, debe ser un representante del fabricante o certificado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que El servicio considera que el especialista en CBC debe contar con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR. No se exige que el especialista sea un representante del fabricante, si se exige que se encuentre certificado por este.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
Confirmar si Hidrandina brindara camion grua en campo para los trabajos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El area usuaria confirma que Hidrandina no brindará camión grúa para la ejecución del servicio. El contratista debe considerar en su oferta un camión grúa de capacidad adecuada para los trabajos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si los trabajos se realizarán en horario Diurno o Nocturno.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que los trabajos se desarrollarán en horario diurno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:51:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar ubicacion en google map de los transformadores a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área uuaria adjunta a las bases Integradas el anexo 1 con las direcciones y coordenadas geográficas de cada una de las subestaciones a intervenir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:54:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si el especialista de conmutadores bajo carga, debe ser un representante del fabricante con certificacion "Premiun Service Provider" emitido por la fabrica MR para garantizar el cambio de piezas del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que El servicio considera que el especialista en CBC debe contar con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR. No se exige que el especialista sea un representante del fabricante, si se exige que se encuentre certificado por este.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

El plazo minimo para poder realizar el mantenimiento de los cambiadores bajo carga MR es de 10 horas de corte de energia ( por cada dia), agradeceremos confirmar si se dispondra de este plazo minimo solicitado por el fabricante MR.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta y señala en el Capitulo III - REQUERIMIENTO, numeral 9, subtítulo "PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA", se modifican las horas del corte a 10 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

2. Se solicita proporcionar los datos de placa del mando a motor de todos los cambiadores bajo carga.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria adjunta a las Bases Integradas en anexo 2 los datos de placa del mando a motor de todos transformadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

3. Se solicita indicar de los 8 CBC quienes disponen de unidad de filtrado, esto con la finalidad de que el fabricante MR nos pueda hacer llegar los componentes adicionales para la unidad de filtrado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa: De los 8 CBC, solo 1 cuenta con unidad de filtado es del transformador de SET Cajamarca se adjunta imagen en anexo 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

4.En las bases del concurso solicitan la asistencia de un camión grúa para realizar los trabajos, confirmar si en las subestaciones de Cajabamba y Pallasca se puede realizar el izaje del ruptor mediante un dispositivo mecánico (equipo certificado), considerando que el traslado del camión grúa hasta las subestaciones se incrementa el costo solo de la movilización y desmovilización de la grúa.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que en las subestaciones Cajabamba y Pallasca los trabajos de izaje se pueden realizar con camión grúa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

5.Respecto al aceite dielectrico que se va extraer de cada Conmutador bajo carga, confirmar que HIDRANDINA S.A. se encargará de la disposición final.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria confirma que, la contratista deberá dejar el aceite retirado de los CBC en cilindros proporcionador por HIDRANDINA dentro de cada subestación. HIDRANDINA se encargará de su disposición fina

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

6.Confirmar que HIDRANDINA S.A. proporcionara una fuente de energía de 220 Vac monofásico para el uso de equipos de prueba, en cada subestacion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que Hidrandina no brindará puntos de energía. Los trabajos se realizarán en corte de energía total en toda la subestación, el contratista debe proporcionar un grupo electrógeno para sus actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

7.Solicitamos confirmar si HIDRANDINA S.A. va realizar la instalación de puesta a tierra en cada transformador a intervenir

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria confirma que Hidrandina S.A. estará a cargo de las maniobreas de energización, desenergización, colocación y retiro de tierras francas. Las tierras temporarias corresponden al contratista, quien deberá considerar en su costo la instalaciónde tierras temporarias y todo el equipamiento para cumplir con el procedimiento de las 5 reglas de oro.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

8. Se solicita confirmar si la inducción previa al servicio será virtual o será presencial un día antes previo al servicio, así mismo indicar la duracion y el lugar donde se dictan, en caso de ser presencial.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que la inducción será presencial en la SEDE Trujillo Sur y se verificará que el contratista presente los documentos indicados en el Anexo A de los TdR..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

9.Se solicita indicar si la ropa de trabajo será ignífuga, si fuese afirmativo indicar la cantidad de Kal/cm2.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que los trabajos del servicio se realizan sin energía eléctrica, por lo cual no se requiere ropa ignífuga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

10. Respecto al examen médico del especialista PSP de MR, les informamos que ellos cuenta con una examenen medico realizado en su pais de origen brasil ( ASO), el cual con la finalidad de que no se incrementan los costos, este examene medico deberia ser convalidados, caso contrario se tuviera que considerar que el PSP MR tendria que estar 03 dias antes de cada servicio para que pueda realizar un examen medico en una clinica autorizada de PERU, los cuales incrementarian los costos, debido a que por la alta demanda de los servicios, la fabrica MR no tiene definido un solo PSP para Peru, ya que estan en constante rotacion debido a que atiende todo suramerica y centro america.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que los exámenes médicos ocupacionales a presentar deben ser realizados en un centro médico del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

11. Con la finalidad de poder presentarles una cotizacion mas exacta, agradeceremos que nos puedan compartir el cronograma de intervencion de cada uno de los conmutadores bajo carga ( indicando fechas)

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria señala: Las intervenciones se realizan en cortes de energía, los cuales serán programados durante el año que dura el servicio. No se programarán 2 o más cortes de energía en una misma fecha.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

13. Confirmar si se podrá llevar aceite tratado para el cambio de aceite o será necesario la realización del tratamiento en campo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma. El llenado del aceite previamente tratado en fábrica, se realizará con una bomba de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Enviar fotos de la posición del los transformadores y accesos de las subestaciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria alcanza fotos de posicion de transforamdores y accesos de la subestaciones en anexo 4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

15. Especificar cronograma de intervenciones, considerando que el tiempo de entrega de los repuestos es de 9 semanas aproximadamente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que, las intervenciones se realizan en cortes de energía, los cuales serán programados durante el año que dura el servicio. El contratista deberá considerar en su oferta el cambio de piezas según lo recomendado en el manual del fabricante MR en función al número de conmutaciones indicado en el Capítulo III Requerimiento, numeral 6 de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:  
Especificar si se intervendrá 1 transformador a la vez.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que se intevendrá un transformador a la vez en corte de energía programados durante el año de ejecución del servicio. No se programarán 2 o más cortes de energía en una misma fecha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Confirmar que el plazo contractual empezara con la aprobación del plan de trabajo y firma de acta de inicio presentado por el contratista y no con la firma del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el plazo contractual se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del acta de inicio de actividades (Capítulo III Requerimiento, numeral 11.8)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Confirmar si los Conmutador bajo carga a intervenir han presentado problemas anteriores de funcionamiento. ¿Tienen algún informe anterior de mantenimiento?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que No se cuenta con reporte de problemas con en estos conmutadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

¿Confirmar si existe fuga de aceite en los conmutadores a intervenir?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que no existe fuga de aceite en los conmutadores a intervenir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar si existe fuga de aceite en los conmutadores?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E área usuaria confirma que no existe fuga de aceite en los conmutadores a intervenir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

20.Solicitamos que nos envíen la placa de datos de todos los conmutadores bajo carga.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 21

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que se envían placa de datos en anexo 2 y 3 adjunto a las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

21. En los servicios de mantenimiento de los conmutadores bajo carga de la marca MR, para que se pueda cumplir con la garantía y confiabilidad que brinda y requiere el fabricante (MR) se debe cumplir 02 condiciones:

a) Que los kits de repuestos a suministrar en el mantenimiento de los conmutadores bajo carga sean originales de fábrica.

b) Que el servicio de mantenimiento sea realizado por 01 PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP) con certificación vigente (actual) de la fábrica MR.

Solo cumpliendo estas 02 condiciones la fábrica MR podrá brindar garantía a los conmutadores bajo carga en la marca MR.

Solicitamos confirmar si se cumplirá con la recomendación de fabricante MR.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que para la ejecución del servicio, la única exigencia es que el especialista de CBC debe contar con certificación emitida por la fábrica MR en la cual se deja constancia que la persona se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR.

Con respecto a los kits de repuestos, estos deberán cumplir con las características técnicas indicadas en el manual del fabricante MR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

¿Agradeceremos confirmar que para la ejecución de los servicios de mantenimiento de los conmutadores bajo carga MR, se requiere la participación de 01 PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP) con certificación vigente de la fábrica MR, debido a que esta uno de los requisitos indispensables del fabricante para que pueda dar confiabilidad a sus equipos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que para la ejecución del servicio, la única exigencia es que el especialista de CBC debe contar con certificación emitida por la fábrica MR en la cual se deja constancia que la persona se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Confirmar si para la ejecución del servicio, será necesario la presentación de alguna póliza de responsabilidad Civil y/o Carta Fianza? de ser afirmativa la respuesta agradeceré indicarnos el Monto y porcentajes que se requieren.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge y señala : Las bases administrativas (numeral 3.2 del Capítulo III Requerimiento) exigen la presentación de una Garantía de Fiel cumplimiento por el 10% del monto incluido el IGV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos indiquen los requisitos que se requieren para el ingreso a sus instalaciones, como cursos de inducción (duración y lugar donde se dictan), examen médico, carnet de vacunación, etc.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que se requiere que el contratista cumpla con presentar todos los documentos exigidos en el Anexo A Lista de Controles Previos para el inicio de actividades, el cual deberá ser aprobado por HIDRANDINA. Se adjunta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Adjuntar el detalle del programa o cronograma de mantenimiento de los conmutadores bajo carga OLTC (Confirmar si algunos pueden realizarse en forma secuencial o consecutiva).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área confirma que, las intervenciones se realizan en cortes de energía, los cuales serán programados durante el año que dura el servicio. No se programarán 2 o más cortes de energía en una misma fecha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

26. Se solicita confirmar que HIDRANDINA S.A. estará encargado de las maniobras de Energización y Desenergización de los equipos en la Subestación (instalación de tierras temporarias).

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria confirma que Hidrandina S.A. estará a cargo de las maniobreas de energización, desenergización, colocación y retiro de tierras francas. Las tierras temporarias corresponden al contratista, quien deberá considerar en su costo la instalaciónde tierras temporarias y todo el equipamiento para cumplir con el procedimiento de las 5 reglas de oro.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita indicar de la relación de transformadores cuales se encuentran bajo techo para determinar el uso o no de un camión grúa durante el mantenimiento de los conmutadores bajo carga

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que ninguno de los 8 conmutadores se encuentran bajo techo y que se puede emplear camión grúa en los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

28. Para el Mantenimiento de Conmutadores Bajo Carga MR es necesario que el personal especialista de MR, ¿realice un Examen Médico en una clínica de Perú?, o se considera la convalidación del examen médico ASO (en Brasil), con el que cuenta el personal de MR. Se adjunta examen médico ASO Referencial para su evaluación. Esta convalidación hace que los costos no se incrementen para el servicio, para contrario es necesario que el personal de MR llegue 03 días antes del servicio, ocasionando un gasto innecesario

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que los exámenes médicos ocupacionales a presentar deben ser realizados en un centro médico del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

29. Agradeceremos confirmar si es para perfeccionar el contrato, va ser requisito obligatorio presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en caso sea afirmativa la respuesta, agradeceré indicar el porcentaje (%), monto (S/) y la duración de la misma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la Garantía de Fiel Cumplimiento es la que presenta para el perfeccionamiento del contrato y es por el 10% del monto del servicio incluido el IGV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

30. Agradeceremos confirmar si es para perfeccionar el contrato, va ser requisito obligatorio presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato por prestaciones accesorias, en caso sea afirmativa la respuesta, agradeceré indicar el porcentaje (%), monto (S/.) y la duración de la misma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio no contempla prestaciones accesorias por tanto no es necesario presentar una carta fianza de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

31. Los servicios de mtto de cbc se realizan usualmente en épocas de poca humedad relativa ( del ambiente) menor a 70% y esto se produce usualmente en épocas de estiaje sin lluvia por lo que al autorizarse el servicio debe tomar en consideración que estos se ejecuten en la época que no se tenga lluvias en la zona, sobre todo en los cbc que se encuentran a intemperie, ya que ejecutar estos servicios en época de lluvia, harán que los elementos internos del cbc absorban humedad y cuando opere el cbc , hará que el aceite dieléctrico del cbc baje su rigidez dieléctrica a valores inadecuados de operación. es por ello que un requisito importante es que el servicio sea ejecutado en épocas de no lluvia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala: El contratista debe considerar en su oferta la implementación de carpas u otro medio adecuado para casos que se presenten lluvias o condiciones climatológicas abversas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

32. Para el ingreso de las unidades móviles a la Subestaciones , nuestro personal ( conductor) tiene que tener algún curso en especial.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria señala: El operador de grua debe contar con certificado de estar capacitado para la operación de grúas, además de cumplir con toda la normativa del MTC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos indiquen el tipo de aceite dieléctricos de los conmutadores bajo carga.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el aceite dieléctrico es del tipo mineral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

34. Confirmar si los conmutadores bajo carga MR, han tenido anteriormente alguna falla, o una intervención mayor, por alguna falla derivada del transformador. En caso la respuesta sea afirmativa, agradeceremos que nos envíen el informe técnico correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica: De ser necesario para la ejecución del servicio, HIDRANDINA proporcionará al postor ganador, información de los mantenimientos realizados a los CBC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

35. Referente a la experiencia del postor en la especialidad solicitamos considerar como servicios similares a los mantenimientos de los conmutadores bajo carga, considerando que los servicios tratan netamente de realizar estas actividades.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, la experiencia del postor solicitada para el presente servicio, es en mantenimiento de conmutadores bajo carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Debido a que el servicio de mantenimiento de conmutadores bajo carga es muy especializado, solicitamos no considerar como experiencia del postor en la especialidad a los trabajos realizados en mantenimientos de lineas de transmision, debido a que no guardan ninguna relacion con el mantenimiento de los conmutadores bajo carga, al ser trabajos muy diferentes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge porque se estaría restringiendo la participación de muchos postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

36. Debido a que el servicio de mantenimiento de conmutadores bajo carga es muy especializado, solicitamos no considerar como experiencia del postor en la especialidad a los trabajos realizados en Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión, debido a que es muy genérico y la mayoría de actividades no guardan relación con el mantenimiento de los conmutadores bajo carga, al ser trabajos muy diferentes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta porque se estaría restringiendo la participación de muchos postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

37. Respecto al Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (personal clave), se informa que la fábrica MR solo brinda certificados a su personal PSP MR (certificados Premium Service Provider MR), lo cuales son los únicos que se encuentran capacitados para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR, por lo cual se solicita retirar el siguiente texto (resaltado por comillas).

Capacitación: Mínimo 72 horas lectivas en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR y ¿... ¿con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR¿.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 11      Literal: 11.2      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE MR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la observacion y modifica en el numeral 11.2 del Capitulo III Requerimiento, lo indicado entre comillas, como sigue:

Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1):

....  
"Capacitación: En mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR con certificación emitida por el fabricante MR donde se deja cosntancia que la persona se encuentra capacitada para efectuar trabajos en conmutadores bajo carga (CBC) de la marca MR."  
...

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

38. Respecto al conmutador de la SET PALLASCA (serie 142717), el fabricante MR indica que para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 20 horas, esto debido a que el conmutador es un modelo antiguo y además cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 02 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 01 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET PALLASCA puede salir de servicio por 02 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala: El servicio es a todo costo, el proveedor debera considerar el personal necesario para realizar la actividad. La Duaración del corte estará definida de acuerdo a una cronograma que debera presentar el proveedor que deberá ser coherente y sustentado. Los cortes serán cordinados con la Gerencia Tecnica y el provero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

39. Respecto al conmutador de la SET HUARMEY (serie 142720), el fabricante MR indica que para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 20 horas, esto debido a que el conmutador es un modelo antiguo y además cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 02 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 01 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET HUARMEY puede salir de servicio por 02 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala: El servicio es a todo costo, el proveedor debera considerar el personal necesario para realizar la actividad. La Duaración del corte estará definida de acuerdo a una cronograma que debera presentar el proveedor que deberá ser coherente y sustentado. Los cortes serán cordinados con la Gerencia Tecnica y el proverdor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

40. Respecto al conmutador de la SET CAJABAMBA (serie 14409), el fabricante MR indica que para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 20 horas, esto debido a que el conmutador cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 02 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 01 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET CAJABAMBA puede salir de servicio por 02 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala El servicio es a todo costo, el proveedor debera considerar el personal necesario para realizar la actividad. La Duaración del corte estará definida de acuerdo a una cronograma que debera presentar el proveedor que deberá ser coherente y sustentado. Los cortes serán cordinados con la Gerencia Tecnica y el proverdor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

41. Respecto al conmutador de la SET SANTIAGO DE CAOS (serie 143856), el fabricante MR indica que, para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 40 horas, esto debido a que el conmutador es un CBC antiguo, que cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, además indica que se requiere la instalación de una unidad de filtrado según último informe técnico, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 04 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

02 días para el mtto del cbc + 02 días para la instalación de la unidad de filtrado.

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 02 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

02 días para el mtto del cbc + 02 días para la instalación de la unidad de filtrado

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET SANTIAGO DE CAOS puede salir de servicio por 04 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala El servicio es a todo costo, el proveedor debera considerar el personal necesario para realizar la actividad. La Duaración del corte estará definida de acuerdo a una cronograma que debera presentar el proveedor que deberá ser coherente y sustentado. Los cortes serán cordinados con la Gerencia Tecnica y el proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

42. Respecto al conmutador de la SET SANTIAGO DE CAOS (serie 143856), el fabricante MR indica que aparte del mantenimiento del conmutador está recomendando realizar la suministro e instalación de la unidad de filtrado, esto según ultimo informe técnico. Agradeceremos confirmar si debemos presentar nuestra cotización por el mantenimiento y instalación de unidad de filtrado o solo por el mantenimiento del CBC MR.

Plazo requerido: 02 días para el mtto del cbc + 02 días para la instalación de la unidad de filtrado, con un corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el contratista debe presentar su oferta solo por el mantenimiento del CBC MR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:35:18

**Consulta:** Nro. 58

**Consulta/Observación:**

43. Solicitamos que nos envíen informes técnicos de los últimos mantenimientos realizados a los siguientes cambiadores bajo carga MR:

SET PALLASCA (serie 142717).

SET HUARMEY (serie 142720)

SET CAJABAMBA (serie 14409)

SET SANTIAGO DE CAOS (serie 143856)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria señala: La entrega de Informes Técnicos solicitados, no forma parte de la información que corresponde entregar.

La contratista debe realizar el mantenimiento de los conmutadores conforme a lo requerido en el requerimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:12:27

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

para la capacitacion de 72 horas lectivas del Supervisor de Servicios validar tambien capacitacion en "Mantenimiento preventivo y correctivo de Transformaores de potencia " por que guarda relacion en el objeto de contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: B.3.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge la consulta. Se requiere que el supervisor de servicio cuente tambien con capacitación específica en mantenimiento de CBC para garantizar la calidad de los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:12:27

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

para la capacitacion de 72 horas lectivas del Supervisor de Servicios validar tambien capacitacion en "Pruebas electricas en transformadores de potencia " por que guarda relacion en el obeto de contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: B3 Literal: B.3.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta. Se requiere que el supervisor de servicio cuente tambien con capacitación específica en mantenimiento de CBC para garantizar la calidad de los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:31:28

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Respecto a la formacion academica del "Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga" , deacuerdo a las consultas via correo electronico con el fabricante MR este nos confirma que no exite ingenieros y/o tecnicos peruano que cumplan con la certificacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los conmutadores bajo carga MR " PREMIUM SERVICE PROVIDER".

por lo tanto se solicita que no sea obligatorio que se cuente con validacion de SUNEDU puesto el personal que si cumpliria la certificacion son profesionales brasileños ( confirmado MR via correo electronico).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO RLCE Articulo 2 Literal A " Libertad de concurrencia"

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion. En el caso de profesionales extranjeros, tal requisito deberá acreditarse con la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la materia. OPINIÓN Nº 225-2017/DTN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:39:29

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitacion del personal clave "Supervisor de servicio" el fabricante MR via correo electronico nos confirma que solo ellos pueden emitir certificados de mantenimiento preventivo y correctivo de conmutadores bajo carga marca MR , por lo tanto se solicita el retiro del requisito " certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN)" ya que no cumpliria con lo que expresa el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO RLCE ART 2 LITERAL A

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, la exigencia de contar con certificados de mantenimiento preventivo y correctivo de conmutadores bajo carga marca MR emitidos por el fabricante, es para el personal técnico que realizará la actividad y no para el supervisor del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:44:43

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Para la capacitacion de 72 horas lectivas del Supervisor de Servicios validar tambien capacitacion en " Operacion y/o configuracion de maleta de pruebas " por que guarda relacion en el obeto de contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta. Se requiere que el supervisor de servicio cuente tambien con capacitación específica en mantenimiento de CBC para garantizar la calidad de los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

**Consulta:** Nro. 64

**Consulta/Observación:**  
Se solicita indicar de los 8 CBC quienes disponen de unidad de filtrado, y si fuera así se debe considerar el suministro y cambio de filtros?

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria precisa De los 8 CBC, solo 1 cuenta con unidad de filtado es del transformador de SET Cajamarca se adjunta imagen en anexo 4

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

4. En los TDR solicitan la asistencia de un camión grúa para realizar los trabajos, confirmar si en las subestaciones de Cajabamba y Pallasca se puede realizar el izaje del ruptor mediante un dispositivo mecánico (equipo certificado), considerando que el traslado del camión grúa hasta las subestaciones se incrementa el costo solo de la movilización y desmovilización de la grúa

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que todos los trabajos deben realizarse con un camión grúa que es mas seguro por la importancia del equipo a ser intervenido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:  
Respecto al examen médico del especialista PSP de MR se solicita confirmar si será convalidado con su examen médico de su país de origen (ASO), que se adjunta un modelo, ya que evitaría el sobre costo del servicio en los exámenes médicos ocupacionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria confirma que los exámenes médicos ocupacionales a presentar deben ser realizados en un centro médico del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Con la finalidad de poder presentarles una cotización más exacta, agradeceremos que nos puedan compartir el cronograma de intervención de cada uno de los conmutadores bajo carga, o será en fecha muy distantes entre cada conmutador, de tal manera que no sea posible coincidir con servicios continuos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que, las intervenciones se realizan en cortes de energía, los cuales serán programados durante el año que dura el servicio. No se programarán 2 o más cortes de energía en una misma fecha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Confirmar si se podrá llevar aceite tratado para el cambio de aceite o será necesario la realización del tratamiento en campo, de requerirse así los costos del servicio se incrementarían (usualmente se lleva aceite nuevo tratado)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma. El llenado del aceite previamente tratado en fábrica, se realizará con una bomba de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

**Consulta:** Nro. 69

**Consulta/Observación:**

Confirmar si encima de la tapa del conmutador no pasan tuberías, que no le pertenezcan al conmutador, por el tiempo de extracción tendrá que adicionarse el mismo servicio del conmutador y tendrá que considerarse 02 días?

**Acápíte de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria confirma que no existen tuberías que pasen por encima de los conmutadores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Para los conmutadores de la marca MR, el fabricante recomienda que su intervención sea realizada por personal especialista del fabricante (PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP), ya que ellos no certifican a ningún contratista que no sea de MR, tenga autorización del fabricante para realizar el servicio en una forma confiable, por lo que el requerimiento de un ingeniero especialista con experiencia no sería una opción válida para el servicio del mantenimiento de sus conmutadores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el especialista de CBC debe contar con certificación emitida por la fábrica MR en la cual se deja constancia que el especilista se encuentre capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

**Consulta:** Nro. 71

**Consulta/Observación:**  
Confirmar además de la carta fianza de fiel cumplimiento que solicitan requieren otro tipo de carta fianza para realizar el servicio

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se confirma que las bases administrativas aplicadas al servicio, solo requiere la presentación de garantías de fiel cumplimiento por el 10% del monto del contrato en cooncordancia con la LCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que HIDRANDINA S.A. estará encargado de las maniobras de Energización y Desenergización de los equipos en la Subestación (instalación de tierras temporarias), considerando que es parte de la sub estación eléctrica la cual estará a cargo de HIDRANDINA S.A

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que Hidrandina S.A. estará a cargo de las maniobreas de energización, desenergización, colocación y retiro de tierras francas. Las tierras temporarias corresponden al contratista, quien deberá considerar en su costo la instalaciónde tierras temporarias y todo el equipamiento para cumplir con el procedimiento de las 5 reglas de oro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Se solicita indicar de la relación de transformadores cuales se encuentran bajo techo la misma que no permitirá el uso de un camión grúa y será necesario usar el útil para el retiro del ruptor y su montaje una vez terminado el servicio al ruptor

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que ninguno de los 8 conmutadores se encuentran bajo techo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:  
Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, solicitamos considerar como trabajos similares a los trabajos en mantenimiento de conmutadores bajo carga MR, considerando que el concurso trata netamente de realizar estas actividades.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El area usuaria confirma que la experiencia solicitada es igual al objeto de la convocatoria, es decir, experiencia en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:  
Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, solicitamos considerar como trabajos similares a los trabajos en mantenimiento de conmutadores bajo carga, considerando que el concurso trata netamente de realizar estas actividades.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: C

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria confirma que la experiencia solicitada es igual al objeto de la convocatoria, es decir, experiencia en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE CONMUTADORES BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	18:46:31

**Consulta:** Nro. 76

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de poder presentarles una correcta cotización que vaya acorde a sus requerimientos, solicitamos poder ampliar el plazo de entrega de propuestas técnicas y económicas hasta el 23-09-24

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria acoge la consulta.

Se amplía el plazo de entrega de propuestas técnicas y económicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null