

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código : 10423356800

Nombre o Razón social : ARAPA DIAZ NORMA

Fecha de envío : 01/04/2024

Hora de envío : 19:59:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD ESTA REQUIRIENDO 100 ROLLOS DE POLITUBO DE 3 PULGADAS X 100 METROS EN MATERIAL HDPE; SIN EMBARGO DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE HABILITACION ESTA REQUIRIENDO LA PRESENTACION DE:

1. PRESENTAR COPIA RNP

2. PRESENTAR COPIA DE FICHA RUC

DOCUMENTOS QUE A NUESTRO ENTENDER NO PERMITE DEFINIR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ASTM D-2447 Y NTP ISO 4427PE 80, LAS MISMAS QUE SON DE EXIGENCIA EN SU CUMPLIMIENTO, YA QUE PARA ELLO LAS TUBERIAS HDPE DEBEN SER FABRICADAS CON MATERIA PRIMA 100 % VIRGEN, SIN EMBARGO LA ENTIDAD DEBE CONOCER QUE EN EL MERCADO NACIONAL EXISTEN INNUMERABLES MARCAS DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE MANGUERAS HDPE QUIENES COMPITEN EN FORMA DESLEAL Y SORPRENDEN A LA ENTIDAD CON PRODUCTOS TERMINADOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, LO QUE HACE QUE SU PRECIO SEA DEMASIADO BAJO EN REFERENCIA AL ESTUDIO DE MERCADO QUE REALIZAN LAS ENTIDADES YA QUE AL USAR MATERIA PRIMA RECICLADA EN SU PROCESO PRODUCTIVO PERJUDICAN AL RESTO DE POSTORES QUE REPRESENTAMOS A MARCAS QUE SI USAN MATERIA PRIMA VIRGEN EN LA FABRICACION DE LAS MANGUERAS HDPE, INFLUYENDO DIRECTAMENTE EN EL COSTO Y PRECIO DE NUESTRAS PROPUESTAS ECONOMICAS; Y DE ESTA FORMA PERJUDICAN TENDENCIOSAMENTE A LA ENTIDAD YA QUE LA VIDA UTIL DE LAS MANGUERAS HDPE PASAN DE TENER UNA VIDA UTIL QUE EN LO NORMAL ES DE 25 A 35 AÑOS CON MATERIA PRIMA VIRGEN A TAN SOLO 5 A 6 AÑOS CON MATERIAL RECICLADO, HACIENDO QUE LOS REPRESENTANTES ACTUALES DE LA ENTIDAD TENGAN PROBLEMAS FUTUROS CON LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE SUPERVISION; POR TAL MOTIVO HACIENDO REFERENCIA A LA OPINION N° 186-2016/DTN QUE INDICA: LA HABILITACION DE UN PORTOR ESTA RELACIONADA CON CIERTA ATRIBUCION CON LA CUAL DEBE CONTAR EL PROVEEDOR PARA PODER LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD MATERIAL DE CONTRATACION, ESTE ES EL CASO DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS POR NORMAS EN LAS CUALES SE ESTABLECEN DETERMINADOS REQUISITOS QUE LAS EMPRESAS DEBEN CUMPLIR A EFECTOS DE ESTAR HABILITADAS PARA LA EJECUCION DE DETERMINADO SERVICIO O ESTAR AUTORIZADAS PARA LA COMERCIALIZACION DE CIERTOS BIENES EN EL MERCADO.. Y EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMIA QUE RIGEN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE SOLICITA A LA ENTIDAD ADICIONAR COMO DOCUMENTOS DE HABILITACION:

3. COPIA DEL CERTIFICADO ISO 9001:2015 DEL LOTE DE MATERIA PRIMA DONDE SE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO MINIMO DE LOS REQUISITOS DE MATERIA PRIMA DE LAS MANGUERAS HDPE.

4. COPIA DEL CERTIFICADO DE ANALISIS FISICO DE RESISTENCIA DE LA MATERIA PRIMA DE LAS MANGUERAS HDPE

5. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA QUE SE USA EN LAS MANGUERAS HDPE

6. COPIA SIMPLE DE LA DUA DONDE SE ESPECIFIQUE LA IMPORTACION DE LA MATERIA PRIMA DE LAS MANGUERAS HDPE A NOMBRE DEL FABRICANTE Y CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 6 MESES DE IMPORTACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMIA DEL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación sobre los documento son indispensables que un proveedor de contar y debe estar en rubro del material requerido, en el punto 3 la entidad no se acogerá a esta observación realizada, por razones que a haya mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	10423356800	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	ARAPA DIAZ NORMA	Hora de envío :	19:38:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD ADJUNTA UN CUADRO DE DATOS TECNICOS DEL POLITUBO DE 3 PULGADAS, LAS MISMAS QUE COINCIDEN CON PRESION NOMINAL 8, SE SOLICITA CONFIRMAR TAL SITUACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta, poli tubo de 3 pulgadas de clase 8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	21:58:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La Norma ASTM D2447 (Norma descontinuada)

La Norma de PEAD producida anteriormente bajo la norma americana ASTM D2447 (Politubo) la cual se encuentra descontinuada, tiene una equivalencia con la tubería producida bajo la Norma ISO 4427 en PE100.

La tubería equivalente de Norma conocida en pulgadas, con la tubería en Norma ISO4427 se muestra en MILIMETROS SU DIAMETRO EXTERNO

En tal sentido solicitamos si es una tuneria que tenga diametro externo 90mm pe100 iso 4427 ...tubería comercialmente distribuida y sus accesorios?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acogerá a la consulta realizada, las nomas mencionadas se encuentran vigentes por lo que se respetara las especificaciones técnicas realizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	21:58:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La tubería al menos debería contar algún filtro de calidad como que se presente certificado de calidad firmado por un ingeniero y que la empresa fabricante cuente al menos con página web o algún ISO DE CALIDAD?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acogerá a la consulta realizada, por lo que se respetará las especificaciones técnicas según el material requerido se puede adquirir en el mercado nacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	21:58:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El plazo de entrega de 10 días seria insuficiente ya que se solicita un stock que prestaría una fabricacion y transporte a almacen, lo cual cualquier fabrica certificada y que produzca materia prima virgen demoraria solo 1 semana en fabricacion , por lo cual se solicita 15 a 20 días para su entrega tratandose de 100 rollos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta de los plazos de entrega, se mantendrá los 10 días. no se acogerá a la Consulta realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	20600144503	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	AGRO RIEGOS R.W. E.I.R.L.	Hora de envío :	21:58:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita consultar si la accesibilidad de la ruta es para camiones trailer o semitrailer?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta la accesibilidad de la ruta es de conocimiento público, por lo que se mantiene según especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	20601480141	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	RAMIS GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:27:00

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas del item 1 politubos de 3" NO ESPECIFICAN si es de: C-8 (PN8), o C-10 (PN10).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se analiza la observación realizada, el material es de poli tubos de 3" es de C-8, el cual se indicara en las características técnicas del material requerido, el comité absuelve la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas la página 21 se incorporará, CLASE-8.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	20601480141	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	RAMIS GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:27:00

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas del ítem 2, no coincide en requerimiento técnico tanto las especificaciones con la imagen, por ello, se verifica que el material indicado que se solicita es en material polipropileno de alta calidad que son exclusivamente para la conexión de productos en HDPE ya que son resistentes a la corrosión y no causa calcificación y óxido, norma ISO 17885.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se analiza, respecto al ÍTEM2, las imágenes son referenciales por lo tanto no se acogerá a esta observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPSAP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLITUBOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE CHOCALLACA DEL DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Ruc/código :	20601480141	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	RAMIS GROUP S.A.C.	Hora de envío :	22:27:00

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas item 3, se verifica que la normativa 399.006-2025 que corresponde a las conexiones en PVC. Si bien es cierto, solicitan mangueras en HDPE, frente a ello no correspondería con las conexiones porque son accesorios incompatibles (el PVC se mide por pulgadas y el HDPE por milímetros). El accesorio adecuado es el enlace recto, fabricado de material polipropileno (PN16).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a esta observación, la normativa 399.006-2025 que se menciona en la observación no existe, según las especificaciones técnicas está considerado Norma Técnica Peruana NTP 399.006-2015.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null