

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDP-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratacion de contrazocalo de madera aguano de 1/4 pulg X 4 pulg con rondon de 3/4 pulg y piso de madera machihembrado de 1X4 pulg. con soporte de madera de 2X3 pulg. de madera aguano incluye acabado y instalacion para Proyecto Mejoramiento del servicio Educativo en la I. E. Primara 50182 de la Comunidad Campesina de Ampay Distrito de Pisac-Calca-Cusco.

Ruc/código :	20605524495	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	AYBEN WILLIAM CONSTRUCCIONES E.I.R.L. - AWCON E.I.R.L.	Hora de envío :	22:47:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESTIMADO ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES, SOLICITO SE ACLARE SOBRE LOS SOPORTES DE MADERA 2X3 CADA QUE DISTACIA SERAN COLOCADAS ESTO CON LA FINALIDAD PODER CALCULAR LA CANTIDAD NECESARIA DE DURMIENTES REQUERIDOS

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta soportes de madera de 2 X 3 deberá ser distanciado por cada 0.60 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDP-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de contrazocalo de madera aguano de 1/4 pulg X 4 pulg con rondon de 3/4 pulg y piso de madera machihembrado de 1X4 pulg. con soporte de madera de 2X3 pulg. de madera aguano incluye acabado y instalación para Proyecto Mejoramiento del servicio Educativo en la I. E. Primara 50182 de la Comunidad Campesina de Ampay Distrito de Pisac-Calca-Cusco.

Ruc/código : 20605524495

Fecha de envío : 20/11/2024

Nombre o Razón social : AYBEN WILLIAM CONSTRUCCIONES E.I.R.L. - AWCON E.I.R.L.

Hora de envío : 22:47:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ESTIMADO ORGANO ENCARGADO DE CONTRACIONES RESPECTO PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO MINIMO SOLICITO SE ACLARE SI SE PRESENTARA EN LA OFERTA ECONOMICA O A LA FIRMA DE CONTRATO?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se aclara con respecto al personal clave y equipamiento mínimo se presentara para suscripción de contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las bases integradas