

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código :	20610003789	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRIWAL S.A.C.	Hora de envío :	12:53:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA HASTA 45 DIAS CALENDRARIOS DESPUES DE NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA. YA QUE HAY COMPONENTES PARA IMPORTACION.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAPIT I Literal: 1.9 **Página: 15**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Que se debe ceñirse a las bases, así mismo cabe recalcar que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD. Es importante recordar que las consultas formuladas son solicitudes de aclaración del equipo y no de modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20610003789

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : ELECTRIWAL S.A.C.

Hora de envío : 12:53:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE ADJUNTAR LOS DIAGRAMAS UNIFILARES DE LOS TABLEROS ELECTRICOS. YA QUE EN ELLA SE PUEDE IDENTIFICAR SI LOS TABLEROS TRABAN EN 380VAC Ó 220VAC.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAPIT III Literal: 5.2.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el diagrama unifilar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20610003789

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : ELECTRIWAL S.A.C.

Hora de envío : 12:53:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE CONFIRMAR LA LLAVE TERMOMAGNETICO DE 4X(320-800)Amp, YA QUE ESTAN SOLICITANDO TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 300/5 Amp. CUANDO DEBERIA DE SER DE 800/5 Amp.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAPIT III Literal: 5.2.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el interruptor debe ser de 4x(320-800) Amp

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20100084172

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : PROMOTORES ELECTRICOS S A

Hora de envío : 18:10:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para todos lo tableros requeridos, están solicitando que la empaquetadura sea inyectada de una sola pieza. Solicitamos aceptar, empaquetadura estándar (no inyectado), el cual garantiza el grado de hermeticidad requerida. Con ello se estaría fomentando la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 5.2

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: La empaquetadura no inyectada puede presentar hermeticidad reducida en comparación con la empaquetadura de espuma de poliuretano de una sola pieza así mismo que se debe ceñirse a las bases, así mismo cabe recalcar que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD. Es importante recordar que las consultas formuladas son solicitudes de aclaración del equipo y no de modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20100084172

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : PROMOTORES ELECTRICOS S A

Hora de envío : 18:10:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el Tablero General Autosoportado TG-01, solicitan que el interruptor principal sea de 4x(380-800)A Caja moldeada. Dado a que este tipo de Interruptores tiene una fecha de importación elevada, solicitamos aceptar también como alternativa, el interruptor tripolar 4x(380-800)A Caja moldeada.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: El tablero autosoportado de SS.EE con llave termomagnética de 4x(320-800)A obedece al diseño establecido en el expediente técnico aprobado por el concesionario SEAL el mismo que verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y materiales propuestos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20100084172

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : PROMOTORES ELECTRICOS S A

Hora de envío : 18:10:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos alcanzar para todos los tableros requeridos, el diagrama unifilar correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.2

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el diagrama unifilar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20100084172

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : PROMOTORES ELECTRICOS S A

Hora de envío : 18:10:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: 20 días calendario.

Dada la cantidad de Tableros y los equipos requeridos, no son de mucha circulación en el mercado peruano, por lo que deben ser importados, solicitamos amablemente considerar un plazo de entrega de hasta 60 días calendario, a fin de evitar incurrir en penalidades por retraso en la entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Que se debe ceñirse a las bases, así mismo cabe recalcar que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD. Es importante recordar que las consultas formuladas son solicitudes de aclaración del equipo y no de modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20605563199

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : NOVASERVIAQP S.R.L.

Hora de envío : 19:10:45

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

se requiere de diagrama unifilar el cual es necesario para poder realizar la fabricacion del tablero

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el diagrama unifiliar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 20:15:28

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos, para ampliar la base de postores que el plazo de entrega del producto sea de 30 días y que se contabilice a partir de la aprobación de planos.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 1.9

Literal: 1

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Que se debe ceñirse a las bases, así mismo cabe recalcar que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD. Es importante recordar que las consultas formuladas son solicitudes de aclaración del equipo y no de modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 20:15:28

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos que el IP mínimo de los tableros auto soportados y adosables sea IP54 de toda la presente licitación y que el color de dichas estructuras pueda tener como opción el RAL 7035 , para así ampliar el numero de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Que se debe ceñirse a las bases, así mismo cabe recalcar que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD. Es importante recordar que las consultas formuladas son solicitudes de aclaración del equipo y no de modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 20:15:28

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos que la profundidad mínima de los tableros auto soportados sea de 800 mm dado que es una dimensión estándar ofrecida por la gran mayoría de fabricantes nacionales y extranjeros.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Que se debe ceñirse a las bases, así mismo cabe recalcar que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD. Es importante recordar que las consultas formuladas son solicitudes de aclaración del equipo y no de modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 20:15:28

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique en el sistema de tensión al cual van a trabajar los tableros solicitados, o sea si es 3F 220V o 3F+N 380/220V.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es de 3F+N 380/220V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 20:15:28

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos que el IP mínimo para el tablero de transferencia automática sea IP54.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Que se debe ceñirse a las bases, así mismo cabe recalcar que conforme al artículo 72.4 del RLCE y a la Directiva 023-2016-OSCE/CD. Es importante recordar que las consultas formuladas son solicitudes de aclaración del equipo y no de modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 20:15:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique el amperaje de la transferencia automática yA que no se consigna en las bases administrativas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el diagrama unifilar que se anexa, se precisa la corriente (amperaje) del tablero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 20:15:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos se entreguen los esquemas unifilares en CAD o pdf de todos los tableros de la presente licitacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el diagrama unifiliar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código :	20455985278	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	E & J HNOS TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES	Hora de envío :	21:55:29

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE REQUIERE DISTRIBUCION DE SDL(DIAGRAMA UNIFILAR) PRA EL DISEÑO DEL TABLERO

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el diagrama unifilar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código :	20455985278	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	E & J HNOS TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:55:29

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

se observa en punto 5.2.1 de tablero general autosoportable ITEM10 sistema de barras y aisladores- hace mención de pintado de barras colectoras y derivación según código nacional de electricidad pero párrafo más abajo en CARACTERÍSTICAS COSNTRUCTIVAS -EQUIPS Y ACCESORIOS OPCIONALES hace mención de BARRAS FORRADAS CON TUBOS TERMOCONTRAIBLES CAYENDO EN CONTRADICCIÓN se precisa aclarar si se será pintado o con tubo termo-contráible la protección de las barras

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa lo siguiente: Resolviendo la contradicción, se aclara que se utilizarán barras de fases forradas con tubos termo retráctiles
ob: Esto se realiza para todos los tableros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar el enunciado que se está utilizando "pintado de barras colectoras y derivación según código nacional de electricidad"(pg 21, ítem 10) cambiando a "barras de fases forradas con tubos termo retráctiles ",(pg 23)
ob: Cambiar esto en todos los tableros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código :	20455985278	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	E & J HNOS TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:36:19

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

al ser equipos que requieren de fabricación se solicita ampliación para la entrega ampliando 10 días más siendo un total de 30 días para la entrega

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, Por el motivo de la fabricación se amplía el plazo a 35 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: 35 DIAS CALENDARIOS contados desde el día siguiente de notificada la orden de servicio y/o notificado el contrato respectivo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B FRANCO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA¿

Ruc/código : 20605563199

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : NOVASERVIAQP S.R.L.

Hora de envío : 23:41:18

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

EN CUANTO EL TIEMPO SE PIDE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SEA DE 35 DIAS YA QUE LOS TABLEROS SE TIENE QUE FABRICAR Y SE REQUIERE DE UN TIEMPO PRUDENTE PARA SU IMPLEMENTACION

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2.1 **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, Por el motivo de la fabricación se amplía el plazo a 35 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: 35 DIAS CALENDARIOS contados desde el día siguiente de notificada la orden de servicio y/o notificado el contrato respectivo