

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTAPARACO
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. N° 86574 - SAN PABLO DE COTAPARACO, DISTRITO DE COTAPARACO- PROVINCIA DE RECUAY- DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Ruc/código :	20227662108	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES CYSMA S.R.L.	Hora de envío :	12:53:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se observa que en el Valor Referencial Limite Superior se haya consignado la cifra de S/ 351,060.95 debiendo corresponder el monto de S/ 390,067.73. se solicita modificar en las bases integradas el valor referencial límite superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACION SE CONSIGNO ERRADAMENTE EL LIMITE SUPERIOR DEL VR, POR LO QUE SE ESTARA CORRIENDO EN LA INTEGRACION DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTAPARACO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. N° 86574 - SAN PABLO DE COTAPARACO, DISTRITO DE COTAPARACO- PROVINCIA DE RECUAY- DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Ruc/código :	20227662108	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES CYSMA S.R.L.	Hora de envío :	12:53:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que en los planos de estructura metálica se considere las medidas del fierro utilizado para la cercha metálica se indique que el fierro superior sea de tubo lac astm a500 100x50x2.5mm, mientras que en el análisis de costos y en el corte del plano E-02 se indica tubo lac de 75x75x3mm (difiere las medidas del tubo y el espesor del mismo), asimismo en el plano E-01 en las medidas de las columnas se indica estructural 20x20cm por 4mm mientras que en el presupuesto dice columna de acero estructural de 8" x 3mm (en este caso difiere el espesor del tubo) . Se solicita compatibilizar los planos con los análisis de costos y el presupuesto a fin de evitar inconvenientes en la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp.tec Literal: planos Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 29 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA OBSERVACION REALIZADA, INDICAR QUE AL SER UN PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODILIDAD DE SUMA ALZADA, LA EXISTENCIA DE CIERTOS DESAJUSTES EN EL E.T. NO IMPIDE LA FORMULACION DE LA OFERTA, SIN EMBARGO EL ADJUDICATARIO QUIEN OBTENGA LA BUENA PRO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO DEBERA ABORDAR EN EL INFORME DE COMPATIBILIDAD LAS DISCREPANCIAS MENCIONADAS A FIN DE ASEGURAR LA COHERENCIA DE LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null