

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	10425938768	Fecha de envío :	18/05/2024
Nombre o Razón social :	APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO	Hora de envío :	16:55:45

**Observación: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

de acuerdo a los términos de servicio de suministro e instalacion de tubería a todo costo para el proyecto: mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública la zona urbana de kimbiri y centros poblados de kimbiri, distrito de kimbiri - la convención - cusco.

Sin embargo, porque solicitan contar con local si podemos traer ya armado el trabajo con eso están restringiendo para presentarse a proveedores fuera de kimbiri. Los requisitos generales de este proceso son muy extremos queriendo direccionar para proveedores específicos. Por tanto, estas observaciones y/o consultas se remitirá a la OCI y CONTRALORIA para así llevar el proceso de forma transparente que así pueda corregir los errores de dicho proceso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

"Previamente cabe señalar que, de conformidad con lo previsto en el numeral 16.1 del artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado con D.L. N° 1444, concordado con el numeral 29.1 del artículo 29° del Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, y sus modificaciones; es responsabilidad del área usuaria la formulación de las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, las cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Por su parte, el OEC, en el capítulo III de la Sección Específica de las bases, ha establecido los REQUERIMIENTOS y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, según el expediente de contratación aprobada y de acuerdo a la solicitud del área usuaria.

En tal caso, considerando que la definición de los REQUERIMIENTOS y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, es exclusiva responsabilidad y competencia del área usuaria; el OEC, para efectos de la absolución de consultas y observaciones, solicitó apoyo al área usuaria mediante el CARTA N° 38-2024-MDK/OEC, a fin de emitir el Pliego Absolutorio.

Al respecto, el área usuaria mediante INFORME N° 127-2024-MDK-GDTI-SUBGO/WCCR-RO, señala lo siguiente:

el area usuaria despues de analizar la observación planteada por el participante precisa lo siguiente el NO SE ACOGE, la observacion realizada ya que se requiere contar con un almacen en la zona donde se pueda custodiar los equipos, metariales y tambien sirva como local de cordinacion entre al area usuaria y el contratista. la infraestructura estrategica puede ser alquilada o con promesa de alquiler, no necesariamente propia.

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:32:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar si la tubería que requieren es de 36", ya que en las características dimensionales consideran los valores del diámetro de la tubería de 32" según como se indica en la pagina 21.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, el área usuaria mediante INFORME N° 127-2024-MDK-GDTI-SUBGO/WCCR-RO, señala lo siguiente:

el area usuaria despues de analizar la observación planteada por el participante precisa lo siguiente el SE ACOGE, la consulta se requiere tubería corrugada HDPE de 18"" y 36"" se integrada las especificaciones de la tubería de 36""

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:32:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que puedan subir en las bases integradas desde la pagina 21 hasta la pagina 27 texto e imágenes mas visibles, ya que estas están borrosas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 21-27 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, el área usuaria mediante INFORME N° 127-2024-MDK-GDTI-SUBGO/WCCR-RO, señala lo siguiente:

el area usuaria despues de analizar la observación planteada por el participante precisa lo siguiente el SE ACOGE, la consulta volvera a subir las paginas indicadas con tomas mas nitidas

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:32:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita el archivo de CAD o un plano mas legible no se observan las dimensiones de la estructura.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A-E Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, el área usuaria mediante INFORME N° 127-2024-MDK-GDTI-SUBGO/WCCR-RO, señala lo siguiente:

el area usuaria despues de analizar la observación planteada por el participante precisa lo siguiente el SE ACOGE, la consulta anexa los planos de las estructuras  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:32:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad precisar los accesos a la zona de trabajo, y plano de ubicación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 11.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, el área usuaria mediante INFORME N° 127-2024-MDK-GDTI-SUBGO/WCCR-RO, señala lo siguiente:

el area usuaria despues de analizar la observación planteada por el participante precisa lo siguiente el SE ACLARA, la consulta el tramo de kimbiri capital - vista alegre baja : 8.5 km (carretera en buen estado - pavimentada) - vista alegre baja - planta de residuos solidos: 2.95 km (trocha carrozable)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null