

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-SEDA AYACUCHO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA EN PVC PARA LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDA AYACUCHO (AÑO 2024) DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2643393

Ruc/código :	20521487748	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	BOOS S.A.C.	Hora de envío :	22:09:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Informe del funcionario responsable del Departamento de Operacional -Huanta con el Visto Bueno de la Gerencia Huanta, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

-----

Al respecto se observa que no hay parametros establecidos para la ejecucion de la evaluacion de calidad por el funcionario, por lo que se pide establecer que parametro a cumplir sea la norma vigente para este proceso, y que se soporte de los documentos de ensayo emitidos por las entidades competentes en la manteria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: . Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225, c) Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que en el numeral 2.5. Forma de Pago, por error de digitación se consideró el texto motivo de consulta. Por lo que, se debe aclarar en las bases de la siguiente manera:

DICE: Informe del funcionario responsable del Departamento de Operacional -Huanta con el Visto Bueno de la Gerencia Huanta, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

DEBE DECIR: Informe del funcionario responsable del área usuaria, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Informe del funcionario responsable del área usuaria, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA EN PVC PARA LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDA AYACUCHO (AÑO 2024) DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2643393

Ruc/código :	20521487748	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	BOOS S.A.C.	Hora de envío :	22:09:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ENSAYOs.-en el numeral indicado, se solicita un conjunto de ensayos que en su total son 6, de acuerdo como pide la norma actual, es conveniente que el comite aclare el desarrollo de los ensayos citados, indicar en que laboratorio se desarrollan dichas pruebas, sabiendo que es indispensable el desarrollo de dichas pruebas para asegurar la calidad de los productos.,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: ENSAYO Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que los ensayos solicitados se realizará según la normativa vigente "NTP 399.165 2016. Válvulas de paso termoplásticas con niple telescópico y salida auxiliar", en cualquiera de los laboratorios mencionados en el numeral XVI de las Especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA EN PVC PARA LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDA AYACUCHO (AÑO 2024) DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2643393

Ruc/código :	20521487748	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	BOOS S.A.C.	Hora de envío :	22:09:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL TEXTO SE CITA..... EL CONTRATISTA al momento que realice la entrega de los bienes deberá presentar un certificado.....

al respecto se consulta si dicho documento deberá corresponder al lote a entregar a la entidad para el cumplimiento de este proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: XVI Literal: .

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases integradas se incluirá lo siguiente: EL CONTRATISTA al momento que realice la entrega de los bienes deberá presentar un certificado de calidad realizada a los asientos de válvulas del lote entregado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL CONTRATISTA al momento que realice la entrega de los bienes deberá presentar un certificado de calidad realizada a los asientos de válvulas del lote entregado; emitido por el Laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería o de la Pontificia Universidad la Católica del Perú cuya antigüedad no debe ser mayor a 30 días; los cuales deberán cumplir con las condiciones mínimas de acuerdo a la normativa vigente y las especificaciones técnicas.