

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-MPMN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE LINEA DE GAS, VAPOR Y CALDERAS (Incluye materiales, equipos, transporte a obra y accesorios a todo costo), PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIOS DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO.

Ruc/código : 20607682934

Fecha de envío : 03/07/2025

Nombre o Razón social : INGENIERIA FLOSYTEC S.A.C.

Hora de envío : 16:36:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente a las Bases Generales / Capitulo III en el punto 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL ANEXO N°1, EN EL PUNTO 33.03.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE GLP, CON ACCESORIOS, en el PARRAFO 4, en la página 66; Se tiene la Siguiente consulta:

Solicitan que el Tanque de GLP se instale sobre apoyos de concreto; en las imágenes de campo se visualiza que los apoyos de concreto para el tanque ya se encuentran contruidos, ¿se estaría retirando de las bases los apoyos de Concreto? O ¿Se debe considerar el remplazo de los apoyos de Concreto existentes?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: Cap III

Literal: 3.1

Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Esta consulta se encuentra absuelta en el anexo 1, del numeral 3.1, especificaciones técnicas de las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-MPMN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE LINEA DE GAS, VAPOR Y CALDERAS (Incluye materiales, equipos, transporte a obra y accesorios a todo costo), PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIOS DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO.

Ruc/código :	20607682934	Fecha de envío :	03/07/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA FLOSYTEC S.A.C.	Hora de envío :	16:36:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Referente a las Bases Generales / Capitulo III en el punto 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL ANEXO N°1, EN EL PUNTO 33.03.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE GLP, CON ACCESORIOS, en el PARRAFO 5, en la página 66; Se tiene la Siguiente consulta:

Solicitan que el Tanque de GLP mantenga Vigente una póliza de seguro de responsabilidad Civil extracontractual, Consideramos que al ser el Tanque de GLP un bien que a futuro pertenecerá a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Solicitamos que el encargado de mantener vigente la póliza de responsabilidad Civil debe ser la misma Municipalidad una vez entregado e instalado el Bien por parte del Contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 66
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
Se acoge parcialmente la observacion, por lo cual la Municipalidad debera de encargarse de mantener vigente la poliza de responsabilidad civil, sin embargo la optencion de esta y el pago del primer año en su totalidad estara a cargo del Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mofifica en el anexo 01 item 33.03.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE GLP DE 1000 GLN, CON ACCESORIOS
...

Se deberá mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que para el caso de tanques de hasta 1000 gln, la póliza deberá ser por un monto de 100 UIT. La cual tramitara el proveedor a nombre de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Por el Periodo de 01 año

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-MPMN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE LINEA DE GAS, VAPOR Y CALDERAS (Incluye materiales, equipos, transporte a obra y accesorios a todo costo), PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIOS DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO.

Ruc/código :	20607682934	Fecha de envío :	03/07/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA FLOSYTEC S.A.C.	Hora de envío :	16:36:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Referente a las Bases Generales / Capitulo III en el punto 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL ANEXO N°1, EN EL PUNTO 33.03.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE GLP, CON ACCESORIOS, en el PARRAFO 7, en la pagina 66; Se tiene la Siguiente consulta:

En las bases Solicitan que la zona donde estará ubicado el Tanque de GLP este protegido por una malla que deberá tener una altura de 1.5 m a 2.00 m ; en las imágenes de campo se visualiza una malla existente instalada en la zona del tanque de GLP;

Expuesto lo anterior, ¿la solicitud en las bases es el retiro de malla Existente y montaje de una nueva Malla en la zona del Tanque de GLP? o ¿Se estaría retirando este punto de las Bases?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
Se aclara que se retiraran de las bases la partida correspondiente al cerco perimetrico de malla

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Esta consulta se encuentra absuelta en el anexo 1, del numeral 3.1, especificaciones tecnicas de las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-MPMN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE LINEA DE GAS, VAPOR Y CALDERAS (Incluye materiales, equipos, transporte a obra y accesorios a todo costo), PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIOS DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO.

Ruc/código :	20607682934	Fecha de envío :	03/07/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA FLOSYTEC S.A.C.	Hora de envío :	16:36:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Referente a las Bases Generales / Capitulo III en el punto 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL ANEXO N°1, EN EL PUNTO 33.03.04.05 EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES PARA SISTEMA DE GLP, en la página 70 de las Bases ; Se tiene la Siguiente consulta:

En las imágenes de campo se visualiza que estas actividades ya están realizadas de acuerdo a planos. Expuesto lo anterior, ¿Se retiraría de las bases la actividad ¿33.03.04.05 EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES PARA SISTEMA DE GLP¿?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
Se aclara que se retiraran de las bases la partida correspondiente a la partida de excavaciones y obras civiles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Esta consulta se encuentra absuelta en el anexo 1, del numeral 3.1, especificaciones tecnicas de las bases