

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PORCELANATOS PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código : 20550694256

Fecha de envío : 02/06/2025

Nombre o Razón social : MEYBELYN PERU S.A.C.

Hora de envío : 14:49:17

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Se realiza la consulta respecto al sub ítem 1,1 PORCELANATO ESTRUCTURADO FORMATO MADERA, ACABADO MATE, COLOR MARRON OSCURO, DE MEDIDA 20CMx120CM , si se podría considerar un rango de espesor 8.5mm a 10mm ya que estas son las medidas que actualmente están manejando la mayoría de importadores. Siendo considerado como una mejora ya que a mayor espesor mayor resistencia de ruptura y una mayor duración. A su vez esta medida estaría dentro de la tolerancia que se maneja según norma el 5% o 0.05 según este caso puntual; de esta manera se estaría incentivando una mayor participación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3

**Literal:** 5.3

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBRE CONCURRENCIA

**Estado:** Se acoge

### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA , DEL SUB ÍTEM 1,1 PORCELANATO ESTRUCTURADO FORMATO MADERA, ACABADO MATE, COLOR MARRÓN OSCURO, DE MEDIDA 20CMX120CM CON CARACTERÍSTICA DE ESPESOR A CONSIDERAR : MÍNIMO 8.5MM MÁXIMO 10MM, YA QUE A MAYOR ESPESOR DEL PORCELANATO MAYOR SERÁ LA RESISTENCIA DE RUPTURA Y MAYOR DURACIÓN DEL PISO DE PORCELANATO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MODIFICARA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL NUMERAL 5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUB ÍTEM 1