

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	20607646725	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	SAPEAL LOGISTICA E INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONTENIDO DE LAS OFERTAS DICE:

El postor deberá presentar las características técnicas del bien o bienes que oferte

Indicando la descripción, especificaciones, técnicas, unidad de medida y cantidad

Según el requerimiento del SERVICIO DE INGENIERIA adicionando la marca a su vez presentara folletos, brochures, catálogos. Para acreditarlas características técnicas de los productos requeridos y que se esta ofertando

Pero en las ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAGINA 60 DICE:

ESTOS ITEMS PRESENTARAN FOLLETOS INSTRUCTIVOS, BROCHURES, CATALOGOS O SIMILARES ACREDITADAS POR EL POSTOR.

Y APARECE UNA CANTIDAD DE ITEMS.

CONSULTA: SE VA A PRESENTAR LOS FOLLETOS, BROCHURES, CATALOGOS O SIMILARES COMO DICE EN EL COTENIDO DE LAS OFERTAS.

O COMO DICE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEM QUE DICE EN LA PAGINA 60.

SE PIDE AL COMITE SU ACLARACION

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: e Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección esclarecerá su consulta en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Ítem No. 21 solicitan Alambre galvanizado N° 16, este tipo de producto no se comercializa en N°, si no en calibre, no habrá un error de digitación ya que debe ser Alambre galvanizado calibre 16. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Ítem No. 22 solicitan Alambre galvanizado N° 14, este tipo de producto no se comercializa en N°, si no en calibre, no habrá un error de digitación ya que debe ser Alambre galvanizado calibre 14. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Ítem No. 24 solicitan Alambre galvanizado N° 12, este tipo de producto no se comercializa en N°, si no en calibre, no habrá un error de digitación ya que debe ser Alambre galvanizado calibre 12. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Ítem No. 25 solicitan Alambre galvanizado N° 18, este tipo de producto no se comercializa en N°, si no en calibre, no habrá un error de digitación ya que debe ser Alambre galvanizado calibre 8. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 8

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Ítem No. 207 solicitan Sellador elastómero, nos percatamos de un error de digitación debido a que dice STM C-920 y debe ser ASTM C-920 y luego dice AILMAMIENTO y debe ser ASILAMIENTO. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

ES UN SELLADOR ELASTOMÉRICO A BASE DE POLIURETANO DE CALIDAD SUPERIOR DE 2 COMPONENTES, CUMPLE CON ASTM C-920, TIPO M, NS GRADO, CLASE 25, USE T, NT, M, G, A, O, I Y LA ESPECIFICACIÓN FEDERAL TT-S-00227E, TIPO II, CLASE A. PROBADO DE ACUERDO CON ASTM C -1382 PARA USO EN SISTEMAS EIFS Y ASTM C1247 PARA INMERSIÓN EN AGUA. COLOR GRIS BALDE DE 1.5 GALONES EMPLEADO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN Y AISLAMIENTO SISMICO

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Ítem No. 216 solicitan Lavadero de loza, nos percatamos de un error de digitación debido a que dice: ¿ DE FALTA RESISTENCIA y debe ser: ¿ DE ALTA RESISTENCIA. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

LAVATORIO CON PEDESTAL DISEÑO CONTEMPORANEO FUNCIONAL Y AHORRADOR DE ESPACIO QUE SE ADAPTA FACILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BAÑO. CERAMICA VITRIFICADA. ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA Y LARGA VIDA. CAPACIDAD 3.5 LITROS

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Ítem No. 217 solicitan Lente de protección, nos percatamos de un error de digitación debido a que dice: ¿ RADIACIÓN UVA/UVH y debe ser: ¿ RADIACIÓN UVA/UVB. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA DISEÑADOS PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS A ALTA Y BAJA VELOCIDAD. RESISTENTE A RADIACION UVA/UVB. FABRICADOS 100% POLICARBONATO OFTALMICO. PATILLA Y MARCO DE PVC COLOR NEGRO. LUNAS CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURA, ANTIEMPAÑANTE (ANTIFOG AF). DISEÑO PARA VISION PANORAMICA. CERTIFICACION: ANSI Z87.1-2015.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Ítem No. 218 solicitan Lente de protección, nos percatamos de un error de digitación debido a que dice: ¿ RADIACIÓN UVA/UVH y debe ser: ¿ RADIACIÓN UVA/UVB. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA DISEÑADOS PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS A ALTA Y BAJA VELOCIDAD. RESISTENTE A RADIACION UVA/UVB. FABRICADOS 100% POLICARBONATO OFTALMICO. PATILLA Y MARCO DE PVC COLOR NEGRO. LUNAS CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURA, ANTIEMPAÑANTE (ANTIFOG AF). DISEÑO PARA VISION PANORAMICA. CERTIFICACION: ANSI Z87.1-2015.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Ítem No. 219 solicitan Lente de protección, nos percatamos de un error de digitación debido a que dice: ¿ RADIACIÓN UVA/UVH y debe ser: ¿ RADIACIÓN UVA/UVB. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA DISEÑADOS PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS A ALTA Y BAJA VELOCIDAD. RESISTENTE A RADIACION UVA/UVB. FABRICADOS 100% POLICARBONATO OFTALMICO. PATILLA Y MARCO DE PVC COLOR NEGRO. LUNAS CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURA, ANTIEMPAÑANTE (ANTIFOG AF). DISEÑO PARA VISION PANORAMICA. CERTIFICACION: ANSI Z87.1-2015.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Ítem No. 220 solicitan Lente de seguridad, nos percatamos de un error de digitación debido a que dice: ¿ RADIACIÓN UVA/UVH y debe ser: ¿ RADIACIÓN UVA/UVB. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA DISEÑADOS PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS A ALTA Y BAJA VELOCIDAD. RESISTENTE A RADIACION UVA/UVB. FABRICADOS 100% POLICARBONATO OFTALMICO. PATILLA Y MARCO DE PVC COLOR NEGRO. LUNAS CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURA, ANTIEMPAÑANTE (ANTIFOG AF). DISEÑO PARA VISION PANORAMICA. CERTIFICACION: ANSI Z87.1-2015.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Ítem No. 237 solicitan Lija para pulir fierro N° 200, nos percatamos de un error de digitación debido que no existe N° 200, lo correcto es GR. P220 tal como indica en la especificación técnica. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

LIJA PARA PULIR FIERRO N° 220
LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: ÓXIDO DE ALUMINIO, SOPORTE: TELA.
ADHESIVO RESINA SOBRE RESINA. PRESENTACION: HOJAS DE 9" X 11".

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Ítem No. 288 solicitan Orejera de seguridad, dentro de las especificaciones técnicas solicitan NRR = 20 DB, consulta se podrá ofertar un producto superior en débiles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la aclaración a su consulta en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

AUDITIVO DE COPA. MODELO VINCHA. COPA CON OREJERA ACOLCHADA, VINCHA PLASTICA FLEXIBLE, SISTEMA DE ANCLAJE A LA COPA DE UN PUNTO (TIPO PIVOT), REGULACION DE ALTURA, ROTACION Y ANGULO, OREJERA LAVABLE. NRR = 20 DB. O MÁS, ANSI S3.19-1974.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Ítem No. 342 solicitan Soldadura eléctrica, dentro de las especificaciones técnicas indican que sea para todas las aplicaciones, debe haber un error de digitación debido a que lo correcto es para todas las posiciones de soldadura. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

ELECTRODO PARA ACERO AL CARBONO Y BAJA ALEACION. PARA TODAS LAS POSICIONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION: AWS A5.1: E6011. DIAMETRO: 3.25MM

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Ítem No. 312 solicitan Plancha aluminio, dentro de las especificaciones técnicas nos percatamos de un error de tipeo, dice: 1.10 y debe ser: 1.00. Solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

PLANCHA ALUZINC DE 0.30 MM X 1.00 X 3.60M

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Ítem No. 394 solicitan Baldosa, dentro de las especificaciones técnicas nos percatamos de un error de tipeo, dice: largo 1.20 m, ancho 0.60 m y debe ser: largo 122 cm, ancho 61 cm. Solicitamos a este Comité corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

MATERIAL DE FIBRA MINERAL COLOR BLANCO CON DIMENSIONES DE LARGO: 122CM, ANCHO 61 CM. Y CON UN ESPESOR DE 1.4 CM. CADA CAJA CONTIENEN 10 UNIDADES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos a este comité indicar y detallar cuales son las características técnicas del bien o bienes que se deben acreditar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. II **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases indicando y detallando cuales son las características técnicas de los bienes que se deben acreditar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Ítem No. 31 solicitan Barniz dieléctrico en spray x 473 ml color rojo, este producto el fabricante para Perú solo comercializa la presentación de 12 onzas, por tanto, solicitamos a este Comité corregir la presentación a 12 onzas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

BARNIZ DIELECTRICO, SELLADOR DE AISLAMIENTO, PROTEGEN LA SUPERFICIE CONTRA LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE, HUMEDAD, CORROSION, ALCALIS Y ACIDOS. COLOR: ROJO. DE 12 ONZAS.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Ítem No. 185 solicitan Guante de hilo poliéster de alta resistencia, dentro de las especificaciones técnicas indican que tenga resistencia a la abrasión y químicos, este tipo de producto por su fabricación no resiste químicos por ser de hilo, lo correcto seria resistencia a la abrasión y desgaste, por tanto, solicitamos a este Comité corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

GUANTE FABRICADO EN TEJIDOS DE PUNTO RESISTENTES CON TECNOLOGIA DE INMERSION EN RECUBRIMIENTOS SINTETICO. RESISTENCIA A LA ABRASION Y DESGASTE. EN 420:2003. EN 388: 2016

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Ítem No. 261 solicitan Llave esférica, en las especificaciones técnicas indican: Válvula de esfera con portagoma ¿ níquelado. Norma EN ISO 9001. De ¾¿; al indicar que viene con portagoma ¿ níquelado, lo solicitado corresponde a un GRIFO, tanto se solicita a este comité corregir a Grifo de esfera con portagoma ¿ níquelado. Norma EN ISO 9001. De ¾¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sido acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

GRIFO DE ESFERA CON PORTAGOMA - NIQUELADO. NORMA EN ISO 9001. DE 3/4"

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Ítem No. 407 solicitan Válvula esférica, en las especificaciones técnicas indican: Válvula de esfera con portagoma ¿ níquelado. Norma EN ISO 9001. De 1/2¿; al indicar que viene con portagoma ¿ níquelado, lo solicitado corresponde a un GRIFO, tanto se solicita a este comité corregir a Grifo de esfera con portagoma ¿ níquelado. Norma EN ISO 9001. De 1/2¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sido acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

GRIFO DE ESFERA CON PORTAGOMA - NIQUELADO. NORMA EN ISO 9001. DE 1/2"

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Ítem No. 408 solicitan Válvula esférica, en las especificaciones técnicas indican: Válvula de esfera con portagoma ¿ níquelado. Norma EN ISO 9001. De ¾¿; al indicar que viene con portagoma ¿ níquelado, lo solicitado corresponde a un GRIFO, tanto se solicita a este comité corregir a Grifo de esfera con portagoma ¿ níquelado. Norma EN ISO 9001. De ¾¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sido acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

GRIFO DE ESFERA CON PORTAGOMA - NIQUELADO. NORMA EN ISO 9001. DE 3/4"

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Ítem No. 7 solicitan Adaptador con rosca de CPVC ½", no existe con rosca, por tanto solicitamos a este comité corregir a Adaptador de CPVC ½".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

ADAPTADOR DE CPVC 1/2"

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Ítem No. 167 solicitan Equipo fluorescente completo 1 x 36W, este equipo se encuentra discontinuado, ahora en el mercado se comercializa de la siguiente manera Equipo fluorescente led completo 1 x 16W, por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

EQUIPO FLUORESCENTE LED COMPLETO 1X16W

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Ítem No. 247 solicitan Limpiador de contactos en spray x 300 ml, este producto ha sido actualizado por el fabricante y ahora la presentación es de 8 onzas, por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sido acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

LIMPIADOR DE CONTACTOS. LIQUIDO CLARO CON OLOR A HIDROCARBURO. 8 ONZAS

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Ítem No. 267 solicitan Luminaria de 2 x 36 W equipo completo, este equipo se encuentra discontinuado, ahora en el mercado se comercializa de la siguiente manera Luminaria led de 2 x 16 W equipo completo, por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

LUMINARIA LED DE 2 X 16 W EQUIPO COMPLETO

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Ítem No. 374 solicitan Trampa tipo ¿P¿ de bronce cromado de 1 ½¿, este tipo de material esta discontinuado, lo que ahora se comercializa en el mercado es Trampa tipo "P" acero inoxidable cromado de 1 1/2", por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

TRAMPA TIPO "P" DE ACERO INOXIDABLE CROMADO DE 1 1/2"

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Ítem No. 190 solicitan Guante de color rojo, dentro de las especificaciones técnicas indican que sea ergonómico y anatómico, aclarar si al indicar ergonómico se refieren a que se ajusta perfectamente a la mano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que ergonómico se refiere a que se ajusta perfectamente a la mano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Ítem No. 60 solicitan Cable NH-80 mm2-TENSIÓN 450/750v color rojo, este cable esta descontinuado por haber sido mejorado ahora en el mercado se comercializa de la siguiente manera CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR ROJO, por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR ROJO

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Ítem No. 61 solicitan Cable NH-80 mm2-TENSIÓN 450/750v color amarillo/verde, este cable esta descontinuado por haber sido mejorado ahora en el mercado se comercializa de la siguiente manera CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR AMARILLO/VERDE, por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR AMARILLO/VERDE.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Ítem No. 62 solicitan Cable NH-80 mm2-TENSIÓN 450/750v color azul, este cable esta discontinuado por haber sido mejorado ahora en el mercado se comercializa de la siguiente manera CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR AZUL, por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR AZUL

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONTRUCCION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES DE LIMA PP 9001

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	21:39:58

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Ítem No. 63 solicitan Cable NH-80 mm2-TENSIÓN 450/750v color negro, este cable esta descontinuado por haber sido mejorado ahora en el mercado se comercializa de la siguiente manera CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR NEGRO, por tanto, solicitamos a este comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y se realizará la modificación a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Habiendo sida acogida la observación, para la integración de bases se considerará lo siguiente:

CABLE NH-90 4mm2-TENSION 450/750V COLOR NEGRO