

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código : 20392871617

Nombre o Razón social : TJ H2B LATINA S.A.C.

Fecha de envío : 09/05/2024

Hora de envío : 10:31:41

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Según vuestro TDR indica que se debe de realizar el análisis de metales bajo la norma ASTM D2675. Cabe resaltar que esta norma se utiliza para identificar solo el cobre en los aceites aislantes. Además, esta norma ya ha sido retirada hace 40 años atrás. La norma que se utiliza actualmente es la norma ASTM D7151 la cual identifica más de 20 metales presentes en el aceite. Favor de indicar si este análisis debe de realizarse con la norma ASTM D7151.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 7      **Literal:** 7      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta, el análisis de metales debe de realizarse con la norma ASTM D7151.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el Numeral 7., Apartado "Extracción de muestras de aceite para pruebas Físico y Químicas" - Quinto Punto de los Términos de Referencia, Pág. 22 de las bases.

Debe decir:      Contenido de metales (ASTM D7151)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según vuestro TDR se debe de realizar el análisis de Inhibidor de Oxidación, sin embargo, no indica ninguna norma. La norma que se utiliza para este análisis es ASTM 2668. Favor de indicarnos si se puede realizar este análisis con la norma mencionada.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, análisis de Inhibidor de Oxidación debe de realizarse con la norma ASTM 2668.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el Numeral 7., Apartado "Extracción de muestras de aceite para pruebas Físico ¿ Químicas" - Sexto Punto de los Términos de Referencia, Pág. 22 de las bases.

Debe decir:

Contenido de inhibidor (ASTM 2668)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En vuestras bases indica que se debe de realizar el análisis de Sedimentos con la norma ASTM D1698. Cabe resaltar que esta norma ya no es válida de acuerdo a lo siguiente:  
El análisis de Sedimentos requerido por la norma 1698 bajo la jurisdicción del Comité D27 sobre Líquidos y Gases Eléctricos Aislantes formalmente ha sido retirado en mayo de 2014. Esta norma hasta el día de hoy no está siendo considerada (sin reemplazo) ya que no se utiliza dentro de la industria. No obstante, de manera cualitativa se puede realizar bajo la norma ASTM 1524. Favor de indicarnos SI se puede realizar este análisis con la norma ASTM 1524.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 7      Literal: 7      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, el análisis de Sedimentos debe de realizarse con la norma ASTM 1524.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el Numeral 7., Apartado "Extracción de muestras de aceite para pruebas Físico ¿ Químicas" - Onceavo Punto de los Términos de Referencia, Pág. 22 de las bases.  
Debe decir: Sedimentos (ASTM D1524)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor de indicarnos si el análisis de PCB ASTM 4059 se debe de realizar a tos los 47 equipos. Cabe mencionar que si en años anteriores han realizado este análisis ya no sería necesario volver a hacer dicha prueba esto aplicaría siempre y cuando no se haya tocado el transformador para realizarle un proceso de termovació, tratamiento; pero si se ha realizado algún proceso al aceite en este caso si es válido realizar otra prueba para verificar que el transformador se encuentre libre de PCB y no se haya contaminado durante los procesos de termovació o tratamientos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el análisis de PCB forma parte del servicio objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

favor de confirmarnos si el número total de análisis por año es de 47 muestras.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el número total de análisis por año es de 47 muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según vuestro TDR indica que hay solo 03 trasformadores ubicados en poste. Favor de confirmarnos si esos transformadores pertenecen a la sub- estación el CHASQUI.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los 03 trasformadores ubicados en poste , pertenecen a la Subestcaión el Chasqui.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si el plazo de ejecución para el año 2024 es de 60 días calendarios y para el año 2025 serían otros 60 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 8      Literal: 8      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el plazo de ejecución es de 60 días calendarios por cada año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con relación a la experiencia del postor indica que se debe de acreditar con servicio de análisis de muestras de aceite a transformadores de potencia mayores a 33kV. Favor de indicar si se puede anexar a la orden de servicio y a la conformidad del servicio la lista de los transformadores analizados o el informe de extracción para que de esta manera se evidencie la potencia de los transformadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se puede anexar a la Orden de Servicio y a la Conformidad del Servicio, la lista de los transformadores analizados, el informe de extracción o cualquier otro documento, que pueda probar documental y fehacientemente la potencia de los transformadores. Se precisa además, que los mencionados documentos deben hacer referencia expresa a la Orden de Servicio presentada para acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar la cantidad de muestras de aceite por Subestación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la cantidad de muestras por subestaciones se indica en el cuadro N° 01 de la página 23 (siendo en total 47 muestras por año).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si en la SET Los Héroes y la SET Moquegua (Montalvo) se realizará la extracción de aceite.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la SET Moquegua forma parte del Cuadro N° 01 de la página 23 de las bases y se deben extraer muestras de aceite.

Se aclara además, que la SET los Héroes no forma parte de las muestras a extraer.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si en las SET El Chasqui, SET Locumba, SET Catacata y SET Ciudad Nueva , se realizará extracción de aceite.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las SET El Chasqui, SET Locumba, SET Catacata y SET Ciudad Nueva, forman parte del Cuadro N° 01 de la página 23 de las bases y se deben extraer muestras de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si están considerando también realizar la extracción de aceite al conmutador , de ser afirmativa su respuesta confirmar que análisis deben de considerarse.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que sí está considerado realizar la extracción de aceite al conmutador y forman parte del Cuadro N° 01 de la página 23 de las bases. Deben realizarse análisis fisico químicos y cromatográficos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar si personal de ELECTROSUR acompañará en todo momento a las extracciones de aceite.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se asignará un personal para la fiscalización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si el total de muestras a extraer son las siguientes : 47 Fisicoquímicas , 47 Cromatográficas y 8 muestras de furanos por cada año.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma: Son 47 muestras para análisis Fisicoquímicos , 47 muestras para análisis Cromatográficos y 8 muestras de furanos por cada año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si la norma de pruebas de contenido de metales puede ser la ASTM D-3635.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el análisis de metales debe de realizarse con la norma ASTM D7151.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el Numeral 7., Apartado "Extracción de muestras de aceite para pruebas Físico y Químicas" - Quinto Punto de los Términos de Referencia, Pág. 22 de las bases.

Debe decir: Contenido de metales (ASTM D7151)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar si se deben de tomar como referencia las extracciones de aceite según el cuadro N°1.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el Cuadro N° 01 de la página 23 de las bases, contiene la relación de transformadores para extraer las muestras de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible subir con pasos para la extracción de aceite de los 03 transformadores ubicados en postes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el acceso para la extracción de aceite de los 03 transformadores ubicados en postes, es con escalera de 02 cuerpos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Por favor confirmar si no es necesario considerar 01 Ing SSOMA para el servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no es necesario considerar un Ing. SSOMA para el servicio, ya que el personal del contratista debe cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo descritas en el numeral 20 de la página 31 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita validar como experiencia el Mantenimiento de Transformadores.

Esto se solicita considerando que es una actividad similar al objeto de licitación, ya que se realiza la toma de muestras de aceite de los Transformadores como parte del plan de trabajo del mantenimiento.

Esto permitirá a su vez contar con mayor pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, toda vez existen diferentes tipos de mantenimiento y se han considerado servicios similares los descritos en la pagina 44 de las bases, que están relacionados directamente con el aceite dieléctrico de los transformadores de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:57:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita validar como experiencia el Mantenimiento de Subestaciones.

Esto se solicita considerando que son actividades similares al objeto de licitación, ya que para realizar un mantenimiento, el contratista debe contar con experiencia realizando la toma de muestras de aceite de los Transformadores como parte del plan de trabajo del mantenimiento.

Esto permitirá a su vez contar con mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, toda vez existen diferentes tipos de mantenimiento y se han considerado servicios similares los descritos en la pagina 44 de las bases, que están relacionados directamente con el aceite dieléctrico de los transformadores de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:59:39

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita validar como experiencia el Análisis de aceite en cualquier nivel de tensión  
Esto se solicita considerando que para la actividad de extracción de aceite no tiene mayor influencia el nivel de tensión del transformador y que NO TODOS LOS CLIENTES ESPECIFICAN EL NIVEL DE TENSIÓN EN SUS REQUERIMIENTO, por lo que esto representaría una practica que limitaría la participación de postores

Esto permitirá a su vez contar con mayor pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, toda vez que el servicio incluye la extracción de muestras en equipos ubicados en instalaciones de transmisión, que difieren a un sistema de distribución por el nivel de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null