

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-MDT - CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20540064629	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	ALAYO CONSTRUCTORES S.A.C. - ALCONSAC	Hora de envío :	17:51:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la Cláusula sétima de la proforma del contrato, hace mención que la garantía de fiel cumplimiento debe ser a través de carta fianza bancarizada, contradiciendo los requisitos de garantía establecidos en el capítulo III, sección 3.3, página 11 de sus propias bases administrativas, el cual va alineado al artículo 148 de la ley de contrataciones del estado. Debiendo descartarse el termino "bancarizada", ya que este, excluye a otras entidades que de acuerdo al artículo en mención, también puede emitir las cartas fianzas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: Cl. sétima Página: 78
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 148 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

la carta fianza deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR, SI EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES EL SIGUIENTE: "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO: EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBO GRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El objeto de la convocatoria es "RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", de acuerdo a la denominación del proyecto y el expediente técnico aprobado; el OEC debe corregir la denominación de la obra en las bases. SE ABSUELVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE LA NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO ES: LICITACION PUBLICA N°05-2024-MDT-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el procedimiento de selección corresponde a Licitación Publica -SM-5-2024-MDT - CS-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
SE CONSULTA AL COMITÉ SI DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA, SE SOLICITA ACLARAR SI EN EL SUPUESTO LA OBRA PRESENTADA CONTENGA ADICIONALES Y REDUCCIONES, SERÁ NECESARIO PRESENTAR RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ESTOS ADICIONALES Y/O REDUCCIONES O SOLO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA QUE REPRESENTA AL MONTO FACTURADO FINAL DE TODA EJECUCIÓN DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA EL ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, CUANDO EL POSTOR ADJUNTA AL CONTRATO ORIGINAL EL DOCUMENTO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE POR LAS BASES ESTÁNDAR, NO REQUIERE PRESENTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, TALES COMO ADENDAS, RESOLUCIONES, U OTROS QUE ACREDITEN CADA ACTUACIÓN QUE TUVO INCIDENCIA EN LA MODIFICACIÓN DEL MONTO CONTRATADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se deberá presentar la documentación de acreditación de experiencia del postor, de acuerdo a la normativa de Contrataciones del Estado. SE ABSUELVE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ SI EN EL FORMATO DEL ANEXO 06 - PRECIO DE OFERTA, SE MENCIONA EL TÉRMINO ÍTEM N° (...), COMO EL PROCESO NO ES UN PAQUETE, SE SOLICITA AL COMITÉ CONFIRMAR SI SE DEBE COLOCAR LA DENOMINACIÓN ÍTEM 01, O SE ELIMINA EL TÉRMINO ÍTEM DEL ANEXO. LA ENTIDAD DEBE DAR INFORMACIÓN CLARA Y TRANSPARENTE PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN CORRECTA DEL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: . Página: 109

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la CONSULTA formulada por el participante, en primer lugar, se debe tener en cuenta que una consulta es una solicitud de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases; al respecto se ACLARA que el postor debe ser diligente al formular su oferta y acreditar fehacientemente lo requerido en las bases integradas; por lo que se deberá remitir a lo establecido en la Normativa que rige la Contratación Pública, respecto los requisitos de admisibilidad de ofertas, en los cuales se detalla el contenido de la oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ CONFIRMAR SI LOS COSTOS UNITARIOS CONTEMPLADOS EN LOS GASTOS GENERALES QUE DEPENDAN DEL TIEMPO (VARIABLES) Y QUE NO DEPENDAN DEL TIEMPO (FIJOS) PUEDEN SER MODIFICADOS O SI EXISTE ALGUNA RESTRICCIÓN PARA NO MODIFICARLOS O VARIARLOS, Y SI ES ANEXO COMPLEMENTARIO OBLIGATORIO PARA LA ADMINISIBILIDAD DE LA PROPUESTA. SE SOLICITA QUE EL COMITÉ SEA CLARO Y PRECISO EN SUS RESPUESTAS PARA EVITAR CONFUSIONES EN LOS PARTICIPANTES Y CUMPLIR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DEL ARTÍCULO 2 DEL R.L.C.E.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el postor deberá ajustarse a las bases del proceso y a la normatividad en Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ SI EN EL ANEXO Nº06 DEBERÁN COLOCARSE LOS PORCENTAJES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES, GASTOS GENERALES TOTAL, UTILIDAD E IGV. Y SI ESTE SERÁ REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA. SOLICITO AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR DICHA CONSULTA A FIN DE NO TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 27 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el postor deberá ajustarse a las bases del proceso y a la normatividad en Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE CONFORME A LA RESOLUCIÓN N°00391-2022-TCES1 LA VIGENCIA DE PODER NO CUENTA CON UN PERIODO MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD DESDE SU EMISIÓN, LO CUAL HA SIDO RESUELTO EN ESTRUCTA OBSERVACIÓN A LAS BASES ESTÁNDAR VIGENTES DEL OSCE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** b) **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el postor deberá ajustarse a las bases del proceso y a la normatividad en Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ELIMINAR EL INSUMO "VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40¿ DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Y REEMPLAZARLO EN LA PARTIDA 02.09.03 "PLACA RECORDATORIA DE MÁRMOL (INCLUYE BASE DE APOYO)" POR EL INSUMO "VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50¿. SE ACLARA QUE EL "VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50¿ SE UTILIZA EN LAS PARTIDAS 02.06.03 "VEREDAS E=4" DE CONCRETO F'C=175 KG/CM², ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO" Y 02.07.01.05 "LOSA DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM² (CP-MS)".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipamiento estratégico considerado en el Requerimiento Técnico Mínimo (RTM) es de acuerdo al expediente técnico aprobado. NO SE ACOGE (se considera una observación, no una consulta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI ES POSIBLE ACREDITAR EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA, DADO QUE EN EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SE INCLUYE INSUMOS COMO LA COMPRESORA NEUMATICA Y EL CARGADOR SOBRE LLANTAS, LOS CUALES SE HAN ESPECIFICADO CON UN RANGO DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Ítem 14. de los RTM se ha establecido: El equipo y/o maquinaria indica se ha extraído del expediente técnico para la ejecución de la obra. Los postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y potencia. Ello no implica la posibilidad de ofertar equipos y/o maquinaria diferente a la establecida en esta sección. SE ABSUELVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI SE PUEDE A CREDITAR UN MINICARGADOR QUE NO TENGA EL NOMBRE FRONTAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipamiento estratégico considerado en el Requerimiento Técnico Mínimo (RTM) es de acuerdo al expediente técnico aprobado. SE ABSUELVE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SE ES POSIBLE ACREDITAR UN MARTILLO NEUMATICO DE MAYOR PESO DADO QUE EL APARECE EN EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO ESTA EN EL RANGO DE 25/29 KG

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Ítem 14. de los RTM se ha establecido: El equipo y/o maquinaria indica se ha extraído del expediente técnico para la ejecución de la obra. Los postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y potencia. Ello no implica la posibilidad de ofertar equipos y/o maquinaria diferente a la establecida en esta sección. SE ABSUELVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI LA ENTIDAD OTORGARA LOS RESPECTIVOS ADELANTOS DIRECTO Y DE MATERIALES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Ítem 23. de los RTM se ha establecido: La Entidad no otorgará adelanto directo, La Entidad no otorgará adelanto para materiales o insumos.

Esto se ha considerado con el fin de garantizar la correcta ejecución de la obra, puesto que es facultativo para la Entidad la decisión de otorgar adelantos. SE ABSUELVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI LA PARTIDA 01.05.02.01 ¿EXCAVACION PARA BUZONES EN TN HASTA ALT. >3.00M CON EXCAVADORA¿ QUE APARECE EN EL PRESUESTO DEL EXPEDIENTE, ES CORRECTA, DADO YA QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE MENCIONA UNA PARTIDA DIFERENTE ¿EXCAVACION PARA BUZONES EN TN HASTA ALT. < 3.00M CON EXCAVADORA¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: . Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que la partidas consideradas en los RTM se ha tomado del Ítem 13. CUADRO RESUMEN DE METAS de la MEMORIA DESCRIPTIVA del EXPEDIENTE TÉCNICO. Se deberá solicitar el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE LA PARTIDA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO DEL E.T. ES LA SIGUIENTE: EXCAVACION PARA BUZONES EN TN HASTA ALT. >3.00M CON EXCAVADORA, POR LO TANTO ES LA CORRECTA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI LA PARTIDA 01.05.02.01.02 ¿EXCAVACION PARA BUZONES EN TN < 3M DE ALT. < 5.00M CON EXCAVADORA¿ ES CORRECTA O SI DEBERIA DECIR ¿EXCAVACION PARA BUZONES EN TN > 3M DE ALT. < 5.00M CON EXCAVADORA¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: . Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que la partidas consideradas en los RTM se ha tomado del Ítem 13. CUADRO RESUMEN DE METAS de la MEMORIA DESCRIPTIVA del EXPEDIENTE TÉCNICO. Se deberá solicitar el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ha podido determinar que, existe un error involuntario al describir los rangos de excavación de la mencionada partida, por lo tanto, se aclara que la correcta definición de la partida es 01.05.02.01.02 EXCAVACION PARA BUZONES EN TN > 3M DE ALT. < 5.00M CON EXCAVADORA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI LA PARTIDA 01.05.02.07.01 ¿ ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE ALT 2M HASTA 3M EN TN (INC. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO)¿ QUE APARECE EN EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE, ES CORRECTA DADO QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE MENCIONA UNA PARTIDAD DIFERENTE ¿ ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE H = 2.00 A 3.00 M EN TERRENO NORMAL (INC. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO)¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: . Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que la partidas consideradas en los RTM se ha tomado del Ítem 13. CUADRO RESUMEN DE METAS de la MEMORIA DESCRIPTIVA del EXPEDIENTE TÉCNICO. Se deberá solicitar el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE LA PARTIDA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO DEL E.T. ES LA SIGUIENTE: ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE ALT 2M HASTA 3M EN TN (INC. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO), POR LO TANTO ES LA CORRECTA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI LA PARTIDA 01.05.02.07.02 ¿ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE ALT 3M HASTA 4M EN TN (INC. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO)¿ QUE APARECE EN EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE, ES CORRECTA DADO QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE MENCIONA UNA PARTIDAD DIFERENTE ¿ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE H = 3.00 A 5.00 M EN TERRENO NORMAL (INC. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO)¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** . **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que la partidas consideradas en los RTM se ha tomado del Ítem 13. CUADRO RESUMEN DE METAS de la MEMORIA DESCRIPTIVA del EXPEDIENTE TÉCNICO. Se deberá solicitar el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE LA PARTIDA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO DEL E.T. ES LA SIGUIENTE: ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE ALT 3M HASTA 4M EN TN (INC. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO), POR LO TANTO ES LA CORRECTA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN LA OFERTA SE DEBERA ANEXAR ALGUNDA DECLARACION QUE CERTIFIQUE QUE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS O HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA, O ÁREAS COLINDANTES, DONDE SE EJECUTARARA LA OBRA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 24.8 Literal: a) Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el postor deberá ajustarse a las bases del proceso y a la normatividad en Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

18. SE CONSULTA SI ES NECESARIO ADJUNTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA OFERTA ECONOMICA, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE PRESENTARAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO EN CASO DE OBTENER LA BUENA PRO CONSENTIDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: o) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el postor deberá ajustarse a las bases del proceso y a la normatividad en Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI ES NECESARIO ADJUNTAR ALGUNA DECLARACION JURADA EN LA OFERTA ECONOMICA PRECISANDO QUE SE DEBE RESPETARSE EL MONTO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN CUANTO A LA MANO DE OBRA OFERTADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 24.4 Literal: . Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el postor deberá ajustarse a las bases del proceso y a la normatividad en Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SUPRIMIR EL TEXTO ¿SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA POR PARTE DEL POSTOR DEBE ACREDITAR LA CERTIFICACION NACIONAL O INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A OBRAS DE EDIFICACIONES COMPLETAS PARA EDUCACION, CONFORME AL OBJETO DE LA CONTRATACION¿, CON EL FIN DE FOMENTAR UNA MAYOR CONCURRENCIA DE PARTICIPANTES, AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES Y ASI PODER SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 24.8 **Literal:** a) **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225 a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, se corrige de acuerdo a la naturaleza de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SUPRIMIR EL TEXTO ¿DEBIENDO ADEMAS ACREDITAR EL POSTOR A TRAVES DE SU REPORTE DE ACTUALIZACION FINANCIERA, EN EL CASO DE CONSORCIO DE ALGUNO DE LOS QUE PARTICIPAN COMO CONSORCIADOS O EL QUE APORTA MAYOR EXPERIENCIA¿, CON EL FIN DE FOMENTAR UNA MAYOR CONCURRENCIA DE PARTICIPANTES, AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POSTORES Y ASI PODER SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 27 Literal: . Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de La Ley 30225 a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, con el fin para salvaguardar la ejecución de la obra conforme a la normativa de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI LA ENTIDAD NO RECONOCERA NINGUN PAGO ADICIONAL, DADO QUE LA OBRA ES A PRECIOS UNITARIOS. ES POSIBLE QUE SURJAN ADICIONALES DE OBRA DEBIDO A ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O HECHOS IMPREVISIBLES ANTERIORES O SIMULTANEOS A LA CELEBRACION DEL CONTRATO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 27 **Literal:** . **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 34 numeral 34.2 de la ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Obra se ejecutará conforme a la normativa de Contrataciones del Estado. SE ABSUELVE (se considera una consulta).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI LA ENTIDA NO RECONOCERA AMPLIACIONES DE PLAZO TRAS EL ACAECIMIENTO DE CIRCUNSTANCIAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL CONTRATISTA QUE AFECTARON LA RUTA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 27 **Literal:** . **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 34 numeral 34.2 de la ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Obra se ejecutará conforme a la normativa de Contrataciones del Estado. SE ABSUELVE (se considera una consulta).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE SE PRECISE A QUE DETALLES DE TODOS SUS COMPONENTES SE REFIERA EN LA ESTRUCTURA DE LA OFERTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 27 Literal: . Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el postor deberá ajustarse a las bases del proceso y a la normatividad en Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE PIDE A LA ENTIDAD ANEXAR EL PRESUPUESTO DE OBRA EN FORMATO EXCEL, PARA UNA ÓPTIMA ENTREGA DE OFERTAS Y EVITAR ERRORES INVOLUNTARIOS SIENDO ESTOS CAUSALES DE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el Presupuesto de Ejecución de Obra del presente proyecto, en formatos PDF y Excel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:24:53

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

SE CONSULTA QUÉ CRITERIOS SE CONSIDERARÁN PARA DETERMINAR LOS PORCENTAJES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE GASTOS GENERALES: (G.G.FIJOS Y G.G. VARIABLES) ASÍ COMO DE LA UTILIDAD, CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE. CONFIRMAR SI EXISTEN RESTRICCIONES EN LOS PORCENTAJES (%) DE DICHOS COMPONENTES O SE PUEDE DEJAR A DISCRECIÓN DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la CONSULTA formulada por el participante, en primer lugar, se debe tener en cuenta que una consulta es una solicitud de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases; al respecto se ACLARA que el postor debe ser diligente al formular su oferta y acreditar fehacientemente lo requerido en las bases integradas; por lo que se deberá remitir a lo establecido en la Normativa que rige la Contratación Pública, respecto los requisitos de admisibilidad de ofertas, en los cuales se detalla el contenido de la oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20602592244	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DC CONTRATISTAS & INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:57:44

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:
no se han definido los porcentajes de participacion de los 02 consorciados, induciendo en error a los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 12 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
articulo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
Es facultativo para la Entidad establecer el porcentaje de participación de consorciados. NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20602592244	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DC CONTRATISTAS & INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:57:44

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

LA definición del alcance o campo de aplicación del certificado, considera tipologías de obras que no son acordes al objeto de contratación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las obras similares consideradas son en cumplimiento a la Ficha de Homologación aprobada con R.M N° 228-2019-VIVIENDA para ejecución de proyectos de saneamiento urbano. NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20602592244	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DC CONTRATISTAS & INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:57:44

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

NO ADJUNTA CERTIFICADO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, NO ADJUNTA CALCULO DE FLETE, NO ADJUNTA ESTUDIO POBLACIONAL, NO ADJUNTA ESTUDIO HIDROLOGICO, NO ADJUNTA ESTUDIO DE INTERFERENCIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 12 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 16 DEL TUO DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

.No corresponde a la Sub Gerencia de Obras, Liquidación y Mantenimiento de Infraestructura. Se deberá requerir el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Referente a la observación del Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueológico, no se acoge, ya que este documento, NO APLICA conforme al Decreto Supremo N°003-2014-MC ¿ Reglamento De Intervenciones Arqueológicas, en el Artículo 57.- Excepciones a la Tramitación del CIRA numeral 57.2. indica lo siguiente: ¿Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no será necesaria la tramitación del CIRA¿. Debido a que, el presente proyecto su denominación es Renovación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento, lo que quiere decir que actualmente existentes redes de Agua y Alcantarillado en la Zona de Intervención.

- Referente a la Observación de Calculo de Flete, se acoge, por error involuntario no se adjuntado el cálculo de flete terrestre, por ende se adjunta el mismo que correspondiente al proyecto.
- Referente a la observación del Estudio Poblacional, no se acoge, ya que la Cantidad de Viviendas e Instituciones benefi

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MDT - CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR: ¿RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H. FROILAN ALAMA DISTRITO DE TAMBOGRANDE ¿ PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO PIURA¿

Ruc/código :	20602592244	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DC CONTRATISTAS & INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:57:44

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

NO ADJUNTA FICHA TECNICA AMBIENTAL, ASI MISMO SOLICITAMOS SE PRECISE, QUE SE HARAN CON LAS REDES ANTIGUAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO, CON LOS BUZONES EXISTENTES, SERAN DEMOLIDOS, SERAN SELLADOS, SOLICITAMOS SE REMITA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE CANTERAS DE EXPLOTACIÓN NO METALICA, ASI COMO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE LA MISMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 12 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DEL TUO DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

.En cuanto a la Ficha Técnica Ambiental, se deberá requerir el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. La obra se ejecutará conforme al expediente técnico aprobado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Referente a la observación de la Ficha Técnica Ambiental, no se acoge, toda vez que en el Expediente Técnico se adjuntado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.Referente a la Observación de redes antiguas, etc, no se acoge, ya que en los documentos que conforman el Expediente Técnico se indica que las redes que existen serán eliminadas ya que la denominación del proyecto es RENOVACIÓN.

- Referente a la Observación de Autorización de Canteras de Explotación No Metálica, no se acoge, debido a que, esta no se requiere porque durante la ejecución del proyecto no se requerirá material de préstamo (material fino) que corresponde a la cama de arena de la tubería de e=10cm y el relleno de la tubería.