

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS, PARA EL PROYECTO:
¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 43178 JOSÉ OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	23:23:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿ La norma correcta de las especificaciones de agregados es la NTP 400.037, la norma NTP 400.012 corresponde al Análisis Granulométrico de Agregado Fino, Grueso y Global.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: s/l Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuesta de considerar como norma técnica la descrita por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 7.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES Se consideraran las especificaciones como características mínimas del bien

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 43178 JOSÉ OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	23:28:07

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre los certificados a presentar se debe considerar que de acuerdo con la norma NTP 400.037, el equivalente de arena no es un ensayo restrictivo (no tiene especificaciones), por lo que no se debe ipedir este certificado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuesta de no considerar dicho ensayo como restrictivo sin embargo la norma NTP 400.037 indican características de los demás agregados que deben ser considerados y será necesario su certificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 7.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES Se consideraran las especificaciones como características mínimas del bien