

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sobre la experiencia del postor, con el objetivo de generar la pluralidad y la libre competencia entre los postores solicitamos se puede considerar como bienes similares el Suministro de "Transmisor de presión¿ ó "Tx presión" ó "Transductor de presión" ó "Transmisor de presión piezoresistivo".

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, a fin de tener mayor pluralidad de postores se admite como bienes similares a lo siguientes: "Transmisor de presión¿ ó "Tx presión" ó "Transductor de presión" ó "Transmisor de presión piezoresistivo".

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Accesorios para sistemas de comunicación en instrumentación, accesorios para redes de control, accesorios para comunicación con PLC, periféricos de instrumentación en general, Transmisor de presión, Tx presión, Transductor de presión, Transmisor de presión piezoresistivo.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la Información Técnica del Transductor de Presión con Ficha Técnica N° 22611, tenemos las siguientes consultas:

- RANGO DE TRABAJO A CONFIGURAR ENTRE 0-200 MCA Ó EQUIVALENTE EN BAR Ó PSI

a) Recomendamos incluir el certificado de calibración de fábrica en 5 puntos, con el fin de garantizar un optimo funcionamiento respaldado por fabrica.

b) Solicitamos se pueda considerar como rango de trabajo entre 0 - 40 BAR, con la finalidad de brindar mayor apertura a las marcas que cuentan con dicho estándar de rangos.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta en parte su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificación de la siguiente manera: -RANGO DE TRABAJO A CONFIGURAR ENTRE 0-200 MCA Ó EQUIVALENTE EN BAR Ó PSI o entre 0 - hasta 40 BAR, respecto a la solicitud de incluir certificado de calibración de fábrica en 5 puntos no se acepta la solicitud porque estaría limitando la pluralidad de marcas, en el estudio de mercado se determinó que ya hay pluralidad de marcas.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-RANGO DE TRABAJO A CONFIGURAR ENTRE 0-200 MCA Ó EQUIVALENTE EN BAR Ó PSI o entre 0 - 40 BAR.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la Información Técnica del Transductor de Presión con Ficha Técnica N° 22611, tenemos las siguientes consultas:

- TEMPERATURA DE TRABAJO SU RANGO DEBE ESTAR ENTRE -10 A 80°C

a) Solicitamos se pueda considerar como rango de operación -20 a +70°C, con la finalidad de brindar mayor apertura a las marcas que cuentan con dicho estándar de rangos.

Nota: al ser agua potable el fluido, los valores de temperatura en la realidad no llegan a valores tan altos como 80°C.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, en el estudio de mercado se determino que hay pluralidad de marcas, pero a fin de tener mayor pluralidad de marcas se solicitara TEMPERATURA DE TRABAJO SU RANGO DEBE ESTAR ENTRE -10 A 80°C o entre -20 A 70°C

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- TEMPERATURA DE TRABAJO SU RANGO DEBE ESTAR ENTRE -10 A 80°C o entre -20 a 70°C

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la Información Técnica del Transductor de Presión con Ficha Técnica N° 22611, tenemos las siguientes consultas:

- TIPO INTELIGENTE INDUSTRIAL CONFIGURABLE EN RANGOS DE PRESIONES A HASTA 210 MCA - 5% +10% Ó EQUIVALENTE EN PSI Ó BAR

a) Solicitamos se pueda considerar como rango de configuración hasta 40 BAR, con la finalidad de brindar mayor apertura a las marcas que cuentan con dicho estándar de rangos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, en el estudio de mercado se determino que hay pluralidad de marcas, pero para tener mayor pluralidad de marcas se amplia a: - TIPO INTELIGENTE INDUSTRIAL CONFIGURABLE EN RANGOS DE PRESIONES A HASTA 210 MCA - 5% +10% Ó EQUIVALENTE EN PSI Ó BAR o rango de configuración hasta 40 BARES

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- TIPO INTELIGENTE INDUSTRIAL CONFIGURABLE EN RANGOS DE PRESIONES A HASTA 210 MCA - 5% +10% Ó EQUIVALENTE EN PSI Ó BAR o rango de configuración hasta 40 BAR

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a la Información Técnica del Transductor de Presión con Ficha Técnica N° 22611, tenemos las siguientes consultas:

- PROTECCIÓN A LA HUMEDAD DE 5 A 100 RH

a) Con la finalidad de brindar mayor apertura a las marcas que cuentan con dicho estándar de rangos. Solicitamos se pueda considerar como valor de Humedad Relativa: 4 a 100%, cumpliendo con la DIN EN 60721-3-4 (condensación posible).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificacion de la siguiente manera: - PROTECCIÓN A LA HUMEDAD DE 5 A 100 RH o de 4 a 100 RH

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- PROTECCIÓN A LA HUMEDAD DE 5 A 100 RH o de 4 a 100 RH

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto a la Información Técnica del Transductor de Presión con Ficha Técnica N° 22611, tenemos las siguientes consultas:

- INCLUYE PRENSAESTOPA METALICA SEGÚN MEDIDA DE CABLE DE CONEXIÓN

a) Con la finalidad de brindar mayor apertura a las marcas que cuentan con dicho estándar de rangos. Solicitamos se pueda considerar como material de la prensaestopa CuZn.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificacion de la siguiente manera: - INCLUYE PRENSAESTOPA METALICA SEGÚN MEDIDA DE CABLE DE CONEXIÓN o material de CuZn.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- INCLUYE PRENSAESTOPA METALICA SEGÚN MEDIDA DE CABLE DE CONEXIÓN o material DE CuZn.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:37

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a la Información Técnica del Transductor de Presión con Ficha Técnica N° 22611, tenemos las siguientes consultas:

- CONFIGURABLE POR TECLADO O INFRARROJO O DTM O HAND HELD. SI EL CONFIGURADOR ES EXTERNO INCLUYE UN CONFIGURADORPORTATIL POR CADA 20 TRANSDUCTORES

a) Con la finalidad de generar mayor pluralidad de postores, solicitamos NO añadir un Hand Held a los transmisores ya que la configuración de los mismos se realizará desde su teclado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta en parte su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se modifica la especificacion de la siguiente manera: - CONFIGURABLE por alguna de las alternativas: POR TECLADO O INFRARROJO O DTM O HAND HELD, SI EL CONFIGURADOR ES EXTERNO INCLUYE UN CONFIGURADORPORTATIL POR CADA 20 TRANSDUCTORES

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- CONFIGURABLE por alguna de las alternativas: POR TECLADO O INFRARROJO O DTM O HAND HELD, SI EL CONFIGURADOR ES EXTERNO INCLUYE UN CONFIGURADORPORTATIL POR CADA 20 TRANSDUCTORES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°46824

SE SOLICITA:

ATENUACIÓN:1 MHZ 12 DB/KM

NUESTRA CONSULTA:

¿PUEDE SER OPCIONAL ESTA ESPECIFICACIÓN?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, por que la atenuacion (perdida de insercion) es una especificacion necesaria que determina que tanta perdida o deterioro de la señal transmitida tendra el cable, por lo cual no puede ser opcional.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código : 20550166233

Fecha de envío : 29/12/2023

Nombre o Razón social : HEMETEL S.A.C.

Hora de envío : 18:31:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°46824

SE SOLICITA:

MÍNIMO RADIO DE CORVATURA:75 MM

NUESTRA CONSULTA:

¿PUEDE SER OPCIONAL ESTA ESPECIFICACIÓN?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, en un cable de instrumentacion es necesaria la especificacion de radio de curvatura para determinar cuanto puede doblarse sin sufrir daños, por lo cual no puede ser opcional.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°46824

SE SOLICITA:

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -25°C A +70°C

NUESTRA CONSULTA:

¿PUEDE SER OPCIONAL ESTA ESPECIFICACIÓN?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta,, debido a que los cables de instrumentacion se almacenan en ambientes que no tienen control de temperatura es necesario tener conocimiento de dicha especificacion tecnica, por lo cual no puede ser opcional.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°46824

SE SOLICITA:

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: +5°C A +60°C

NUESTRA CONSULTA:

¿SE PUEDE ACEPTAR INDICANDO SOLO LA TEMPERATURA MÁXIMA DE 90°C?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta en parte su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificación a: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: +5°C A +60°C ó maximo 90°C

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: +5°C A +60°C ó maximo 90°C

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°46824

SE SOLICITA:

IMPEDANCIA: 150 OHM

NUESTRA CONSULTA:

COMO ES CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ¿SE PUEDE ACEPTAR LOS VALORES DE CAPACITANCIA DE 80 A 100 nF/Km Y DE INDUCTANCIA DE 0.73 mH/Km?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, no esta especificado la inductancia y la capacitancia, por lo que el material debe cumplir la impedancia de 150 OHM.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°46824

SE SOLICITA:

-APLICABLE TEST DE ESTÁNDARES: IEC 189-1 Y IEC 885-1

-TEST DE LLAMA: UL VW-1 ESTANDAR

-ESTANDAR: NFC 46-604

NUESTRA CONSULTA:

¿SE PUEDEN ACEPTAR OTROS ESTANDARES INTERNACIONALES?, COMO IEC 60092; IEC 60331; IEC 60332; IEC 60228

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificación a: -APLICABLE TEST DE ESTÁNDARES: IEC 189-1 Y IEC 885-1 o estandares internacionales como: IEC 60092; IEC 60331; IEC 60332; IEC 60228

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-APLICABLE TEST DE ESTÁNDARES: IEC 189-1 Y IEC 885-1 o estandares internacionales como: IEC 60092; IEC 60331; IEC 60332; IEC 60228

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código : 20550166233

Fecha de envío : 29/12/2023

Nombre o Razón social : HEMETEL S.A.C.

Hora de envío : 18:31:00

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°53424

SE SOLICITA:

ATENUACIÓN:1 MHZ 12 DB/KM

NUESTRA CONSULTA:

¿PUEDE SER OPCIONAL ESTA ESPECIFICACIÓN?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, por que la atenuacion (perdida de insercion) es una especificacion necesaria que determina que tanta perdida o deterioro de la señal transmitida tendra el cable, por lo cual no puede ser opcional.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°53424

SE SOLICITA:

MÍNIMO RADIO DE CORVATURA:75 MM

NUESTRA CONSULTA:

¿PUEDE SER OPCIONAL ESTA ESPECIFICACIÓN?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, en un cable de instrumentacion es necesaria la especificacion de radio de curvatura para determinar cuanto puede doblarse sin sufrir daños, por lo cual no puede ser opcional.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°53424

SE SOLICITA:

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -25°C A +70°C

NUESTRA CONSULTA:

¿PUEDE SER OPCIONAL ESTA ESPECIFICACIÓN?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, debido a que los cables de instrumentacion se almacenan en ambientes que no tienen control de temperatura es necesario tener conocimiento de dicha especificacion tecnica, por lo cual no puede ser opcional.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°53424

SE SOLICITA:

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: +5°C A +60°C

NUESTRA CONSULTA:

¿SE PUEDE ACEPTAR INDICANDO SOLO LA TEMPERATURA MÁXIMA DE 90°C?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta en parte su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificación a: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: +5°C A +60°C ó maximo 90°C

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: +5°C A +60°C ó maximo 90°C

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
FICHA TÉCNICA N°53424
SE SOLICITA:
IMPEDANCIA: 150 OHM
NUESTRA CONSULTA:
COMO ES CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, ¿SE PUEDE ACEPTAR LOS VALORES DE CAPACITANCIA DE 80 A 100 nF/Km Y DE INDUCTANCIA DE 0.73 mH/Km?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta su consulta, no esta especificado la inductancia y la capacitancia, por lo que el material debe cumplir la impedancia de 150 OHM.

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°53424

SE SOLICITA:

-APLICABLE TEST DE ESTÁNDARES: IEC 189-1 Y IEC 885-1

-TEST DE LLAMA: UL VW-1 ESTANDAR

-ESTANDAR: NFC 46-604

NUESTRA CONSULTA:

¿SE PUEDEN ACEPTAR OTROS ESTANDARES INTERNACIONALES?, COMO IEC 60092; IEC 60331; IEC 60332; IEC 60228

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificación a: -APLICABLE TEST DE ESTÁNDARES: IEC 189-1 Y IEC 885-1 o estandares como: IEC 60092; IEC 60331; IEC 60332; IEC 60228

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-APLICABLE TEST DE ESTÁNDARES: IEC 189-1 Y IEC 885-1 o estandares internacionales como: IEC 60092; IEC 60331; IEC 60332; IEC 60228

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-108-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE CONTROL SCADA

Ruc/código :	20550166233	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	HEMETEL S.A.C.	Hora de envío :	18:31:00

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

FICHA TÉCNICA N°54177

1.HIGRÓMETRO

SE SOLICITA:

HUMEDAD RELATIVA AJUSTABLE DEL 50 AL 90%

NUESTRA CONSULTA:

¿SE PUEDE ACEPTAR HUMEDAD RELATIVA AJUSTABLE DEL 40 AL 90%?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, para tener mayor pluralidad de marcas se considera la especificación a: HUMEDAD RELATIVA AJUSTABLE DEL 50 AL 90% ó del 40 al 90%

(Memorando N° 069-2024-EDP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HUMEDAD RELATIVA AJUSTABLE DEL 50 AL 90% ó del 40 al 90%