

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:47:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM N° 01 INODORO CON FLUXOMETRO INDIRECTO: INCLUYE ACCESORIOS.
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VAN DIRIGIDAS AL MODELO NOVARA DE LA MARCA TREBOL, SEGUN LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN SUS TDR.
SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EMDIDAS A LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 37-40.5CM, ANCHO 36.3 - 37 CM, PROFUNDIDAD DE 67-70CM, PARA PODER COTIZAR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LO SOLICITADO: El área usuaria, de acuerdo a la evaluación realizada de lo solicitado por el participante, ha decidido ampliar las medidas a las siguientes dimensiones con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ITEM N° 01 Inodoro con Fluxometro indirecto: incluye accesorios: Alto: 37-40.5cm, Ancho: 36.3 - 37cm, profundidad: 67 - 70cm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:47:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM N° 03 TUBO DE ABASTO, CU FLEX TERM/M-H1/2"X7/8" 30 CM.
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, SOLICITAMOS QUE TAMBIEN PUEDAN ACEPTA EN EL MATERIAL DE ALUMINIO TRENZADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría es responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado por D.S.N° 082-2019-EF), concordando con el artículo 29 de su reglamento; trasladada la observación el área usuaria determino y preciso conforme a su necesidad técnica del material tubo de abasto debido a que el aluminio trenzado es mas propenso a dañarse durante la instalación o uso, de acuerdo a ello NO SE ACOGE A LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:47:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM N° 05 URINARIO CON FLUXOMETRO INDIRECTO.
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VAN DIRIGIDAS AL MODELO BAMBI DE LA MARCA TREBOL, SEGUN LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN SUS TDR.
SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EMDIDAS A LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ANCHO 315-383 MM, FONDO 267 - 335 MM, ALTURA 48-531MM, PARA PODER COTIZAR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION PARCIALMENTE: El área usuaria, de acuerdo a la evaluación realizada de lo solicitado por el participante, ha decidido añadir las precisiones de ampliar un rango de medidas ya que lo solicitado por el contratista son erroneas las medidas de altura, esto con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ITEM N° 05 Urinario con Fluxometro Indirecto: ancho 315-383mm, fondo 267-335mm, altura 480-530mm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:47:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM N° 06 LAVATORIO TIPO OVALIN OCEAN.
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VAN DIRIGIDAS AL MODELO OCEAN DE LA MARCA VAINSA, SEGUN LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN SUS TDR.
SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EMDIDAS A LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LARGO 420-430MM, ANCHO 563-569MM, ALTURA 2203-210MM, PARA PODER COTIZAR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION: El área usuaria, de acuerdo a la evaluación realizada de lo solicitado por el participante, ha decidido añadir las precisiones de ampliar las medidas que se encuentran en el mercado, de acuerdo a lo solicitado menciona las medidas de las siguientes dimenciones de Altura: 2203-210mm siendo esta erronea considerando la medida de Altura: 203-210 esto con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ITEM N° 06 Lavatorio Tipo Ovalin Ocean Largo 420-430MM, Ancho 563-569MM, Altura 203-210MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:44:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM N° 09 LAVAMANOS ONE PECE CON PEDESTAL
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VAN DIRIGIDAS AL MODELO MANANTIAL DE LA MARCA TREBOL, SEGUN LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN SUS TDR.
SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EMDIDAS A LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ANCHO 534-540MM, FONDO 404-460, ALTURA 830-840MM, PARA PODER COTIZAR CON OTRAS MARCAS

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION El área usuaria, de acuerdo a la evaluación realizada de lo solicitado por el participante, ha decidido añadir las precisiones de ampliar las medidas, de acuerdo a lo solicitado a las siguientes dimensiones con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ITEM N° 09 LAVAMANOS ONE PEACE CON PEDESTAL ANCHO 534-540MM, FONDO 404-460, ALTURA 830-840MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:36:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM N° 11 LLAVE CUELLO DE CISNE DE BRONCE NIQUELADO CROMADO.
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DERIVADO AL MODELO BAU DE LA MARCA ITALGRIF.
SOLICITA PERMITIR COTIZAR EN OTRAS MARCAS, CUMPLIENDO LOS TDR MENCIONADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION: El Area Usuaría es responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado por D.S.N° 082-2019-EF), concordando con el artículo 29 de su reglamento; trasladada la observación el área usuaria determino y preciso conforme a su necesidad técnica del material llave cuello de cisne de bronce niquelado cromado en el caso se encuentre similitud a lo especificado en los términos de referencia se permite la cotización en otras marcas con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:12:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM N° 14 LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO CROMADA.
EN LAS ESPECIFICACIONES COLOCAN MATERIAL, ACERO INOXIDABLE.
SOLICITO CONSIDERAR DE BRONCE CROMADO PARA LA COTIZACION EN OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria es el responsable de la formulacion del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el articulo del texto unico ordenado de la ley de contrataciones del estado (aprobada por D.S. N° 082-2019-EF), concordando con el articulo 29 de su reglamento; trasladada la observacion el area usuaria determino y preciso conforme a su necesidad tecnica del material que la llave de lavadero pico giratorio cromado de material acero inoxidable es mas resistente e indiscutiblemente supera su fortaleza al bronce y ademas posee una mayor ligereza, de acuerdo a ello NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:19:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM N° 16 TUBO DE ABASTO DE 1/2" X 3/8" CORRUGADO.
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MANIFIESTAN LA MEDIDA DE 1/2"X 3/8".
A NIEVL NACIONAL LAS MEDIDAS PARA LAVAMANOS SON DE 1/2" X 1/2", FAVOR DE CONSIDERAR ESAS MEDIDAS, COMO TAMBIEN OFRECER EL TUBO DE ABASTO EN MATERIAL ALUMINIO TRENZADO.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A PARCIALMENTE A LO SOLICITADO En lo referente a las medidas 1/2" X 1/2"; mas no en la solicitud del cambio de material de acero inoxidable ya que esta es mejor y mas resistente a la corrosion que el material de aluminio trenzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ITEM N° 16 tubo de abasto de 1/2" X 1/2".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:28:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
ITEM N° 17 PAPELERA METALICA DE RESIDUOS.
SOLICITAN EN 5 LITROS.
SOLICITAMOS AMPLIAR DE 5 A 7 LITROS, SI SE PUDIERA ESTABLECER TAMBIEN.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE A LO SOLICITADO DE AMPLIAR DE 5 A 7 LITROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
VOLUMEN: ITEM N° 17 Papelera Metalica de Residuos 5 - 7 litros.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:32:42

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM N° 22 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO.

NO PONEN EN LA SESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CANTIDAD DE ML DEL DISPENSADOR.

SOLICITAMOS COLOCARLO ES LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION: El area usuaria de acuerdo a la evaluacion realizada de lo solicitado por el participante, ha decidido acoger la sugerencia indicada y mencioando que se adicionara en los terminos de referencia modificado .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSIDERAR: en las especificaciones técnicas de las bases la cantidad de 1000ML(1L.)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20604317402	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	19:35:44

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

N° 1 BRAZO Y REGADERA PARA DUCHA

EN EL CAPITULO III, EN EL NUMERAL 7 DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN, EN EL ITEM 25. EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MEDIDAS DEL DIAMETRO DE SALIDA LO DIRECCIONAN A LA MARCA ITALGRIF.

SOLICITO MODIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LA MEDIDA MENCIONADA PARA PODER PRESENTARNOS CON OTRAS MARCAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 2.Principios que rigen las contrataciones C, D Y E

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA SOLICITUD: El Area usuaria se acoge a la observacion planteada con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrence.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DIAMETRO: ITEM N° 25 Diametro de salida 1/2".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20604317402	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	19:35:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
EN LA ESPECIALIDAD DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE PODRIA CONSIDERAR LA VENTA DE APARATOS SANITARIOS Y FERRETERIA EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE A LO SOLICITADO De considerar la venta de aparatos sanitarios y ferreteria en general; el cambio se adicionara en los terminos de referencia modificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: Experiencia en la venta de aparatos sanitarios y ferreteria en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20533122338	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem 1. INODORO CON FLUXOMETRO, las medidas correspondientes a: sello hidráulico, espejo de agua, alto, ancho y profundidad hacen referencia a un producto en específico; sin embargo, la única característica relevante para la instalación del inodoro es la distancia del eje del silo a la pared (30.5cm) no está especificada, y siendo ésta la misma para todos los inodoros existentes en el mercado nacional.

En ese sentido, y con el ánimo de generar pluralidad de postores, solicito puedan añadir tolerancia y/o rango de variación de medidas, y así poder cubrir el requerimiento de la entidad con productos de procedencia NACIONAL.

Por ejemplo: Ancho 37cm, Alto 37cm, Fondo 70cm, espejo de agua 235x225mm, sifon 50mm, sello hidráulico 60mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 3.1 Esp. T Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 239.220

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LO SOLICITADO PARCIALMENTE: El área usuaria, de acuerdo a la evaluación realizada de lo solicitado por el participante, ha decidido añadir tolerancia y/o rango de variación de medidas a las siguientes dimensiones con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ITEM N° 01 Inodoro con Fluxometro indirecto: incluye accesorios: Alto 37-40.5cm, Ancho 36.3 - 37cm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20533122338	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem 2. FLUXOMETRO, las medidas correspondientes a: alto, ancho y profundidad hacen referencia a un producto en específico; sin embargo, las únicas características relevantes para la instalación del fluxometro son la capacidad de descarga y su distancia del eje del regulador de presión a la pared, y estas no están especificadas.

En ese sentido, y con el ánimo de generar pluralidad de postores, solicito puedan añadir tolerancia y/o rango de variación de medidas, y así poder cubrir el requerimiento de la entidad con productos de procedencia NACIONAL.

Por ejemplo: Ancho 32cm, Alto 12.5cm, Fondo 16cm, peso 2.05kg, 1.9L descarga, 3/4 IN conexión NTP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 3.1 Esp. T Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ASSE1037-2015/ASME A112-2015/CSA B125.37-15

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA A LO SOLICITADO Se añadira tolerancia y/o rango de variacion de medidas a las siguientes dimensiones mencionando que este en un fluxometro indirecto del ítem 01 inodoro con fluxometro y el cambio se adicionara en los terminos de referencia modificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ÍTEM N°01 INODORO CON FLUXOMETRO ANCHO 27.7 - 32CM, ALTO 35.00 - 37.2, FONDO 16 - 19.1 CM PESO 1.74 - 2.05KG, DESCARGA DE 1.9L.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-172-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20533122338	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem 6. LAVATORIO TIPO OVALIN OCEAN, las medidas correspondientes a: largo, ancho y altura hacen referencia a un producto y marca en específico; sin embargo, las únicas características relevantes para la instalación del ovalin son: diametro de desagüe y diametro de grifería, y éstas no están especificadas en el requerimiento.

En ese sentido, y con el ánimo de generar pluralidad de postores, solicito puedan añadir tolerancia y/o rango de variación de medidas, y así poder cubrir el requerimiento de la entidad con productos de procedencia NACIONAL.

Por ejemplo: Largo 47.5cm, Ancho 40cm, altura 21cm y profundida de posa 17cm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 3.1 Esp. T Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 239.200

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACION PARCIALMENTE: El área usuaria, de acuerdo a la evaluación realizada de lo solicitado por el participante, ha decidido añadir tolerancia y/o rango de variacion de medidas, de acuerdo a lo solicitado a las siguientes dimensiones con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEDIDAS: ITEM N° 06 Lavatorio Tipo Ovalin Ocean Largo 420-430MM, Ancho 563-569MM, Altura 203-210MM.