

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA |
| Nomenclatura : | AS-SM-2-2024-CS-MPC-C-2 |
| Nro. de convocatoria : | 2 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBOS CIRCULARES GALVANIZADOS, INCLUYE INSTALACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO; PARA EL PROYECTO (023) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODEIVERSIDAD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS-CUSCO. |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606244038 | Fecha de envío : | 16/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TCR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:20:00 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La instalación de las cerchas y arcos, se desarrollará en distintos puntos, sin embargo, no menciona las distancias correspondientes de acceso y si estas cuentan con acceso vehicular N2 o N3.
En ese entender se solicita la indicar la ubicación en un mapa y las distancias aproximadas desde la capital del distrito o referencia conocida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se integrará un mapa de ubicación con todos los puntos de instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará lo indicado en los TDR y las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-CS-MPC-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBOS CIRCULARES GALVANIZADOS, INCLUYE INSTALACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO; PARA EL PROYECTO (023) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODEIVERSIDAD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS-CUSCO.

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606244038 | Fecha de envío : | 16/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TCR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:20:00 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la sección de requisitos de calificación, requisitos del proveedor, equipos mínimos, se tiene que el proveedor debe contar con ciertos equipos que garanticen la calidad y el correcto desarrollo de las actividades del servicio; sin embargo, estas no guardan relación alguna, se solicita equipo de motosoldadora y maquina inversora de distintos amperajes, esto no guarda relación con el fin mencionada, pues se tendría distintos tipos de soldadura, además que estos desarrollarían distintas resistencias o características.

Por otro lado, no se requiere equipos que influyen directamente en la calidad y aseguren la ejecución del servicio. En ese sentido, solicito se homogenice los equipos a utilizar o se indique donde se utilizarán los distintos tipos de soldadura.

En ese sentido se solicita

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, los trabajos de soldadura deberán de ser homogéneos y uniformes, priorizando la calidad de cada una de ellas; por tanto, se modificará los requerimientos en cuando a equipos de soldadura, suprimiendo la motosoldadora e incrementando la cantidad de maquinas de soldar a 04 unidades de 250 amperios como mínimo. Se modificará lo indicado en los tdr y las bases. siendo: ¿ Dos (02) generador eléctrico de 5500w (incluye combustible) ¿ Cuatro (04) maquinas de soldar de 250 amperios como mínimo. ¿ Cuatro (04) andamios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-CS-MPC-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBOS CIRCULARES GALVANIZADOS, INCLUYE INSTALACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO; PARA EL PROYECTO (023) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS-CUSCO.

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606244038 | Fecha de envío : | 16/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TCR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:20:00 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto del personal clave solicitado para la ejecución del servicio, se menciona requisitos incongruentes, los cuales afectarían la libre concurrencia y la pluralidad de postores, siendo que para los soldadores se solicita una capacitación en proceso de soldadura 3G y solo una experiencia de 4 meses; esto resulta incongruente ya que para la obtención de la homologación 3G se realiza una capacitación y un examen que superan el requisito de 20 horas.

Por otro lado, para el responsable del servicio, personal que tendrá a su cargo la verificación y validación del proceso de soldadura, construcción de la estructura metálica, únicamente se solicita 20 horas en supervisión de soldadura, siendo esta de mayor responsabilidad, debería requerirse mayores credenciales a los de un soldador.

En ese sentido, se solicita suprimir el requerimiento de 20 horas en soldadura 3G para los soldadores, ya que esta forma parte de su formación.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se requerirá soldadores homologados 3G.

Por otro lado, respecto al responsable del servicio, se requerirá certificación en líquidos penetrantes e inspección visual de soldadura para las pruebas de calidad del servicio, capacitación en inspección de soldadura.:

- ¿ Certificación en Líquidos penetrantes min 20 horas de capacitación
- ¿ Capacitación en inspección de soldadura min 20 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las modificaciones se adicionarán en los tdr.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-CS-MPC-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBOS CIRCULARES GALVANIZADOS, INCLUYE INSTALACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO; PARA EL PROYECTO (023) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS-CUSCO.

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606244038 | Fecha de envío : | 16/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TCR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 20:20:00 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los tdr se solicita garantía del fabricante, siendo este un tema ampliamente tratado por el osce. El organismo técnico encargado de las contrataciones ha determinado que este requisito transgrede los principios que rigen las contrataciones, pues de esta manera se estaría direccionando las contrataciones ya que no todos tienen la posibilidad de acceder al fabricante o determinado postor podría pactar con el fabricante para el únicamente acceder a este beneficio. Es así que el Organismo técnico encargado de las contrataciones ha determinado que para la etapa de presentación y calificación de ofertas no se requiera como requisito de calificación, pero si siendo un requisito indispensable para la ejecución y entrega del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se deberá presentar la garantía del fabricante para la firma del contrato, con los materiales en cancha, el residente y supervisor verificarán los materiales y la garantía del fabricante a fin de autorizar el inicio de los trabajos de soldadura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las modificaciones se adicionarán en los tdr y las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-CS-MPC-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBOS CIRCULARES GALVANIZADOS, INCLUYE INSTALACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO; PARA EL PROYECTO (023) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS-CUSCO.

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604220654 | Fecha de envío : | 16/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION DUNIVOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 20:33:00 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De los requisitos de calificación, se tiene equipos de 200 amperios, estos no realizan trabajos efectivos de soldadura para tubos galvanizados, por lo cual se requiere un mayor amperaje para un mejor trabajo.

El generador requerido es de menor potencia para los trabajos que se desarrollarán, para la cantidad de soldadoras y puntos de trabajo, según el plazo de ejecución de requiere un mayor número de maquinas soldadoras, ya que los trabajos deberán de realizarse en paralelo, a fin de cumplir con el plazo de ejecución.

Se solicita mayor número de maquinas soldadoras de mayor potencia y generadores de mayor potencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se incrementa la capacidad de las maquinas soldadoras, la programación de los trabajos es responsabilidad del contratista, el cual deberá de realizar las acciones necesarias para garantizar la calidad del servicio y que esta sea desarrollada en el plazo previsto. Se modificará lo indicado en los tdr y las bases. siendo: ¿

Dos (02) generador eléctrico de 5500w (incluye combustible)

¿ Cuatro (04) maquinas de soldar de 250 amperios como mínimo.

¿ Cuatro (04) andamios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

las modificaciones en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-CS-MPC-C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBOS CIRCULARES GALVANIZADOS, INCLUYE INSTALACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO; PARA EL PROYECTO (023) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODEIVERSIDAD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS-CUSCO.

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604220654 | Fecha de envío : | 16/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION DUNIVOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 20:33:00 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se debería requerir mayor experiencia al responsable del servicio de calidad solo se pide 1 año, siendo lo mínimo para acceder a cualquier cargo de residente de mínimo 2 años. se debería de mantener dicha experiencia mínima o mayor ya que este es un servicio de un privado, debiendose pedir igual o mayor que el estado.
También debería de pedirse otras capacitaciones que ayuden al servicio, como inspección visual o pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se solicita 01 años de experiencia en servicios similares, para el responsable del servicio, se requerirá certificación en líquidos penetrantes e inspección visual de soldadura para las pruebas de calidad del servicio y capacitación en inspección de soldadura, siendo:

- ¿ Certificación en Líquidos penetrantes min 20 horas de capacitación
- ¿ Capacitación en inspección de soldadura min 20 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

las modificaciones en las integradas