

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-237-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:05:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si el servicio solo hace referencia al montaje de equipos de la subestación en obra, o al montaje de todo el sistema de utilización, desde el PMI hasta la subestación. De ser afirmativa su respuesta solicitamos ampliar el plazo a 80 días, a fin de realizar todas las actividades sin riesgo a penalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA SERVICIO SOLO HACE REFERENCIA AL MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DENTRO DE LA CASETA DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, EL POSTOR DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN PARA GARANTIZAR EL MONTAJE. EL PLAZO NO SE MODIFICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:05:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que el metrado del sistema de utilización, de las bases, hace referencia a todo lo que se tiene que cotizar respecto al proyecto y se deberá corroborar con los planos en cad que nos envíen.

Indicar plazo de ejecución del proyecto, así como fecha probable de inicio de obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: anexo Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA DE METRADO, EL METRADO DE UTILIZACIÓN CORRESPONDE AL METRADO APROBADO POR LA CONCESAIONARIA SEAL, SIN EMBARGO EL POSTOR DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SUJECIÓN PARA GARANTIZAR EL MONTAJE.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTA INDICADO EN LOS TDR CON PLAZO DE 45 DIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:05:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar si requieren estudio de coordinación de protecciones para las SSEE

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: anexo Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE EL ESTUDIO DE COORDINACIÓN, EL ESTUDIO DE COORDINACIÓN NO ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LAS BASES DEL PROCESO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:05:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si de existir discrepancia entre la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos eléctricos. ¿Cuál es el orden de prioridad que se debe tomar en cuenta?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: anexo Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA ORDEN DE PRELACION, EL ORDEN DE PRELACIÓN SERA:

- PLANOS
- ESPECIFICACIONES TECNICAS
- MEMORIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:05:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si cuentan con espacio en OBRA para almacenamiento de nuestros materiales y equipos o es por parte de la contratista acondicionar almacén de Obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: anexos Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE EL ESPACIO EN OBRA, SE OTORGARA EL ESPACIO DONDE SE ALMACENARAN LOS MATERIALES Y LOS EQUIPOS EN OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:05:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para obtener una mejor precisión en el metrado se solicita enviar los planos eléctricos del sistema de utilización en CAD, ya que en los PDFs enviados no se puede medir las distancias y se complica cuando se amplía la imagen

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: anexos Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE CONSULTA DE DOCUMENTOS, SE ADJUNTA ARCHIVO NATIVO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:05:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el punto 6.1.3. indica que la tensión primaria del transformador es de 10.0 KV, sin embargo en en la Tabla de Datos Técnicos indica que la tensión del primario es de 22.9 - 10.0 KV, favor de indicar la correcta tensión de trabajo, pues en los planos, memoria descriptiva y diagrama unifilar, mencionan que la tensión de trabajo es 10KV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE EL TRANSFORMADOR, EL TRANSFORMADOR DEBERA TENER DOBLE TENSION EN EL PRIMARIO 22.9 - 10 KV Y LA TENSION DE TRABAJO SERA DE 10 KV COMO SE INDICA EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20449343027	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:44:58

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Normativa, detalla lo siguiente en su requerimiento celda de media tensión: IEC62271-200; IEC 62271-100; IEC 62271-102; IEC 60137; IEC60694; IEC60044-1; IEC60044-2; IEC 60255.

Aquí se observa que no indica como se deberá demostrar el cumplimiento de estas normativas. Por lo que Deberá presentarse de forma obligatoria Certificado CE deberá estar la marca y modelo de la celda ofertado, para el cumplimiento la calidad de las celda de protección, así mismo deberá tener la acreditación el uso de este certificado del fabricante de la marca ofertado. Marca y modelo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACION ,COMO SE INDICA EN LAS BASES "6.4. DOCUMENTOS ENTREGABLES PARA LA CONFORMIDAD" SE DEBERA ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y/O CALIDAD DE LOS EQUIPOS, ESTOS DEBEN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DESCRITAS EN LAS BASES: IEC62271-200; IEC 62271-100; IEC 62271-102; IEC 60137; IEC60694; IEC60044-1; IEC60044-2; IEC 60255.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20449343027	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:44:58

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Normativa, detalla lo siguiente en su requerimiento transformador seco trifasico 315kva: IEC 60076-11: 2004; IEC60076; HD 538.1 S1:1992.

Aquí se observa que no indica como se deberá demostrar el cumplimiento de estas normativas. Por lo que Deberá presentarse de forma obligatoria Certificado CE que deberá estar la marca y modelo del transformador seco trifásico ofertado, para el cumplimiento la calidad del transformador seco trifásico, así mismo deberá tener la acreditación el uso de este certificado del fabricante de la marca ofertado. Marca y modelo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACION ,COMO SE INDICA EN LAS BASES "6.4. DOCUMENTOS ENTREGABLES PARA LA CONFORMIDAD" SE DEBERA ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y/O CALIDAD DE LOS EQUIPOS, ESTOS DEBEN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DESCRITAS EN LAS BASES: IEC 60076-11: 2004; IEC60076; HD 538.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-237-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA INCLUIDO MONTAJE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20449343027	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:44:58

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

e) Presentar ficha de datos técnicos con las características los bienes materia del proceso.

Este punto e) se observa solo dice presentar fichas de datos técnicos, no precisa como se deberá acreditar, se entiende este deberá ser emitido por el fabricante de la marca ofertada la ficha técnica de fabricante sella y firmado y no elaborado por el postor que se presente en el presente proceso. Y así mismo deberá presentar una carta que es distribuidor autorizado en el país emitido por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: E Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACION, SE DEBE ADJUNTAR LAS FICHAS TECNICAS QUE CORROBOREN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LAS BASES YA QUE TODA LA INFORMACIÓN TECNICA DE LOS EQUIPOS DEBE SER VERIDICA BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null