

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. |
| Nomenclatura : | LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿ |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601647053 | Fecha de envío : | 12/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C. | Hora de envío : | 18:32:20 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 2.5, SOBRE LOS ADELANTOS, SE INDICA QUE LA ENTIDAD NO OTORGARA ADELANTOS; SIN EMBARGO EN EL CAPITULO III ITEM 9.2 PAG 42, SE INDICA QUE SE OTORGARA UN ADELANTO MAXIMO DEL 30%. POR LO INDICADO SOLICITAMOS ACLARAR Y/O CONFIRMAR SI LA ENTIDAD OTORGARA ADELANTO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.5 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que si se otorgará adelanto, se realizará la corrección del item 2.5 del capítulo II.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el item 2.5 Adelanto del capítulo II, se modificará:DICE: La Entidad no otorgará adelantos.DEBE DECIR: Adelanto Directo. Se otorgará un adelanto directo por un monto máximo del 30 % del monto contratado. Para otorgar el adelanto el contratista deberá cumplir con lo establecido en el artículo 156° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y lo establecido en las Bases del presente procedimiento y el D.L. N° 1444, Artículo 38° que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.El contratista debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) días calendarios desde el perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por el adelanto mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION acompañada del comprobante de pago correspondiente.Electrocentro deberá abonar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. | | |
| Nomenclatura : | LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿ | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601647053 | Fecha de envío : | 12/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:01 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOBRE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LAS EJECUCIONES DE OBRA, SEGUN LAS DESCRIPCIONES DETALLADAS; POR LO QUE PARA SU ACREDITACION LA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION REQUERIDA SERA EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y/O RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA. SOLICITAMOS SE CONFIRME LO INDICADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: B Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se confirma que se considerará como similares a lo siguiente: - Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Civiles, Pruebas Eléctricas y Puesta en Servicio de Remodelación de Redes de Distribución Primaria en Media Tensión.- Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Civiles, Pruebas Eléctricas y Puesta en Servicio de Ampliaciones de Redes de Distribución Primaria de Media Tensión y Baja Tensión.- Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de Redes de Distribución Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias dentro del ámbito de concesión de empresas de Distribución Eléctrica- Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de Redes de Distribución Secundaria, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias dentro del ámbito de concesión de empresas de Distribución Eléctrica.- Mejoramiento o subsanación de deficiencias por Distancias Mínimas de Seguridad en redes de media tensión.- Servicios de mantenimiento en sistemas de distribución de media tensión, subestaciones, baja tensión y alumbrado público.- Servicios u obras de sistemas de utilización en Media Tensión.- Mejoramiento o remodelación y/o ampliación de redes primarias y secundarias.Asimismo, la acreditación, para el caso de obras, será el contrato y el acta de recepción de obra y la resolución de liquidación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el requisito de calificación B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se modificará:DICE: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuyaDEBE DECIR: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) contrato de obra, y el acta de recepción de obra y la resolución de liquidación de obra; o (iii) comprobantes de pago cuya

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20609158400 | Fecha de envío : | 17/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | VEGA Y CERVANTES ASOCIADOS S.A.C. | Hora de envío : | 20:46:58 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar a profesionales de la especialidad de Ingeniería Sanitaria con experiencia en obras y servicios eléctricos, como Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** C.1 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento solicitado es especializado, y se desarrollara en zonas urbanas, con alta transitabilidad y con cercanía de redes energizadas, y trabajos en altura; por ello no se acepta la solicitud, considerando que un Ing. Sanitario no tiene la formación profesional requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar el detalle del SOPORTE DE MANIOBRA PARA SECCIONAMIENTO DE F°G°, TIPO 1, INCLUIDO ACCESORIOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el detalle del SOPORTE DE MANIOBRA PARA SECCIONAMIENTO DE F°G°, TIPO 1, INCLUIDO ACCESORIOS, se encuentra adjunto en el anexo N° 2 archivo "Armados_MT" pag. 29 y 30. Lamina RP_15 y Lamina RP_15_A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPañIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar el detalle del SOPORTE DE MANIOBRA PARA SECCIONAMIENTO DE F°G°, TIPO 3, INCLUIDO ACCESORIOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El detalle del SOPORTE DE MANIOBRA PARA SECCIONAMIENTO DE F°G°, TIPO 3, INCLUIDO ACCESORIOS, se encuentra adjunto en el anexo N° 2 archivo "Armados_MT" pag. 9 y 10. Lamina RP_05 y Lamina RP_05_A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Los detalles del BASTIDOR PREFABRICADO CON PERFILES Fº Gº, TIPO 2, DE 2.5 m DE LONGITUD se encuentra en la lamina RP-02 y RP-07. Cuál de las láminas corresponde al proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El detalle del BASTIDOR PREFABRICADO CON PERFILES Fº Gº, TIPO 2, DE 2.5 m DE LONGITUD, se encuentra adjunto en el anexo N° 2 archivo "Armados_MT" pag. 7 y 8. Lamina RP_04 y Lamina RP_04_A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPañIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Solicitamos adjuntar el detalle del BASTIDOR DE FºGº TIPO I (Incl. perfiles, pernos de alta resistencia, tuercas y arandelas) de 1100 mm de long.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjunta el detalle del BASTIDOR DE FºGº TIPO I (Incl. perfiles, pernos de alta resistencia, tuercas y arandelas) de 1100 mm de long.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar las EETT y detalles del TABLERO DE MEDICION-1Ø, INC. TOTALIZADOR, MEDIDOR DE AP, ABRAZADERAS, PLANCHA LAF. Precisar las características del medidor totalizador y medidor de AP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta las EETT y detalles del TABLERO DE MEDICION-1Ø, INC. TOTALIZADOR, MEDIDOR DE AP, ABRAZADERAS, PLANCHA LAF.Se aclara que las dimensiones y detalle del TABLERO DE MEDICION-1Ø es igual que TABLERO DE MEDICION-3Ø, el requerimiento difiere en el totalizador y medidor de AP (1Ø).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar las EETT y detalles del TABLERO DE MEDICION-3Ø INC. TOTALIZADOR, MEDIDOR DE AP, ABRAZADERAS, PLANCHA LAF. Precisar las características del medidor totalizador y medidor de AP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta las EETT y detalles del TABLERO DE MEDICION-3Ø INC. TOTALIZADOR, MEDIDOR DE AP, ABRAZADERAS, PLANCHA LAF. Se aclara que las dimensiones y detalle del TABLERO DE MEDICION-3Ø es igual que TABLERO DE MEDICION-1Ø el requerimiento difiere en el totalizador y medidor de AP (3Ø).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Precisar para que sección de conductor se requiere el COBERTOR DE SILICONA DE 15 kV PARA CONDUCTOR, SECCION SEGÚN REQ.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que el COBERTOR DE SILICONA DE 15 kV debera ser para conductor de 70mm2. Se adjuntarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Precisar para que sección de conductor se requiere el COBERTOR DE SILICONA DE 25 kV PARA CONDUCTOR, SECCION SEGÚN REQ

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el COBERTOR DE SILICONA DE 25 kV debera ser para conductor de 70mm2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPañIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar las medidas y detalles del COBERTOR DE SILICONA PARA BUSHING DE TRANSFORMADOR DE 15 Kv. Precisar si las salidas del bushing del transformador es vertical o lateral

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar las EE.TT COBERTOR DE SILICONA PARA BUSHING DE TRANSFORMADOR DE 25 Kv, el cual se adjunta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPañIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar las medidas y detalles del COBERTOR DE SILICONA PARA BUSHING DE TRANSFORMADOR DE 25 kV. Precisar si las salidas del bushing del transformador es vertical o lateral

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar las EE.TT COBERTOR DE SILICONA PARA BUSHING DE TRANSFORMADOR DE 25 Kv, el cual se adjunta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPañIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Referente al suministro de luminarias LED las exigencias indica que la FHA Luminaria led 50-55W serán de acuerdo a la resolución RM N° 015-2020 MINEM/DM del 16 de Enero de 2020 el cual a la fecha no se encuentra vigente. La Resolución RM N° 521-2023-MINEM/DM del 27 de Diciembre de 2023 es la Vigente. Agradeceremos que nos indiquen para efectos de suministro de luminarias que Resolución será adoptado para la atención.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debera de considerar Resolución RM N° 521-2023-MINEM/DM del 27 de Diciembre de 2023 es la Vigente. Se adjunta FHA Luminaria led actualizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Los plazos para la fabricación o importación de algunos materiales como postes, conductores, cables autoportantes, transformadores, tableros, etc. demoran en promedio de 60 a 90 días, los cuales no dependen de la contratista. Para este caso, como se manejará los plazos. Una alternativa seria iniciar el servicio una vez se disponga de los materiales requeridos, es decir, después de 90 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.13.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la adquisicion de materiales para ampliaciones de red secundaria se coordinara un plazo no mayor de 35 días y para el caso de adquisicion de materiales para ampliaciones de red primaria se considerara un plazo no mayor de 60 días, los mismos que sera contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de inicio de actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a los colores de la ropa de trabajo se solicita considerar el color azul ya que es el color que la mayoría de las contratistas venimos utilizando en diferentes prestaciones de servicio con Electrocentro, con la identificación clara y resaltante del logo y nombre de la contratista que va bordado en las camisas, casacas y pantalones, los mismos que sirven para diferenciarnos entre contratistas y Electrocentro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2.2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la solicitud, el color del uniforme podrá ser de color azul u otro color representativo de la contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la página 39, numeral 8.2.2. del capítulo III, se modificará:DICE: Pantalón Composición: 100% Algodón Color: Colores representativos de LA CONTRATISTA diferente a los colores que utilizan el personal de ELECTROCENTRO S.A.DEBE DECIR: Pantalón Composición: 100% AlgodónColor: Colores representativos de LA CONTRATISTA, podrá ser de color azul.DICE: Camisa Composición: 100% Algodón Color: Colores Fosforescentes Anaranjado, Amarillo, Celeste, Plomo o Verde. LA CONTRATISTA debe elegir entre estos colores.DEBE DECIR: Camisa Composición: 100% Algodón Color: Colores representativos de LA CONTRATISTA, podrá ser de color azul.

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. |
| Nomenclatura : | LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿ |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para la participación en las pruebas de los materiales, esta deberá ser comunicada a Electrocentro SA con 2 semanas de anticipación quien enviará a presenciar las pruebas en fabrica a un inspector o supervisor externo. El costo de transporte, alojamiento y alimentación del inspector o supervisor designado por Electrocentro SA, por el tiempo que duren las pruebas y ensayos, estará incluido en el costo del contratista. Al no tener definido la cantidad de veces y el tiempo que dure las pruebas, no es posible presupuestar este costo, por lo que se solicita que el costo sea asumido por el mismo Inspector o Supervisor externo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.6.2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad no originar sobrecosto a los materiales, la participación del representante de Electrocentro será de forma virtual. Para cuyo caso la contratista brindará el apoyo con la visualización de las pruebas a través de su telefono celular o una laptop.En caso que Electrocentro S.A. considere necesaria la participación presencial de su representante en las pruebas, los costos de transporte, alojamiento y alimentación serán asumidos por Electrocentro S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 9.6.2 se modificará:DICE: Para la participación en las pruebas de los materiales, esta deberá ser comunicada a Electrocentro S.A. con dos semanas de anticipación quien enviará a presenciar las pruebas en fábrica a un (01) inspector o supervisor externo. El costo de ¿
DEBE DECIR: Para la participación en las pruebas de los materiales, esta deberá ser comunicada a Electrocentro S.A. con dos semanas de anticipación. La participación del inspector o supervisor por parte de Electrocentro S.A. será de forma virtual. Para cuyo caso la contratista brindará el apoyo con la visualización de las pruebas a través de su telefono celular o una laptop.En caso que Electrocentro S.A. considere necesaria la participación presencial de su representante en las pruebas, los costos de transporte, alojamiento y alimentación serán asumidos por Electrocentro S.A.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPañIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para el coordinador general, solicitamos ampliar la experiencia a coordinador de ejecución de servicios de Mantenimiento y/u Operación de sistemas de distribucion.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2.4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud, los profesionales requeridos para el servicio deben ser especialistas y con experiencia en EJECUCIÓN y LIQUIDACION de obras, debido a que el servicio requerido ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A - (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿, esta directamente relacionado a la ejecucion de obras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para el coordinador de campo, solicitamos ampliar la experiencia a coordinador o supervisor de campo de ejecución de servicios de Mantenimiento y/u Operación de sistemas de distribucion.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2.4 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud, los profesionales requeridos para el servicio deben ser especialistas y con experiencia en EJECUCIÓN y LIQUIDACION de obras, debido a que el servicio requerido ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A - (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿, esta directamente relacionado a la ejecucion de obras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para el asistente de campo, solicitamos ampliar la experiencia a asistente en ejecución de servicios de Mantenimiento y/u Operación de sistemas de distribución.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2.4 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud, los profesionales requeridos para el servicio deben ser especialistas y con experiencia en EJECUCIÓN y LIQUIDACION de obras, debido a que el servicio requerido ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A - (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿, esta directamente relacionado a la ejecucion de obras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que el suministro representa aproximadamente el 70% del costo del proyecto y que la disponibilidad del suministro es clave para garantizar el objetivo del proyecto (ejecutar las ampliaciones), se solicita que el suministro de materiales sea pagado cuando se encuentre en almacén (ubicado dentro del área de influencia del proyecto) de la contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.7 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a que el objetivo del presente requerimiento es la atención de solicitudes de nuevos suministros que requieren la ejecución de pequeñas ampliaciones por demanda, no se acepta vuestra solicitud, porque la adquisición de materiales por el contratista no garantiza el cumplimiento del objetivo de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20486678560 | Fecha de envío : | 19/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | COMPAÑIA DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:41:50 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Con respecto a la partida de montaje ¿Permisología (DIA/CIRA)¿ aclarar si la contratista estará a cargo de elaborar los expedientes DIA y CIRA para su trámite correspondiente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la contratista sera el encargado de elaborar los expedientes DIA y CIRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20281244222 | Fecha de envío : | 21/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A. | Hora de envío : | 21:19:43 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
Referente a la compra de materiales agradeceremos al comité aclarar si el plazo se contabilizará a partir del día siguiente del deposito por adelanto. Asimismo solicitamos considerar un plazo prudente por compra de materiales iniciales de alrededor de 30 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: ninguno Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ninguno

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que para el inicio de las actividades se coordinara un plazo no mayor de 35 dias para la adquisicion de materiales, el mismo que sera contabilizado a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de inicio de actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20281244222 | Fecha de envío : | 21/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A. | Hora de envío : | 21:19:43 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Referente a la experiencia del personal Clave: Coordinador de Campo, agradeceremos al comité considerar el requisito de certificad de habilidad sea presentado al inicio de la actividad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ninguno

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases se indica que para el Coordinador de campo el certificado de habilidad profesional se presentará al inicio de la actividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿(HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20281244222 | Fecha de envío : | 21/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A. | Hora de envío : | 21:19:43 |

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

En MetradoReferencial Ampliacion x Demanda ITEM 1, ítem 6.34 en MT dice "COBERTOR DE SILICONA DE 15 kV PARA CONDUCTOR, SECCION SEGÚN REQ" pero las especificaciones técnicas y todos sus valores requeridos corresponden a cubiertas de 25Kv y 35kv. Se solicita confirmar cuál será la tensión máxima 15kv ó 25kv y actualizar los valores según corresponda.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Ninguno Literal: ninguno Página: SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ninguno

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, asimismo se aclara que el nivel de tensión para las cubiertas será de 15KV, y se adjuntará la especificacion tecnica para CUBIERTAS AISLANTES PARA CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN 15 KV HASTA 70 mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20281244222 | Fecha de envío : | 21/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A. | Hora de envío : | 21:19:43 |

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

En MetradoReferencial Ampliacion x Demanda ITEM 1, item 6.37 en MT dice "COBERTOR DE SILICONA DE 25 kV PARA CONDUCTOR, SECCION SEGÚN REQ" pero las especificaciones técnicas y todos sus valores requeridos corresponden a cubiertas de 25Kv y 35kv. Se solicita confirmar cuál será la tensión máxima 15kv ó 25kv y actualizar los valores según corresponda.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** Ninguno **Literal:** ninguno **Página:** SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ninguno

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en el metrado referencial se indica que se trata de cubiertas aislantes de 25kv, y las especificaciones tecnicas alcanzadas son de CUBIERTAS AISLANTES PARA CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN 25 KV HASTA 70 mm3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A ¿ (HUANCAYO - VALLE MANTARO)¿

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20281244222 | Fecha de envío : | 21/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A. | Hora de envío : | 21:19:43 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

De las solicitudes entregadas a la contratista, para su respectiva inspección, ¿serán valorizadas en su totalidad dichas solicitudes factibles y no factibles? o Electrocentro ya entregara solicitudes filtradas siendo estas netamente Factibles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.2 Literal: a) Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ninguno

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que ELECTROCENTRO entregara a la contratista solicitudes de ampliacion viables para su ejecucion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null