

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los transformadores de distribución trifasicos, indicar el tipo de material de los arrollamientos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe precisar que el material a utilizar será el cobre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cabe precisar que el material a utilizar será el cobre.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En los transformadores de distribución trifasicos, indicar el nivel de aislamiento de BT y MT

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el expediente los niveles son KV: 24/50/125 MT y 1.1/3 BT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En concordancia con el expediente los niveles son KV: 24/50/125 MT y 1.1/3 BT.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los transformadores de distribución trifasicos, serán sumergidos en aceite o secos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe precisar ores de distribución trifásicos, serán sumergidos en aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cabe precisar ores de distribución trifásicos, serán sumergidos en aceite.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los transformadores de distribución trifasicos, serán sumergidos en aceite o secos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe precisar ores de distribución trifásicos, serán sumergidos en aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cabe precisar ores de distribución trifásicos, serán sumergidos en aceite.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si el cliente facilitará un almacén para la entrega de materiales, tales como transformadores, ferreteriales y equipos.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** a **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es preciso señalar que es de responsabilidad del proveedor hasta su instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es preciso señalar que es de responsabilidad del proveedor hasta su instalación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirma si el tiempo limite de ejecución es de 75 días o si es posible ampliar considerando el suministro de los equipos como transformadore

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** a **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma el plazo de ejecución es de 75 días de acuerdo al expediente IOARR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma el plazo de ejecución es de 75 días de acuerdo al expediente IOARR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar si se realizarán algún tipo de pruebas en campo a los equipos suministrados e instalados, indicar que tipo de pruebas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe precisar que las pruebas deben ser en fabrica del proveedor con su garantía respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cabe precisar que las pruebas deben ser en fabrica del proveedor con su garantía respectiva.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar si se debe de gestionar algún tipo de permiso municipal debido que hay alguna subestaciones de biposte en alguna avenidas o calles concurridas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

cabe precisar que todos los permisos se deben solicitar antes o al inicio de la obra se realizará las coordinaciones con la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

cabe precisar que todos los permisos se deben solicitar antes o al inicio de la obra se realizará las coordinaciones con la Entidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita facilitar el diagrama unifilar del tablero de distribución

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

cabe precisar en la presente obra no se esta adecuando o suministrando algún tablero de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

cabe precisar en la presente obra no se esta adecuando o suministrando algún tablero de distribución.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicia añadir la profesión de Ingeniería Ambielta para el cargo de Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con experiencia en trabajos similares. Debido que dicho cargo realizará la funcion de supervisor de seguridad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe precisar que se ampliara la profesión de ingeniería ambientalista, para desarrollar seguridad de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cabe precisar que se ampliara la profesión de ingeniería ambiental, para para el cargo de Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para la cual se considerara en la bases integradas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MPA/CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA)SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:36:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicia añadir la profesión de Ingeniería Ambielta para el cargo de Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con experiencia en trabajos similares. Debido que dicho cargo realizará la funcion de supervisor de seguridad.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** a **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe precisar que se ampliara la profesión de ingeniería ambiental, para para el cargo de Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para la cual se considerara en la bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cabe precisar que se ampliara la profesión de ingeniería ambiental, para para el cargo de Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para la cual se considerara en la bases integradas.