

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU -

Ruc/código : 10440653371

Fecha de envío : 07/04/2025

Nombre o Razón social : TORRES ORCON DANIEL ALAN

Hora de envío : 22:51:58

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CARPINTERIA DE MADERA

Según TERMINO DE REFRENCIA y los PLANOS (LMINA M-103) se visualiza los cortes DET.35, DET.39, DET.40<sup>a</sup>, DET.40 Y DET.42 donde indica que los marcos perimetral y travesaños serán de madera tornillo de 11/2"X6". Mas no precisa si estos tendrán algún tipo de tratamiento de pintura. Por lo que solicito al área usuaria aclarar esta observación Según el corte DET. 37 se visualiza un tubo rectangular. Solicito se precise las medidas y espesor, así como también si será de aluminio o acero

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 5.3

**Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION

- El tratamiento de pintura para los marcos y travesaños de madera Tornillo será, la madera debe estar seca, lijada, libre de polvo, grasa u otros contaminantes. Se aplicara BARNIZ POLIURETANO DD A5/B5 PARA MADERA ACABADO SATINADO.

- Se aclara: se emplearan marco de madera de 11/2" x6" para los perimetral y travesaño

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU -

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	22:51:58

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según los planos se aprecia que las mamparas llevaran otros tipos de componentes muy aparte de los marcos de madera. Solicito se precise las medidas y espesores de lo siguiente:  
H ZOCALO DE ALUMINIO: características técnicas y características físicas como medidas externas, espesor y acabado de pintura  
CANAL ¿U¿ : características técnicas y características físicas como medidas externas, espesor y acabado de pintura  
JUNQUILLO: características técnicas y características físicas como medidas externas, espesor, acabado de pintura o color  
TIRADOR DE ALUMINIO ANODIZADO: características técnicas y características físicas como espesor del tubo, acabado y color  
LAMINA ARENADA: características técnicas y características físicas como espesor, tracción, elongación, etc.  
BASE DE ROTACION HIDRAULICA: características técnicas, características físicas , como carga de peso, siglos de apertura, material del cuerpo, material de la tapa, medidas externas de la caja y cuerpo. Etc.  
Todo lo solicitado deberán ser insumos que existan o se comercialicen en el mercado nacional.  
De igual forma solicito que los postores y/o participantes Presente Ficha Técnica de los insumos, esto con la finalidad que se demuestre el cumplimiento de las características técnicas, descritos en el presente términos de referencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA OBSERVACION  
SE PRECISA LO SOLICITADO:

1. ZOCALO: se empleará perfiles de aluminio tipo H de 19X81X2.50 MM. para los paños fijos, y para las puertas se emplearán perfil H de 85x20x2.8 mm.

2. CANAL: se empleará perfiles de aluminio tipo CANAL de 14.29X15.88X1.00 MM.

3. JUNQUILLO: se empleará perfiles de aluminio tipo CANAL de 14.29X15.88X1.00 MM.

Todos de perfiles de aluminio deberán ser de calidad ALEACION 6063 - T5 con recubrimiento de anodizado 14 micras

4. LAMINA ARENADA: se aclara de los vidrios templados llevaran lamina de seguridad de 4.0 micras la cual será adherida en un de sus caras con la siguiente característica:  
¿ Estructura: 1 capa  
¿ Espesor: 4.00 micras  
¿ Resistencia de la rotura: 100 libras por pulgada  
¿ Resistencia a la tensión: 25.000 psi  
¿ Tipo de adhesivo: acrílico sensible a la presión  
¿ Resistencia adhesiva: 5 a 6 libras por pulgada  
¿ Rechazo a los rayos UV: 99%  
¿ Visión nítida y clara, sin distorsiones

5. BASE DE ROTACION HIDRAULICA: se aclara las características técnicas:  
¿ Material: cubierta de acero inoxidable  
¿ Volumen: 110x305x110  
¿ Para perta con peso hasta: 200 kg.  
¿ Velocidad ajustable  
¿ Fuerza del cierre ajustable (válvula C ) por válvula hidráulica desde 160° a 0°

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-64-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU -

	Especifico	3.1	5.3	26
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
¿ Dos válvulas independientes para el ajuste del cierre que controla de la velocidad desde los 160°-10° (válvula A) hasta 10°-0° (válvula B)				
¿ Clic los de apertura: más de 500 000				
El postor debe presentar la Ficha Técnica del bien, catálogos o folletos u otros documentos análogos donde indiquen las características técnicas, medidas y marca de los bienes ofertados.				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU -

Ruc/código :	20600765516	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES BLINDEX S.A.C.	Hora de envío :	22:55:46

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR:

En este punto del TDR se precisa que el proveedor deberá ser del rubro VIDRIERÍA. Solicito que para la demostración que el proveedor se dedica al rubro de VIDRIERÍA los postores presenten copia simple de LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RUBRO VIDRIERÍA EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE SU LOCALIDAD, siendo esto un requisito de calificación

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 6.1    Página: 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

Ya que la licencia de funcionamiento, no es un requisito de habilitación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null