



ACTA DE APERTURA Y ADMISION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE BIENES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

En el ambiente de Oficina de Abastecimiento del 3er piso del Gobierno Regional de Huancavelica, ubicado en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica, siendo las 15:00 horas del día 09 de octubre del 2024, el Comité de Selección, designado por la DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 461-2024-GOB-REG-HVCA/ORA, del 20 de septiembre del 2024, encargados de llevar a cabo la integridad del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS PRIMERA CONVOCATORIA para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA, integrado por los siguientes miembros:

- RAUL PAITAN FIERRO (Presidente de Comité de Selección)
- HOOVER QUISPE RAMOS (Primer Miembro Suplente de Comité de Selección)
- MIGUEL QUISPE CHAUCA (Segundo Miembro de Comité de Selección)

De conformidad al artículo 44° y 46° del Reglamento de Contrataciones del Estado, a efectos de que el Comité de Selección proceda, a la apertura de la presentación de la verificación de la presentación y apertura de la presentación de las ofertas de los postores para su apertura, verificación y admisibilidad de ofertas.

1. VERIFICACION DE REGISTROS DE PARTICIPANTES

Se verifico el registro de participantes en la plataforma del SEACE, siendo los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10252150906	CURASI TACO JUAN	29/09/2024	Válido		29/09/2024	10252150906	🔍📄
	Proveedor con RUC	20541386794	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	26/09/2024	Válido		26/09/2024	20541386794	🔍📄
	Proveedor con RUC	20542625741	SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/09/2024	Válido		24/09/2024	20542625741	🔍📄
4	Proveedor con RUC	20546959181	HIDROLED S.A.C.	24/09/2024	Válido		24/09/2024	20546959181	🔍📄
5	Proveedor con RUC	20568084692	EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C.	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20568084692	🔍📄
6	Proveedor con RUC	20573843798	INVERSIONES DELVI S.A.C.	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20573843798	🔍📄
7	Proveedor con RUC	20600149491	CORPORACION OSBRELD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/10/2024	Válido		03/10/2024	20600149491	🔍📄
8	Proveedor con RUC	20602289533	"EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS EN GENERAL "RONERO" S.R.L."	26/09/2024	No válido		26/09/2024	20602289533	🔍📄
9	Proveedor con RUC	20602693491	ZV CONTRATISTAS E.I.R.L.	24/09/2024	Válido		24/09/2024	20602693491	🔍📄
10	Proveedor con RUC	20603195478	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	24/09/2024	Válido		24/09/2024	20603195478	🔍📄



11	Proveedor con RUC	20603822286	OBERA HRNS INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.	03/10/2024	Válido	03/10/2024	20603822286	
12	Proveedor con RUC	20603913478	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	24/09/2024	Válido	24/09/2024	20603913478	
13	Proveedor con RUC	20604174989	BIODEGRADABLE PERU S.A.C.	24/09/2024	Válido	24/09/2024	20604174989	
14	Proveedor con RUC	20604234035	MELTZER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/09/2024	Válido	24/09/2024	20604234035	
15	Proveedor con RUC	20606160543	CONSTRUCTORA, CONSULTORA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES JUIRLIT CGM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	25/09/2024	Válido	25/09/2024	20606160543	
16	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	30/09/2024	Válido	30/09/2024	20609931311	
17	Proveedor con RUC	20610970754	INVERSIONES SILVERCRETE E.I.R.L.	24/09/2024	Válido	24/09/2024	20610970754	
18	Proveedor con RUC	20612321672	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	03/10/2024	Válido	03/10/2024	20612321672	

2. VERIFICACION DE PRESENTACION DE OFERTAS

Asimismo, se verifico el registro de participantes que presentaron sus ofertas, siendo los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20610970754	CONSORCIO INCA HUASTI	04/10/2024	17:33:20	20610970754	04/10/2024	19:23:10	Enviado	Valido		
2	20546959181	HIDROLED S.A.C.	04/10/2024	17:31:42	20546959181	04/10/2024	18:00:01	Enviado	Valido		
3	20603913478	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	04/10/2024	14:12:25	20603913478	04/10/2024	14:13:07	Enviado	Valido		

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA.

Acto seguido se procedió a la revisión de la documentación de admisibilidad de la oferta. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera como NO ADMITIDA, obteniendo el siguiente resultado:



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA				
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA				
CONTENIDO DE LA OFERTA	CONSORCIO INCA HUASI	HIDROLED S.A.C.	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)				
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
e) Hoja de presentación del bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las especificaciones técnicas cuadro N° 3 y Cuadro N° 4, en la cual se infiera contundentemente su oferta de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento del área usuaria. Además, deberá de señalar la marca y procedencia de los bienes ofertados.				
f) Adjuntar catalogo y/o folleto y/o ficha técnica y/o brochure de cada bien emitida por el fabricante, que permitan identificar las características técnicas descritas en la hoja de presentación del bien ofertado.				
Se solicita la validación técnica de cumplimiento o no con las Especificaciones Técnicas al área usuaria de acuerdo al Numeral 32.6 Del Artículo 32 del RLCE. Mediante INFORME N° 181-2024-GOB.REG.HVCA/CS				
g) El postor debe presentar una Declaración Jurada de cumplimiento de los Planos de Modulo de Seguridad (Modelo M1 y M2).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
h) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
j) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
RESULTADO	PENDIENTE POR VALIDAR	PENDIENTE POR VALIDAR	PENDIENTE POR VALIDAR	

Se solicita la validación técnica de cumplimiento o no con las Especificaciones Técnicas al área usuaria de acuerdo al
Numeral 32.6 Del Artículo 32 del RLCE.
Mediante INFORME N° 181-2024-GOB.REG.HVCA/CS





POR LO TANTO, Se remite el expediente a la **SUB GERENCIA DE OBRAS**, para la **VALIDACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS** presentadas de acuerdo al capítulo II numeral 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de ofertas sección d), e) y f) de las bases integradas y valide si cumple con lo solicitado, según las especificaciones técnicas solicitado por su despacho.

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

e) Hoja de presentación del bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.2 características técnicas. En donde además deberá indicar la marca y procedencia.

Nota: No se aceptan simples pegados de las especificaciones técnicas.

f) El postor debe presentar: catalogo o brochure o folleto; como información complementaria que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en la hoja de presentación. Los catálogos o brochure o folleto, deberán estar en idioma castellano o, en su defecto acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuar por traductor publico juramentado o traducción verificada efectuada por traductor colegiado certificado.

Por tanto, el **COMITÉ DE SELECCIÓN** acuerda se postergue el procedimiento de selección por el tiempo concedido para validación técnica de las ofertas.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 16:30 horas del mismo día suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Vº Bº
PRESIDENTE
HUANCAMELICA
RAUL PAITAN FIERRO
Presidente (T) Comité de Selección


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Vº Bº
MIEMBRO
HUANCAMELICA
HOOPER QUISPE RAMOS
1º Miembro (T) Comité de Selección


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Vº Bº
MIEMBRO
HUANCAMELICA
MIGUEL QUISPE CHAUCA
2º Miembro (T) Comité de Selección



ACTA DE ADMISION Y DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE BIENES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

En el ambiente de Oficina de Abastecimiento del 3er piso del Gobierno Regional de Huancavelica, ubicado en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica, siendo las 18:00 horas del día 11 de octubre del 2024, el Comité de Selección, designado por la DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 461-2024-GOB-REG-HVCA/ORA, del 20 de septiembre del 2024, encargados de llevar a cabo la integridad del procedimiento de selección de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS PRIMERA CONVOCATORIA** para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA**, integrado por los siguientes miembros:

- | | |
|-------------------------------|--|
| • RAUL PAITAN FIERRO | (Presidente de Comité de Selección) |
| • HOOVER QUISPE RAMOS | (Primer Miembro Suplente de Comité de Selección) |
| • MIGUEL QUISPE CHAUCA | (Segundo Miembro de Comité de Selección) |

De conformidad al artículo 44° y 46° del Reglamento de Contrataciones del Estado, a efectos de que el Comité de Selección proceda, a la apertura de la presentación de la verificación, admisibilidad, evaluación y su declaratoria de desierto, para lo cual se tiene lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:


- Se remitió mediante **INFORME NRO. 181-2024-GOB.REG.HVCA/CS** a la **DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO** con fecha 09 de octubre del 2024 para la validación técnica de la Ofertas de 03 Postores, de acuerdo a las *Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases integradas.*
- Con **INFORME N° 139-2024/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DRVCS** de fecha de recepción 11 de octubre del 2024 la **DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO** remite la Validación Técnica, en donde detalla si los postores cumplen o no con lo solicitado conforme a las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección d), e) y f) de las bases integradas.

ASIMISMO: El COMITÉ DE SELECCIÓN procede a la verificación de las ofertas, teniendo en cuenta la validación técnica del área usuaria.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA				
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA				
CONTENIDO DE LA OFERTA	CONSORCIO INCA HUASI	HIDROLED S.A.C.	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	De acuerdo al	De acuerdo al	De acuerdo al	
e) Hoja de presentación del bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las especificaciones técnicas cuadro N° 3 y Cuadro N° 4, en la cual se infiera contundentemente su oferta de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento del área usuaria. Además, deberá de señalar la marca y procedencia de los bienes ofertados.	INFORME N° 139-2024/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DRVCS Validación Técnica.	INFORME N° 139-2024/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DRVCS Validación Técnica.	INFORME N° 139-2024/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DRVCS Validación Técnica.	
f) Adjuntar catalogo y/o folleto y/o ficha técnica y/o brochure de cada bien emitida por el fabricante, que permitan identificar las características técnicas descritas en la hoja de presentación del bien ofertado.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
g) El postor debe presentar una Declaración Jurada de cumplimiento de los Planos de Modulo de Seguridad (Modelo M1 y M2).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
h) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
j) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
RESULTADO	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	







OBSERVACIONES:

1. CONSORCIO INCA HUASI:

- Del CAPÍTULO II. Numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta. En el inciso g) se solicita “**Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)**”, de la revisión a los documentos adjuntados se observó que:

De acuerdo a las BASES INTEGRADAS de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS – 1 – BASES INTEGRADAS, en el Anexo N° 4 menciona que (...) **EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO** (...), como en la siguiente imagen:



<p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA – SEDE CENTRAL ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA</p> <p style="text-align: center;">ANEXO N° 4</p> <p style="text-align: center;">DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA</p> <p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1 Presente.-</p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].</p> <p>[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]</p>
--

Por lo tanto, la oferta **NO CUMPLE** con lo solicitado.

En consecuencia, de acuerdo en el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, la oferta se declara como **NO ADMITIDA.**

2. GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.:

- Del CAPÍTULO II. Numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta. En el inciso g) se solicita “**Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)**”, de la revisión a los documentos adjuntados se observó que:

De acuerdo a las BASES INTEGRADAS de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS – 1 – BASES INTEGRADAS, en el Anexo N° 4 menciona que (...) **EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO** (...), como en la siguiente imagen:



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA – SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Por lo tanto, la oferta NO CUMPLE con lo solicitado.

En consecuencia, de acuerdo en el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, la oferta se declara como **NO ADMITIDA.**

2. DECISIÓN ADOPTADA:

El Comité de Selección, en atención al **numeral 65.1 del artículo 65. del RLCE**, al no existir ofertas validas, declara **DESIERTO** el presente procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024/GOB. REG.HVCA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**, para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCVELICA.**

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 18:30 horas del día 11.10.2024 suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Vº Bº
PRESIDENTE
HUANCVELICA
RAUL PAITAN-FIERRO
Presidente (T) Comité de Selección

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Vº Bº
MIEMBRO
HUANCVELICA
HOOVER QUISPE RAMOS
1º Miembro (T) Comité de Selección

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Vº Bº
MIEMBRO
HUANCVELICA
MIGUEL QUISPE CHAUCA
2º Miembro (T) Comité de Selección

Huancavelica, 10 de octubre de 2024



INFORME N° 139- 2024/GOB. REG.-HVCA/GRDS-DRVCS

A : Lic. Adm. RAUL PAITAN FIERRO
Presidente del Comité de Selección

ASUNTO : REMITO VALIDACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO O NO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR LOS POSTORES DURANTE
LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Ref : INFORME N° 181-2024-GOB.REG.HVCA/CS

Mediante el presente es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, a nombre de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, del Gobierno Regional de Huancavelica. Asimismo, remito validación técnica de cumplimiento o no de especificaciones técnicas ofertadas por los tres (03) postores durante la presentación de ofertas en la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS - primera convocatoria cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCVELICA.

CUADRO DE RESUMEN DE VALIDACION TECNICA

ITEM	PROVEEDOR	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Conclusión
1	CONSORCIO INCA HUASI		x	No cumple con las especificaciones técnicas de materiales y accesorios de acuerdo a los cuadros 03 y 04, según lo requerido en las bases integradas
2	HIDROLED S.A.C.		x	No cumple con las especificaciones técnicas de materiales y accesorios de acuerdo a los cuadros 03 y 04,

C.C.
Arch
Reg. Doc. 03408958
Reg. Exp: 02467590

				según lo requerido en las bases integradas
3	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – GRUPO INHIDRO S.A.C.		x	No cumple con las especificaciones técnicas de materiales y accesorios de acuerdo a los cuadros 03 y 04, según lo requerido en las bases integradas

Adjunto al presente:

- Cuadro N° 03 Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M1
- Cuadro N° 04 Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M2.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines que estime por conveniente.

Atentamente,


 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
 CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

 Ing. Hoover Quispe Ramos
 DIRECTOR REGIONAL

**VALIDACION TECNICA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR LOS POSTORES
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS-N° 28-2024-
GOB.REG.HVCA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA
(SISTEMAS DE CLORACIÓN)**

Cuadro N° 03

Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M1

el sist	GRUPO	CONJUNTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONSORCIO INKA HUASI	HIDROLED S.A.C	GRUPO INHIDRO S.A.C.
1	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 1.40x1.50 y altura de 2.09 y 1.82 Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 0.70x1.90 y con extensiones de de 0.10m Norma ASTM A500 Para la puerta	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
3	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1" x 1" x 0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	Módulo de seguridad	Angulo de acero negro	Angulo 1"x1"x3mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	Módulo de seguridad	Correa de acero negro	Correa metálica de tubo cuadrado 1"x1"x0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	Módulo de seguridad	Malla olimpica galvanizada	Malla olimpica galvanizada con cocada 3"x3" de calibre N°10	m2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	Módulo de seguridad	Calamina aluzin TR4	Calamina aluzin TR4 1.80x1.00x0.40mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Ing. Hoover Quispe Ramos
DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Miguel Angel Quispe Chauca
Responsable en Materia de Saneamiento - BRVCS

8	Módulo de seguridad	Lamina acanalada	Lamina acanalada R-72 1.80x0.72x0.53mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	Módulo de seguridad	Perno	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	Tarima	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro de 2"x2" Dimensiones: 1.10x1.10x0.30	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	Tarima	Pernos	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	Tarima	Madera	Madera de 8"x1"x1.10m	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	Tanque de solución madre	Tanque de polietileno	Capacidad: 750 lt color arena N° capas: 3, incluye accesorios (multiconector con válvula incorporada, tubo visor transparente de PVC, boya flotadora y filtro estándar)	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
14	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Válvula esférica	Válvula esférica de línea de 1" HDP NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
15	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Filtro de anillos	Filtro de anillos con ingreso y salida de 1" Caudal max: 5 m3/h elemento filtrante: anillos ranurados Superficie filtrante: 180cm2 Grado filtración: 130 micras Presión max: 8 bar NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
16	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Acople bushing	Acople bushing 1" a 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
17	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Unión teffen	Unión Teffen de 8 mm x 1 x 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Ing. Hoover Quispe Ramos
DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Miguel Angel Quispe Chauca
Responsable en función de saneamiento - DRVCS

18	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Gotero autocompensante	Gotero autocompensante de 2 lt/h Presion max: 0.5 - 4 bar Insertable a tubería PE 0.9 a 1.2 mm	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
19	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de PEBD de 3.5 mm	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
20	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
21	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Tubo PVC	Tubo de 1/2" de 2 m NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
22	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Cinta teflón	Cinta teflón	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
23	Línea de purga	Niple	Niple de 1/2" x 2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
24	Línea de purga	Unión universal	Unión universal de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
25	Línea de purga	Válvula esférica	Válvula esférica c/r de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
26	Línea de purga	Adaptador Tubo PVC	Adaptador UPR de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
27	Línea de purga	Tubo PVC	Tubo de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
28	Línea de purga	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
29	Línea de alimentación	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 3/4" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
30	Línea de alimentación	Codos PVC	Codos de 3/4" PVC	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ing. Hoover Quispe Ramos
DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
Dirección regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Miguel Ángel Quispe Chauca
Responsable de la Dirección de Saneamiento - DRVCS

31	Línea de alimentación	Tee PVC	Tee de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
32	Línea de alimentación	Reducción PVC	Reducción de 3/4" a 1/2" de PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
33	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión Mixto de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
34	Línea de alimentación	Grifo PVC	Grifo de PVC NTP 399.166:2008	und	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
35	Línea de alimentación	tubo PVC	tubo de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
36	Línea de alimentación	Niple PVC	Niple de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
37	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión universal de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
38	Línea de alimentación	Válvula PVC	Válvula esférica de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
39	Línea de alimentación	Adaptador PVC	Adaptador UPR de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
40	Línea de alimentación	Cemento PVC	Cemento PVC transparente de 1/8	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
41	Línea de alimentación	Cinta teflón	Cinta Teflón para accesorios de agua	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
42	Línea de alimentación	Filtro de agua	Filtro estandar para agua potable	und	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
43	Grifo de toma de muestra	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 1/2" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
44	Grifo de toma de muestra	Adaptador PVC	Adaptador UPR de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
45	Grifo de toma de muestra	Tubo PVC	Tubo de 1/2" X 1.50 NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
46	Grifo de toma de muestra	Codo PVC	Codo 1/2" con rosca NTP 399.166:2008	und	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
 CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Ing. Hoover Quispe Ramos
 DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 Dirección regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Miguel Ángel Quispe Chauca
 Responsable de Insumos de Saneamiento - DRVCA

**VALIDACION TECNICA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR LOS POSTORES
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS-N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMAS DE CLORACIÓN)**

Cuadro N° 04

Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M2.

ITEM	GRUPO	CONJUNTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONSORCIO INKA HUASI	HIDROLED S.A.C	GRUPO INHIDRO S.A.C.
1	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 1.40x1.50 y altura de 2.09 y 1.82 Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
2	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 0.70x1.90 y con extensiones de de 0.10m Norma ASTM A500 Para la	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
3	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1" x 1" x 0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
4	Módulo de seguridad	Angulo de acero negro	Angulo 1"x1"x3mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
5	Módulo de seguridad	Correa de acero negro	Correa metálica de tubo cuadrado 1"x1"x0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
6	Módulo de seguridad	Malla olimpica galvanizada	Malla olimpica galvanizada con cocada 3"x3" de calibre N° 10	m2	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
7	Módulo de seguridad	Calamina aluzin TR4	Calamina aluzin TR4 1.80x1.00x0.40mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
8	Módulo de seguridad	Lamina acanalada	Lamina acanalada R-72 1.80x0.72x0.53mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
9	Tarima	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro de 2"x2" Dimensiones: 1.10x1.10x0.30	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
10	Tarima	Pernos	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
11	Tarima	Madera	Madera de 8"x1"x1.10m	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
12	Módulo de seguridad	Perno	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
13	Módulo de seguridad	Concreto	Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 Dimensiones 0.20mx0.20mx0.50m	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ing. Hoover Quispe Ramos
DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
Dirección regional de Vivienda Construcción y Saneamiento

Miguel Angel Quispe Chauca
Responsable en Materia de Saneamiento - DRVCS

14	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro de 2"x2"x2mm Prolongación según altura del reservorio	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
15	Módulo de seguridad	Perno	Perno Autoperforante C/roscas 8x1"	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
16	Módulo de seguridad	Perfil Metálico	Perfil metálico 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4mm	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
17	Tanque de solución madre	Tanque de polietileno	Capacidad: 750 lt color arena IV capas: 3, incluye accesorios (multiconector con válvula incorporada, tubo visor transparente)	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
18	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Válvula esférica	Válvula esférica de línea de 1" HDP NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
19	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Filtro de anillos	Filtro de anillos con ingreso y salida de 1" Caudal max: 5 m3/h elemento filtrante: anillos ranurados Superficie filtrante: 180cm2 Grado	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
20	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Acople bushing	Acople bushing 1" a 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
21	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Unión teffen	Unión Teffen de 8 mm x 1 x 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
22	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Gotero autocompensante	Gotero autocompensante de 2 lt /h Presion max: 0.5 - 4 bar Insertable a tubería PE 0.9 a 1.2 mm	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
23	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de PEBD de 3.5 mm	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
24	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
25	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Tubo PVC	Tubo de 1/2" de 2 m NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
26	Línea de dosificación (AUTOCOMPEN SANTE)	Cinta teflón	Cinta teflón	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
27	Línea de purga	Niple	Niple de 1/2" x 2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
28	Línea de purga	Unión universal	Unión universal de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
29	Línea de purga	Válvula esférica	Válvula esférica c/r de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
30	Línea de purga	Adaptador Tubo PVC	Adaptador UPR de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ing. Hoover Quispe Ramo
DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
Dirección regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Miguel Ange Quispe Chauca
Responsable en Materia de Saneamiento - DRVCS

31	Línea de purga	Tubo PVC	Tubo de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
32	Línea de purga	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
33	Línea de alimentación	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 3/4" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
34	Línea de alimentación	Codos PVC	Codos de 3/4" PVC	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
35	Línea de alimentación	Tee PVC	Tee de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
36	Línea de alimentación	Reducción PVC	Reducción de 3/4" a 1/2" de PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
37	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión Mixto de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
38	Línea de alimentación	Grifo PVC	Grifo de PVC NTP 399.166:2008	und	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
39	Línea de alimentación	tubo PVC	tubo de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
40	Línea de alimentación	Niple PVC	Niple de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
41	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión universal de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
42	Línea de alimentación	Válvula PVC	Válvula esférica de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
43	Línea de alimentación	Adaptador PVC	Adaptador UPR de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
44	Línea de alimentación	Cemento PVC	Cemento PVC transparente de 1/8	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
45	Línea de alimentación	Cinta teflón	Cinta Teflón para accesorios de agua	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
46	Línea de alimentación	Filtro de agua	Filtro estándar para agua potable	und	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
47	Grifo de toma de muestra	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 1/2" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Ing. Hoover Quispe Ramos
DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE Vivienda Construcción y Saneamiento

Miguel Ange Quispe Chauca
Responsable en Materia de Saneamiento - DRVCS

48	Grifo de toma de muestra	Adaptador PVC	Adaptador UPR de ½" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
49	Grifo de toma de muestra	Tubo PVC	Tubo de ½" X 1.50 NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
50	Grifo de toma de muestra	Codo PVC	Codo ½" con rosca NTP 399.166:2008	und	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE


 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
 CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

 Ing. Hoover Quispe Ramos
 DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 Dirección regional de vivienda Construcción y Saneamiento

 Miguel Angel Quispe Chauca
 Responsable en Materia de Saneamiento.- DRVCS