

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	20406472281	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CONSULTORA E Y E E.I.R.L. - CICEE E.I.R.L.	Hora de envío :	14:02:51

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

en cuanto a los requisitos de calificación - equipamiento estratégico se pide al comité de seleccion que admita los equipos de igual o mayor capacidad, ademas se pide que se aclare el ítem n° 5 taladro de base magnetica, ¿es necesario que sea de base magnetica ? o ¿es un error de digitacion?, de ser correcto se solicita que se admita taladro inalambrico y/o taladros estandar, ya que la exigencia de esta puede generar errores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b **Página: 41**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion, en la que se admite al taladro inalambrico y/o taladros estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge en la que se suprime en los terminos de referencia el taladro magnetica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	20406472281	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CONSULTORA E Y E E.I.R.L. - CICEE E.I.R.L.	Hora de envío :	14:05:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en cuanto a la formación académica, se solicita al comité de seleccion admitir Ing. civil, ya que este profesional cumple con los requerimientos ara cumplir con el objeto de la convocatoria

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta de participante y lo incluire de la siguiente forma: Ing. Mecánico o Ing. Metalúrgico responsable del servicio y/o profesional de rama afines al trabajo estructura metálica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta de participante y lo incluire de la siguiente forma: Ing. Mecánico o Ing. Metalúrgico responsable del servicio y/o profesional de rama afines al trabajo estructura metálica, en formacion academica se tiene varios especialistas y/o profecionales de ing. mecanico y/o Ing. metalurgico, por lo que se suprime el ingeniero mecanico electricista y se incluire el Ing. metalurgico en los terminos de referencia.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAoca-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	20406472281	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CONSULTORA E Y E E.I.R.L. - CICEE E.I.R.L.	Hora de envío :	14:12:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

para la capacitación del personal clave se pide al comité de seleccion admitir diseño y/o fabricación y/o montaje de estructuras metálicas, ya que la capacitación mocionada cumple con la inspección de soldadura, cumpliendo con el objeto de la convocatoria, para aumentar la pluralidad de postores y en cumplimiento de al principio de transparencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. En la que debe mantenerse la capacitacion mencionada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta. En la que debe mantenerse la capacitacion mencionada

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	20607753009	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN MINERIA Y SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:21:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS: Que dentro de la calificación de personal clave: "formación académica" solo consideran especialistas Ing. Mecánico y Ing. Micénico Electricista, también hay Ingenieros civiles que cumplen ese perfil; para que el proceso no se vea como direccionado sugerimos que se incorpore también Ing. Civiles para dar mayor amplitud a la participación y que no se limite por solo considerar dos especialidades dentro de la calificación de personal clave

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3 Literal: B.3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta de participante y lo incluire de la siguiente forma: Ing. Mecánico o Ing. Metalúrgico responsable del servicio y/o profesional de rama afines al trabajo estructura metálica, por lo que se suprime el ingeniero mecanico electricista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta de participante y lo incluire de la siguiente forma: Ing. Mecánico o Ing. Metalúrgico responsable del servicio y/o profesional de rama afines al trabajo estructura metálica, en formacion academica se tiene varios especialistas y/o profecionales de ing. mecanico y/o Ing. metalurgico, por lo que se suprime el ingeniero mecanico electricista y se incluire el Ing. metalurgico en los terminos de referencia.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	10473878840	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	ROMERO CCAHUANA AVELARDO	Hora de envío :	21:09:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

se observa las especificaciones técnicas de la COBERTURA ALUZINC
ESTO DEBIDO A QUE ESTAN SOLICITANDO EN UNA PARTE "FORMATO DE PLANCHA DEBERA CUMPLIR
TRAPECIOS=4 (TR-4)"
PERO EN LA FIGURA DE LA PLANCHA APARECE DEL TIPO TR-5 (05 TRAPECIOS), ASI MISMO LAS
ESPECIFICACIONES DE ALTURA O PERALTE DE TRAPECIO =27mm, NO CONCUERDA CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL TIPO TR-4

CON LA FINALIDAD DE EVITAR CONFUCIONES EN LA PRESENTACION DE OFERTAS Y ASI MISMO EVITAR QUE
EL COMITE CALIFIQUE ARBITRARIAMENTE SOLICITAMOS CORRIJA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** COBERTURA **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion a las especificaciones de la calamina TR4. Por lo que se suprime la imagen en el tdr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge la observacion a las especificaciones de la calamina TR4. Por lo que se suprime la imagen en el tdr.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAoca-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	10473878840	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	ROMERO CCAHUANA AVELARDO	Hora de envío :	21:09:15

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA

EN LA PAGINA 30 ESTABLECEN UNA RELACION DE EQUIPOS, PERO EN LA PAGINA 39 REQUISITOS DE CALIFICACION EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SOLICITAN OTRA RELACION DE EQUIPOS MUY DIFERENTE SOLICITAMOS SE CORRIJA ADECUADAMENTE CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE EL PROCESO SE DELARE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** EQUIPAMIEN **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE CORREGIRA DE ACUERDO A LOS TDRs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, SE CORREGIRA DE ACUERDO A LOS TDRs.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAoca-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	10473878840	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	ROMERO CCAHUANA AVELARDO	Hora de envío :	21:09:15

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EL PLAZO DE ENTREGA POR SER IRREAL, EL PLAZO DE 20 DIAS ES MUY POCO SOLICITAMOS SE INCREMENTE A 30 DIAS COMO MINIMO ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** PLAZO **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, DE ACUERDO A LA EJECUCION DEL PROYECTO SE TIENEN TIEMPOS DE PROGRAMACION Y PLAZO DE EJECUCION DE DICHOS SERVICIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE, DE ACUERDO A LA EJECUCION DEL PROYECTO SE TIENEN TIEMPOS DE PROGRAMACION Y PLAZO DE EJECUCION DE DICHOS SERVICIOS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA-CANAS- CUSCO

Ruc/código : 10473878840

Fecha de envío : 10/11/2023

Nombre o Razón social : ROMERO CCAHUANA AVELARDO

Hora de envío : 21:09:15

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

REVISADO TODO EL TDR NO SE ENCUENTRA LOS METRADOS NI SE EPECIFICA LAS PARTIDAS QUE COMPRENDE EL SERVICIO

SE OBSERVA QUE ESTO REPRESENTA UNA DEFICIENCIA GRAVE QUE PODRIA GENERAR PROBLEMAS POSTERIORES, PUESTO QUE NO SE TIENE CLARO EL ALCANCE REAL DEL SERVICIO

CON LA FINALIDAD DE TENER CLARO EL ALCANCE REAL DEL SERVICIO, SOLICITO SE DEFINA BIEN LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDE EL SERVICIO ASI MISMO SOLICITAMOS SE ESPECIFIQUE SUS METRADOS CORRESPONDIENTES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion, se adjuntara los planos en formato DWG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntara y subira, los planos en formato DWG (Editable).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	22:40:10

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE ADJUNTA PLANOS ILEGIBLES E INCOMPLETOS POR LO QUE SE SOLICITA SE ADJUNTE PLANOS EN AUTOCAD A EFECTOS DE QUE LOS POSTORES PUEDAN REALIZAR OFERTAS REALES Y DE CONFORMIDAD A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 19 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion, se adjuntara los planos en formato DWG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la observacion, se adjuntara los planos en formato DWG.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAoca

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-CS-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO 071 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAoca-CANAS- CUSCO

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	22:40:10

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE SOLICITA COMO PERSONAL CLAVE A PERSONAL TECNICO LO CUAL DE ACUERDO A LAS OPINIONES DE OSCE QUE SON VINCULANTES SE ENCUENTRA PROHIBIDO POR LO QUE SE SOLICITA SE ELIMINE DE CONFORMIDAD A LAS OPINIONES EMITIDAS POR OSCE

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DE CONFORMIDAD AL ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, por lo que en los terminos de referencia se suprime el termino especialista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, en los términos de referencia. Por lo que se suprimira la especialidad