

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código : 20492952436

Fecha de envío : 29/11/2023

Nombre o Razón social : T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 11:00:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria. Con respecto a la experiencia : Se solicita considerar como bienes similares a la venta de transformadores,rectificador y banco de baterias

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado por el participante; los transformadores,rectificador y banco de baterias no son iguales o similares a los bienes objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código :	20101324100	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA	Hora de envío :	20:39:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El precio de la oferta es en Soles. les solicitamos que la oferta sea en Dólares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** g **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado por el participante; se precisa que el precio de la oferta es en Soles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código :	20101324100	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA	Hora de envío :	20:39:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares: Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 60 kV.

Les olicitamos considerar: Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 10 kV

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado por el participante;

se considera incluir los bienes similares a los siguientes:

"Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 10 kV"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motivo de la integración de bases se

modificara la pag. 63, numeral 3.2,

literal B, incluyendo lo siguiente:

¿....."Equipos de subestaciones de tensión mayor o igual de 10 kV".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código : 20517318168

Nombre o Razón social : TECKOM SAC

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 23:10:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Entendemos que los réles de Protección Multifunción IED y Medidores de Energía Multifunción de las nuevas celdas deben ser de la misma marca que las existentes. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** TDT

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante; que los réles de Protección Multifunción IED y Medidores de Energía Multifunción de las nuevas celdas deben cumplir con las Especificaciones Tecnicas solicitadas, indistinta de las marcas de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código : 20517318168

Nombre o Razón social : TECKOM SAC

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 23:10:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si en la subestación Casagrande 1 cuenta con el espacio suficiente para la implementación de una celda de acoplamiento a prueba de arco interno, para el enlace de barras de las celdas existentes a la celda nueva.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: TDT **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante; que dicha sub estación cuenta con espacio para lo cual se adjunta esquema de dimensiones y distribución de celdas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases adjuntar esquema.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código : 20517318168

Nombre o Razón social : TECKOM SAC

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 23:10:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si en la etapa de presentación de ofertas se deberá presentar la tabla de datos técnicos y los documentos que acrediten los valores ofertados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: TDT **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante; que la presentación de la tabla de datos técnicos, información tecnica y documentos que acrediten los valores ofertados se presentaran al inico de la ejecución del contrato como se indica en el numeral 8.10 de la pag. 56 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	23:13:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dado que los equipos requeridos son de importacion, estos equipos toman un tiempo en la elaboracion de la ingenieria y fabricacion, por ello, el plazo de entrega de 120 dias, no es real. Se requiere que acepten un plazo de 180 dias.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado por el participante; se mantiene el plazo de entrega de 120 dias calendarios concordante con lo establecido en el expediente de contratación y la indagación de mercado donde existen proveedores que ofertan dicho plazo .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición Celdas Autosoportadas del tipo interior, para 10 k V, a prueba de arco intento, para sustitución de las celdas existentes e11 la SET Trujillo Sur

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	23:13:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se indica que Hidrandina suminitrara la celda de acople o remonte a la nuevas celdas a suministrar. Para validar la participacion de los postes es necesario que brinden las dimensiones externas de la celda, y las dimensiones, distancias y dispocion del barraje de esta celda de acople.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante; que dicha sub estación cuenta con espacio para lo cual se adjunta esquema de dimensiones y distribución de celdas (como se indica en la respuesta a la consulta 5). Asi mismo se adjunta tabla de datos tecnicos de celda de acople o remonte o transición de barraje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases adjuntar esquema y tabla de datos tecnicos de celda de acople o remonte o transición de barraje