

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTES DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. SEC. FUNC. : 001 CUI 2461943

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la tabla 6.2.1. POSTE DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO de la parte de Características Técnicas;

a) Se indica que para un poste de 12/300 el diámetro de la cima será 150 mm y la base de 300 mm (N° 1.7 y N° 1.8), con los datos mencionados obtenemos una conicidad de 12.5 mm/m; esto se contradice con la conicidad de 15 a 20 mm/m (N° 1.9) que se especifica en la tabla. ¿Cuál sería el dato correcto?

b) En N° 1.23 Se solicita un valor ≥ 5000 horas en ciclo 2 y ciclo 7 para la Resistencia a Rayos UV según ASTM G154. ¿Es factible presentar un informe de laboratorio solo de ciclo 7?, considerando que el ciclo 7 es un ciclo superior y con condiciones más exhaustivas para una mejor consideración de material y durabilidad en el tiempo, dicho de otro modo el ciclo 7 incluiría al ciclo 2.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAP. III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta por lo que se aclara que:

a) Se considera para postes de 8 metros: Diámetro de cima 150 mm, Diámetro base 270 mm y Conicidad 1.8% cm/m y para poste de 12 metros: Diámetro de cima 160 mm, Diámetro de base 380 mm y Conicidad 1.8% cm/m.

b) Se aclara que se mantiene lo solicitado esto en concordancia al ASTM G154.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTES DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. SEC. FUNC. : 001 CUI 2461943

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la parte 8.1.8. Transporte y manipuleo, se hace mención a 8 almacenes diferentes. Sin embargo, en la parte 10.2 Acceso a los almacenes del proyecto, se indica un único lugar de llegada (CC.NN CAMISEA). ¿Cuál es la dirección o direcciones exactas que se considerará como lugar de entrega final?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAP. III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el lugar de entrega de los bienes es como se indica en cuadro N° 1, en 8 almacenes del proyecto: C.N. TIMPIA, C.N. CHOCORIARI, C.N. CAMISEA, C.N. PUERTO HUALLANA, C.N. KIRIGUETI, C.N. NUEVO MUNDO, C.N. NUEVA LUZ Y C.N. MIARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTES DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. SEC. FUNC. : 001 CUI 2461943

Ruc/código : 20601299764

Nombre o Razón social : PRYSTEL S.A.C

Fecha de envío : 15/05/2023

Hora de envío : 21:42:55

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En esta sección se indica que le plazo de entrega es de 06 días; sin embargo en 10.3 de los Términos de Referencia se indica que serán 30 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de la firma del contrato.

Se solicita al comité de selección aclarar el plazo de entrega real.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que se consigna como única fecha de entrega a los 30 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTES DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. SEC. FUNC. : 001 CUI 2461943

Ruc/código : 20601299764

Nombre o Razón social : PRYSTEL S.A.C

Fecha de envío : 15/05/2023

Hora de envío : 21:42:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se pide:

Se consideran bienes similares a los siguientes: POSTES DE POLIESTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIOS.

Se solicita al comité que como bienes similares se incluyan postes en general para aplicaciones de seguridad ciudadana.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptara y se considera como bienes similares a los siguientes: POSTES DE POLIESTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIOS, POSTES EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTES DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. SEC. FUNC. : 001 CUI 2461943

Ruc/código :	99000029013	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.	Hora de envío :	23:29:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la página 14, capítulo I. numeral 1.9, plazo de entrega se indica seis (6) días calendarios. Por otro lado en la página 27, numeral 10.3, se menciona como plazo de entrega 30 días calendario.

Entendemos que lo correcto es 30 días, ya que un plazo de 6 días resulta irreal, teniendo en cuenta que solo la travesía hasta el punto de entrega puede tomar 6 días y además las bases contemplan pruebas de aceptación en fábrica. Favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se consigna como única fecha de entrega a los 30 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTES DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. SEC. FUNC. : 001 CUI 2461943

Ruc/código :	99000029013	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.	Hora de envío :	23:29:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la página 27, numeral 10, se menciona como lugar de entrega la CC. NN. De Camisea. Por otro lado en la página 26, se indica como almacenes de entrega del proyecto (cuadro No 1) hasta 8 puntos distintos.
Favor aclarar si la entrega de los bienes se realizará en un solo punto o en varios puntos distintos.
A fin de no encarecer los costos logísticos solicitamos se fije un solo punto de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el lugar de entrega de los bienes es como se indica en cuadro N° 1, en 8 almacenes del proyecto: C.N. TIMPIA, C.N. CHOCORIARI, C.N. CAMISEA, C.N. PUERTO HUALLANA, C.N. KIRIGUETI, C.N. NUEVO MUNDO, C.N. NUEVA LUZ Y C.N. MIARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POSTES DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. SEC. FUNC. : 001 CUI 2461943

Ruc/código :	99000029013	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.	Hora de envío :	23:29:20

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 22, numeral 6.2.1 características técnicas, se indica en los numerales 1.7, 1.8 y 1.9, los diámetros de la cima, base y conicidad del poste.

Estos valores son correctos para el caso del poste de 8 metros. Pero no así para el poste de 12 metros, ya que no verifican la conicidad. Favor revisar y aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.2.1 **Literal:** 1.7 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se considerara para poste de 12 metros: Diámetro de cima 160 mm, Diámetro de base 380 mm y Conicidad 1.8% cm/m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null